



**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР
СРБИЈЕ**

11000 БЕОГРАД, Пастерова бр.2
СРБИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку
Електро потрошни материјал

3151000 – електричне сијалице са влакнима

3152000 – лампе и друга светлећа тела

**3170000 – електронски, електромеханички и
електротехнички материјал**

редни број јавне набавке за текућу годину
409Т/2017

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник Републике Србије“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације и начину доказивања испуњености услова у поступцима јавних набавки („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 29/13, 104/13) конкурсна документација у отвореном поступку садржи:

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца: **КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ**
 Адреса: **Пастерова бр. 2, 11000 Београд**
 Лице овлашћено за потписивање уговора: **Доц. др Милика Ашанин**
 Интернет страница наручиоца: **www.kcs.ac.rs**
 Врста поступка: **Отворени поступак**
 Број јавне набавке: **409Т/2017**
 Предмет набавке (добра, услуге, радови): **добра**
 Поступак се спроводи ради: **Закључења уговора о јавној набавци**
 Служба: **Јавне набавке**
 Лице за контакт : **Николина Бабић**
 Електронска адреса: **ninababic.kcs@gmail.com**
 Телефон/факс: **011/3663 296; 3615 620**

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

- Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
Електро потрошни материјал
3151000 – електричне сијалице са влакнима
3152000 – лампе и друга светлећа тела
3170000 – електронски, електромеханички и електротехнички материјал
Процењена вредност: 8.000.000,00 динара без пдв-а.

Јавна набавка је обликована у две партије:

I	Расвета и светиљке	4.200.000,00
II	Разни електропотрошни материјал и аутоматика	3.800.000,00

2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА САДРЖИ:

- УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ – **Прилог бр. 2**
- ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – **Прилог бр. 3**
- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75, 76. И 77. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА – **Прилог бр. 4**
- ОБРАСЦИ ИЗЈАВА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ– **Прилог бр. 5**
- МОДЕЛ УГОВОРА – **Прилог бр.6**
- ВРСТА, ОПИС ДОБАРА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (спецификације), НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КВАЛИТЕТА, ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, ОСТАЛИ ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ –**Прилог бр. 7**
- ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ– **Прилог бр. 8**
- ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДА – **Прилог бр.9**
- НАВОЂЕЊЕ ВРСТА ФИНАНСИЈСКИХ ОБЕЗБЕЂЕЊА КОЈИМА ПОНУЂАЧИ ОБЕЗБЕЂУЈУ ИСПУЊЕЊЕ СВОЈИХ ОБАВЕЗА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ, КАО И ИСПУЊЕЊЕ СВОЈИХ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА (меница, банкарске гаранције итд.) – **Прилог бр. 10+модел меничног овлашћења и текста банкарске гаранције.**
- ОДЛУКА КОМИСИЈЕ О УТВРЂИВАЊУ КРИТЕРИЈУМА, ОДНОСНО НАЧИНА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - **Прилог бр.11**

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Упутство понуђачима како да припреме понуду сачињено је на основу члана 61. **ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА** („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту ЗАКОН) и на основу члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације и начину доказивања испуњености услова у поступцима јавних набавки („Службени гласник РС“ бр. 29/13 и 104/13 године, у даљем тексту ПРАВИЛНИК).

Упутство садржи податке који су неопходни за припрему понуде у складу са захтевима НАРУЧИОЦА као и информације о условима и начину спровођења поступка доделе уговора о јавној набавци.

Од ПОНУЂАЧА се очекује да детаљно проучи сва упутства, обрасце, услове и спецификације које су садржане у конкурсној документацији.

Непридржавање упутстава и недостављање свих тражених података и информација које су наведене у конкурсној документацији или подношење понуде која не одговара условима предвиђеним у конкурсној документацији, представља у сваком погледу ризик за ПОНУЂАЧА и као резултат може имати одбијање понуде.

1) Подаци о језику на којем понуда мора бити састављена

- ❖ Наручилац припрема конкурсну документацију и води поступак на српском језику.
- ❖ Понуда коју припрема ПОНУЂАЧ, као и целокупна кореспонденција и документација у вези с понудом коју размене ПОНУЂАЧ и НАРУЧИЛАЦ, мора бити сачињена на српском језику.
- ❖ Пратећа документа и штампана литература коју обезбеди понуђач могу бити на другом језику, под условом да их прати тачан превод релевантних пасуса, на српски или енглески језик.

2) Дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу начина на који понуда мора бити сачињена, а посебно у погледу начина попуњавања образаца датих у конкурсној документацији, односно података који морају бити њихов саставни део

- ❖ Понуда се доставља у писаном облику, на обрасцима које ПОНУЂАЧ преузима са Портала Управе за јавне набавке, као и са интернет стране НАРУЧИОЦА.
- ❖ Појединачне обрасце садржане у конкурсној документацији, Понуђач попуњава **читко, јасно и недвосмислено**:

Прилог бр.1 – Општи подаци о јавној набавци – **Понуђач не попуњава**

Прилог бр. 2 – Упутство понуђачима како да сачине понуду – **Понуђач не попуњава**

Прилог бр.3 – Образац понуде – **Понуђач попуњава** тако што у одговарајуће колоне уноси тражене податке. Све ставке, (елементе) из образаца понуде за партије које нуди, понуђач попуњава на начин тражен конкурсном документацијом, а сваку страну оверава печатом и потписује, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико образац понуде није исправно попуњен, потписан или оверен, понуда ће бити одбијена као НЕПРИХВАТЉИВА.

Понуду може поднети група понуђача у складу са условима из тачке 7. овог упутства.

Прилог бр.4 – Образац за оцену испуњености услова из члана 75. Закона о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих услова – **Понуђач попуњава** наводећи податке о документима које доставља уз овај образац као доказе о испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама.

Прилог бр.5 – Обрасци изјава – Понуђач попуњава обрасце изјава и исте оверава потписом и печатом.

Прилог бр.6 – Модел уговора о јавној набавци –Понуђачу се доставља на увид модел уговора који ће бити закључен са одабраним понуђачем. ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ПОПУНИ МОДЕЛ, СТАВИ ПЕЧАТ И ПОТПИС, ЧИМЕ ПОТВРЂУЈЕ ДА СЕ СЛАЖЕ СА МОДЕЛОМ УГОВОРА –**Понуђач попуњава**

Прилог бр.7 – Техничке карактеристике –**Понуђач попуњава** тако што у одговарајуће рубрике уноси тражене податке и уз њега прилаже копије наведене документације (атесте, уверења и др.). Уколико је расположиви простор недовољан за уношење свих тражених података, Понуђач може унети податке на полеђини Прилога бр.7 или на посебном папиру упише преостале податке који се односе на техничке карактеристике.

Прилог бр.8 – Образац структуре цене, са упутством како да се попуни – **Понуђач попуњава** тако што у одговарајуће рубрике уноси тражене податке.

Прилог бр.9 – Образац трошкова припреме понуде, са упутством како да се попуни –**Понуђач попуњава** тако што у одговарајуће рубрике уноси тражене податке.

Прилог бр.10 – Финансијске гаранције – Погледати детаљно објашњење из тачке 23. овог упутства.

Прилог бр.11 – Одлука Комисије о утврђивању критеријума, односно начина за доделу уговора – **Понуђач не попуњава.**

3) Обавештење о могућности подношења понуде са варијантама, уколико је подношење такве понуде дозвољено

Понуде са варијантама нису дозвољене.

4) Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. и 93. Закона о јавним набавкама

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, писаним обавештењем пре истека рока за достављање понуда. Свако обавештење о измени, допуни или опозиву понуде треба да буде припремљено и достављено у затвореној коверти, лично или препорученом пошиљком, на адресу наручиоца на исти начин на који треба да буде достављена и сама понуда, са ознаком на коју се јавну набавку односи.

Наручилац ће, по потреби, захтевати од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а по потреби ће извршити и (не)најављену контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом.

Наручилац ће у складу са Законом о јавним набавкама, а уз сагласност понуђача, извршити исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

5) Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач у оквиру исте партије у случају да је предмет јавне набавке обликован у више партија.

6) Захтев да понуђач, уколико ангажује подизвођача, наведе у својој понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача, као и правила поступања наручиоца у случају да се доспела потраживања преносе директно подизвођачу

Наручилац је дужан да у конкурсној документацији захтева од понуђача да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе у својој понуди, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

Поред обавезних услова, наручилац конкурсном документацијом одређује које још услове подизвођач мора да испуни и на који начин то доказује, при чему ти услови не могу бити такви да ограниче подношење понуде са подизвођачем.

Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.

У случају из става 9. члана 80. Закона наручилац је дужан да омогући добављачу да приговори ако потраживање није доспело.

Правила поступања у вези са ставом 9 и 10. члана 80. Закона наручилац одређује у конкурсној документацији и не утичу на одговорност добављача.

Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

У случају из става 12. члана 80. Закона наручилац је дужан да обавести организацију надлежну за заштиту конкуренције.

Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

7) Обавештење о томе да је саставни део заједничке понуде споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке

Понуду може поднети група понуђача. Сходно члану 81. Закона сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. од 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије. Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи:

- 1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и
- 2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Споразумом из члана 81. става 4. Закона уређују се и друга питања која наручилац одреди конкурсном документацијом. Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду за извршење уговора одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

У случају подношења заједничке понуде, чланови групе понуђача треба да у понудама наведу имена и одговарајуће професионалне квалификације лица која ће бити одговорна за извршење уговора.

8) Захтеви у погледу траженог начина и услова плаћања, гарантног рока (уколико је исти предвиђен конкурсном документацијом), као и евентуалних других околности од којих зависи прихватљивост понуде

Понуда мора у потпуности одговарати захтевима наручиоца из конкурсне документације.

9) Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди:

Вредности се у поступку јавне набавке исказују у динарима, без ПДВ-а.

- ❖ На основу члана 19. став 2. Закона, Наручилац ће у Прилогу бр. 3 (по потреби) да дозволи понуђачу да цену у понуди искаже у једној страниј валути при чему ће навести да ће се за прерачун у динаре користити одговарајући средњи девизни курс Народне банке Србије на дан када је започето отварања понуда.
- ❖ Захтев Наручиоца да се вредност искаже и у једној страниј валути, **ако га има**, наведен је у **обрасцу понуде – Прилог бр. 3** конкурсне документације где је наведено и у којој валути се цене у понуди могу исказати.
- ❖ **Образац понуде – Прилог бр. 3** конкурсне документације садржи упутство и услове за сачињавање прихватљиве понуде.
- ❖ Наручилац може да одбије понуду због неубичајено ниске цене у свему у складу са чланом 92. Закона.

10) Подаци о обавезним условима за учешће у поступку јавне набавке:

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. став 1. Закона, правно лице као понуђач, или подносилац пријаве, доказује се достављањем следећих доказа:

- 1) извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда;
- 2) извода из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван занеко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
- 3) уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;
- 4) важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом што ће бити детаљно описано у Прилогу бр. 4 конкурсне документације.

Доказ из става 1. тачке 2) и 4) члана 77. Закона не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Докази о испуњености услова могу се достављати у неоввереним копијама, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

11) Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења обавеза понуђача, уколико исто захтева наручилац

У свему у складу са условима и упутством из конкурсне документације.

12) Дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу заштите поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче

Наручилац је дужан да:

- 1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди;
- 2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;
- 3) чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Наручилац је дужан да у току поступка обезбеди чување поверљивих података из понуде у складу са чланом 14. Закона.

13) Обавештење да понуђач може у писаном облику тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, уз напомену да се комуникација у поступку јавне набавке врши на начин одређен чланом 20. Закона

Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки.

Изабрано средство комуникације мора бити широко доступно, тако да не ограничава могућност учешћа заинтересованих лица у поступку јавне набавке.

Комуникација треба да се одвија на начин да се поштују рокови предвиђени овим законом и да се у том циљу, када је то могуће, користе електронска средства.

Комуникација се мора одвијати на начин да се обезбеди чување поверљивих и података о заинтересованим лицима, података о понудама и понуђачима до отварања понуда, да се обезбеди евидентирање радњи предузетих у поступку и чување документације у складу са прописима којима се уређује област документарне грађе и архива.

Алати који се користе у комуникацији електронским средствима и њихове техничке карактеристике морају бити широко доступни и интероперативни, такви да користе производе информационих технологија у општој употреби.

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

14) Обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и вршити контрола код понуђача односно његовог подизвођача

Наручилац ће по потреби, писаним путем, захтевати од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а по потреби ће извршити и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије не произилази из природе поступка јавне набавке.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

15) Захтев у погледу додатног обезбеђења испуњења уговорних обавеза уколико предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу, а његова вредност не може бити већа од 15% од понуђене цене

Ако предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу, а понуђач буде изабран као најповољнији у предметној јавној набавци наручилац ће захтевати додатно финансијско обезбеђење у вредности од 15% од понуђене цене.

16) Врсте критеријума за доделу уговора, сви елементи критеријума на основу којих се додељује уговор, који морају бити описани и вредносно изражени, као и методологију за доделу пондера за сваки елемент критеријума која ће омогућити накнадну објективну проверу оцењивања понуда

Наручилац ће уговор о јавној набавци доделити сагласно критеријума који су утврђени Одлуком комисије о утврђивању критеријума (прилог бр. 11. конкурсне документације).

17) Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом

У случају да постоји 2 или више понуђача који су понудили исту цену одлука ће се донети на основу резервног критеријума, односно начина утврђеног у прилогу бр. 11. конкурсне документације.

18) Обавештење о томе да је понуђач или кандидат дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву којом потврђује под кривичном и материјалном одговорношћу да је при састављању своје понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

19) Обавештење да накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач

Битни захтеви који нису укључени у важеће техничке норме и стандарде, а који се односе на заштиту животне средине, безбедност и друге околности од општег интереса, морају да се примењују и да се изричито наведу у конкурсној документацији.

Наручилац посебно напомиње да накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.

20) Обавештење о начину и року подношења захтева за заштиту права понуђача и навођење броја рачуна на који је подносилац захтева приликом подношења захтева дужан да уплати таксу одређену Законом

- ❖ Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао претрпети

штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона (у даљем тексту: подносилац захтева).

- ❖ Захтев за заштиту права може да поднесе Управа за јавне набавке, Државна ревизорска институција, јавни правобранилац и грађански надзорник.
- ❖ Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.
- ❖ Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.
- ❖ Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, сматраће се благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и квалификационом поступку ако је примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.
- ❖ Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став 3. Закона, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
- ❖ После доношења Одлуке о додели уговора и/или Одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки.
- ❖ Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
- ❖ Уколико је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
- ❖ О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.
- ❖ У случају поднетог захтева за заштиту права наручилац не може донети Одлуку о додели уговора и/или Одлуку о обустави поступка, нити може закључити уговор о јавној набавци пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, осим у случају преговарачког поступка из члана 36. став 1. тачка 3) Закона.
- ❖ Одговорно лице наручиоца може донети одлуку да наручилац предузме активности из члана 150. став 1. Закона пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, када би задржавање активности наручиоца у поступку јавне набавке, односно у извршењу уговора о јавној набавци проузроковало велике тешкоће у раду или пословању наручиоца које су несразмерне вредности јавне набавке, а која мора бити образложена. Одлуку наручилац без одлагања доставља Републичкој комисији и објављује је на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
- ❖ Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за заштиту права, при чему је дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке.
- ❖ Подносилац захтева је дужан да у складу са чланом 156. Закона уплати таксу у износу од 120.000,00 динара, ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000,00 динара; 250.000,00 динара, ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процењена вредност већа од 120.000.000,00 динара; 120.000,00 динара, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000,00 динара; 120.000,00 динара, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако збир процењених вредности свих оспорених партија није већи од 120.000.000,00 динара, уколико је јавна набавка обликована по партијама; 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од ако је процењена вредност већа од 120.000.000,00 динара; 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којима су

додељени уговори, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000,00 динара.

- ❖ Потврда о извршеној уплати треба да буде издата од стране банке, да садржи печат банке и потпис овлашћеног лица банке. Број жиро рачуна: 840-30678845-06. Шифра плаћања: 153 или 253. Позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке. Сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке. Прималац: Буџет Републике Србије.

21) Обавештење да ће уговор о јавној набавци бити достављен у року од осам дана од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона, односно у случају из члана 112. став 2. Закона, навести рок у коме ће бити закључен уговор о јавној набавци

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је додељен у року од осам дана од дана протеча рока за подношење захтева за заштиту права.

Уговор о јавној набавци не може бити закључен пре истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона, односно у случају из члана 112. став 2. Закона уговор ће бити закључен у року од пет дана од дана пријема Одлуке о додели уговора.

22) Подаци о обавезној садржини понуде

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти.

Понуђач може да поднесе само једну понуду са доказима о испуњености услова из конкурсне документације.

У року за подношење понуда, понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин који је одређен за подношење понуда.

23) Средства финансијског обезбеђења

23.1. Уз понуду, сви понуђачи достављају:

ФИНАНСИЈСКУ ГАРАНЦИЈУ за озбиљност понуде на износ од 10% од процењене вредности уговора без ПДВ-а (вредност се налази у моделу Уговора) , са роком важења не краћим од 30 дана од дана истека рока важности понуде.

23.2. Финансијска гаранција за озбиљност понуде

23.2.1. ФИНАНСИЈСКУ ГАРАНЦИЈУ за озбиљност понуде на износ од 10% од процењене вредности јавне набавке без обрачунатог ПДВ-а, са роком важења не краћим од 30 (тридесет) дана од дана истека рока важења понуде. Вредност уговора дата је у прилогу бр. 6 – МОДЕЛ УГОВОРА.

23.2.2. Финансијска гаранција за озбиљност понуде тражи се ради заштите НАРУЧИОЦА и биће наплаћена:

- ❖ ако понуђач своју понуду повуче за време важења понуде, а након јавног отварања понуда или,
- ❖ у случају да изабрани понуђач не потпише уговор или не достави финансијску гаранцију за добро извршење посла.

23.2.3. Финансијска гаранција ће бити исказана у истој валути у којој је исказана и сама понуда и издата у форми:

- ❖ банкарске гаранције која мора бити безусловна и на први позив платива **или**
- ❖ бланко менице, која мора бити уписана у Регистар НБС са припадајућим попуњеним меничним овлашћењем, а који морају бити оверени и потписани од стране лица чији се потпис налази на картону депонованих потписа. Достављено менично овлашћење мора бити сачињено на меморандуму понуђача према моделу који се налази у прилогу ове конкурсне документације,
- ❖ **Уколико понуђачи као финансијску гаранцију за озбиљност понуде доставе бланко меницу, потребно је да у оквиру своје понуде доставе фотокопију картона депонованих потписа код пословне банке који мора бити оверен од стране банке после дана објављивања позива за подношење понуда.**

23.2.4. Свака понуда која није осигурана финансијском гаранцијом биће одбијена од стране НАРУЧИОЦА као неприхватљива.

- 23.2.5. Финансијска гаранција биће враћена неуспешним понуђачима што је пре могуће након завршеног избора, а најкасније у року од 30 календарских дана од датума истека важности понуде.
- 23.2.6. Изабраном понуђачу финансијска гаранција за озбиљност понуде биће враћена након што понуђач потпише уговор и када поднесе финансијску гаранцију за добро извршење посла.

23.3. Финансијска гаранција за добро извршење посла

23.3.1.

Изабрани понуђач је дужан да у року од десет (10) дана, приликом потписивања уговора као финансијску гаранцију за добро извршење посла наручиоцу преда бланко меницу регистровану код НБС, са попуњеним, потписаним и овереним меничним овлашћењем у висини од 10% уговорене вредности набавке без обрачунатог ПДВ-а. Меницу и менично овлашћење мора да прати и картон депонованих потписа. Менично овлашћење мора садржати клаузулу да важи најмање 30 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла.

23.3.2. Уколико понуђач у року од 10 дана од дана обостраног потписивања уговора о јавној набавци, из оправданих разлога, не достави наручиоцу финансијску гаранцију, уговор не ступа на снагу (одложни услов), а наручилац може да остави понуђачу примерен рок од најдуже 7 (седам) дана за испуњење обавезе. Уколико понуђач не испуни обавезу ни у накнадно остављеном примереном року, наручилац може да потпише уговор са следећим најбоље ранжираним понуђачем.

23.3.3. Ако у току трајања уговора дође до истека рока важења достављене финансијске гаранције за добро извршења посла, добављач је у обавези да изврши продужење исте. Уколико добављач не изврши продужење финансијске гаранције за добро извршење посла уговор престаје да производи правна дејства.

23.3.4. Наручилац ће приложени финансијску гаранцију за добро извршење посла искористити у сврху накнаде штете у следећим случајевима:

- ❖ у случају неизвршења уговорних обавеза у роковима и на начин који су предвиђени уговором о јавној набавци,
- ❖ у случају неоснованог једностраног раскида уговора о јавној набавци од стране добављача,
- ❖ у другим случајевима неиспуњења уговорних обавеза који могу довести до угрожавања рада наручиоца и нанесе му штету или угрози живот и здравље пацијента на било који начин.

23.4. Финансијска гаранција за отклањање грешака у гарантном року

23.4.1 Понуђач је обавезан да у року од 10 (десет) дана од дана обостраног потписивања уговора достави наручиоцу и финансијску гаранцију **ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ** у висини од 10% вредности уговора без обрачунатог ПДВ, и роком важења 5 дана дужем од дана истека гарантног рока. Ова финансијска гаранција може бити у **форми регистроване соло менице**.

23.5 ИЗЈАВЕ О ВРСТАМА ФИНАНСИЈСКИХ ГАРАНЦИЈА којима ће, као изабрани понуђач обезбедити испуњење својих обавеза у складу са чланом 12. Правилника. (прилог бр.10)

- ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА,

- ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ.

23.6 Поред достављеног средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла, понуђачи су дужни да приликом потписивања уговора доставе бланко меницу регистровану код НБС, са попуњеним, потписаним и овереним меничним овлашћењем, у висини од 5% уговорене вредности набавке без обрачунатог ПДВ-а, која ће бити активирана у сврху наплате уговорне казне.

Меницу и менично овлашћење мора да прати и картон депонованих потписа (картон депонованих потписа мора бити оверен од стране банке после дана објављивања позива за подношење понуда). Менично овлашћење мора садржати клаузулу да важи најмање 30 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла.

23.6 Уколико изабрани понуђач не испуни захтев из тачке 23. овог Упутства то ће представљати довољан разлог за поништај Одлуке о додели уговора, у делу који се односи на тог понуђача и наплату финансијске гаранције за озбиљност понуде таквог понуђача, а у том случају НАРУЧИЛАЦ може уговор да додели следећем најповољнијем оцењеном понуђачу или да поново распише позив за подношење понуда.

24) Обавештење о могућности да понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија и упутство о начину на који понуда мора бити поднета, уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија

Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати целокупну партију.

У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

25) Рок важења понуде

Рок важења понуде одређује понуђач и тај рок се обавезно наводи у понуди, али не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду. Захтеви и одговори у вези са тим, достављаће се у писаном облику.

26) Рок у коме ће понуђач коме је додељен уговор о јавној набавци приступити закључењу уговора

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу коме је додељен уговор у року од осам дана од дана протекла рока за подношење захтева за заштиту права.

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор са наручиоцем, наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

27) Врста другог релевантног доказа који је од значаја за уредно извршење обавеза понуђача по раније закљученим уговорима о јавним набавкама

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ из става 1. из члана 82. Закона може бити: правноснажна судска пресуда, исправа о реализованом средству обезбеђења испуњених обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза, исправа о наплаћеној уговорној казни, рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року, извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором, изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи, доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача, други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац ће одбити понуду ако поседује доказ из члана 82. став 3. тачка 1) Закона, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.

28) Трошкови

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

29) Преузимање конкурсне документације

Наручилац ће од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници омогућити преузимање конкурсне документације.

30) Паковање и достављање понуде

❖ Сви документи поднети у понуди, изузев менице, меничног овлашћења и картона депонованих потписа, треба да буду повезани траком (јемствеником) у целину и запечаћени тако да се не могу накнадно убацити, одстранити или заменити појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

❖ Понуђач доставља понуду у запечаћеној коверти, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата. Ако коверта није запечаћена и означена на начин описан овим Упутством, наручилац не преузима никакву одговорност уколико понуда залута или се отвори пре времена.

- ❖ На задњој страни коверте треба обавезно навести име и адресу понуђача, што омогућава да понуда буде враћена неотворена, у случају да се прогласи неблаговременом.
- ❖ Понуде се достављају у затвореној коверти препорученом пошљицом или личном доставом на адресу:

**Клинички центар Србије,
Одсек административно-техничких послова, /архива/
за ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Београд, Пастерова број 2
са назнаком:
„Понуда за ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ: 409 Т/2017
Електро потрошни материјал – не отварати**

31) Јавно отварање понуда

НАРУЧИЛАЦ ће извршити ЈАВНО отварање понуда по истеку рока за подношење понуда у току истог дана у великој сали управне зграде КЦС, Пастерова 2, 11000 Београд.

Овлашћење за присуство и учествовање у поступку јавне набавке подноси се Председнику комисије непосредно пре почетка поступка отварања понуде. Достављено пуномоћје обавезно мора имати свој број, датум, потпис и печат овлашћеног лица.

Овлашћени представник понуђача који учествује у поступку отварања понуда има право да приликом отварања понуда изврши увид у податке из понуде који се уносе у записник о отварању понуде.

Записник о отварању понуда потписују чланови комисије и овлашћени представници понуђача који преузимају примерак записника.

Присутни овлашћени представници понуђача потписују записник у коме се евидентира њихово присуство.

32) Интегритет поступка

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда, у поступку јавне набавке: поступао супротно забрани из чланова 23. и 25. Закона, учинио повреду конкуренције, доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

33) Одлука о додели уговора

На основу извештаја о стручној оцени понуда, наручилац доноси одлуку о додели уговора, у року одређеном у позиву за подношење понуда.

Рок из става 1. члана 108. Закона не може бити дужи од 25 дана од дана отварања понуда, осим у нарочито оправданим случајевима, као што је обимност или сложеност понуда, односно сложеност методологије доделе пондера, када рок може бити до 40 дана од дана јавног отварања понуда.

Одлука о додели уговора мора бити образложена и мора да садржи нарочито податке из извештаја о стручној оцени понуда.

Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора објави на Порталу јавних набавки и својој интернет страници у року од три дана од дана доношења.

Ако поједини подаци из одлуке представљају пословну тајну у смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне или представљају тајне податке у смислу закона којим се уређује тајност података, ти подаци из одлуке неће се објавити. У том случају, одлука се у изворном облику доставља Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

Одредбе овог члана сходно се примењују на одлуку о закључењу оквирног споразума, одлуку о признавању квалификације и одлуку о обустави поступка.

**НАРУЧИЛАЦ
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ**

ПАРТИЈА I – Расвета и светиљке

Број понуде: _____

Прилог бр. 3

Датум: ____/____/____/

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:

Понуђач: _____

Адреса: _____

Матични број: _____

Регистарски број: _____

Шифра делатности: _____

ПИБ: _____

Предмет: ПОНУДА ЗА ИСПОРУКУ ЕЛЕКТРО ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА - ПАРТИЈА 1

Ред. Број ставке	Назив и опис производа	Јед. мере	Количина	ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ	
				Цена дин/јед. мере (цене дати без ПДВ-а)	Укупна вредност динара (4 x5)
1	2	3	4	5	6
Партија 1 – Расвета и светиљке					
1	Сијалице стандардне, сијалично грло E-27, 60 W, 220 V - I квалитета, минимум 700lm; 1000Hrs одговарајућа квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA	ком.	1		
2	Сијалице стандардне, сијалично грло E-27, 75 W, 220 V - I квалитета, минимум 930lm 1000Hrs одговарајућа квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA	ком.	1		

3	Сијалице стандардне, сијалично грло E-27, 100 W, 220 V - I квалитета; минимум 1330lm; 1000Hrs; одговарајућа квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA	ком.	1		
4	ЛЕД Сијалица 10W за сијалично грло E-27, минимум 900lm; 5500-6500K, цилиндричног облика и димензија 108мм фи 60 ради ограниченог места постављања, амбијеталне температуре - 20°C до 40°C; угао светла 270 степени, ЕЕ класе А* одговарајућа типу квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA	ком.	1		
5	ЛЕД Сијалица 13,2W за сијалично грло E-27, минимум 1200lm; 5500-6500K, век трајања 35000 h, цилиндричног облика и димензија 118мм фи 60 ради ограниченог места постављања, за рад на температурама окружења од -20°C до +40°C; угао светла 270 степени, ЕЕ класе А+, одговарајућа типу квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA	ком.	1		
6	ЛЕД Сијалица 20W за сијалично грло E-27, минимум 1900lm; 5500-6500k век трајања 35000 h, цилиндричног облика и димензија 153мм фи 80 ради ограниченог места постављања, за рад на температурама окружења од -20°C до +40°C; угао светла 270 степени, ЕЕ класе А+, одговарајућа типу квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA	ком.	1		
7	Металхалогена сијалица убодна 70 W, грло G-12, CMH-T/830; минимум 6400lm; 830K; 15000Hrs вертикална и хоризонтална монтажа; одговарајућа квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA	ком.	1		
8	Металхалогена сијалица убодна 150 W, грло G-12, CMH150/T/UVC/U/830/G12; минимум 14000lm; 830K; 12000hHrs вертикална и хоризонтална монтажа; одговарајућа квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA	ком.	1		
9	Металхалогена сијалица 150 W, грло RX7s-24, CMH-TD 150/830; минимум 14500lm; 830K; 15000Hrs хоризонтална монтажа; одговарајућа квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA	ком.	1		
10	Металидне сијалице малих снага (за рефлекторе): 100 W, 230 V и дужине l=78 mm, K12 C100W 230V R7S, минимум 1900lm, 2900K, 1000Hrs, одговарајућа квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA	ком.	1		
11	Металидне сијалице малих снага (за рефлекторе): 130 W, 230 V и дужине l=78 mm, K12 C100W 230V R7S, минимум 1900lm, 2900K, 1000Hrs, одговарајућа квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA	ком.	1		
12	Металидне сијалице малих снага (за рефлекторе): 130 W, 230 V	ком.	1		

	и дужине l=119 mm K11 C130W 230V R7S, минимум 2440lm, 2900K, 1000Hrs, одговарајућа квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA				
13	Штедљиве компактне флуоресцентне сијалице: MASTER PL-C, 26 W/840/2P (2 пина); инкандесцентно бела светлост, минимум 1800lm, 4000K, Ra-82, 12000Hrs, одговарајућа квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA	ком.	1		
14	Штедљиве компактне флуоресцентне сијалице: MASTER PL-L, 36 W/840/4P (4 пина); Грло 2G11, инкандесцентно бела светлост, минимум 2900lm, 4000K, Ra-82, 12000Hrs, одговарајућа квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA	ком.	1		
15	Штедљиве компактне флуоресцентне сијалице: MASTER PL-T, 42 W, 4 пина; Грло GX24q-4, инкандесцентно бела светлост минимум 3200lm, 4000K, Ra-82, 12000Hrs, одговарајућа квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA	ком.	1		
16	Штедљиве компактне флуоресцентне сијалице: PL-Q, 16 W, 2D, 4 пина; Грло GR10q, инкандесцентно бела светлост, минимум 1100lm, 3500K, Ra-82, 12000Hrs, одговарајућа квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA	ком.	1		
17	Штедљиве компактне флуоресцентне сијалице: PL-Q, 28 W, 2D, 4 пина; Грло GR10q, инкандесцентно бела светлост 2150lm, 3500K, Ra-82, 12000h, одговарајућа квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA	ком.	1		
18	Нисконапонска халогена сијалица са предњим стаклом: снаге 10 W, напона 12 V, за сијалично грло G 4, са 2 пина, минимум 140lm, 2800K, 2000Hrs, одговарајућа квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA	ком.	1		
19	Нисконапонска халогена сијалица са предњим стаклом: снаге 50 W, напона 12 V, за сијалично грло GU 5.3, са 2 пина, 1350cd, 2900K, 2000h, одговарајућа квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA	ком.	1		
20	Нисконапонска LED сијалица снаге 6 W, напона 12 VAC/VDC, за сијалично грло GU 5.3, са 2 пина, 1400 CBCP, 2700K 35000h, 450lm, EEC A+, одговарајућа типу квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA	ком.	1		
21	Штедљива сијалица снаге 20 W, напона 220 V, за сијалично грло E-27: дневно светло, сијалица је затвореног типа, минимум 1300lm, 2700K, Ra=82, 10000Hrs, (еквивалентно квалитету PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA)	ком.	1		

22	Штедљива сијалица снаге 20 W, спирална, напона 220 V, за сијалично грло E-27: дневно светло, сијалица је затвореног типа (одговарајући квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA)	ком.	1		
23	Штедљива сијалица снаге 25 W - спирална, напона 220 V, за сијалично грло E-27: сијалица је затвореног типа, минимум 1700lm, 2700K, 10000Hrs, одговарајућа квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA	ком.	1		
24	Штедљива сијалица снаге 9 W, напона 220 V, за сијалично грло E-14:светло 865, сијалица је затвореног типа, минимум 455lm, 6400K, 10000Hrs, одговарајућа квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA	ком.	1		
25	Мињон сијалица, сијалично грло E-14, 25 W, 220 V одговарајућа квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA	ком.	1		
26	Мињон сијалица, сијалично грло E-14, 40 W, 220 V одговарајућа квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA	ком.	1		
27	Мињон сијалица, сијалично грло E-14, 60 W, 220 V одговарајућа квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA	ком.	1		
28	Мињон сијалица LED 6W, сијалично грло E-14, 220 V, 2700 K, минимум 450 lm; век трајања 35000 h, димензија 100x37mm ради ограниченог места постављања, ЕЕ класе А ⁺ , одговарајућа типу производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA	ком.	1		
29	Натријум сијалица 70W са интегрисаним упаљачем, сијалично грло E-27, минимум 6100lm, 2000K, 17500Hrs, одговарајућа типу LU 70/90/MO/I/E27 1/12 MIH квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA	ком.	1		
30	Флуо цеви 14 W T5 - I квалитета MASTER TL5 HE 14/840, минимум 1230lm, 4000K, 30000Hrs, одговарајућа квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA	ком.	1		
31	Флуо цеви 21 W T5 - I квалитета MASTER TL5 HE 21/840, минимум 1910lm, 4000K, 30000Hrs, одговарајућа квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA	ком.	1		
32	Флуо цеви 18 W - I квалитета, минимум 900lm, 9000Hrs, 6500 K, одговарајућа квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA	ком.	1		
33	Флуо цеви 36 W - I квалитета, минимум 2350lm, 9000Hrs, 6500K, одговарајућа квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS,	ком.	1		

	OSRAM, SYLVANIA				
34	Флуо цеви 58 W - I квалитета, 3750lm, 9000Hrs, 6500K, (еквивалентно квалитету PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA)	ком.	1		
35	Флуо цеви LED 9W/T8, 6500K, животни век 40000h L70; , високе енергетске ефикасност 100-111lm/W; Широка дистрибуција светла 270-300 °, 800 lm; ЕЕ класе А+; димензије 600мм, одговарајућа типу PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA)	ком.	1		
36	Флуо цеви LED 18W/T8, 6500K, животни век 35000h високе енергетске ефикасност 100-111lm/W; Широка дистрибуција светла 270-300 °, 1800 lm; ЕЕ класе А* ; димензије 1200мм, одговарајућа типу PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA)	ком.	1		
37	Флуо цеви LED 24W/T8, 6500K, животни век 35000h високе енергетске ефикасност 100-111lm/W; Широка дистрибуција светла 270-300 °, 2400 lm; ЕЕ класе А* ; димензије 1500мм, одговарајућа типу PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA)	ком.	1		
38	Флуо цеви 18 W/T8/860/POLYLUX/LL- I квалитета, 1300lm, 6400K, 15000Hrs, одговарајућа квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA	ком.	1		
39	Флуо цеви 36 W/T8/860/POLYLUX/LL- I квалитета, 3250lm, 6400K, минимум 15000Hrs, одговарајућа квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA	ком.	1		
40	Бактерицидне флуо цеви 30 W дужине 900 mm , G13, 9000Hrs, UV output 11,3W, одговарајућа квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA	ком.	1		
41	Бактерицидне флуо цеви TUV 36 WG 36, 1200 mm, T8, (одговарајући квалитету производа PHILIPS, OSRAM)	ком.	1		
42	Бактерицидне флуо цеви 55 W дужине 900 mm,G13 9000Hrs,UV output 19W, одговарајућа квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA	ком.	1		
43	Стартер 18 W - I квалитета одговарајућа квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA	ком.	1		
44	Стартери 4 - 65 W - I квалитета одговарајућа квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA	ком.	1		
45	Флуоресцентна светиљка СТРЕЛА 230 V, са извором светлости од 1x18 W , са одговарајућом електромагнетном пригушницом по EN 61347 стандарду, са прекидачем и призматичним дифузором од поликарбоната. Боја светиљке бела, класа I. IP40	ком.	1		
46	Флуоресцентна светиљка СТРЕЛА 230 V, са извором светлости од	ком.	1		

	1x36 W, са одговарајућом електромагнетном пригушницом по EN 61347 стандарду, без прекидача, са призматичним дифузором од поликарбоната. Боја светиљке бела, класа I. IP40				
47	Светиљка посебне намене, антибактерицидна-герамицидна, 1x30 W, електронска или са одговарајућом електромагнетном пригушницом по EN 61347 стандарду, , транспарентни дифузор, мин. IP40 заштита. Светиљка је у белој боји са Al сјајним одсијачем.	ком.	1		
48	Плафонска светиљка са дифузором-поликарбонат, до ϕ 300mm, беле боје у заштити IP54, са једним грлом E27, мах. 60 W или штедљивом сијалицом мах. 23 W.	ком.	1		
49	Уградна светиљка 4x18 W, опал са дифузором од ПММА, заптивком и прибором за монтажу, електронска или са одговарајућом електромагнетном пригушницом по EN 61347 стандарду, израђена од челичног лима или алуминијума 0,6мм дебљине мин. IP54, за чисте собе.	ком.	1		
50	Светиљка зидна купатилска 1x18, са одговарајућом електромагнетном пригушницом по EN 61347 стандарду, белим дифузором од поликарбоната у заштити мин. IP54, одговарајући квалитету производа "ATRA", тип - BRI	ком.	1		
51	Светиљка - Опал кугла комплет, 250 V - 60 W са заштитом од запљускујуће воде IP 54, са стакленом куглом ϕ 150 и порцеланским грлом E - 27, са једним сијаличним местом; Равна и коса.	ком.	1		
52	Опал арматура - равна, за куглу ϕ 150, порцеланско грло E -27, са једним сијаличним местом	ком.	1		
53	Опал арматура - коса, за куглу ϕ 150, порцеланско грло E -27, са једним сијаличним местом	ком.	1		
54	Кугле за ОПАЛ светиљку, ϕ 150	ком.	1		
55	Светиљка надградна са компакт флуо сијалицом MASTER PL-C 26W/830/2P G-24 D-3 са комплетном преспојном справом и прибором за монтажу.	ком.	1		
56	Бродска спољна светиљка – лампа, тип „жаба“, 100 W, грло E - 27, радни напон 220-240 V / 50-60 Hz, црна, са заштитом од спољног удара (заштићена жичаном решетком).	ком.	1		
57	Надградна светиљка са сјајним алуминијумским параболичним растером [$L65 < 1000 \text{ cd/m}^2$], са одговарајућом електромагнетном пригушницом по EN 61347 стандарду, кућиште израђено од пресованог челичног лима или алуминијума дебљине 0.6 mm, пластифицирано бело, RAL 9003, растер од 99.85% алуминијума. Тип: 2x18 W, 230 V, IP20, при	ком.	1		

	одржавању није потребно потпуно одвајање растера од кућишта. Светиљка је без флуо цеви и стартера.				
58	Надградна светиљка са сјајним алуминијумским параболичним растером [$L65 < 1000 \text{ cd/m}^2$], са одговарајућом електромагнетном пригушницом по EN 61347 стандарду, кућиште израђено од пресованог челичног лима или алуминијума дебљине 0.6 mm, пластифицирано бело, RAL 9003, растер од 99.85% алуминијума. Тип: 2x36 W , 230 V, IP20, при одржавању није потребно потпуно одвајање растера од кућишта. Светиљка је без флуо цеви и стартера.	ком.	1		
59	Надградна светиљка са сјајним алуминијумским параболичним растером [$L65 < 1000 \text{ cd/m}^2$], са одговарајућом електромагнетном пригушницом, кућиште израђено од пресованог челичног лима дебљине 0.6 mm, пластифицирано бело, RAL 9003, растер од 99.85% алуминијума. Тип: 3x36 W , 230 V, IP20, при одржавању није потребно потпуно одвајање растера од кућишта. Светиљка је без флуо цеви и стартера.	ком.	1		
60	Надградна светиљка са сјајним алуминијумским параболичним растером [$L65 < 1000 \text{ cd/m}^2$], са одговарајућом електромагнетном пригушницом по EN 61347 стандарду, кућиште израђено од пресованог челичног лима или алуминијума дебљине 0.6 mm, пластифицирано бело, RAL 9003, растер од 99.85% алуминијума. Тип: 4x36 W , 230 V, IP20, при одржавању није потребно потпуно одвајање растера од кућишта. Светиљка је без флуо цеви и стартера.	ком.	1		
61	Надградна светиљка са сјајним алуминијумским параболичним растером [$L65 < 1000 \text{ cd/m}^2$], са одговарајућом електромагнетном пригушницом по EN 61347 стандарду, кућиште израђено од пресованог челичног лима дебљине 0.6 mm, пластифицирано бело, RAL 9003, растер од 99.85% алуминијума. Тип: 2x58 W , 230 V, IP20, при одржавању није потребно потпуно одвајање растера од кућишта. Светиљка је без флуо цеви и стартера.	ком.	1		
62	Уградна светиљка са сјајним алуминијумским параболичним растером [$L65 < 1000 \text{ cd/m}^2$], са одговарајућом електромагнетном пригушницом по EN 61347 стандарду, кућиште израђено од пресованог челичног лима или алуминијума дебљине 0.6 mm, пластифицирано бело, RAL 9003, растер од 99.85% алуминијума. Тип: 4x18W , 230 V, IP20, при одржавању није потребно потпуно одвајање растера од кућишта. Светиљка је без флуо цеви и стартера, за гипс плафон, дим. 625X625.	ком.	1		
63	Уградна флуо светиљка 4x36W, без извора светлости, опал дифузор од ПММА са заптивањем, кућиште од пресованог челичног лима или алуминијума 0,6мм дебљине са	ком.	1		

	одговарајућом електромагнетном пригушницом по EN 61347 стандарду, IP 54, димензије 1195x595, за чисте собе				
64	Светиљка флуо уградна 2x36W растер HANTER DAGLAS I GIPS са сјајним алуминијумским параболичним растером [L65 <1000 cd/m ²], са одговарајућом електромагнетном пригушницом по EN 61347 стандарду, кућиште израђено од пресованог челичног лима дебљине 0.6 mm,(185 до 200x1200) (димензија по захтеву са одговарајућим прибором за монтажу)	ком.	1		
65	Надградна флуо светиљка 1x18 W , IP65, водоотпорна, дифузор израђен од ПММА са металним копчама	ком.	1		
66	Надградна флуо светиљка 2x18 W , IP65, водоотпорна, дифузор израђен од ПММА са металним копчама	ком.	1		
67	Надградна флуо светиљка 2x36 W , IP65, водоотпорна, дифузор израђен од ПММА са металним копчама	ком.	1		
68	Надградна флуо светиљка 1x36 W , IP65, водоотпорна, дифузор израђен од ПММА са металним копчама	ком.	1		
69	Светиљка флуо надградна IP54 336 OPAL, са дифузором од ПММА (300x1225x80)	ком.	1		
70	Надградни ЛЕД панел снаге 40w, 600x600mm боја светлости 5500-6500K, 200-240v, репродукција боје Ra>80, угао светлости 180°, дифузор израђен од ПММА, минималне јачине 3100lm, EN 60598-1:2015 i EN 60598-2-2:2012, кућиште је од челичног лима или алуминијума.	ком.	1		
71	Надградни ЛЕД панел снаге 40w, 1200x300mm боја светлости 5500-6500K, 200-240v, репродукција боје Ra>80, угао светлости 120°, дифузор израђен од ПММА, минималне јачине 3100lm, EN 60598-1:2015 i EN 60598-2-2:2012, кућиште је од челичног лима или алуминијума.	ком.	1		
72	Надградни ЛЕД панел снаге 65w, 1200x600mm боја светлости 5500-6500K, 200-240v, репродукција боје Ra>80, угао светлости 120°, дифузор израђен од ПММА, минималне јачине 5000lm, EN 60598-1:2015 i EN 60598-2-2:2012, кућиште је од челичног лима или алуминијума.	ком.	1		
73	Уградни ЛЕД панел снаге 40w, 600x600mm боја светлости 5500-6500K, 200-240v, репродукција боје Ra>80, угао светлости 180°, дифузор израђен од ПММА, минималне јачине 3100lm, EN 60598-1:2015 i EN 60598-2-2:2012, кућиште је од челичног лима или алуминијума.	ком.	1		
74	Уградни ЛЕД панел снаге 40w, 1200x300mm боја светлости 5500-6500K, 200-240v, репродукција боје Ra>80, угао светлости 120°, дифузор израђен од ПММА, минималне јачине 3100lm, EN	ком.	1		

	60598-1:2015 i EN 60598-2-2:2012, кућиште је од челичног лима или алуминијума.				
75	Уградни ЛЕД панел снаге 65w, 1200x600mm боја светлости 5500-6500K, 200-240v, репродукција боје Ra>80, угао светлости 120°, дифузор израђен од ПММА, минималне јачине 5000lm, EN 60598-1:2015 i EN 60598-2-2:2012, кућиште је од челичног лима или алуминијума.	ком.	1		
76	Надградни ЛЕД панел снаге 24w, 300x300mm боја светлости 5500-6500K, 200-240v, репродукција боје Ra>80, угао светлости 120°, 50000h минималне јачине 2200lm, кућиште је израђено од алуминијума.	ком.	1		
77	Надградни ЛЕД панел снаге 20w, 223x223mm боја светлости 5500-6500K, 200-240v, репродукција боје Ra>80, угао светлости 120°, 50000h минималне јачине 2000lm, кућиште је израђено од алуминијума.	ком.	1		
78	Надградни ЛЕД панел снаге 12w, 173x173mm боја светлости 5500-6500K, 200-240v, репродукција боје Ra>80, угао светлости 120°, 50000h минималне јачине 1200lm, кућиште је израђено од алуминијума.	ком.	1		
79	Уградни ЛЕД панел снаге 24w, fi 280-290mm боја светлости 5500-6500K, 200-240v, репродукција боје Ra>80, угао светлости 120°, 50000h минималне јачине 2400lm, кућиште је израђено од алуминијума.	ком.	1		
80	Уградни ЛЕД панел снаге 18w, fi 200-220mm боја светлости 5500-6500K, 200-240v, репродукција боје Ra>80, угао светлости 120°, 50000h минималне јачине 1800lm, кућиште је израђено од алуминијума.	ком.	1		
81	Уградни ЛЕД панел снаге 12w, fi 140-160, боја светлости 5500-6500K, 200-240v, репродукција боје Ra>80, угао светлости 120°, 50000h минималне јачине 1200lm, кућиште је израђено од алуминијума.	ком.	1		
82	ЛЕД рефлеткор 10w 5500-6500k, 220-240v, IP65 заштита, 50000h, са једном интегрисаном ЛЕД диодом, репродукција боје Ra>80, минималне јачине 1000lm. EN 60598-1:2008+A11:2009 и EN 60598-2-5:1998	ком.	1		
83	ЛЕД рефлеткор 30w 5500-6500k, 220-240v, IP65 заштита, 50000h, са једном интегрисаном ЛЕД диодом, репродукција боје Ra>80, минималне јачине 3000lm. EN 60598-1:2008+A11:2009 и EN 60598-2-5:1998	ком.	1		
84	ЛЕД рефлеткор 50w 5500-6500k, 90-265v, IP65 заштита, 40000h, са једном интегрисаном ЛЕД диодом, репродукција боје Ra>70,	ком.	1		

	минималне јачине 4500lm предвиђен за монтажу споља.				
85	ЛЕД рефлеткор 100w 5500-6500k, 90-265v, IP65 заштита, 40000h, репродукција боје Ra>70, минималне јачине 9000lm, EN 60598-1:2008+A11:2009 и EN 60598-2-5:1998, предвиђен за монтажу споља.	ком.	1		
86	Антипаник светиљка, 40-LED, напон AC 220-240V, 50-60Hz, пуњива са AC каблом, прекидач ON/OFF, две функције рада 20 LED/40 LED. Лампа се аутоматски укључује у случају нестанка струје, извори светла, мин. 4W, аутономија рада мин. 8h, мин. IP40	ком.	1		
87	Противпаник светиљка уградна 1x8 W IP40 3H GR312 са ознаком и прибором A3018 излаз и стрелицом или одговарајућа	ком.	1		
88	Батеријска лампа са најмање 9 ЛЕД диода, интегрисаним прекидачем на кућишту ON/OFF, са пуњивом батеријом капацитета 0,4-2Ah, са одговарајућим адаптером за пуњење 220-230V, минимална аутономија рада 12-24 часова.	ком.	1		
УКУПНО Партија 1 (без ПДВ-а)					
ПДВ					
УКУПНО Партија 1 са ПДВ-ом					

ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ ДЕФИНИСАНА ОД СТРАНЕ НАРУЧИОЦА:

РОК ИСПОРУКЕ

(број дана по добијању поруџбенице)

ИСПОРУКА ДОБАРА, КОЈА СУ ПРЕДМЕТ ОВЕ НАБАВКЕ, ВРШИ СЕ СУКЦЕСИВНО ПРЕМА ПОТРЕБАМА НАРУЧИОЦА

Напомена: Понуде које садрже непрецизиране рокове, као што су: **ОДМАХ, ПО ДОГОВОРУ** и слично, неће бити разматране. Понуде са роковима испоруке дужи од 5 (ПЕТ) ДАНА од дана пријема Поруџбенице наручиоца неће бити разматране.

РОК ПЛАЋАЊА:

(исказан у данима)

90 дана од датума ДПО

Напомена: Понуде које садрже авансно плаћање неће бити разматране.

РОК ВАЖНОСТИ ПОНУДЕ:

(Наручилац неће разматрати понуде чији је рок важности краћи од законски предвиђеног рока од 60 дана)

ОСТАЛЕ ПОГОДНОСТИ И ПОПУСТИ КОЈЕ НУДИ ПОНУЂАЧ:

ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ

Гарантни рок за испоручена добра је _____.

ПАРТИЈА II – Разни потрошни електро материјал и аутоматика

Број понуде: _____

Прилог бр. 3

Датум: ____/____/____/

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:

Понуђач: _____

Адреса: _____

Матични број: _____

Регистарски број:

Шифра делатности: _____

ПИБ: _____

Предмет: ПОНУДА ЗА ИСПОРУКУ ЕЛЕКТРО ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА - ПАРТИЈА 3

Ред. Број ставке	Назив и опис производа	Јед. мере	Количина	ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ	
				Цена дин/јед. мере (цене дати без ПДВ-а)	Укупна вредност динара (4 x5)
1	2	3	4	5	6
Партија 2 - Разни потрошни електро материјал и аутоматика					
1	Сијалично грло Е - 27, 4 А, 250 V IEC60238 (порцеланско) - висеће, одговарајући квалитету производа art 133	kom	1		

2	Сијалично грло Е - 40, 16 А, 250 V IEC60061 (порцеланско) - одговарајући квалитету производа art 1382	kom	1		
3	Сијалично грло Е - 14, 4 А, 250 V IEC60238 (порцеланско) одговарајући квалитету производа art 136	kom	1		
4	Сијалично грло G-13, 2 А, 250 V IEC60400, одговарајући квалитету производа art 142 Norpal	kom	1		
5	Носач грла флуо цеви за цев 18W L 566mm одговарајући типу арт 105	kom	1		
6	Носач грла флуо цеви за цев 36W L 1176mm одговарајући типу арт 105	kom	1		
7	Контакт шрафови од 6 - 25 А, одговарајући квалитету производа ETI	kom	1		
8	Контакт шрафови од 35-63А, одговарајући квалитету производа ETI	kom	1		
9	Топљиви осигурач 6 А, 10 А, 16 А, 20 А, 25 А, одговарајући квалитету производа ETI	kom	1		
10	Топљиви осигурач 35 А, 50 А, 63 А, одговарајући квалитету производа ETI	kom	1		
11	Капа осигурача KD II, одговарајући квалитету производа ETI	kom	1		
12	Капа осигурача KD III, одговарајући квалитету производа ETI	kom	1		
13	Постоље осигурача EZN 25А, одговарајући квалитету производа ETI	kom	1		
14	Постоље осигурача EZN 63А, одговарајући квалитету производа ETI	kom	1		
15	Ножасте осигурачи NVT 00 - 10 А, 16 А, 25 А, 36 А, 50 А, 63 А, 80 А, 100 А, кратки, одговарајући квалитету производа ETI	kom	1		
16	Ножасте осигурачи NVT II - 250; 100 А, 125 А, 160 А, 200 А, дужи, одговарајући квалитету производа ETI	kom	1		
17	Постоље ножастог осигурача PKII/3 полно-400,	kom	1		

	одговарајући квалитету производа ETI				
18	Постоље ножастог осигурача PK00/3 полно-160, одговарајући квалитету производа ETI	kom	1		
19	PVC дозна Ø 60	kom	1		
20	PVC разводна кутија Ø 78 са поклопцем - OG	kom	1		
21	PVC разводна кутија 150x150mm, са поклопцем	kom	1		
22	PVC разводна кутија 100x100, са поклопцем - OG	kom	1		
23	Подсклоп / преносива прикључница / за продужни кабл са три утична места, максимално оптерећење 3500 W/16 A, 250 V, повезивање жица у подсклопу мора бити под шраф	kom	1		
24	Подсклоп / преносива прикључница / за продужни кабл са пет утичних места и прекидачем, максимално оптерећење 3500 W/16 A, 250 V, повезивање жица у подсклопу мора бити под шраф и буксне	kom	1		
25	Утична шук II у зид - двополна прикључница 16 A, 250 V, са поликарбонатским улошком, вијчана веза, са контактом за уземљење, за у зид, одговарајући квалитету производа Aling conel	kom	1		
26	Утична шук III у зид - трополна прикључница, 440 V, 16 A, са монтажном кутијом Ø 70 mm, са порцеланским улошком, вијчана веза, са нултим контактом, контактом за уземљење, за у зид, одговарајући квалитету производа Aling conel	kom	1		
27	Утична шук II у зид, дупла - двополна прикључница, 16 A, 250 V, са поликарбонатским улошком, вијчана веза, са контактом за уземљење, за у зид, одговарајући квалитету производа Aling conel	kom	1		
28	Шуко утична II - двополна прикључница 16 A, 250 V са порцеланским улошком, са контактом за уземљење, за у зид, одговарајући квалитету производа Aling conel	kom	1		
29	Шуко утична II - двополна прикључница 16 A, 250 V са поклопцем, IP54, са контактом за уземљење, за у зид, одговарајући квалитету	kom	1		

	производа Aling conel				
30	Грејач за калорифер GTK 220 V, 1333 W/4000 W, 380 V; шамот	kom	1		
31	Вентилатор за ТА пећи, комплет са мотором Л/Д	kom	1		
32	Грејач за ТА пећ 2000 W - штапни, дужине l=1100 mm	kom	1		
33	Грејач за проточни бојлер 2000 W	kom	1		
34	Грејач за бојлер 2000 W са фланшном и одговарајућим дихтунг гумама	kom	1		
35	Заштитни термостат за бојлер	kom	1		
36	Радни термостат за бојлер - порцелан	kom	1		
37	Прекидач за светло - једнополна склопка 10 Ах, 250 V за у зид, вијчана веза, одговарајући квалитету производа Aling conel	kom	1		
38	Прекидач серијски - серијска склопка 10 Ах, 250 V, за у зид, вијчана веза, одговарајући квалитету производа Aling conel	kom	1		
39	Прекидач међугајтански - једнополна склопка, 6 А, 250 V, за уградњу у савитљиве водове, одговарајући квалитету производа Aling conel	kom	1		
40	Прекидач наизменични - наизменична склопка 10 Ах, 250 V, за у зид, вијчана веза, одговарајући квалитету производа Aling conel	kom	1		
41	Прекидач унакрсни - унакрсна склопка 10 Ах, 250 V, за у зид, вијчана веза, одговарајући квалитету производа Aling conel	kom	1		
42	Прекидач кип - једнополна склопка, 16 А, 250 V, одговарајући квалитету производа Aling conel	kom	1		
43	Тастер за светло - звоно 10 Ах, 250 V, за у зид, одговарајући квалитету производа Aling conel	kom	1		
44	Двopolни утикач - виљушка шуко II, 16 А, 250 V, са контактом за уземљење В70	kom	1		
45	Трополни утикач - виљушка шуко III, 16 А, 440 V, са контактом за уземљење и нултим контактом,	kom	1		

	одговарајући квалитету производа Aling conel				
46	Аутоматски осигурачи: од 6 А, 10 А, 16 А, 20 А, 25 А, 35 А, карактеристике Ц (троми); 1Р, 6kA/10kA , одговарајући квалитету производа SCHRACK, GE	kom	1		
47	Аутоматски осигурачи: од 6 А, 10 А, 16 А, 20 А, 25 А, карактеристике Ц (троми); 3Р, 6kA/10kA одговарајући квалитету производа SCHRACK, GE	kom	1		
48	Звоно 220VAC на ДИН шину	kom	1		
49	Шина за аутоматске осигураче у дужини l=1m	kom	1		
50	Заштитна склопка диференцујалне струје FID 25A, 30 mA 4P, одговарајући квалитету производа SCHRACK, ETI	kom	1		
51	Заштитна склопка диференцујалне струје FID 40A, 500 mA 4P, одговарајући квалитету производа SCHRACK, ETI	kom	1		
52	Заштитна склопка диференцујалне струје FID 16A, 30 mA 2P, одговарајући квалитету производа SCHRACK, ETI	kom	1		
53	Заштитна склопка диференцујалне струје FID 16A, 30 mA 2P, одговарајући квалитету производа SCHRACK, ETI	kom	1		
54	Порцеланске клеме 3 x 2.5 mm ²	kom	1		
55	Кабл PPL - лицнасти 2x0.5 mm ²	m	1		
56	Кабл PPL - лицнасти 2x0.75 mm ²	m	1		
57	Кабл PPL - лицнасти 3x1.5 mm ²	m	1		
58	Кабл PPL - лицнасти 3x2.5 mm ²	m	1		
59	Кабл PPL - лицнасти жуто - зелена жица 4 mm ²	m	1		
60	Кабл PPL - лицнасти жуто - зелена жица 6 mm ²	m	1		
61	Кабл PPL - лицнасти жуто - зелена жица 10 mm ²	m	1		
62	Кабл PPL - лицнасти 5x2.5 mm ²	m	1		
63	Кабл PGP 3x2.5 mm ²	m	1		

64	Кабл PGP 5x2.5 mm ²	m	1		
65	Кабл PGP 3x1.5 mm ²	m	1		
66	Кабл PGP 5x4 mm ²	m	1		
67	Кабл PGP 5x6 mm ²	m	1		
68	Кабал PP00-Y 4 × 16 mm ²	m	1		
69	Кабал PP00-Y 4 × 70 mm ²	m	1		
70	Гумени кабл GGJ 3x1.5 mm ²	m	1		
71	Гумени кабл GGJ 3x2.5 mm ²	m	1		
72	Гумени кабл GGJ 5x2.5 mm ²	m	1		
73	Силиконска жица 1.5 mm ²	m	1		
74	Силиконска жица 2.5 mm ²	m	1		
75	Силиконска жица 6 mm ²	m	1		
76	Силиконска жица 8 mm ²	m	1		
77	Рингле за решо Ø 80, 220 V, вијчана веза	ком.	1		
78	Рингле за решо Ø 145, 220 V, вијчана веза	ком.	1		
79	Рингле за решо Ø 180, 220 V, вијчана веза	ком.	1		
80	Рингле за решо Ø 220, 220 V, вијчана веза	ком.	1		
81	Рингла 200x200	ком.	1		
82	Рингла 300x300	ком.	1		
83	Термички прекидач за решо 3 + 0 (порцелански), вијчана веза	ком.	1		
84	Дугме гифт 6+0 за термички прекидач	ком.	1		
85	Термички прекидач за решо 6 + 0 (порцелански), вијчана веза	ком.	1		
86	Герета за решо	ком.	1		
87	Електромагнетне пригушнице за флуоресцентне сијалице 18 W	ком.	1		
88	Електромагнетне пригушнице за флуоресцентне	ком.	1		

	сијалице 36 W				
89	Електромагнетне пригушнице за флуоресцентне сијалице 58 W	ком.	1		
90	Електромагнетне пригушнице за флуоресцентне сијалице 30 W	ком.	1		
91	Електронске пригушнице-електронске предспојне справе 2x36 W	ком.	1		
92	Електронске пригушнице-електронске предспојне справе 2x18 W	ком.	1		
93	Електронске пригушнице-електронске предспојне справе 4x18 W	ком.	1		
94	Електронске пригушнице-електронске предспојне справе 1x30 W	ком.	1		
95	Редне - лустер клеме, стезаљка, дванаестополна, 12x1.5 mm ²	ком.	1		
96	Редне - лустер клеме, стезаљка, дванаестополна, 12x2.5 mm ²	ком.	1		
97	Редне - лустер клеме, стезаљка, дванаестополна, 12x4.0 mm ²	ком.	1		
98	Редне - лустер клеме, стезаљка, дванаестополна, 12x6.0 mm ²	ком.	1		
99	razvodna kutija IP68 5-polna tipa LI228725	ком.	1		
100	prespojna kutija šestostruka IP55 tipa LI229260	ком.	1		
101	Керамичка - лустер клема од 2.5 mm ² до 4 mm ²	ком.	1		
102	BC клеме 2.5 mm ² , 4 mm ² и 6 mm ²	ком.	1		
103	Шкарина клема до 16 mm ²	ком.	1		
104	Шкарина клема до 25-35/4	ком.	1		
105	Бакарне цевасте папучице, клеме P-Cu 6/6 mm ² / вијак М	ком.	1		
106	Бакарне цевасте папучице, клеме P-Cu 10/8 mm ² / вијак М	ком.	1		

107	Бакарне цевасте папучице, клеме P-Cu 16/8 mm ² / вијак М	ком.	1		
108	Електро изолир трака, пластична (црна, плава, црвена), ширине 15 mm, дебљине 0.10 mm, котур 10 m	ком.	1		
109	Аутомобилска буксна женска - пљоснате чаурасте спојнице кабла за кабл 1.0 - 2.5 mm ²	ком.	1		
110	Гребенасти прекидач трофазни 0-1; 40 А, уградни	ком.	1		
111	OG шуко II - двополна прикључница 10/16 А - 250 V, одговарајући квалитету производа Aling conel	ком.	1		
112	OG прекидач - једнополна склопка 10 Ах - 250 V, одговарајући квалитету производа Aling conel	ком.	1		
113	OG кип прекидач 10/16 А, одговарајући квалитету производа Aling conel	ком.	1		
114	OG разводна кутија - кутија за стални прикључак, уградња на зид, проводник до 2.5 mm, димензије 80x80 mm, одговарајући квалитету производа Aling conel	ком.	1		
115	OG серијски прекидач - серијска склопка 10 Ах - 250 V, одговарајући квалитету производа Aling conel	ком.	1		
116	Силуминска прикључница двополна OG, одговарајући квалитету производа Aling conel	ком.	1		
117	Силуминска прикључница трополна OG, одговарајући квалитету производа Aling conel	ком.	1		
118	siliminska razvodna kutija IP67 100x100	ком.	1		
119	siliminska razvodna kutija IP67 200x200	ком.	1		
120	siliminska razvodna kutija IP67 150x150	ком.	1		
121	Индикатор за купатилски	ком.	1		
122	Индикатор хоризонтални са четири независна круга 2x10/2x16A 250V одговарајућа типу: 66913.00	ком.	1		
123	Индикатор вертикални са четири независна круга	ком.	1		

	2x10/2x16A 250V одговарајућа типу: 66914.00				
124	Уложак за индикатор купатилски	ком.	1		
125	Аспиратор фи 150мм	ком.	1		
126	Шраф јелица - опружни типл са крилцима укупне дужине 90 mm (са подлошком и MS назубљеном матицом M5) - користи се за монтажу надградних светиљки за кара-таван	ком.	1		
127	ПОК - каналица са поклопцем 16x16x2000 mm ²	ком.	1		
128	ПОК - каналица са поклопцем 20x30x2000 mm ²	ком.	1		
129	ПОК - каналица са поклопцем 40x60x2000 mm ²	ком.	1		
130	ПОК - каналица са поклопцем 60x60x2000 mm ²	ком.	1		
131	ПОК - каналица подна са поклопцем 50x12x2000 mm одговарајућа типу	ком.	1		
132	Поклопац дозне са жабицама ø 78 mm	ком.	1		
133	Двополна прикључница преносна, 16 A, 250 V са контактом за уземљење	ком.	1		
134	Струјна склопка 9 A, 220 V, 4KW, 3P, 1NO+1NC, прикључак на шраф, електрична издржљивост 2x10 ⁶ операција, одговарајући квалитету производа SIEMENS, GENERAL ELECTRIC i SCHNEIDER ELECTRIC	ком.	1		
135	Струјна склопка 12 A, 220 V, 5,5KW, 3P, 1NO+1NC, прикључк на шраф, електрична издржљивост 2x10 ⁶ операција, одговарајући квалитету производа SIEMENS, GENERAL ELECTRIC i SCHNEIDER ELECTRIC	ком.	1		
136	Струјна склопка 18 A, 220 V, 7,5KW, 3P, 1NO+1NC, прикључак на шраф, електрична издржљивост 1,7x10 ⁶ операција, одговарајући квалитету производа SIEMENS, GENERAL ELECTRIC i SCHNEIDER ELECTRIC	ком.	1		
137	Струјна склопка 25 A, 220 V, 11KW, 3P, 1NO+1NC, прикључак на шраф, електрична издржљивост 1,2x10 ⁶ операција, одговарајући квалитету производа SIEMENS, GENERAL ELECTRIC i	ком.	1		

	SCHNEIDER ELECTRIC				
138	Струјна склопка 40 A, 220 V, 4KW, 3P, 1NO+1NC, прикључак на шраф, електрична издржљивост 2x10 ⁶ операција, одговарајући квалитету производа SIEMENS, GENERAL ELECTRIC i SCHNEIDER ELECTRIC	ком.	1		
139	Струјна склопка 65 A, 220 V, 30KW, 3P, 1NO+1NC, прикључак на шраф, електрична издржљивост 1,7x10 ⁶ операција, одговарајући квалитету производа SIEMENS, GENERAL ELECTRIC i SCHNEIDER ELECTRIC	ком.	1		
140	Струјна склопка 80 A, 220 V, 37KW, 3P, 2NO+2NC, прикључак на шраф, електрична издржљивост 1,5x10 ⁶ операција, одговарајући квалитету производа SIEMENS, GENERAL ELECTRIC i SCHNEIDER ELECTRIC	ком.	1		
141	Струјна склопка 105 A, 220 V, 55KW, 3P, 2NO+2NC, прикључак на шраф, електрична издржљивост 1,5x10 ⁶ операција, одговарајући квалитету производа SIEMENS, GENERAL ELECTRIC i SCHNEIDER ELECTRIC	ком.	1		
142	Струјна склопка 150, 220 V, 75KW, 3P, 2NO+2NC, прикључак на шраф, електрична издржљивост 1,7x10 ⁶ операција, одговарајући квалитету производа SIEMENS, GENERAL ELECTRIC i SCHNEIDER ELECTRIC	ком.	1		
143	Струјна склопка 185 A, 220 V, 90KW, 3P, 2NO+2NC, прикључак на шраф, електрична издржљивост 1,2x10 ⁶ операција, одговарајући квалитету производа SIEMENS, GENERAL ELECTRIC i SCHNEIDER ELECTRIC	ком.	1		
144	Струјна склопка 205 A, 220 V, 110KW, 3P, 2NO+2NC, прикључак на шраф, електрична издржљивост 1,7x10 ⁶ операција, одговарајући квалитету производа SIEMENS, GENERAL ELECTRIC i SCHNEIDER ELECTRIC	ком.	1		
145	Струјна склопка 250 A, 220 V, 132KW, 3P, 2NO+2NC, прикључак на шраф, електрична издржљивост 1,5x10 ⁶ операција, одговарајући квалитету	ком.	1		

	производа SIEMENS, GENERAL ELECTRIC i SCHNEIDER ELECTRIC				
146	Помоћни контактори KO 44, 220 V, одговарајући квалитету производа SIEMENS, GENERAL ELECTRIC i SCHNEIDER ELECTRIC	ком.	1		
147	Помоћни контактори KO 53, 220 V, одговарајући квалитету производа SIEMENS, GENERAL ELECTRIC i SCHNEIDER ELECTRIC	ком.	1		
148	Помоћни контактори KO 62, 220 V, одговарајући квалитету производа SIEMENS, GENERAL ELECTRIC i SCHNEIDER ELECTRIC	ком.	1		
149	Помоћни контактори KO 71, 220 V, одговарајући квалитету производа SIEMENS, GENERAL ELECTRIC i SCHNEIDER ELECTRIC	ком.	1		
150	Помоћни контактори KO 80, 220 V, одговарајући квалитету производа SIEMENS, GENERAL ELECTRIC i SCHNEIDER ELECTRIC	ком.	1		
151	Биметали: 2-4 А и 4-8 А; 220 V, одговарајући квалитету производа SIEMENS, GENERAL ELECTRIC i SCHNEIDER ELECTRIC	ком.	1		
152	Биметали: 10-16 А и 25-32А; 220 V, одговарајући квалитету производа SIEMENS, GENERAL ELECTRIC i SCHNEIDER ELECTRIC	ком.	1		
153	Директни покретач мотора GPS1BSAH 2,4-4А, Icu=100kA, Ics=100kA, одговарајући квалитету производа SIEMENS, GENERAL ELECTRIC i SCHNEIDER ELECTRIC	ком.	1		
154	Директни покретач мотора GPS1BSAJ 4-6,3А, Icu=100kA, Ics=100kA, одговарајући квалитету производа SIEMENS, GENERAL ELECTRIC i SCHNEIDER ELECTRIC	ком.	1		
155	Алкалне батерије LR 14; одговарајући квалитету производа "MAXELL", "VARTA"	ком.	1		
156	Алкалне батерије LR 6; одговарајући квалитету производа "MAXELL", "VARTA"	ком.	1		
157	Алкалне батерије LR 3; одговарајући квалитету	ком.	1		

	производа "MAXELL", "VARTA"				
158	Алкалне батерије 9 V; одговарајући квалитету производа "MAXELL", "VARTA"	ком.	1		
159	Алкалне батерије LR 20; одговарајући квалитету производа "MAXELL", "VARTA"	ком.	1		
160	Литијумске батерије - дугме 3 V, CR 2025, са димензијама $\varnothing$ 20 x 2.5 mm; одговарајући квалитету производа "MAXELL", "VARTA"	ком.	1		
161	Литијумске батерије - дугме 3 V, CR 2032, са димензијама $\varnothing$ 20 x 3.2 mm; одговарајући квалитету производа "MAXELL", "VARTA"	ком.	1		
162	Литијумске батерије - дугме 3 V, V 357; одговарајући квалитету производа "MAXELL", "VARTA"	ком.	1		
163	Алкална батерија 1.5 V, LR44; одговарајући квалитету производа "MAXELL", "VARTA"	ком.	1		
164	Батерије пуњиве LR 3, 900 Ah, Nickel Metal Hydride Rechargeable battery Size AAA; одговарајући квалитету производа "MAXELL", "VARTA"	ком.	1		
165	Батерије пуњиве LR 6, 2500 Ah, Nickel Metal Hydride Rechargeable battery XR6/1.2 V/AA; одговарајући квалитету производа "MAXELL", "VARTA"	ком.	1		
166	Пуњач за батерије - Universal Ni-Cd & Ni-MH battery charger, 230 V ~ 50 Hz 5W: могућност пуњења батерија LR 3 (Size AAA), LR 6 (Size AA) и 9 V	ком.	1		
167	Батерије пуњиве 6 V, 5 Ah, C-2 D, оловна	ком.	1		
168	olovni akumulator 12V/7,2Ah	ком.	1		
169	olovni akumulator 12V/1,3Ah	ком.	1		
170	olovni akumulator 12V/130Ah	ком.	1		
171	Сензор температуре тип ESM-11 одговарајући квалитету производа Danfoss (кат. бр. 87B1165)	ком.	1		
172	Сензор температуре тип ESMT одговарајући квалитету производа Danfoss (кат. бр. 84N1012)	ком.	1		

173	Сензор температуре тип ESMU одговарајући квалитету производа (кат. бр. 08B1180)	ком.	1		
174	Сензор-давач притиска 24 V, 0-100 mbar, 4-20 mA одговарајући квалитету производа Wika (кат. бр. S-10)	ком.	1		
175	Сензор-давач притиска 24 V, 0-10 bar, 4-20 mA одговарајући квалитету производа Wika (кат. бр. A-10)	ком.	1		
176	Модулски додатак за струјне сигнале од (0 - 5 mmA, 1 - 5, 0 -10, 0 - 20, 4 - 20mA)	ком.	1		
177	Компактни прекидач снаге 25A/25K, 3 пола, 0,1-1,0 In, еквивалент квалитету Schrack (кат. бр. MC125131)	ком.	1		
178	kompaktni prekidač snage 63A/25kA, 3 pola MC163131	ком.	1		
179	kompaktni prekidač snage 63A/50kA, 3 pola MC163231 0,8-1In	ком.	1		
180	Прекидач снаге 400A одговарајући типу и карактеристикама производа NSX400N, 3P, F, FC, In=400A, Un=380/415V (Icu=50kA, Ics=50kA), са електронском заштитном јединицом	ком.	1		
171	Гребенасти прекидач 10 A, 0-1-2, 2 пола, монтажа на врата, одговарајући квалитету производа Schrack (кат. бр. IN006220)	ком.	1		
182	Гребенасти прекидач 16 A, 1-0-2, 2 пола, монтажа на врата, одговарајући квалитету производа Schrack (кат. бр. IN006220)	ком.	1		
183	Контактор 4kW/1W/0/230VAC са 1NO помоћним контактом, одговарајући квалитету производа Schrack (кат. бр. LA301013)	ком.	1		
184	Трансформатор 230 V/24 100VA одговарајући квалитету производа Schrack (кат. бр. LP602010T)	ком.	1		
185	Сигналне сијалице $\varnothing$ -22 mm, наранџасте боје, 170-250V, AC/DC, одговарајући квалитету производа Schrack (кат. бр. BZ501216ME)	ком.	1		

186	Електронска пригушница 4x24W одговарајући квалитету производа Vossloh Schwabe ELXc 424.379	ком.	1		
187	Релеј са 4 преклопна контакта, отворено-затворено 4%, 230V AC, одговарајући квалитету производа Schrack (кат. бр. PT570730)	ком.	1		
188	Релеј 230V AC, 4 CO, 6A, kal. 230V AC одговарајући квалитету производа Schneider (кат. бр. RXM4AB1P7)	ком.	1		
189	Релеј 24V DC, одговарајући квалитету и карактеристикама производа Omron GR_1_SND 24VDC	ком.	1		
190	Релеј 6A 250V, шпунла 24V DC, 4 CO, 6A, kal. 230V AC одговарајући квалитету и карактеристикама производа Phoenix Contact тип: REL-MR-24DC/21 (кат бр, 2961105)	ком.	1		
191	Моторна заштитна склопка 0,4-0,63A, 3р, 3F, L1,L2,L3 одговарајући квалитету производа Schrack (кат. бр. BE500630)	ком.	1		
192	Моторна заштитна склопка 1,6-2,5A, 3р, 3F, L1,L2,L3 одговарајући квалитету производа Schrack (кат. бр. BE502500)	ком.	1		
193	Релеј за контролу присутности и редоследа фаза, 3F, 400/230V AC одговарајући квалитету производа Schrack (кат. бр. UR5P3011)	ком.	1		
194	Релеј за контролу присутности и редоследа фаза, 3F, 400/230V AC одговарајући квалитету производа Schneider Electric (кат. бр. RM4TU02)	ком.	1		
195	Биметални релеји TRB04, 500V, 12-18-24A одговарајући квалитету производа "Искра"	ком.	1		
196	Стаклени осигурач 3,15A 250V, 5x20 брзи F	ком.	1		
197	Стаклени осигурач 1,6A 250V, 5x20 брзи F	ком.	1		
198	Стаклени осигурач 1A 250V, 5x20 троми T	ком.	1		
199	Аутоматски осигурач 1P 6A C, 10kA по стандарду IEC60898-1 одговарајући типу (кат. Бр. A9F84106)	ком.	1		
200	Аутоматски осигурач 1P 10A C, 10kA по стандарду	ком.	1		

	IEC60898-1 одговарајући типу (кат. Бр.А9F84110)				
201	Аутоматски осигурач ЗР 25А С, 10kА по стандарду IEC60898-1 одговарајући типу (кат. Бр.А9F84325)	ком.	1		
202	Напајање једносмерно (улаз 240VAC, 1500mA, излаз 24VDC, 60W) одговарајући квалитету и карактеристикама производа DEUTRONIC тип: E-TOP 60-24	ком.	1		
УКУПНО Партија 2 (без ПДВ-а)					
ПДВ					
УКУПНО Партија 2 са ПДВ-ом					

ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ ДЕФИНИСАНА ОД СТРАНЕ
НАРУЧИОЦА:

РОК ИСПОРУКЕ
(број дана по добијању поруџбенице)

**ИСПОРУКА ДОБАРА, КОЈА СУ ПРЕДМЕТ ОВЕ
НАБАВКЕ, ВРШИ СЕ СУКЦЕСИВНО ПРЕМА
ПОТРЕБАМА НАРУЧИОЦА**

Напомена: Понуде које садрже непрецизиране рокове, као што су: **ОДМАХ, ПО ДОГОВОРУ** и слично, неће бити разматране. Понуде са роковима испоруке дужи од **5 (ПЕТ) ДАНА** од дана пријема Поруџбенице наручиоца неће бити разматране.

РОК ПЛАЋАЊА:
(исказан у данима)

90 дана од датума ДПО

Напомена: Понуде које садрже авансно плаћање неће бити разматране.

РОК ВАЖНОСТИ ПОНУДЕ:
(Наручилац неће разматрати понуде чији је рок важности краћи од законски предвиђеног рока од 60 дана)

ОСТАЛЕ ПОГОДНОСТИ И ПОПУСТИ КОЈЕ НУДИ
ПОНУЂАЧ:

ОВЕРАВА НАРУЧИЛАЦ

ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ

Гарантни рок за испоручена добра је _____.

РОК ПЛАЋАЊА Рок плаћања: 90 дана од дана испостављања докумената везаних за исплату, односно 60 дана од дана испостављања докумената везаних за исплату уколико је пружалац услуге корисник јавних средстава. (Наручилац ће плаћање извршити вирмански, по испостављеној фактури, понуде које садрже авансно плаћање неће бити узете у разматрање).	
РОК ВАЖНОСТИ ПОНУДЕ: (Наручилац неће разматрати понуде чији је рок важности краћи од 60 дана)	

Напомена: Све позиције у понуди морају бити попуњене, у супротном понуда ће се сматрати некомплетном, и као таква биће одбијена.

Приликом контроле прорачуна укупних цена Наручилац ће поступити у складу са чланом 93. став 4, 5 и 6 Закона о јавним набавкама и извршиће контролу и исправку рачунских грешака, а без промене понуђених јединичних цена по којима се изводе радови.

ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ

Понуду дајем (заокружити а или б или в)

а) самостално,

б) са подизвођачем

1. _____

2. _____

3. _____

(навести назив и седиште свих подизвођача)

в) као заједничку понуду:

1. _____

2. _____

3. _____

(навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди)

Датум и место

Оверава Понуђач

Прилог број 3/1

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

Пословно име подизвођача/подиспоручиоца		
Седиште	Улица и број	
	Место	
	Општина	
Законски заступник/ Одговорно лице		
Особа за контакт		
Телефон		
Телефакс (уколико постоји)		
Рачун – Банка		
Матични број понуђача		
Порески идентификациони број подизвођача/ подиспоручиоца		
Проценат учешћа подизвођача/подиспоручиоца у предметној јавној набавци	%	

Део предмета набавке који се врши преко подизвођача/подиспоручиоца	
--	--

НАПОМЕНЕ:

- Уколико ће извршење набавке делимично бити поверено већем броју подизвођача/ подиспоручиоца, образац копирати у довољном броју примерака.
- Обавезно уписати проценат учешћа подизвођача/подиспоручиоца у предметној набавци и део предмета набавке који се врши преко подизвођача/подиспоручиоца.
- **Уколико понуђач не намерава да извршење дела предмета јавне набавке делимично повери подизвођачу/подиспоручиоца, овај образац не треба попуњавати.**

Прилог број 3/2

ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

Пословно име члана групе		
--------------------------	--	--

Седиште	Улица и број	
	Место	
	Општина	
Законски заступник/ Одговорно лице		
Особа за контакт		
Мобилни телефон особе за контакт		
Телефон		
Телефакс (уколико постоји)		
Електронска адреса		
Рачун – Банка		
Матични број понуђача		
Порески идентификациони број подизвођача		

Услуге које ће извршити	
-------------------------	--

НАПОМЕНА:

- Образац копирати уколико понуду доставља већи број чланова групе.
- Уколико понуду не подноси група понуђача, овај образац не треба попуњавати.

Прилог број 4

У складу са чланом 75. 76. и 77. Закона о јавним набавкама, НАРУЧИЛАЦ у сврху доказивања испуњености услова, захтева достављање следећих доказа:

Редни број	ПОДАЦИ О ДОКУМЕНТУ				Прилог број	Број страна у прилогу
	Назив доказа	Број	Датум	Издат од стране		
1.	Услов: Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар. (члан 75. став 1. тачка 1. Закона) Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда. <i>(Напомена: Податак је јавно доступан на интернет страници АПР-а на основу матичног броја).</i>					
2.	Услов: Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2. Закона) Докази за правно лице: 1. Уверење надлежног Основног суда односно надлежне полицијске управе, на чијем подручју се налази седиште правног лица (односно седиште представништва или огранка страног правног лица) којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. 2. Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела из надлежности тог суда. Доказ за законског заступника/е: -Извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе да законски заступник (ако их има више – за					

	сваког од њих) није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Ако понуду подноси предузетник потребно је да достави само Извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе. <i>(захтев за издавање овог уверења се може поднети надлежно полицијској управи према месту рођења или месту пребивалишта).</i> Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.					
Напомене у вези надлежности за издавање потврда и уверења да понуђач није осуђиван за кривична дела из члана 75, став1, тачка 2 ЗЈН: Правна лица: - Чланом 32. став 5. Закона о одговорности правних лица за кривична дела („Службени гласник РС“, бр. 97/2008) прописано је да казнену евиденцију води првостепени суд на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица. - За кривична дела из члана 75. став 1. тачка 2) Закона надлежни првостепени суд према Закону о уређењу судова („Службени гласник РС“, бр. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 31/2011 - др. закон, 78/2011 - др. закон и 101/2011), може бити како основни суд, тако и виши суд. - За уверење (извод) из казнене евиденције за кривична дела из члана 75. став 1. тачка 2) Закона, осим за кривична дела организованог криминала, правно лице се може обратити надлежном основном суду. У потврди коју даје основни суд, мора бити наведено да се потврда односи на кривична дела за која је у првом степену надлежан основни суд и за кривична дела за која је у првом степену надлежан виши суд. Уколико то није наглашено, потребно је прибавити посебну потвду за кривична дела за која је у првом степену надлежан виши суд. Дакле, понуђач доставља једну потврду у којој су обухваћена наведена кривична дела за која је у првом степену надлежан основни суд и кривична дела за која је у првом степену надлежан виши суд или две потврде – једну за кривична дела за која је у првом степену надлежан основни суд а другу за кривична дела за која је у првом степену надлежан виши суд. - За кривична дела из члана 2. Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, корупције и других посебно тешких кривичних дела („Службени гласник РС“, бр. 42/2002, 27/2003, 39/2003, 67/2003, 29/2004, 58/2004 - др. закон, 45/2005, 61/2005, 72/2009, 72/2011 - др. закон, 101/2011 - др. закон и 32/2013), а према члану 12. став 1. и члану 13. став 1. истог закона, надлежно је Посебно одељење Вишег суда у Београду. Ближа обавештења могу се наћи на интернет страници Вишег суда у Београду. - Уколико правно лице има више законских заступника, тражене доказе је потребно доставити за сваког од законских заступника.						
3.	Услов: Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (члан 75. став 1. тачка 4. Закона Докази: 1. Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и 2. Уверења надлежне јединице локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода. Овај доказ достављају сви понуђачи било да су правна лица или предузетници. Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. Напомена: Уколико се понуђач налази у поступку приватизације, <u>прилаже потврду Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације.</u>					

4.	Услов: Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву којом потврђује под кривичном и материјалном одговорношћу да је при састављању своје понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. (члан 75. став 2. Закона). Доказ: Од стране одговорног лица понуђача потписан и печатом оверена изјава (текст изјаве садржан у прилогу бр. 5/2 ове конкурсне документације) Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, сви чланови групе морају дати ову изјаву!					
Додатни услови за учешће у поступку (члан 76 Закона)						
5.	<u>Технички капацитет</u> <u>Услов:</u> минимално 3 (три) доставна возила <u>Доказ:</u> фотокопије прочитаних саобраћајних дозвола у власништву понуђача или по основу уговора о лизингу или уговора о закупу					
6.	Кадровски капацитет Услов: минимално 5 (пет) запослених радника у радном односу код понуђача Доказ: образац М1 којим се доказује да запослени ради у фирми која је понуђач Приложити М образац из којег се види да су запослени пријављени до дана објављивања предметне набавке на порталу УЈН и сајту наручиоца.					

НАПОМЕНА:

1. Сви докази из овог упутства могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа, у складу са одредбом члана 79. став 1. Закона.

2. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави доказе из става 1. члана 79. Закона, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

3. **Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа** као, на пример:

- извод о регистрацији понуђача који је регистрован код Агенције за привредне регистре (подаци доступни на интернет страници Агенције за привредне регистре).

4. Предузетник/правно лице уписано у регистар понуђача који се води код Агенције за привредне регистре, није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из чл.75, ст. 1, тач. тачка 1, 2, и 4 ЗЈН.

Пожељно је да понуђачи који су уписани у регистар понуђача, уместо достављања доказа из чл.75, ст.1, тач. **тачка 1, 2, и 4 ЗЈН**, наведу ту чињеницу на посебном папиру или на други јасан и погодан начин.

5. Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 дана од дана настанка промене писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка предметне јавне набавке која наступи до доношења одлуке о додели уговора односно до тренутка закључења уговора и да је документује на прописани начин.

Уколико понуђач подноси *понуду са подизвођачем*, дужан је да докаже да подизвођач испуњава обавезне услове из чл.75, ст.1, **тачка 1, 2, и 4 ЗЈН**, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача. Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) закона понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

У случају подношења *заједничке понуде*, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из чл.75, ст.1, тач. **тачка 1, 2, и 4 ЗЈН** и услов из чл.75, став **2 ЗЈН**, док остале (додатне) услове испуњавају заједно. Услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ:

Прилог број 5

МОДЕЛИ ИЗЈАВА

У складу са одредбом члана 75. став 2. и члана 71. став 2. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача дајем следећу:

ИЗЈАВУ

Понуђач _____ у поступку јавне набавке – Електро потрошни материјал бр. 409Т/2017, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Такође, понуђач се обавезује да поштује техничке стандарде приступачности за особе са инвалидитетом, односно да техничко решење буде приступачно за све кориснике.

Место _____

Датум _____

М.П.

- потпис понуђача-

име и презиме

Напомена:

Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом. У супротном, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити попуњена, потписана и оверена печатом од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Овим путем изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да је ова понуда бр. _____ од _____ сачињена независно и без договарања са осталим учесницима у поступку јавне набавке.

Место _____

ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК

Датум _____

М.П.

- потпис -

име и презиме

Напомена:

Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом. У супротном, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити попуњена, потписана и оверена печатом од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГА

Електро потрошни материјал

(Модел уговора понуђач је у обавези да у целости попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да се слаже са моделом уговора)

Београд 2017. године

Клинички центар Србије, ул. Пастерова бр. 2, Београд кога заступа в.д. директора, Доц. др Милика Ашанин

(у даљем тексту овог уговора: **Наручилац**)

Шифра делатности 85110
Регистарски број 01607089503
Матични број 7089503
ПИБ 100118429
Текући рачун: 840 – 667667 - 80
Тел/Факс: 011 – 3615 - 745

и

_____, кога заступа директор _____

(у даљем тексту уговора: **Добављач**)

Шифра делатности _____
Регистарски број _____
Матични број _____
ПИБ _____
Текући рачун: _____
Тел/Фах _____

Закључили су:

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
за
Електро потрошни материјал

Члан 1.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

1.1. Предмет овог Уговора је набавка електро потрошног материјала:

Редни број партије	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	Процењена вредност динара без ПДВ-а
I	Расвета и светиљке	4.200.000,00
II	Разни електропотрошни материјал и аутоматика	3.800.000,00
	УКУПНО 1 - 2	8.000.000,00

1.2. Саставни део овог Уговора је Понуда Добављача број _____ од _____ године.

Уговор је закључен у складу са Законом о јавним набавкама у отвореном поступку по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници наручиоца.

Члан 2.

ЦЕНЕ И ВРЕДНОСТ УГОВОРА

2.1. Вредност предметног Уговора за:

- Партију I до 4.200.000,00
- Партија II до 3.800.000,00

износи укупно до **8.000.000,00** динара без обрачунаог ПДВ-а, а у складу са финансијским Планом Наручиоца.

2.2. Цене добара утврђене су Понудом Додављача _____ од _____ год.

Члан 3.

НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА

3.1. Наручилац се обавезује да плаћање по овом Уговору изврши вирманском уплатом на текући рачун Додављача бр. _____ код _____ у року од 90 дана од дана испостављања докумената везаних за исплату, односно 60 дана од дана испостављања докумената везаних за исплату уколико је пружалац услуге корисник јавних средстава., сходно понуди број _____ од _____ 2017. године.

Члан 4.

УСЛОВИ И РОКОВИ ИСПОРУКЕ

- 4.1.** Добра која су предмет овог Уговора испоручују се на паритету F- со магацин Наручиоца.
- 4.2.** Добра се испоручују сукцесивно у количинама према поруџбеници Наручиоца.
- 4.3.** У случају прекорачења рока испоруке Додављач ће добити негативну референцу од стране Наручиоца, што може имати за последицу раскидање Уговора због неиспуњених уговорених обавеза.
- 4.4.** Продужење рока испоруке толерише се само у случају више силе.

Члан 5.

КВАЛИТЕТ ДОБАРА

Квалитет добара који су предмет овог Уговора мора у потпуности одговарати:

- важећим домаћим или међународним стандардима за ту врсту добара;
- уверењима о квалитету и атестима достављеним уз понуду Додављача.

Члан 6.

ПАКОВАЊЕ И АМБАЛАЖА

Добра која су предмет овог Уговора морају бити упакована на начин који је уобичајен за ту врсту опреме и испоручена у оригиналној амбалажи произвођача, са означеним каталошким бројевима, који се слажу са онима наведеним у понуди, а који такође морају бити наведени и у доставници.

Члан 7.

КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ ДОБАРА

- 7.1.** Квантитативни пријем добара врши се у магацину Наручиоца у присуству представника Додављача и ограничава се на утврђивање количина испоручених у оригиналном паковању.
- 7.2.** Изузетно, ако то природа производа захтева, квантитативни пријем може се извршити код корисника, али само уз сагласност овлашћеног лица Наручиоца и у присуству лица из централног магацина Клиничког центра Србије које је задужено за квантитативни пријем добара.
- 7.3.** Евентуална одступања испоручене количине, у односу на доставницу или други документ који Додављач доставља уз добра, Наручилац ће констатовати записником и упутити рекламацију у писаном облику у року од 24 (двадесетчетири) сата.
- 7.4.** Рекламацију из тачке 7.3. Додављач је дужан да реши у року од 7 (седам) дана, а за робу са лагера у року од 1 дана.

Члан 8.

ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ

- 8.1.** Додављач се обавезује да достави Наручиоцу финансијске гаранције приликом потписивања уговора и то:
 - Регистровану бланко меницу за добро извршење посла са меничним овлашћењем у износу од 10% од вредности Уговора без ПДВ-а.
 - Регистровану бланко меницу за отклањање недостатака у гарантном року са меничним овлашћењем у износу од 10% од вредности Уговора без ПДВ-а.

Уколико Извршилац услуга 2 пута узастопно не изврши обавезе из члана 4. и 6. Уговора, а Наручилац му то рекламира у писаној форми.

Разлози за реализацију менице за добро извршење посла:

- у случају неизвршења уговорних обавеза у роковима и на начин који су предвиђени уговором о јавној набавци,
- у случају неоснованог једностраног раскида уговора о јавној набавци од стране Додављача,
- у другим случајевима неиспуњења уговорних обавеза који могу довести до угрожавања рада наручиоца и нанети му штету или угрозити живот и здравље пацијента на било који начин.

Разлози за реализацију менице за отклањање недостатака у гарантном року:

- Уколико Додављач не отклони недостатке које му наручилац достави писмено у време трајања гарантног рока.

Поред достављеног средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла, додављач је дужан да приликом потписивања уговора доставе бланко меницу регистровану код НБС, са попуњеним, потписаним и овереним меничним овлашћењем, у висини од 5% уговорене вредности набавке без ПДВ-а, која ће бити активирана у сврху наплате уговорне казне.

- Меницу и менично овлашћење мора да прати и картон депонованих потписа (картон депонованих потписа мора бити оверен од стране банке после дана објављивања позива за подношење понуда). Менично овлашћење мора садржати клаузулу да важи најмање 30 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла.

Члан 9.

ГАРАНЦИЈЕ ЗА КВАЛИТЕТ ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА

Гарантни рок за испоручена добра која су предмет овог Уговора је у складу са условима из понуде број _____ од _____ године.

Члан 10.

ВИША СИЛА

- 10.1.** Наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење у извршењу уговорених обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе, уговорене стране су обавезне да једна другу обавесте писменим путем у року од 24 (двадесет четири) часа.
- 10.2.** Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија, транспортне несреће, одлуке органа власти и други случајеви који су законом утврђени као виша сила.

Члан 11.

УГОВОРНА КАЗНА

- 11.1.** За случај прекорачења рока за испоруку, наручилац ће за сваки дан прекорачења добављачу наплатити износ од 0,2 % од укупне уговорене вредности без ПДВ-а, уколико до задоцњења у извршењу обавезе добављача дође његовом кривицом, с тим да укупан износ уговорне казне не може прећи 5 % (словима: пет процената) од укупне уговорене вредности без ПДВ-а.
- 11.2.** Наплата уговорне казне ће се извршити активирањем средства финансијског обезбеђења достављеног у сврху наплате уговорне казне.
- 11.3.** Уколико штета која је настала услед кашњења, прелази износ уговорне казне, наручилац може да тражи накнаду стварне штете.

Члан 12.

РАСКИД УГОВОРА

- 12.1.** Уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне стране може захтевати раскид, под условом да је своје уговорне обавезе у потпуности и благовремено извршила.
- Уговорна страна која жели да раскине уговор се обавезује да претходно, другој уговорној страни, достави писано обавештење о разлозима за раскид уговора и да јој остави примерен рок од 7 (седам) дана за испуњење обавеза. Уколико друга уговорна страна не испуни обавезу ни у накнадно остављеном примереном року, уговор ће се раскинути.

Члан 13.

СПОРОВИ

13.1. УГОВОРНЕ СТРАНЕ су сагласне да се евентуални спорови по овом Уговору решавају споразумно, а у случају спора уговарају стварну и месну надлежност Привредног суда у Београду.

Члан 14.

СТУПАЊЕ НА СНАГУ И ВАЖЕЊЕ УГОВОРА

14.1. Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране, и траје 1 (једну) годину. Плаћање по овом уговору у 2017. години вршиће се до нивоа средстава обезбеђених Финансијским планом за 2017. годину, за ове намене. За обавезе које по овом уговору доспевају у 2018. години Наручилац ће извршити плаћање извршиоцу услуга по обезбеђивању финансијских средстава усвајањем Финансијског плана за 2018. годину или доношењем Одлуке о привременом финансирању. У супротном уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности преузимања обавеза од стране наручиоца.

Члан 15.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих свака уговорна страна задржава по 2 (два) примерка.

Саставни део овог Уговора су и његови прилози како следи:

Прилог бр. 1 – Понуда бр. _____ од _____ год.

Прилог бр. 2 – Финансијске гаранције

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

НАРУЧИЛАЦ
В.Д. ДИРЕКТОРА
КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ

ДОБАВЉАЧ
ДИРЕКТОР

Доц. др Милика Ашанин

**ПРЕДМЕТ: ВРСТА, КОЛИЧИНА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ И ОПИС РОБЕ ПРЕМА
ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА**

ПАРТИЈА I – Расвета и светиљке

Р. бр. ставке	НАЗИВ И ОПИС ПРОИЗВОДА	Јединица мере	Количина	ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ			
				Уверење о квалитету - СЕРТИФИКАТ	Комерцијални назив производа	Произвођач и седиште произвођача	Земља порекла
1	2	3	4	5	6	7	8
Партија 1 – Расвета и светиљке							
1	Штедљиве компактне флуоресцентне сијалице: MASTER PL-C, 26 W/840/2P (2 пина); инкандесцентно бела светлост, минимум 1800lm, 4000K, Ra-82, 12000Hrs, одговарајућа квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA	ком.	1				
2	Штедљиве компактне флуоресцентне сијалице: MASTER PL-L, 36 W/840/4P (4 пина); Грло 2G11, инкандесцентно бела светлост, минимум 2900lm, 4000K, Ra-82, 12000Hrs, одговарајућа квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA	ком.	1				

3	Штедљиве компактне флуоресцентне сијалице: MASTER PL-T, 42 W, 4 пина; Грло GX24q-4, инкандесцентно бела светлост минимум 3200lm, 4000K, Ra-82, 12000Hrs, одговарајућа квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA	ком.	1				
4	Штедљиве компактне флуоресцентне сијалице: PL-Q, 16 W, 2D, 4 пина; Грло GR10q, инкандесцентно бела светлост, минимум 1100lm, 3500K, Ra-82, 12000Hrs, одговарајућа квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA	ком.	1				
5	Штедљиве компактне флуоресцентне сијалице: PL-Q, 28 W, 2D, 4 пина; Грло GR10q, инкандесцентно бела светлост 2150lm, 3500K, Ra-82, 12000h, одговарајућа квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA	ком.	1				
6	Нисконапонска халогена сијалица са предњим стаклом: снаге 10 W, напона 12 V, за сијалично грло G 4, са 2 пина, минимум 140lm, 2800K, 2000Hrs, одговарајућа квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA	ком.	1				
7	Нисконапонска халогена сијалица са предњим стаклом: снаге 50 W, напона 12 V, за сијалично грло GU 5.3, са 2 пина, 1350cd, 2900K, 2000h, одговарајућа квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA	ком.	1				
8	Нисконапонска LED сијалица снаге 6 W, напона 12 VAC/VDC, за сијалично грло GU 5.3, са 2 пина, 1400 CBCP, 2700K 35000h, 450lm, EEC A+, одговарајућа типу квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA	ком.	1				
9	Штедљива сијалица снаге 20 W, напона 220 V, за сијалично грло E-27: дневно светло, сијалица је затвореног типа, минимум 1300lm, 2700K, Ra=82, 10000Hrs, (еквивалентно квалитету PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA)	ком.	1				

10	Штедљива сијалица снаге 20 W, спирална, напона 220 V, за сијалично грло E-27: дневно светло, сијалица је затвореног типа (одговарајући квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA)	ком.	1				
11	Штедљива сијалица снаге 25 W - спирална, напона 220 V, за сијалично грло E-27: сијалица је затвореног типа, минимум 1700lm, 2700K, 10000Hrs, одговарајућа квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA	ком.	1				
12	Штедљива сијалица снаге 9 W, напона 220 V, за сијалично грло E-14:светло 865, сијалица је затвореног типа, минимум 455lm, 6400K, 10000Hrs, одговарајућа квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA	ком.	1				
13	Мињон сијалица, сијалично грло E-14, 25 W, 220 V одговарајућа квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA	ком.	1				
14	Мињон сијалица, сијалично грло E-14, 40 W, 220 V одговарајућа квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA	ком.	1				
15	Мињон сијалица, сијалично грло E-14, 60 W, 220 V одговарајућа квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA	ком.	1				
16	Мињон сијалица LED 6W, сијалично грло E-14, 220 V, 2700 K, минимум 450 lm; век трајања 35000 h, димензија 100x37mm ради ограниченог места постављања, ЕЕ класе A+, одговарајућа типу производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA	ком.	1				
17	Натријум сијалица 70W са интегрисаним упаљачем, сијалично грло E-27, минимум 6100lm, 2000K, 17500Hrs, одговарајућа типу LU 70/90/MO/I/E27 1/12 MIN квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA	ком.	1				
18	Флуо цеви 14 W T5 - I квалитета MASTER TL5 HE 14/840, минимум 1230lm, 4000K, 30000Hrs, одговарајућа квалитету производа PHILIPS,	ком.	1				

	GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA						
19	Флуо цеви 21 W T5 - I квалитета MASTER TL5 HE 21/840, минимум 1910lm, 4000K, 30000Hrs, одговарајућа квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA	ком.	1				
20	Флуо цеви 18 W - I квалитета, минимум 900lm, 9000Hrs, 6500 K, одговарајућа квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA	ком.	1				
21	Флуо цеви 36 W - I квалитета, минимум 2350lm, 9000Hrs, 6500K, одговарајућа квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA	ком.	1				
22	Флуо цеви 58 W - I квалитета, 3750lm, 9000Hrs, 6500K, (еквивалентно квалитету PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA)	ком.	1				
23	Флуо цеви LED 9W/T8, 6500K, животни век 40000h L70; , високе енергетске ефикасност 100-111lm/W; Широка дистрибуција светла 270-300 °, 800 lm; EE класе A+; димензије 600мм, одговарајућа типу PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA)	ком.	1				
24	Флуо цеви LED 18W/T8, 6500K, животни век 35000h високе енергетске ефикасност 100-111lm/W; Широка дистрибуција светла 270-300 °, 1800 lm; EE класе A+ ; димензије 1200мм, одговарајућа типу PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA)	ком.	1				
25	Флуо цеви LED 24W/T8, 6500K, животни век 35000h високе енергетске ефикасност 100-111lm/W; Широка дистрибуција светла 270-300 °, 2400 lm; EE класе A+ ; димензије 1500мм, одговарајућа типу PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA)	ком.	1				
26	Флуо цеви 18 W/T8/860/POLYLUX/LL- I квалитета, 1300lm, 6400K, 15000Hrs, одговарајућа квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA	ком.	1				

27	Флуо цеви 36 W/T8/860/POLYLUX/LL- I квалитета, 3250lm, 6400K, минимум 15000Hrs, одговарајућа квалитету проувода PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA	ком.	1				
28	Бактерицидне флуо цеви 30 W дужине 900 mm , G13, 9000Hrs, UV output 11,3W, одговарајућа квалитету проувода PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA	ком.	1				
29	Бактерицидне флуо цеви TUV 36 WG 36, 1200 mm, T8, (одговарајући квалитету производа PHILIPS, OSRAM)	ком.	1				
30	Бактерицидне флуо цеви 55 W дужине 900 mm,G13 9000Hrs,UV output 19W, одговарајућа квалитету проувода PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA	ком.	1				
31	Стартер 18 W - I квалитета одговарајућа квалитету проувода PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA	ком.	1				
32	Стартери 4 - 65 W - I квалитета одговарајућа квалитету проувода PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA	ком.	1				
33	Флуоресцентна светиљка СТРЕЛА 230 V, са извором светлости од 1x18 W , са одговарајућом електромагнетном пригушницом по EN 61347 стандарду, са прекидачем и призматичним дифузором од поликарбоната. Боја светиљке бела, класа I. IP40	ком.	1				
34	Флуоресцентна светиљка СТРЕЛА 230 V, са извором светлости од 1x36 W , са одговарајућом електромагнетном пригушницом по EN 61347 стандарду, без прекидача, са призматичним дифузором од поликарбоната. Боја светиљке бела, класа I. IP40	ком.	1				
35	Светиљка посебне намене, антибактерицидна-герамицидна, 1x30 W, електронска или са одговарајућом електромагнетном пригушницом по EN 61347 стандарду, , транспарентни дифузор, мин. IP40 заштита. Светиљка је у белој боји са Al сјајним одсијачем.	ком.	1				

36	Плафонска светиљка са дифузором-поликарбонат, до ϕ 300mm, беле боје у заштити IP54, са једним грлом E27, мах. 60 W или штедљивом сијалицом мах. 23 W.	ком.	1				
37	Уградна светиљка 4X18 W, опал са дифузором од ПММА, заптивком и прибором за монтажу, електронска или са одговарајућом електромагнетном пригушницом по EN 61347 стандарду, израђена од челичног лима или алуминијума 0,6mm дебљине мин. IP54, за чисте собе.	ком.	1				
38	Светиљка зидна купатилска 1x18, са одговарајућом електромагнетном пригушницом по EN 61347 стандарду, белим дифузором од поликарбоната у заштити мин. IP54, одговарајући квалитету производа "ATRA", тип - BRI	ком.	1				
39	Светиљка - Опал кугла комплет, 250 V - 60 W са заштитом од запљускујуће воде IP 54, са стакленом куглом ϕ 150 и порцеланским грлом E - 27, са једним сијаличним местом; Равна и коса.	ком.	1				
40	Опал арматура - равна, за куглу ϕ 150, порцеланско грло E -27, са једним сијаличним местом	ком.	1				
41	Опал арматура - коса, за куглу ϕ 150, порцеланско грло E -27, са једним сијаличним местом	ком.	1				
42	Кугле за ОПАЛ светиљку, ϕ 150	ком.	1				
43	Светиљка надградна са компакт флуо сијалицом MASTER PL-C 26W/830/2P G-24 D-3 са комплетном преспојном справом и прибором за монтажу.	ком.	1				
44	Бродска спољна светиљка – лампа, тип „жаба“, 100 W, грло E - 27, радни напон 220-240 V / 50-60 Hz, црна, са заштитом од спољног удара (заштићена жичаном решетком).	ком.	1				
45	Надградна светиљка са сјајним алуминијумским параболичним растером [L65 <1000 cd/m ²], са одговарајућом електромагнетном	ком.	1				

	пригушницом по EN 61347 стандарду, кућиште израђено од пресованог челичног лима или алуминијума дебљине 0.6 mm, пластифицирано бело, RAL 9003, растер од 99.85% алуминијума. Тип: 2x18 W , 230 V, IP20, при одржавању није потребно потпуно одвајање растера од кућишта. Светиљка је без флуо цеви и стартера.						
46	Надградна светиљка са сјајним алуминијумским параболичним растером [L65 <1000 cd/m ²], са одговарајућом електромагнетном пригушницом по EN 61347 стандарду, кућиште израђено од пресованог челичног лима или алуминијума дебљине 0.6 mm, пластифицирано бело, RAL 9003, растер од 99.85% алуминијума. Тип: 2x36 W , 230 V, IP20, при одржавању није потребно потпуно одвајање растера од кућишта. Светиљка је без флуо цеви и стартера.	ком.	1				
47	Надградна светиљка са сјајним алуминијумским параболичним растером [L65 <1000 cd/m ²], са одговарајућом електромагнетном пригушницом, кућиште израђено од пресованог челичног лима дебљине 0.6 mm, пластифицирано бело, RAL 9003, растер од 99.85% алуминијума. Тип: 3x36 W , 230 V, IP20, при одржавању није потребно потпуно одвајање растера од кућишта. Светиљка је без флуо цеви и стартера.	ком.	1				
48	Надградна светиљка са сјајним алуминијумским параболичним растером [L65 <1000 cd/m ²],са одговарајућом електромагнетном пригушницом по EN 61347 стандарду, кућиште израђено од пресованог челичног лима или алуминијума дебљине 0.6 mm, пластифицирано бело, RAL 9003, растер од 99.85% алуминијума. Тип: 4x36 W , 230 V, IP20, при одржавању није потребно потпуно одвајање растера од кућишта. Светиљка је без флуо цеви и стартера.	ком.	1				
49	Надградна светиљка са сјајним алуминијумским параболичним растером [L65 <1000 cd/m ²], са одговарајућом електромагнетном	ком.	1				

	пригушницом по EN 61347 стандарду, кућиште израђено од пресованог челичног лима дебљине 0.6 mm, пластифицирано бело, RAL 9003, растер од 99.85% алуминијума. Тип: 2x58 W , 230 V, IP20, при одржавању није потребно потпуно одвајање растера од кућишта. Светиљка је без флуо цеви и стартера.						
50	Уградна светиљка са сјајним алуминијумским параболичним растером [L65 <1000 cd/m ²], са одговарајућом електромагнетном пригушницом по EN 61347 стандарду, кућиште израђено од пресованог челичног лима или алуминијума дебљине 0.6 mm, пластифицирано бело, RAL 9003, растер од 99.85% алуминијума. Тип. 4x18W , 230 V, IP20, при одржавању није потребно потпуно одвајање растера од кућишта. Светиљка је без флуо цеви и стартера, за гипс плафон, дим. 625X625.	ком.	1				
51	Уградна флуо светиљка 4x36W, без извора светлости, опал дифузор од ПММА са заптивањем, кућиште од пресованог челичног лима или алуминијума 0,6мм дебљине са одговарајућом електромагнетном пригушницом по EN 61347 стандарду, IP 54, димензије 1195x595, за чисте собе	ком.	1				
52	Светиљка флуо уградна 2x36W растер HANTER DAGLAS I GIPS са сјајним алуминијумским параболичним растером [L65 <1000 cd/m ²], са одговарајућом електромагнетном пригушницом по EN 61347 стандарду, кућиште израђено од пресованог челичног лима дебљине 0.6 mm,(185 до 200x1200) (димензија по захтеву са одговарајућим прибором за монтажу)	ком.	1				
53	Надградна флуо светиљка 1x18 W , IP65, водоотпорна, дифузор израђен од ПММА са металним копчама	ком.	1				
54	Надградна флуо светиљка 2x18 W , IP65, водоотпорна, дифузор израђен од ПММА са металним копчама	ком.	1				
55	Надградна флуо светиљка 2x36 W , IP65, водоотпорна, дифузор	ком.	1				

	израђен од ПММА са металним копчама						
56	Надградна флуо светиљка 1x36 W , IP65, водоотпорна, дифузор израђен од ПММА са металним копчама	ком.	1				
57	Светиљка флуо надградна IP54 336 OPAL, са дифузором од ПММА (300x1225x80)	ком.	1				
58	Надградни ЛЕД панел снаге 40w, 600x600mm боја светлости 5500-6500K, 200-240v, репродукција боје Ra>80, угао светлости 180°, дифузор израђен од ПММА, минималне јачине 3100lm, EN 60598-1:2015 i EN 60598-2-2:2012, кућиште је од челичног лима или алуминијума.	ком.	1				
59	Надградни ЛЕД панел снаге 40w, 1200x300mm боја светлости 5500-6500K, 200-240v, репродукција боје Ra>80, угао светлости 120°, дифузор израђен од ПММА, минималне јачине 3100lm, EN 60598-1:2015 i EN 60598-2-2:2012, кућиште је од челичног лима или алуминијума.	ком.	1				
60	Надградни ЛЕД панел снаге 65w, 1200x600mm боја светлости 5500-6500K, 200-240v, репродукција боје Ra>80, угао светлости 120°, дифузор израђен од ПММА, минималне јачине 5000lm, EN 60598-1:2015 i EN 60598-2-2:2012, кућиште је од челичног лима или алуминијума.	ком.	1				
61	Уградни ЛЕД панел снаге 40w, 600x600mm боја светлости 5500-6500K, 200-240v, репродукција боје Ra>80, угао светлости 180°, дифузор израђен од ПММА, минималне јачине 3100lm, EN 60598-1:2015 i EN 60598-2-2:2012, кућиште је од челичног лима или алуминијума.	ком.	1				
62	Уградни ЛЕД панел снаге 40w, 1200x300mm боја светлости 5500-6500K, 200-240v, репродукција боје Ra>80, угао светлости 120°, дифузор израђен од ПММА, минималне јачине 3100lm, EN 60598-1:2015 i EN 60598-2-2:2012, кућиште је од челичног лима или	ком.	1				

	алуминијума.						
63	Уградни ЛЕД панел снаге 65w, 1200x600mm боја светлости 5500-6500К, 200-240v, репродукција боје Ra>80, угао светлости 120°, дифузор израђен од ПММА, минималне јачине 5000lm, EN 60598-1:2015 i EN 60598-2-2:2012, кућиште је од челичног лима или алуминијума.	ком.	1				
64	Надградни ЛЕД панел снаге 24w, 300x300mm боја светлости 5500-6500К, 200-240v, репродукција боје Ra>80, угао светлости 120°, 50000h минималне јачине 2200lm, кућиште је израђено од алуминијума.	ком.	1				
65	Надградни ЛЕД панел снаге 20w, 223x223mm боја светлости 5500-6500К, 200-240v, репродукција боје Ra>80, угао светлости 120°, 50000h минималне јачине 2000lm, кућиште је израђено од алуминијума.	ком.	1				
66	Надградни ЛЕД панел снаге 12w, 173x173mm боја светлости 5500-6500К, 200-240v, репродукција боје Ra>80, угао светлости 120°, 50000h минималне јачине 1200lm, кућиште је израђено од алуминијума.	ком.	1				
67	Уградни ЛЕД панел снаге 24w, fi 280-290mm боја светлости 5500-6500К, 200-240v, репродукција боје Ra>80, угао светлости 120°, 50000h минималне јачине 2400lm, кућиште је израђено од алуминијума.	ком.	1				
68	Уградни ЛЕД панел снаге 18w, fi 200-220mm боја светлости 5500-6500К, 200-240v, репродукција боје Ra>80, угао светлости 120°, 50000h минималне јачине 1800lm, кућиште је израђено од алуминијума.	ком.	1				
69	Уградни ЛЕД панел снаге 12w, fi 140-160, боја светлости 5500-6500К, 200-240v, репродукција боје Ra>80, угао светлости 120°, 50000h	ком.	1				

	минималне јачине 1200lm, кућиште је израђено од алуминијума.						
70	ЛЕД рефлектор 10w 5500-6500k, 220-240v, IP65 заштита, 50000h, са једном интегрисаном ЛЕД диодом, репродукција боје Ra>80, минималне јачине 1000lm. EN 60598-1:2008+A11:2009 и EN 60598-2-5:1998	ком.	1				
71	ЛЕД рефлектор 30w 5500-6500k, 220-240v, IP65 заштита, 50000h, са једном интегрисаном ЛЕД диодом, репродукција боје Ra>80, минималне јачине 3000lm. EN 60598-1:2008+A11:2009 и EN 60598-2-5:1998	ком.	1				
72	ЛЕД рефлектор 50w 5500-6500k, 90-265v, IP65 заштита, 40000h, са једном интегрисаном ЛЕД диодом, репродукција боје Ra>70, минималне јачине 4500lm предвиђен за монтажу споља.	ком.	1				
73	ЛЕД рефлектор 100w 5500-6500k, 90-265v, IP65 заштита, 40000h, репродукција боје Ra>70, минималне јачине 9000lm, EN 60598-1:2008+A11:2009 и EN 60598-2-5:1998, предвиђен за монтажу споља.	ком.	1				
74	Антипаник светиљка, 40-LED, напон AC 220-240V, 50-60Hz, пуњива са AC каблом, прекидач ON/OFF, две функције рада 20 LED/40 LED. Лампа се аутоматски укључује у случају нестанка струје, извори светла, мин. 4W, аутономија рада мин. 8h, мин. IP40	ком.	1				
75	Противпаник светиљка уградна 1x8 W IP40 3Н GR312 са ознаком и прибором А3018 излаз и стрелицом или одговарајућа	ком.	1				
76	Батеријска лампа са најмање 9 ЛЕД диода, интегрисаним прекидачем на кућишту ON/OFF, са пуњивом батеријом капацитета 0,4-2Ah, са одговарајућим адаптером за пуњење 220-230V, минимална аутономија рада 12-24 часова.	ком.	1				
77	Штедљиве компактне флуоресцентне сијалице: MASTER PL-C, 26 W/840/2P (2 пина); инкандесцентно бела светлост, минимум 1800lm, 4000K, Ra-82, 12000Hrs, одговарајућа квалитету производа	ком.	1				

	PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA						
78	Штедљиве компактне флуоресцентне сијалице: MASTER PL-L, 36 W/840/4P (4 пина); Грло 2G11, инкандесцентно бела светлост, минимум 2900lm, 4000K, Ra-82, 12000Hrs, одговарајућа квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA	ком.	1				
79	Штедљиве компактне флуоресцентне сијалице: MASTER PL-T, 42 W, 4 пина; Грло GX24q-4, инкандесцентно бела светлост минимум 3200lm, 4000K, Ra-82, 12000Hrs, одговарајућа квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA	ком.	1				
80	Штедљиве компактне флуоресцентне сијалице: PL-Q, 16 W, 2D, 4 пина; Грло GR10q, инкандесцентно бела светлост, минимум 1100lm, 3500K, Ra-82, 12000Hrs, одговарајућа квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA	ком.	1				
81	Штедљиве компактне флуоресцентне сијалице: PL-Q, 28 W, 2D, 4 пина; Грло GR10q, инкандесцентно бела светлост 2150lm, 3500K, Ra-82, 12000h, одговарајућа квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA	ком.	1				
82	Нисконапонска халогена сијалица са предњим стаклом: снаге 10 W, напона 12 V, за сијалично грло G 4, са 2 пина, минимум 140lm, 2800K, 2000Hrs, одговарајућа квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA	ком.	1				
83	Нисконапонска халогена сијалица са предњим стаклом: снаге 50 W, напона 12 V, за сијалично грло GU 5.3, са 2 пина, 1350cd, 2900K, 2000h, одговарајућа квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA	ком.	1				
84	Нисконапонска LED сијалица снаге 6 W, напона 12 VAC/VDC, за сијалично грло GU 5.3, са 2 пина, 1400 CBCP, 2700K 35000h, 450lm, EEC A+, одговарајућа типу квалитету производа PHILIPS, GENERAL	ком.	1				

	ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA						
85	Штедљива сијалица снаге 20 W, напона 220 V, за сијалично грло E-27: дневно светло, сијалица је затвореног типа, минимум 1300lm, 2700K, Ra=82, 10000Hrs, (еквивалентно квалитету PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA)	ком.	1				
86	Штедљива сијалица снаге 20 W, спирална, напона 220 V, за сијалично грло E-27: дневно светло, сијалица је затвореног типа (одговарајући квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA)	ком.	1				
87	Штедљива сијалица снаге 25 W - спирална, напона 220 V, за сијалично грло E-27: сијалица је затвореног типа, минимум 1700lm, 2700K, 10000Hrs, одговарајућа квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA	ком.	1				
88	Штедљива сијалица снаге 9 W, напона 220 V, за сијалично грло E-14:светло 865, сијалица је затвореног типа, минимум 455lm, 6400K, 10000Hrs, одговарајућа квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA	ком.	1				

НАПОМЕНЕ:

Пре доделе уговора о јавној набавци НАРУЧИЛАЦ може захтевати од ПОНУЂАЧА достављање узорка.

Понуђач је у обавези да достави следеће стандарде: ISO 9001, 14001, 18001

Уз овај образац ПОНУЂАЧ доставља копије изјава о сагласности издатим од стране произвођача или сертификате - уверења о квалитету, издатог од стране овлашћене институције за сваки појединачни производ или групу производа који су предмет понуде.

2

Такође понуђач је дужан доставити каталог или извод из каталога за сваки понуђени производ са означеним бројем ставки из образаца понуде (прилог бр. 3) конкурсне документације.

ЕВЕНТУАЛНЕ НАПОМЕНЕ ПОНУЂАЧА

ОВЕРАВА НАРУЧИЛАЦ:

ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ:

ПАРТИЈА II – Светиљке

Р. бр. ставке	НАЗИВ И ОПИС ПРОИЗВОДА	Јединица мере	Количина	ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ			
				Уверење о квалитету - СЕРТИФИКАТ	Комерцијални назив производа	Произвођач и седиште произвођача	Земља порекла
1	2	3	4	5	6	7	8
Партија 2 - Светиљке							
1	Флуоресцентна светиљка СТРЕЛА 230 V, са извором светлости од 1x18 W , са одговарајућом електромагнетном пригушницом, са прекидачем и призматичним дифузором од поликарбоната. Боја светиљке бела, класа I. IP40	ком.	1				
2	Флуоресцентна светиљка СТРЕЛА 230 V, са извором светлости од 1x36 W , са одговарајућом електромагнетном пригушницом, без прекидача, са призматичним дифузором од поликарбоната. Боја	ком.	1				

	светиљке бела, класа I. IP40						
3	Антипаник светиљка,40-LED, напон AC 220-240V, 50-60Hz, пуњива са AC каблом, прекидач ON/OFF, две функције рада 20 LED/40 LED. Лампа се аутоматски укључује у случају нестанка струје, извори светла, мин. 6W, аутономија рада мин. 8h, мин. IP40	ком.	1				
4	Светиљка посебне намене, антибактерицидна-герамицидна, 1x30 W, електронска или електромагнетна пригушница, транспарентни дифузор, мин. IP40 заштита. Светиљка је у белој боји са Al сјајним одсијачем.	ком.	1				
5	Плафонска светиљка са дифузором-поликарбонат, до fi 300mm, беле боје у заштити IP54, са једним грлом E27, мах. 60 W или штедљивом сијалицом мах. 23 W.	ком.	1				
6	Уградна светиљка 4X18 W, опал са дифузором, заптивком и прибором за монтажу, мин. IP54, за чисте собе.	ком.	1				
7	Светиљка зидна купатилска 1x18, са електромагнетном пригушницом, белим дифузором од поликарбоната у заштити мин. IP54, одговарајући квалитету производа "ATRA", тип - BRI	ком.	1				
8	Светиљка - Опал кугла комплет, 250 V - 60 W са заштитом од запљускујуће воде IP 54, са стакленом куглом Ø 150 и порцеланским грлом E - 27, са једним сијаличним местом; Равна и коса.	ком.	1				
9	Опал арматура - равна, за куглу Ø 150, порцеланско грло E -27, са једним сијаличним местом	ком.	1				
10	Опал арматура - коса, за куглу Ø 150, порцеланско грло E -27, са једним сијаличним местом	ком.	1				
11	Кугле за ОПАЛ светиљку, Ø 150	ком.	1				
12	Светиљка надградна са компакт флуо сијалицом MASTER PL-C 26W/830/2P G-24 D-3 са комплетном преспојном справом и	ком.	1				

	прибором за монтажу.						
13	Бродска спољна светиљка – лампа, тип „жаба“, 100 W, грло Е - 27, радни напон 220-240 V / 50-60 Hz, црна, са заштитом од спољног удара (заштићена жичаном решетком).	ком.	1				
14	Надградна светиљка са сјајним алуминијумским параболичним растером [L65 <1000 cd/m ²], са одговарајућом електромагнетном пригушницом, кућиште израђено од пресованог челичног лима дебљине 0.6 mm, пластифицирано бело, RAL 9003, растер од 99.85% алуминијума. Тип: 2x18 W , 230 V, IP20, при одржавању није потребно потпуно одвајање растера од кућишта. Светиљка је без флуо цеви и стартера.	ком.	1				
15	Надградна светиљка са сјајним алуминијумским параболичним растером [L65 <1000 cd/m ²], са одговарајућом електромагнетном пригушницом, кућиште израђено од пресованог челичног лима дебљине 0.6 mm, пластифицирано бело, RAL 9003, растер од 99.85% алуминијума. Тип: 4x18 W , 230 V, IP20, при одржавању није потребно потпуно одвајање растера од кућишта. Светиљка је без флуо цеви и стартера.	ком.	1				
16	Надградна светиљка са сјајним алуминијумским параболичним растером [L65 <1000 cd/m ²], са одговарајућом електромагнетном пригушницом, кућиште израђено од пресованог челичног лима дебљине 0.6 mm, пластифицирано бело, RAL 9003, растер од 99.85% алуминијума. Тип: 2x36 W , 230 V, IP20, при одржавању није потребно потпуно одвајање растера од кућишта. Светиљка је без флуо цеви и стартера.	ком.	1				
17	Надградна светиљка са сјајним алуминијумским параболичним растером [L65 <1000 cd/m ²], са одговарајућом електромагнетном пригушницом, кућиште израђено од пресованог челичног лима дебљине 0.6 mm, пластифицирано бело, RAL 9003, растер од 99.85% алуминијума. Тип: 3x36 W , 230 V, IP20, при одржавању није потребно потпуно одвајање растера од кућишта. Светиљка је без	ком.	1				

	флуо цеви и стартера.						
18	Надградна светиљка са сјајним алуминијумским параболичним растером [L65 <1000 cd/m ²], са одговарајућом електромагнетном пригушницом, кућиште израђено од пресованог челичног лима дебљине 0.6 mm, пластифицирано бело, RAL 9003, растер од 99.85% алуминијума. Тип: 4x36 W , 230 V, IP20, при одржавању није потребно потпуно одвајање растера од кућишта. Светиљка је без флуо цеви и стартера.	ком.	1				
19	Уградна светиљка са сјајним алуминијумским параболичним растером [L65 <1000 cd/m ²], са одговарајућом електромагнетном пригушницом, кућиште израђено од пресованог челичног лима дебљине 0.6 mm, пластифицирано бело, RAL 9003, растер од 99.85% алуминијума. Тип: 4x18W , 230 V, IP20, при одржавању није потребно потпуно одвајање растера од кућишта. Светиљка је без флуо цеви и стартера, за гипс плафон, дим. 625x625.	ком.	1				
20	Уградна флуо светиљка 4x36W, без извора светлости, опал дифузор са заптивањем, електромагнетном пригушницом IP 54, димензије 1195x595, за чисте собе	ком.	1				
21	Надградна флуо светиљка 1x18 W , IP65, водоотпорна	ком.	1				
22	Надградна флуо светиљка 2x18 W , IP65, водоотпорна	ком.	1				
23	Надградна флуо светиљка 2x36 W , IP65, водоотпорна	ком.	1				
24	Надградна флуо светиљка 1x36 W , IP65, водоотпорна	ком.	1				
25	Надградна светиљка са сјајним алуминијумским параболичним растером [L65 <1000 cd/m ²], са одговарајућом електромагнетном пригушницом, кућиште израђено од пресованог челичног лима дебљине 0.6 mm, пластифицирано бело, RAL 9003, растер од 99.85% алуминијума. Тип: 2x58 W , 230 V, IP20, при одржавању није потребно потпуно одвајање растера од кућишта. Светиљка је без	ком.	1				

	флуо цеви и стартера.						
16	Светиљка флуо надградна IP54 336 OPAL (300x1225x80)	ком.	1				
27	Светиљка флуо уградна 2x36W растер HANTER DAGLAS I GIPS (185 до 200x1200) (димензија по захтеву са одговарајућим прибором за монтажу)	ком.	1				
28	Противпаник светиљка уградна 1x8 W IP40 3H GR312 са ознаком и прибором A3018 излаз и стрелицом или одговарајућа	ком.	1				

НАПОМЕНЕ:

Пре доделе уговора о јавној набавци НАРУЧИЛАЦ може захтевати од ПОНУЂАЧА достављање узорак.

1

Понуђач је у обавези да достави следеће стандарде: ISO 9001, 14001, 18001

2

Уз овај образац ПОНУЂАЧ доставља копије изјава о сагласности издатим од стране произвођача или сертификате - уверења о квалитету, издатог од стране овлашћене институције за сваки појединачни производ или групу производа који су предмет понуде.

Такође понуђач је дужан доставити каталог или извод из каталога за сваки понуђени производ са означеним бројем ставке из образца понуде (прилог бр. 3) конкурсне документације.

ЕВЕНТУАЛНЕ НАПОМЕНЕ ПОНУЂАЧА

--

ОВЕРАВА НАРУЧИЛАЦ:

ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ:

**ПРЕДМЕТ: ВРСТА, КОЛИЧИНА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ И ОПИС РОБЕ ПРЕМА
ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА**

ПАРТИЈА II – Разни електро потрошни материјал и аутоматила

Р. бр. ставке	НАЗИВ И ОПИС ПРОИЗВОДА	Јединица мере	Количина	ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ			
				Уверење о квалитету - СЕРТИФИКАТ	Комерцијални назив производа	Произвођач и седиште произвођача	Земља порекла
1	2	3	4	5	6	7	8
Партија 2 - Разни електро потрошни материјал и аутоматика							
1	Сијалично грло Е - 27, 4 А, 250 V IEC60238 (порцеланско) - висеће, одговарајући квалитету производа art 133	ком.	1				

2	Сијалично грло Е - 40, 16 А, 250 V IEC60061 (порцеланско) - одговарајући квалитету производа art 1382	ком.	1				
3	Сијалично грло Е - 14, 4 А, 250 V IEC60238 (порцеланско) одговарајући квалитету производа art 136	ком.	1				
4	Сијалично грло G-13, 2 А, 250 V IEC60400, одговарајући квалитету производа art 142 Noral	ком.	1				
5	Носач грла флуо цеви за цев 18W L 566mm одговарајући типу арт 105	ком.	1				
6	Носач грла флуо цеви за цев 36W L 1176mm одговарајући типу арт 105	ком.	1				
7	Контакт шрафови од 6 - 25 А, одговарајући квалитету производа ETI	ком.	1				
8	Контакт шрафови од 35-63А, одговарајући квалитету производа ETI	ком.	1				
9	Топљиви осигурач 6 А, 10 А, 16 А, 20 А, 25 А, одговарајући квалитету производа ETI	ком.	1				
10	Топљиви осигурач 35 А, 50 А, 63 А, одговарајући квалитету производа ETI	ком.	1				
11	Капа осигурача KD II, одговарајући квалитету производа ETI	ком.	1				
12	Капа осигурача KD III, одговарајући квалитету производа ETI	ком.	1				

13	Постоље осигурача EZN 25A, одговарајући квалитету производа ETI	ком.	1				
14	Постоље осигурача EZN 63A, одговарајући квалитету производа ETI	ком.	1				
15	Ножасте осигурачи NVT 00 - 10 A, 16 A, 25 A, 36 A, 50 A, 63 A, 80 A, 100 A, кратки, одговарајући квалитету производа ETI	ком.	1				
16	Ножасте осигурачи NVT II - 250; 100 A, 125 A, 160 A, 200 A, дужи, одговарајући квалитету производа ETI	ком.	1				
17	Постоље ножастог осигурача PKII/3 полно-400, одговарајући квалитету производа ETI	ком.	1				
18	Постоље ножастог осигурача PK00/3 полно-160, одговарајући квалитету производа ETI	ком.	1				
19	PVC дозна Ø 60	ком.	1				
20	PVC разводна кутија Ø 78 са поклопцем - OG	ком.	1				
21	PVC разводна кутија 150x150mm, са поклопцем	ком.	1				
22	PVC разводна кутија 100x100, са поклопцем - OG	ком.	1				
23	Подсклоп / преносива прикључница / за продужни кабл са три утична места, максимално оптерећење 3500 W/16 A, 250 V, повезивање жица у подсклопу мора бити под шраф	ком.	1				

24	Подсклоп / преносива прикључница / за продужни кабл са пет утичних места и прекидачем, максимално оптерећење 3500 W/16 A, 250 V, повезивање жица у подсклопу мора бити под шраф и буксне	ком.	1				
25	Утичница шуко II у зид - двополна прикључница 16 A, 250 V, са поликарбонатским улошком, вијчана веза, са контактом за уземљење, за у зид, одговарајући квалитету производа Aling conel	ком.	1				
26	Утичница шуко III у зид - трополна прикључница, 440 V, 16 A, са монтажном кутијом $\varnothing$ 70 mm, са порцеланским улошком, вијчана веза, са нултим контактом, контактом за уземљење, за у зид, одговарајући квалитету производа Aling conel	ком.	1				
227	Утичница шуко II у зид, дупла - двополна прикључница, 16 A, 250 V, са поликарбонатским улошком, вијчана веза, са контактом за уземљење, за у зид, одговарајући квалитету производа Aling conel	ком.	1				
28	Шуко утичница II - двополна прикључница 16 A, 250 V са порцеланским улошком, са контактом за уземљење, за у зид, одговарајући квалитету производа Aling conel						
29	Шуко утичница II - двополна прикључница 16 A, 250 V са поклопцем, IP54, са контактом за уземљење, за у зид, одговарајући квалитету производа Aling conel	ком.	1				
30	Грејач за калорифер GTK 220 V, 1333 W/4000 W, 380 V; шамот	ком.	1				
31	Вентилатор за ТА пећи, комплет са мотором Л/Д	ком.	1				

32	Грејач за ТА пећ 2000 W - штапни, дужине l=1100 mm	ком.	1				
33	Грејач за проточни бојлер 2000 W	ком.	1				
34	Грејач за бојлер 2000 W са фланшном и одговарајућим дихтунг гумама	ком.	1				
35	Заштитни термостат за бојлер	ком.	1				
36	Радни термостат за бојлер - порцелан	ком.	1				
37	Прекидач за светло - једнополна склопка 10 Ах, 250 V за у зид, вијчана веза, одговарајући квалитету производа Aling conel	ком.	1				
38	Прекидач серијски - серијска склопка 10 Ах, 250 V, за у зид, вијчана веза, одговарајући квалитету производа Aling conel	ком.	1				
39	Прекидач међугајтански - једнополна склопка, 6 А, 250 V, за уградњу у савитљиве водове, одговарајући квалитету производа Aling conel	ком.	1				
40	Прекидач наизменични - наизменична склопка 10 Ах, 250 V, за у зид, вијчана веза, одговарајући квалитету производа Aling conel	ком.	1				
41	Прекидач унакрсни - унакрсна склопка 10 Ах, 250 V, за у зид, вијчана веза, одговарајући квалитету производа Aling conel	ком.	1				

42	Прекидач кип - једнополна склопка, 16 А, 250 V, одговарајући квалитету производа Aling conel	ком.	1				
43	Тастер за светло - звоно 10 Ах, 250 V, за у зид, одговарајући квалитету производа Aling conel	ком.	1				
44	Двopolни утикач - виљушка шуко II, 16 А, 250 V, са контактом за уземљење В70	ком.	1				
45	Трополни утикач - виљушка шуко III, 16 А, 440 V, са контактом за уземљење и нултим контактом, одговарајући квалитету производа Aling conel	ком.	1				
46	Аутоматски осигурачи: од 6 А, 10 А, 16 А, 20 А, 25 А, 35 А, карактеристике Ц (троми); 1Р, 6kA/10kA , одговарајући квалитету производа SCHRACK, GE	ком.	1				
47	Аутоматски осигурачи: од 6 А, 10 А, 16 А, 20 А, 25 А, карактеристике Ц (троми); 3Р, 6kA/10kA одговарајући квалитету производа SCHRACK, GE	м	1				
48	Звоно 220VAC на ДИН шину	м	1				
49	Шина за аутоматске осигураче у дужини l=1m	м	1				
50	Заштитна склопка диференцујалне струје FID 25A, 30 mA 4P, одговарајући квалитету производа SCHRACK, ETI	м	1				
51	Заштитна склопка диференцујалне струје FID 40A, 500 mA 4P, одговарајући квалитету производа SCHRACK, ETI	м	1				

52	Заштитна склопка диференцујалне струје FID 16A, 30 mA 2P, одговарајући квалитету производа SCHRACK, ETI	m	1				
53	Заштитна склопка диференцујалне струје FID 16A, 30 mA 2P, одговарајући квалитету производа SCHRACK, ETI	m	1				
54	Порцеланске клеме 3 x 2.5 mm ²	m	1				
55	Кабл PPL - лицнасти 2x0.5 mm ²	m	1				
56	Кабл PPL - лицнасти 2x0.75 mm ²	m	1				
57	Кабл PPL - лицнасти 3x1.5 mm ²	m	1				
58	Кабл PPL - лицнасти 3x2.5 mm ²	m	1				
59	Кабл PPL - лицнасти жуто - зелена жица 4 mm ²	m	1				
60	Кабл PPL - лицнасти жуто - зелена жица 6 mm ²	m	1				
61	Кабл PPL - лицнасти жуто - зелена жица 10 mm ²	m	1				
62	Кабл PPL - лицнасти 5x2.5 mm ²	ком.	1				
63	Кабл PGP 3x2.5 mm ²	ком.	1				

64	Кабл PGP 5x2.5 mm ²	ком.	1				
65	Кабл PGP 3x1.5 mm ²	ком.	1				
66	Кабл PGP 5x4 mm ²	ком.	1				
67	Кабл PGP 5x6 mm ²	ком.	1				
68	Кабал PP00-Y 4 × 16 mm ²	ком.	1				
69	Кабал PP00-Y 4 × 70 mm ²	ком.	1				
70	Гумени кабл GGJ 3x1.5 mm ²	ком.	1				
71	Гумени кабл GGJ 3x2.5 mm ²	ком.	1				
72	Гумени кабл GGJ 5x2.5 mm ²	ком.	1				
73	Силиконска жица 1.5 mm ²	ком.	1				
74	Силиконска жица 2.5 mm ²	ком.	1				
75	Силиконска жица 6 mm ²		1				

76	Силиконска жица 8 mm ²	ком.	1				
77	Рингле за решо Ø 80, 220 V, вијчана веза	ком.	1				
78	Рингле за решо Ø 145, 220 V, вијчана веза	ком.	1				
79	Рингле за решо Ø 180, 220 V, вијчана веза	ком.	1				
80	Рингле за решо Ø 220, 220 V, вијчана веза	ком.	1				
81	Рингла 200x200	ком.	1				
82	Рингла 300x300	ком.	1				
83	Термички прекидач за решо 3 + 0 (порцелански), вијчана веза	ком.	1				
84	Дугме гифт 6+0 за термички прекидач	ком.	1				
85	Термички прекидач за решо 6 + 0 (порцелански), вијчана веза	ком.	1				
86	Герета за решо	ком.	1				
87	Електромагнетне пригушнице за флуоресцентне сијалице 18 W	ком.	1				

88	Електромагнетне пригушнице за флуоресцентне сијалице 36 W	ком.	1				
89	Електромагнетне пригушнице за флуоресцентне сијалице 58 W	ком.	1				
90	Електромагнетне пригушнице за флуоресцентне сијалице 30 W	ком.	1				
91	Електронске пригушнице-електронске предспојне справе 2x36 W	ком.	1				
92	Електронске пригушнице-електронске предспојне справе 2x18 W	ком.	1				
93	Електронске пригушнице-електронске предспојне справе 4x18 W	ком.	1				
94	Електронске пригушнице-електронске предспојне справе 1x30 W	ком.	1				
95	Редне - лустер клеме, стезаљка, дванаестополна, 12x1.5 mm ²	ком.	1				
96	Редне - лустер клеме, стезаљка, дванаестополна, 12x2.5 mm ²	ком.	1				
97	Редне - лустер клеме, стезаљка, дванаестополна, 12x4.0 mm ²	ком.	1				
98	Редне - лустер клеме, стезаљка, дванаестополна, 12x6.0 mm ²	ком.	1				

99	razvodna kutija IP68 5-polna tipa LI228725	ком.	1				
100	prespojna kutija šestostruka IP55 tipa LI229260	ком.	1				
101	Керамичка - лустер клема од 2.5 mm ² до 4 mm ²	ком.	1				
102	BC клеме 2.5 mm ² , 4 mm ² и 6 mm ²	ком.	1				
103	Шкарина клема до 16 mm ²	ком.	1				
104	Шкарина клема до 25-35/4	ком.	1				
105	Бакарне цевасте папучице, клеме P-Cu 6/6 mm ² / вијак М	ком.	1				
106	Бакарне цевасте папучице, клеме P-Cu 10/8 mm ² / вијак М	ком.	1				
107	Бакарне цевасте папучице, клеме P-Cu 16/8 mm ² / вијак М	ком.	1				
108	Електро изолир трака, пластична (црна, плава, црвена), ширине 15 mm, дебљине 0.10 mm, котур 10 m	ком.	1				
109	Аутомобилска буксна женска - пљоснате чаурасте спојнице кабла за кабл 1.0 - 2.5 mm ²	ком.	1				
110	Гребенасти прекидач трофазни 0-1; 40 А, уградни	ком.	1				

111	OG шуко II - двополна прикључница 10/16 A - 250 V, одговарајући квалитету производа Aling conel	ком.	1				
112	OG прекидач - једнополна склопка 10 Ax - 250 V, одговарајући квалитету производа Aling conel	ком.	1				
113	OG кип прекидач 10/16 A, одговарајући квалитету производа Aling conel	ком.	1				
114	OG разводна кутија - кутија за стални прикључак, уградња на зид, проводник до 2.5 mm, димензије 80x80 mm, одговарајући квалитету производа Aling conel	ком.	1				
115	OG серијски прекидач - серијска склопка 10 Ax - 250 V, одговарајући квалитету производа Aling conel	ком.	1				
116	Силуминска прикључница двополна OG, одговарајући квалитету производа Aling conel	ком.	1				
117	Силуминска прикључница трополна OG, одговарајући квалитету производа Aling conel	ком.	1				
118	siliminska razvodna kutija IP67 100x100	ком.	1				
119	siliminska razvodna kutija IP67 200x200	ком.	1				
120	siliminska razvodna kutija IP67150x150	ком.	1				
121	Индикатор за купатилски	ком.	1				

122	Индикатор хоризонтални са четири независна круга 2x10/2x16A 250V одговарајућа типу: 66913.00	ком.	1				
123	Индикатор вертикални са четири независна круга 2x10/2x16A 250V одговарајућа типу: 66914.00	ком.	1				
124	Уложак за индикатор купатилски	ком.	1				
125	Аспиратор фи 150мм	ком.	1				
126	Шраф јелица - опружни типл са крилцима укупне дужине 90 mm (са подлошком и MS назубљеном матицом M5) - користи се за монтажу надградних светиљки за кара-таван	ком.	1				
127	ПОК - каналица са поклопцем 16x16x2000 mm ²	ком.	1				
128	ПОК - каналица са поклопцем 20x30x2000 mm ²	ком.	1				
129	ПОК - каналица са поклопцем 40x60x2000 mm ²	ком.	1				
130	ПОК - каналица са поклопцем 60x60x2000 mm ²	ком.	1				
131	ПОК - каналица подна са поклопцем 50x12x2000 mm одговарајућа типу	ком.	1				
132	Поклопац дозне са жабицама $\varnothing$ 78 mm	ком.	1				

133	Двополна прикључница преносна, 16 A, 250 V са контактом за уземљење	ком.	1				
134	Струјна склопка 9 A, 220 V, 4KW, 3P, 1NO+1NC, прикључак на шраф, електрична издржљивост 2x10 ⁶ операција, одговарајући квалитету производа SIEMENS, GENERAL ELECTRIC i SCHNEIDER ELECTRIC	ком.	1				
135	Струјна склопка 12 A, 220 V, 5,5KW, 3P, 1NO+1NC, прикључљк на шраф, електрична издржљивост 2x10 ⁶ операција, одговарајући квалитету производа SIEMENS, GENERAL ELECTRIC i SCHNEIDER ELECTRIC	ком.	1				
136	Струјна склопка 18 A, 220 V, 7,5KW, 3P, 1NO+1NC, прикључак на шраф, електрична издржљивост 1,7x10 ⁶ операција, одговарајући квалитету производа SIEMENS, GENERAL ELECTRIC i SCHNEIDER ELECTRIC	ком.	1				
137	Струјна склопка 25 A, 220 V, 11KW, 3P, 1NO+1NC, прикључак на шраф, електрична издржљивост 1,2x10 ⁶ операција, одговарајући квалитету производа SIEMENS, GENERAL ELECTRIC i SCHNEIDER ELECTRIC	ком.	1				
138	Струјна склопка 40 A, 220 V, 4KW, 3P, 1NO+1NC, прикључак на шраф, електрична издржљивост 2x10 ⁶ операција, одговарајући квалитету производа SIEMENS, GENERAL ELECTRIC i SCHNEIDER ELECTRIC	ком.	1				
139	Струјна склопка 65 A, 220 V, 30KW, 3P, 1NO+1NC, прикључак на шраф, електрична издржљивост 1,7x10 ⁶ операција, одговарајући квалитету производа SIEMENS, GENERAL ELECTRIC i SCHNEIDER ELECTRIC	ком.	1				

140	Струјна склопка 80 A, 220 V, 37KW, 3P, 2NO+2NC, прикључак на шраф, електрична издржљивост 1,5x10 ⁶ операција, одговарајући квалитету производа SIEMENS, GENERAL ELECTRIC i SCHNEIDER ELECTRIC	ком.	1				
141	Струјна склопка 105 A, 220 V, 55KW, 3P, 2NO+2NC, прикључак на шраф, електрична издржљивост 1,5x10 ⁶ операција, одговарајући квалитету производа SIEMENS, GENERAL ELECTRIC i SCHNEIDER ELECTRIC	ком.	1				
142	Струјна склопка 150, 220 V, 75KW, 3P, 2NO+2NC, прикључак на шраф, електрична издржљивост 1,7x10 ⁶ операција, одговарајући квалитету производа SIEMENS, GENERAL ELECTRIC i SCHNEIDER ELECTRIC	ком.	1				
143	Струјна склопка 185 A, 220 V, 90KW, 3P, 2NO+2NC, прикључак на шраф, електрична издржљивост 1,2x10 ⁶ операција, одговарајући квалитету производа SIEMENS, GENERAL ELECTRIC i SCHNEIDER ELECTRIC	ком.	1				
144	Струјна склопка 205 A, 220 V, 110KW, 3P, 2NO+2NC, прикључак на шраф, електрична издржљивост 1,7x10 ⁶ операција, одговарајући квалитету производа SIEMENS, GENERAL ELECTRIC i SCHNEIDER ELECTRIC	ком.	1				
145	Струјна склопка 250 A, 220 V, 132KW, 3P, 2NO+2NC, прикључак на шраф, електрична издржљивост 1,5x10 ⁶ операција, одговарајући квалитету производа SIEMENS, GENERAL ELECTRIC i SCHNEIDER ELECTRIC	ком.	1				
146	Помоћни контактори КО 44, 220 V, одговарајући квалитету производа SIEMENS, GENERAL ELECTRIC i SCHNEIDER ELECTRIC	ком.	1				

147	Помоћни контактори КО 53, 220 V, одговарајући квалитету производа SIEMENS, GENERAL ELECTRIC i SCHNEIDER ELECTRIC	ком.	1				
148	Помоћни контактори КО 62, 220 V, одговарајући квалитету производа SIEMENS, GENERAL ELECTRIC i SCHNEIDER ELECTRIC	ком.	1				
149	Помоћни контактори КО 71, 220 V, одговарајући квалитету производа SIEMENS, GENERAL ELECTRIC i SCHNEIDER ELECTRIC	ком.	1				
150	Помоћни контактори КО 80, 220 V, одговарајући квалитету производа SIEMENS, GENERAL ELECTRIC i SCHNEIDER ELECTRIC	ком.	1				
151	Биметали: 2-4 А и 4-8 А; 220 V, одговарајући квалитету производа SIEMENS, GENERAL ELECTRIC i SCHNEIDER ELECTRIC	ком.	1				
152	Биметали: 10-16 А и 25-32А; 220 V, одговарајући квалитету производа SIEMENS, GENERAL ELECTRIC i SCHNEIDER ELECTRIC	ком.	1				
153	Директни покретач мотора GPS1BSAH 2,4-4А, Icu=100kA, Ics=100kA, одговарајући квалитету производа SIEMENS, GENERAL ELECTRIC i SCHNEIDER ELECTRIC	ком.	1				
154	Директни покретач мотора GPS1BSAJ 4-6,3А, Icu=100kA, Ics=100kA, одговарајући квалитету производа SIEMENS, GENERAL ELECTRIC i SCHNEIDER ELECTRIC	ком.	1				
155	Алкалне батерије LR 14; одговарајући квалитету производа "MAXELL", "VARTA"	ком.	1				
156	Алкалне батерије LR 6; одговарајући квалитету производа "MAXELL", "VARTA"	ком.	1				
157	Алкалне батерије LR 3; одговарајући квалитету производа "MAXELL", "VARTA"	ком.	1				

158	Алкалне батерије 9 V; одговарајући квалитету производа "MAXELL", "VARTA"	ком.	1				
159	Алкалне батерије LR 20; одговарајући квалитету производа "MAXELL", "VARTA"	ком.	1				
160	Литијумске батерије - дугме 3 V, CR 2025, са димензијама $\varnothing$ 20 x 2.5 mm; одговарајући квалитету производа "MAXELL", "VARTA"	ком.	1				
161	Литијумске батерије - дугме 3 V, CR 2032, са димензијама $\varnothing$ 20 x 3.2 mm; одговарајући квалитету производа "MAXELL", "VARTA"	ком.	1				
162	Литијумске батерије - дугме 3 V, V 357; одговарајући квалитету производа "MAXELL", "VARTA"	ком.	1				
163	Алкална батерија 1.5 V, LR44; одговарајући квалитету производа "MAXELL", "VARTA"	ком.	1				
164	Батерије пуњиве LR 3, 900 Ah, Nickel Metal Hydride Rechargeable battery Size AAA; одговарајући квалитету производа "MAXELL", "VARTA"	ком.	1				
165	Батерије пуњиве LR 6, 2500 Ah, Nickel Metal Hydride Rechargeable battery XR6/1.2 V/AA; одговарајући квалитету производа "MAXELL", "VARTA"	ком.	1				
166	Пуњач за батерије - Universal Ni-Cd & Ni-MH battery charger, 230 V ~ 50 Hz 5W: могућност пуњења батерија LR 3 (Size AAA), LR 6 (Size AA) и 9 V	ком.	1				

167	Батерије пуњиве 6 V, 5 Ah, C-2 D, оловна	ком.	1				
168	olovni akumulator 12V/7,2Ah	ком.	1				
169	olovni akumulator 12V/1,3Ah	ком.	1				
170	olovni akumulator 12V/130Ah	ком.	1				
171	Сензор температуре тип ESM-11 одговарајући квалитету производа Danfoss (кат. бр. 87B1165)	ком.	1				
172	Сензор температуре тип ESMT одговарајући квалитету производа Danfoss (кат. бр. 84N1012)	ком.	1				
173	Сензор температуре тип ESMU одговарајући квалитету производа (кат. бр. 08B1180)	ком.	1				
174	Сензор-давач притиска 24 V, 0-100 mbar, 4-20 mA одговарајући квалитету производа Wika (кат. бр. S-10)	ком.	1				
175	Сензор-давач притиска 24 V, 0-10 bar, 4-20 mA одговарајући квалитету производа Wika (кат. бр. A-10)	ком.	1				
176	Модулски додаток за струјне сигнале од (0 - 5 mA, 1 - 5, 0 - 10, 0 - 20, 4 - 20mA)	ком.	1				
177	Компактни прекидач снаге 25A/25K, 3 пола, 0,1-1,0 In, еквивалент квалитету Schrack (кат. бр. MC125131)	ком.	1				

178	kompaktni prekidač snage 63A/25kA, 3 pola MC163131	ком.	1				
179	kompaktni prekidač snage 63A/50kA, 3 pola MC163231 0,8-1In	ком.	1				
180	Прекидач снаге 400А одговарајући типу и карактеристикама производа NSX400N, 3P, F, FC, In=400A, Un=380/415V (Icu=50kA, Ics=50kA), са електронском заштитном јединицом	ком.	1				
181	Гребенасти прекидач 10 А, 0-1-2, 2 пола, монтажа на врата, одговарајући квалитету производа Schrack (кат. бр. IN006220)	ком.	1				
182	Гребенасти прекидач 16 А, 1-0-2, 2 пола, монтажа на врата, одговарајући квалитету производа Schrack (кат. бр. IN006220)	ком.	1				
183	Контактор 4kW/1W/0/230VAC са 1NO помоћним контактом, одговарајући квалитету производа Schrack (кат. бр. LA301013)	ком.	1				
184	Трансформатор 230 V/24 100VA одговарајући квалитету производа Schrack (кат. бр. LP602010T)	ком.	1				
185	Сигналне сијалице $\varnothing$ -22 mm, наранџасте боје, 170-250V, AC/DC, одговарајући квалитету производа Schrack (кат. бр. BZ501216ME)	ком.	1				
186	Електронска пригушница 4x24W одговарајући квалитету производа Vossloh Schwabe ELXc 424.379	ком.	1				
187	Релеј са 4 преклопна контакта, отворено-затворено 4%, 230V AC, одговарајући квалитету производа Schrack (кат. бр.	ком.	1				

	PT570730)						
188	Релеј 230V AC, 4 CO, 6A, kal. 230V AC одговарајући квалитету производа Schneider (кат. бр.RXM4AB1P7)	ком.	1				
189	Релеј 24V DC, одговарајући квалитету и карактеристикама производа Omron GR_1_SND 24VDC	ком.	1				
190	Релеј 6A 250V, шпулна 24V DC, 4 CO, 6A, kal. 230V AC одговарајући квалитету и карактеристикама производа Phoenix Contact тип: REL-MR-24DC/21 (кат бр, 2961105)	ком.	1				
191	Моторна заштитна склопка 0,4-0,63A, 3р, 3F, L1,L2,L3 одговарајући квалитету производа Schrack (кат. бр. BE500630)	ком.	1				
192	Моторна заштитна склопка 1,6-2,5A, 3р, 3F, L1,L2,L3 одговарајући квалитету производа Schrack (кат. бр. BE502500)	ком.	1				
193	Релеј за контролу присутности и редоследа фаза, 3F, 400/230V AC одговарајући квалитету производа Schrack (кат. бр. UR5P3011)	ком.	1				
194	Релеј за контролу присутности и редоследа фаза, 3F, 400/230V AC одговарајући квалитету производа Schneider Electric (кат. бр. RM4TU02)	ком.	1				
195	Биметални релеји TRB04, 500V, 12-18-24A одговарајући квалитету производа “Искра”	ком.	1				
196	Стаклени осигурач 3,15A 250V, 5x20 брзи F	ком.	1				

197	Стаклени осигурач 1,6А 250V, 5х20 брзи F	ком.	1				
198	Стаклени осигурач 1А 250V, 5х20 троми Т	ком.	1				
199	Аутоматски осигурач 1P 6А С, 10kА по стандарду IEC60898-1 одговарајући типу (кат. Бр.А9F84106)	ком.	1				
200	Аутоматски осигурач 1P 10А С, 10kА по стандарду IEC60898-1 одговарајући типу (кат. Бр.А9F84110)	ком.	1				
201	Аутоматски осигурач 3P 25А С, 10kА по стандарду IEC60898-1 одговарајући типу (кат. Бр.А9F84325)	ком.	1				
202	Напајање једносмерно (улаз 240VAC, 1500mA, излаз 24VDC, 60W) одговарајући квалитету и карактеристикама производа DEUTRONIC тип: E-TOP 60-24	ком.	1				

НАПОМЕНЕ:

- 1 Пре доделе уговора о јавној набавци НАРУЧИЛАЦ може захтевати од ПОНУЂАЧА достављање узорака.
- 2 Уз овај образац ПОНУЂАЧ доставља копије изјава о сагласности издатим од стране произвођача или сертификате - уверења о квалитету, издатог од стране овлашћене институције за сваки појединачни производ или групу производа који су предмет понуде.
Такође понуђач је дужан доставити каталог или извод из каталога за сваки понуђени производ са означеним бројем ставке из образца понуде (прилог бр. 3) конкурсне документације.

ЕВЕНТУАЛНЕ НАПОМЕНЕ ПОНУЂАЧА

--

ОВЕРАВА НАРУЧИЛАЦ:

ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ:

Назив понуђача: _____	Прилог бр. 8
Адреса и седиште: _____	
ПИБ број: _____	
Број понуде : _____	
Датум: _____	

Предмет: Образац структуре цена за набавку добара – електро потрошни материјал

R. br. stavke	NAZIV I OPIS PROIZVODA	POPUNJAVA PONUĐAČ				
		Jedinična cena (dinara bez PDV-a / jed. mere)	Svi troškovi koji čine jediničnu cenu (carina, transport, isporuka i sl.)	Stopa PDV-a (%)	Ukupna cena (bez PDV-a) (3+4)	Ukupna cena sa PDV-om
1	2	3	4	5	6	7
Партија 1 – Расвета светиљке						
1	Штедљиве компактне флуоресцентне сијалице: MASTER PL-C, 26 W/840/2P (2 пина); инкандесцентно бела светлост, минимум 1800lm, 4000K, Ra-82, 12000Hrs, одговарајућа квалитету проузова PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA					
2	Штедљиве компактне флуоресцентне сијалице: MASTER PL-L, 36 W/840/4P (4 пина); Грло 2G11, инкандесцентно бела светлост, минимум 2900lm, 4000K, Ra-82, 12000Hrs, одговарајућа квалитету проузова PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA					

3	Штедљиве компактне флуоресцентне сијалице: MASTER PL-T, 42 W, 4 пина; Грло GX24q-4, инкандесцентно бела светлост минимум 3200lm, 4000K, Ra-82, 12000Hrs, одговарајућа квалитету проузода PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA					
4	Штедљиве компактне флуоресцентне сијалице: PL-Q, 16 W, 2D, 4 пина; Грло GR10q, инкандесцентно бела светлост, минимум 1100lm, 3500K, Ra-82, 12000Hrs, одговарајућа квалитету проузода PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA					
5	Штедљиве компактне флуоресцентне сијалице: PL-Q, 28 W, 2D, 4 пина; Грло GR10q, инкандесцентно бела светлост 2150lm, 3500K, Ra-82, 12000h, одговарајућа квалитету проузода PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA					
6	Нисконапонска халогена сијалица са предњим стаклом: снаге 10 W, напона 12 V, за сијалично грло G 4, са 2 пина, минимум 140lm, 2800K, 2000Hrs, одговарајућа квалитету проузода PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA					
7	Нисконапонска халогена сијалица са предњим стаклом: снаге 50 W, напона 12 V, за сијалично грло GU 5.3, са 2 пина, 1350cd, 2900K, 2000h, одговарајућа квалитету проузода PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA					
8	Нисконапонска LED сијалица снаге 6 W, напона 12 VAC/VDC, за сијалично грло GU 5.3, са 2 пина, 1400 CBSP, 2700K 35000h, 450lm, EEC A+, одговарајућа типу квалитету проузода PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA					
9	Штедљива сијалица снаге 20 W, напона 220 V, за сијалично грло E-27: дневно светло, сијалица је затвореног типа, минимум 1300lm, 2700K, Ra=82, 10000Hrs, (еквивалентно квалитету PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA)					
10	Штедљива сијалица снаге 20 W, спирална, напона 220 V, за сијалично грло E-27: дневно светло, сијалица је затвореног типа (одговарајући					

	квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA)					
11	Штедљива сијалица снаге 25 W - спирална, напона 220 V, за сијалично грло E-27: сијалица је затвореног типа, минимум 1700lm, 2700K, 10000Hrs, одговарајућа квалитету проузвода PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA					
12	Штедљива сијалица снаге 9 W, напона 220 V, за сијалично грло E-14:светло 865, сијалица је затвореног типа, минимум 455lm, 6400K, 10000Hrs, одговарајућа квалитету проузвода PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA					
13	Мињон сијалица, сијалично грло E-14, 25 W, 220 V одговарајућа квалитету проузвода PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA					
14	Мињон сијалица, сијалично грло E-14, 40 W, 220 V одговарајућа квалитету проузвода PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA					
15	Мињон сијалица, сијалично грло E-14, 60 W, 220 V одговарајућа квалитету проузвода PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA					
16	Мињон сијалица LED 6W, сијалично грло E-14, 220 V, 2700 K, минимум 450 lm; век трајања 35000 h, димензија 100x37mm ради ограниченог места постављања, EE класе A ⁺ , одговарајућа типу проузвода PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA					
17	Натријум сијалица 70W са интегрисаним упаљачем, сијалично грло E-27, минимум 6100lm, 2000K, 17500Hrs, одговарајућа типу LU 70/90/MO/I/E27 1/12 MIN квалитету проузвода PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA					
18	Флуо цеви 14 W T5 - I квалитета MASTER TL5 HE 14/840, минимум 1230lm, 4000K, 30000Hrs, одговарајућа квалитету проузвода PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA					
19	Флуо цеви 21 W T5 - I квалитета MASTER TL5 HE 21/840, минимум 1910lm, 4000K, 30000Hrs, одговарајућа квалитету проузвода PHILIPS,					

	GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA					
20	Флуо цеви 18 W - I квалитета, минимум 900lm, 9000Hrs, 6500 K, одговарајућа квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA					
21	Флуо цеви 36 W - I квалитета, минимум 2350lm, 9000Hrs, 6500K, одговарајућа квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA					
22	Флуо цеви 58 W - I квалитета, 3750lm, 9000Hrs, 6500K, (еквивалентно квалитету PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA)					
23	Флуо цеви LED 9W/T8, 6500K, животни век 40000h L70; , високе енергетске ефикасност 100-111lm/W; Широка дистрибуција светла 270-300 °, 800 lm; EE класе A+; димензије 600мм, одговарајућа типу PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA)					
24	Флуо цеви LED 18W/T8, 6500K, животни век 35000h високе енергетске ефикасност 100-111lm/W; Широка дистрибуција светла 270-300 °, 1800 lm; EE класе A+ ; димензије 1200мм, одговарајућа типу PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA)					
25	Флуо цеви LED 24W/T8, 6500K, животни век 35000h високе енергетске ефикасност 100-111lm/W; Широка дистрибуција светла 270-300 °, 2400 lm; EE класе A+ ; димензије 1500мм, одговарајућа типу PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA)					
26	Флуо цеви 18 W/T8/860/POLYLUX/LL- I квалитета, 1300lm, 6400K, 15000Hrs, одговарајућа квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA					
27	Флуо цеви 36 W/T8/860/POLYLUX/LL- I квалитета, 3250lm, 6400K, минимум 15000Hrs, одговарајућа квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA					
28	Бактерицидне флуо цеви 30 W дужине 900 mm , G13, 9000Hrs, UV output 11,3W, одговарајућа квалитету производа PHILIPS, GENERAL					

	ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA					
29	Бактерицидне флуо цеви TUV 36 WG 36, 1200 mm, T8, (одговарајући квалитету производа PHILIPS, OSRAM)					
30	Бактерицидне флуо цеви 55 W дужине 900 mm,G13 9000Hrs,UV output 19W, одговарајућа квалитету проузвода PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA					
31	Стартер 18 W - I квалитета одговарајућа квалитету проузвода PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA					
32	Стартери 4 - 65 W - I квалитета одговарајућа квалитету проузвода PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA					
33	Флуоресцентна светиљка СТРЕЛА 230 V, са извором светлости од 1x18 W , са одговарајућом електромагнетном пригушницом по EN 61347 стандарду, са прекидачем и призматичним дифузором од поликарбоната. Боја светиљке бела, класа I. IP40					
34	Флуоресцентна светиљка СТРЕЛА 230 V, са извором светлости од 1x36 W , са одговарајућом електромагнетном пригушницом по EN 61347 стандарду, без прекидача, са призматичним дифузором од поликарбоната. Боја светиљке бела, класа I. IP40					
35	Светиљка посебне намене, антибактерицидна-герамицидна, 1x30 W, електронска или са одговарајућом електромагнетном пригушницом по EN 61347 стандарду, , транспарентни дифузор, мин. IP40 заштита. Светиљка је у белој боји са Al сјајним одсијачем.					
36	Плафонска светиљка са дифузором-поликарбонат, до fi 300mm, беле боје у заштити IP54, са једним грлом E27, мах. 60 W или штедљивом сијалицом мах. 23 W.					
37	Уградна светиљка 4X18 W, опал са дифузором од ПММА, заптивком и прибором за монтажу, електронска или са одговарајућом електромагнетном пригушницом по EN 61347 стандарду, израђена од челичног лима или алуминијума 0,6мм дебљине мин. IP54, за					

	чисте собе.					
38	Светиљка зидна купатилска 1x18, са одговарајућом електромагнетном пригушницом по EN 61347 стандарду, белим дифузором од поликарбоната у заштити мин. IP54, одговарајући квалитету производа "ATRA", тип - BRI					
39	Светиљка - Опал кугла комплет, 250 V - 60 W са заштитом од запљускујуће воде IP 54, са стакленом куглом Ø 150 и порцеланским грлом Е - 27, са једним сијаличним местом; Равна и коса.					
40	Опал арматура - равна, за куглу Ø 150, порцеланско грло Е -27, са једним сијаличним местом					
41	Опал арматура - коса, за куглу Ø 150, порцеланско грло Е -27, са једним сијаличним местом					
42	Кугле за ОПАЛ светиљку, Ø 150					
43	Светиљка надградна са компакт флуо сијалицом MASTER PL-C 26W/830/2P G-24 D-3 са комплетном преспојном справом и прибором за монтажу.					
44	Бродска спољна светиљка – лампа, тип „жаба“, 100 W, грло Е - 27, радни напон 220-240 V / 50-60 Hz, црна, са заштитом од спољног удара (заштићена жичаном решетком).					
45	Надградна светиљка са сјајним алуминијумским параболичним растером [L65 <1000 cd/m²], са одговарајућом електромагнетном пригушницом по EN 61347 стандарду, кућиште израђено од пресованог челичног лима или алуминијума дебљине 0.6 mm, пластифицирано бело, RAL 9003, растер од 99.85% алуминијума. Тип: 2x18 W , 230 V, IP20, при одржавању није потребно потпуно одвајање растера од кућишта. Светиљка је без флуо цеви и стартера.					
46	Надградна светиљка са сјајним алуминијумским параболичним растером [L65 <1000 cd/m²], са одговарајућом електромагнетном пригушницом по EN 61347 стандарду, кућиште израђено од					

	пресованог челичног лима или алуминијума дебљине 0.6 mm, пластифицирано бело, RAL 9003, растер од 99.85% алуминијума. Тип: 2x36 W , 230 V, IP20, при одржавању није потребно потпуно одвајање растера од кућишта. Светиљка је без флуо цеви и стартера.					
47	Надградна светиљка са сјајним алуминијумским параболичним растером [L65 <1000 cd/m²], са одговарајућом електромагнетном пригушницом, кућиште израђено од пресованог челичног лима дебљине 0.6 mm, пластифицирано бело, RAL 9003, растер од 99.85% алуминијума. Тип: 3x36 W , 230 V, IP20, при одржавању није потребно потпуно одвајање растера од кућишта. Светиљка је без флуо цеви и стартера.					
48	Надградна светиљка са сјајним алуминијумским параболичним растером [L65 <1000 cd/m²], са одговарајућом електромагнетном пригушницом по EN 61347 стандарду, кућиште израђено од пресованог челичног лима или алуминијума дебљине 0.6 mm, пластифицирано бело, RAL 9003, растер од 99.85% алуминијума. Тип: 4x36 W , 230 V, IP20, при одржавању није потребно потпуно одвајање растера од кућишта. Светиљка је без флуо цеви и стартера.					
49	Надградна светиљка са сјајним алуминијумским параболичним растером [L65 <1000 cd/m²], са одговарајућом електромагнетном пригушницом по EN 61347 стандарду, кућиште израђено од пресованог челичног лима дебљине 0.6 mm, пластифицирано бело, RAL 9003, растер од 99.85% алуминијума. Тип: 2x58 W , 230 V, IP20, при одржавању није потребно потпуно одвајање растера од кућишта. Светиљка је без флуо цеви и стартера.					
50	Уградна светиљка са сјајним алуминијумским параболичним растером [L65 <1000 cd/m²], са одговарајућом електромагнетном пригушницом по EN 61347 стандарду, кућиште израђено од пресованог челичног лима или алуминијума дебљине 0.6 mm, пластифицирано бело, RAL 9003, растер од 99.85% алуминијума. Тип: 4x18W , 230 V, IP20, при одржавању није потребно потпуно одвајање растера од кућишта. Светиљка је без флуо цеви и стартера, за гипс					

	плафон, дим. 625X625.					
51	Уградна флуо светиљка 4x36W, без извора светлости, опал дифузор од ПММА са заптивањем, кућиште од пресованог челичног лима или алуминијума 0,6мм дебљине са одговарајућом електромагнетном пригушницом по EN 61347 стандарду, IP 54, димензије 1195x595, за чисте собе					
52	Светиљка флуо уградна 2x36W растер HANTER DAGLAS I GIPS са сјајним алуминијумским параболичним растером [L65 <1000 cd/m²], са одговарајућом електромагнетном пригушницом по EN 61347 стандарду, кућиште израђено од пресованог челичног лима дебљине 0.6 mm,(185 до 200x1200) (димензија по захтеву са одговарајућим прибором за монтажу)					
53	Надградна флуо светиљка 1x18 W , IP65, водоотпорна, дифузор израђен од ПММА са металним копчама					
54	Надградна флуо светиљка 2x18 W , IP65, водоотпорна, дифузор израђен од ПММА са металним копчама					
55	Надградна флуо светиљка 2x36 W , IP65, водоотпорна, дифузор израђен од ПММА са металним копчама					
56	Надградна флуо светиљка 1x36 W , IP65, водоотпорна, дифузор израђен од ПММА са металним копчама					
57	Светиљка флуо надградна IP54 336 OPAL, са дифузором од ПММА (300x1225x80)					
58	Надградни ЛЕД панел снаге 40w, 600x600mm боја светлости 5500-6500K, 200-240v, репродукција боје Ra>80, угао светлости 180°, дифузор израђен од ПММА, минималне јачине 3100lm, EN 60598-1:2015 i EN 60598-2-2:2012, кућиште је од челичног лима или алуминијума.					
59	Надградни ЛЕД панел снаге 40w, 1200x300mm боја светлости 5500-6500K, 200-240v, репродукција боје Ra>80, угао светлости 120°,					

	дифузор израђен од ПММА, минималне јачине 3100lm, EN 60598-1:2015 i EN 60598-2-2:2012, кућиште је од челичног лима или алуминијума.					
60	Надградни ЛЕД панел снаге 65w, 1200x600mm боја светлости 5500-6500K, 200-240v, репродукција боје Ra>80, угао светлости 120°, дифузор израђен од ПММА, минималне јачине 5000lm, EN 60598-1:2015 i EN 60598-2-2:2012, кућиште је од челичног лима или алуминијума.					
61	Уградни ЛЕД панел снаге 40w, 600x600mm боја светлости 5500-6500K, 200-240v, репродукција боје Ra>80, угао светлости 180°, дифузор израђен од ПММА, минималне јачине 3100lm, EN 60598-1:2015 i EN 60598-2-2:2012, кућиште је од челичног лима или алуминијума.					
62	Уградни ЛЕД панел снаге 40w, 1200x300mm боја светлости 5500-6500K, 200-240v, репродукција боје Ra>80, угао светлости 120°, дифузор израђен од ПММА, минималне јачине 3100lm, EN 60598-1:2015 i EN 60598-2-2:2012, кућиште је од челичног лима или алуминијума.					
63	Уградни ЛЕД панел снаге 65w, 1200x600mm боја светлости 5500-6500K, 200-240v, репродукција боје Ra>80, угао светлости 120°, дифузор израђен од ПММА, минималне јачине 5000lm, EN 60598-1:2015 i EN 60598-2-2:2012, кућиште је од челичног лима или алуминијума.					
64	Надградни ЛЕД панел снаге 24w, 300x300mm боја светлости 5500-6500K, 200-240v, репродукција боје Ra>80, угао светлости 120°, 50000h минималне јачине 2200lm, кућиште је израђено од алуминијума.					
65	Надградни ЛЕД панел снаге 20w, 223x223mm боја светлости 5500-6500K, 200-240v, репродукција боје Ra>80, угао светлости 120°, 50000h минималне јачине 2000lm, кућиште је израђено од алуминијума.					

66	Надградни ЛЕД панел снаге 12w, 173x173mm боја светлости 5500-6500K, 200-240v, репродукција боје Ra>80, угао светлости 120°, 50000h минималне јачине 1200lm, кућиште је израђено од алуминијума.					
67	Уградни ЛЕД панел снаге 24w, fi 280-290mm боја светлости 5500-6500K, 200-240v, репродукција боје Ra>80, угао светлости 120°, 50000h минималне јачине 2400lm, кућиште је израђено од алуминијума.					
68	Уградни ЛЕД панел снаге 18w, fi 200-220mm боја светлости 5500-6500K, 200-240v, репродукција боје Ra>80, угао светлости 120°, 50000h минималне јачине 1800lm, кућиште је израђено од алуминијума.					
69	Уградни ЛЕД панел снаге 12w, fi 140-160, боја светлости 5500-6500K, 200-240v, репродукција боје Ra>80, угао светлости 120°, 50000h минималне јачине 1200lm, кућиште је израђено од алуминијума.					
70	ЛЕД рефлектор 10w 5500-6500k, 220-240v, IP65 заштита, 50000h, са једном интегрисаном ЛЕД диодом, репродукција боје Ra>80, минималне јачине 1000lm. EN 60598-1:2008+A11:2009 и EN 60598-2-5:1998					
71	ЛЕД рефлектор 30w 5500-6500k, 220-240v, IP65 заштита, 50000h, са једном интегрисаном ЛЕД диодом, репродукција боје Ra>80, минималне јачине 3000lm. EN 60598-1:2008+A11:2009 и EN 60598-2-5:1998					
72	ЛЕД рефлектор 50w 5500-6500k, 90-265v, IP65 заштита, 40000h, са једном интегрисаном ЛЕД диодом, репродукција боје Ra>70, минималне јачине 4500lm предвиђен за монтажу споља.					
73	ЛЕД рефлектор 100w 5500-6500k, 90-265v, IP65 заштита, 40000h, репродукција боје Ra>70, минималне јачине 9000lm, EN 60598-1:2008+A11:2009 и EN 60598-2-5:1998, предвиђен за монтажу споља.					

74	Антипаник светиљка, 40-LED, напон AC 220-240V, 50-60Hz, пуњива са АС каблом, прекидач ON/OFF, две функције рада 20 LED/40 LED. Лампа се аутоматски укључује у случају нестанка струје, извори светла, мин. 4W, аутономија рада мин. 8h, мин. IP40					
75	Противпаник светиљка уградна 1x8 W IP40 3H GR312 са ознаком и прибором A3018 излаз и стрелицом или одговарајућа					
76	Батеријска лампа са најмање 9 ЛЕД диода, интегрисаним прекидачем на кућишту ON/OFF, са пуњивом батеријом капацитета 0,4-2Ah, са одговарајућим адаптером за пуњење 220-230V, минимална аутономија рада 12-24 часова.					
77	Штедљиве компактне флуоресцентне сијалице: MASTER PL-C, 26 W/840/2P (2 пина); инкандесцентно бела светлост, минимум 1800lm, 4000K, Ra-82, 12000Hrs, одговарајућа квалитету проузода PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA					
78	Штедљиве компактне флуоресцентне сијалице: MASTER PL-L, 36 W/840/4P (4 пина); Грло 2G11, инкандесцентно бела светлост, минимум 2900lm, 4000K, Ra-82, 12000Hrs, одговарајућа квалитету проузода PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA					
79	Штедљиве компактне флуоресцентне сијалице: MASTER PL-T, 42 W, 4 пина; Грло GX24q-4, инкандесцентно бела светлост минимум 3200lm, 4000K, Ra-82, 12000Hrs, одговарајућа квалитету проузода PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA					
80	Штедљиве компактне флуоресцентне сијалице: PL-Q, 16 W, 2D, 4 пина; Грло GR10q, инкандесцентно бела светлост, минимум 1100lm, 3500K, Ra-82, 12000Hrs, одговарајућа квалитету проузода PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA					
81	Штедљиве компактне флуоресцентне сијалице: PL-Q, 28 W, 2D, 4 пина; Грло GR10q, инкандесцентно бела светлост 2150lm, 3500K, Ra-82, 12000h, одговарајућа квалитету проузода PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA					

82	Нисконапонска халогена сијалица са предњим стаклом: снаге 10 W, напона 12 V, за сијалично грло G 4, са 2 пина, минимум 140lm, 2800K, 2000Hrs, одговарајућа квалитету проузода PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA					
83	Нисконапонска халогена сијалица са предњим стаклом: снаге 50 W, напона 12 V, за сијалично грло GU 5.3, са 2 пина, 1350cd, 2900K, 2000h, одговарајућа квалитету проузода PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA					
84	Нисконапонска LED сијалица снаге 6 W, напона 12 VAC/VDC, за сијалично грло GU 5.3, са 2 пина, 1400 CBCP, 2700K 35000h, 450lm, EEC A+, одговарајућа типу квалитету проузода PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA					
85	Штедљива сијалица снаге 20 W, напона 220 V, за сијалично грло E-27: дневно светло, сијалица је затвореног типа, минимум 1300lm, 2700K, Ra=82, 10000Hrs, (еквивалентно квалитету PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA)					
86	Штедљива сијалица снаге 20 W, спирална, напона 220 V, за сијалично грло E-27: дневно светло, сијалица је затвореног типа (одговарајући квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA)					
87	Штедљива сијалица снаге 25 W - спирална, напона 220 V, за сијалично грло E-27: сијалица је затвореног типа, минимум 1700lm, 2700K, 10000Hrs, одговарајућа квалитету проузода PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA					
88	Штедљива сијалица снаге 9 W, напона 220 V, за сијалично грло E-14:светло 865, сијалица је затвореног типа, минимум 455lm, 6400K, 10000Hrs, одговарајућа квалитету проузода PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA					

НАПОМЕНА:Упутство за попуњавање: Понуђач попуњава овај образац тако што у предвиђена поља уноси тражене податке.

ОБЕРАВА ПОНУЂАЧ

Назив понуђача: _____	Прилог бр. 8
Адреса и седиште: _____	
ПИБ број: _____	
Број понуде : _____	
Датум: _____	

Предмет: Образац структуре цена за набавку добара – електро потрошни материјал

R. br. stavke	NAZIV I OPIS PROIZVODA	POPUNJAVA PONUĐAČ				
		Jedinična cena (dinara bez PDV-a / jed. mere)	Svi troškovi koji čine jediničnu cenu (carina, transport, isporuka i sl.)	Stopa PDV-a (%)	Ukupna cena (bez PDV-a) (3+4)	Ukupna cena sa PDV-om
1	2	3	4	5	6	7
Партија 2 - Разни електро потрошни материјал и аутоматика						
1	Сијалично грло Е - 27, 4 А, 250 V IEC60238 (порцеланско) - висеће, одговарајући квалитету производа art 133					
2	Сијалично грло Е - 40, 16 А, 250 V IEC60061 (порцеланско) -					

	одговарајући квалитету производа art 1382					
3	Сијалично грло E - 14, 4 A, 250 V IEC60238 (порцеланско) одговарајући квалитету производа art 136					
4	Сијалично грло G-13, 2 A, 250 V IEC60400, одговарајући квалитету производа art 142 Noral					
5	Носач грла флуо цеви за цев 18W L 566mm одговарајући типу арт 105					
6	Носач грла флуо цеви за цев 36W L 1176mm одговарајући типу арт 105					
7	Контакт шrafoви од 6 - 25 A, одговарајући квалитету производа ETI					
8	Контакт шrafoви од 35-63A, одговарајући квалитету производа ETI					
9	Топљиви осигурач 6 A, 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, одговарајући квалитету производа ETI					
10	Топљиви осигурач 35 A, 50 A, 63 A, одговарајући квалитету производа ETI					
11	Капа осигурача KD II, одговарајући квалитету производа ETI					
12	Капа осигурача KD III, одговарајући квалитету производа ETI					
13	Постоље осигурача EZN 25A, одговарајући квалитету производа ETI					
14	Постоље осигурача EZN 63A, одговарајући квалитету производа ETI					

15	Ножасте осигурачи NVT 00 - 10 A, 16 A, 25 A, 36 A, 50 A, 63 A, 80 A, 100 A, кратки, одговарајући квалитету производа ETI					
16	Ножасте осигурачи NVT II - 250; 100 A, 125 A, 160 A, 200 A, дужи, одговарајући квалитету производа ETI					
17	Постоље ножастог осигурача PKII/3 полно-400, одговарајући квалитету производа ETI					
18	Постоље ножастог осигурача PK00/3 полно-160, одговарајући квалитету производа ETI					
19	PVC дозна Ø 60					
20	PVC разводна кутија Ø 78 са поклопцем - OG					
21	PVC разводна кутија 150x150mm, са поклопцем					
22	PVC разводна кутија 100x100, са поклопцем - OG					
23	Подсклоп / преносива прикључница / за продужни кабл са три утична места, максимално оптерећење 3500 W/16 A, 250 V, повезивање жица у подсклопу мора бити под шраф					
24	Подсклоп / преносива прикључница / за продужни кабл са пет утичних места и прекидачем, максимално оптерећење 3500 W/16 A, 250 V, повезивање жица у подсклопу мора бити под шраф и буксне					
25	Утична шуко II у зид - двополна прикључница 16 A, 250 V, са поликарбонатским улошком, вијчана веза, са контактом за уземљење, за у зид, одговарајући квалитету производа Aling conel					
26	Утична шуко III у зид - трополна прикључница, 440 V, 16 A, са монтажном кутијом Ø 70 mm, са порцеланским улошком,					

	вијчана веза, са нултим контактом, контактом за уземљење, за у зид, одговарајући квалитету производа Aling conel					
27	Утичница шуко II у зид, дупла - двополна прикључница, 16 А, 250 V, са поликарбонатским улошком, вијчана веза, са контактом за уземљење, за у зид, одговарајући квалитету производа Aling conel					
28	Шуко утичница II - двополна прикључница 16 А, 250 V са порцеланским улошком, са контактом за уземљење, за у зид, одговарајући квалитету производа Aling conel					
29	Шуко утичница II - двополна прикључница 16 А, 250 V са поклопцем, IP54, са контактом за уземљење, за у зид, одговарајући квалитету производа Aling conel					
30	Грејач за калорифер GTK 220 V, 1333 W/4000 W, 380 V; шамот					
31	Вентилатор за ТА пећи, комплет са мотором Л/Д					
32	Грејач за ТА пећ 2000 W - штапни, дужине l=1100 mm					
33	Грејач за проточни бојлер 2000 W					
34	Грејач за бојлер 2000 W са фланшном и одговарајућим дихтунг гумама					
35	Заштитни термостат за бојлер					
36	Радни термостат за бојлер - порцелан					
37	Прекидач за светло - једнополна склопка 10 Ах, 250 V за у зид, вијчана веза, одговарајући квалитету производа Aling conel					
38	Прекидач серијски - серијска склопка 10 Ах, 250 V, за у зид, вијчана веза, одговарајући квалитету производа Aling conel					

39	Прекидач међугајтански - једнополна склопка, 6 A, 250 V, за уградњу у савитљиве водове, одговарајући квалитету производа Aling conel					
40	Прекидач наизменични - наизменична склопка 10 Aх, 250 V, за у зид, вијчана веза, одговарајући квалитету производа Aling conel					
41	Прекидач унакрсни - унакрсна склопка 10 Aх, 250 V, за у зид, вијчана веза, одговарајући квалитету производа Aling conel					
42	Прекидач кип - једнополна склопка, 16 A, 250 V, одговарајући квалитету производа Aling conel					
43	Тастер за светло - звоно 10 Aх, 250 V, за у зид, одговарајући квалитету производа Aling conel					
44	Двopolни утикач - виљушка шуко II, 16 A, 250 V, са контактом за уземљење B70					
45	Трополни утикач - виљушка шуко III, 16 A, 440 V, са контактом за уземљење и нултим контактом, одговарајући квалитету производа Aling conel					
46	Аутоматски осигурачи: од 6 A, 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 35 A, карактеристике Ц (троми); 1P, 6kA/10kA , одговарајући квалитету производа SCHRACK, GE					
47	Аутоматски осигурачи: од 6 A, 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, карактеристике Ц (троми); 3P, 6kA/10kA одговарајући квалитету производа SCHRACK, GE					
48	Звоно 220VAC на ДИН шину					
49	Шина за аутоматске осигураче у дужини l=1m					

50	Заштитна склопка диференцујалне струје FID 25A, 30 mA 4P, одговарајући квалитету производа SCHRACK, ETI					
51	Заштитна склопка диференцујалне струје FID 40A, 500 mA 4P, одговарајући квалитету производа SCHRACK, ETI					
52	Заштитна склопка диференцујалне струје FID 16A, 30 mA 2P, одговарајући квалитету производа SCHRACK, ETI					
53	Заштитна склопка диференцујалне струје FID 16A, 30 mA 2P, одговарајући квалитету производа SCHRACK, ETI					
54	Порцеланске клеме 3 x 2.5 mm ²					
55	Кабл PPL - лицнасти 2x0.5 mm ²					
56	Кабл PPL - лицнасти 2x0.75 mm ²					
57	Кабл PPL - лицнасти 3x1.5 mm ²					
58	Кабл PPL - лицнасти 3x2.5 mm ²					
59	Кабл PPL - лицнасти жуто - зелена жица 4 mm ²					
60	Кабл PPL - лицнасти жуто - зелена жица 6 mm ²					
61	Кабл PPL - лицнасти жуто - зелена жица 10 mm ²					
62	Кабл PPL - лицнасти 5x2.5 mm ²					
63	Кабл PGP 3x2.5 mm ²					
64	Кабл PGP 5x2.5 mm ²					
65	Кабл PGP 3x1.5 mm ²					
66	Кабл PGP 5x4 mm ²					

67	Кабл PGP 5x6 mm ²					
68	Кабал PP00-Y 4 × 16 mm ²					
69	Кабал PP00-Y 4 × 70 mm ²					
70	Гумени кабл GGJ 3x1.5 mm ²					
71	Гумени кабл GGJ 3x2.5 mm ²					
72	Гумени кабл GGJ 5x2.5 mm ²					
73	Силиконска жица 1.5 mm ²					
74	Силиконска жица 2.5 mm ²					
75	Силиконска жица 6 mm ²					
76	Силиконска жица 8 mm ²					
77	Рингле за решо ø 80, 220 V, вијчана веза					
78	Рингле за решо ø 145, 220 V, вијчана веза					
79	Рингле за решо ø 180, 220 V, вијчана веза					
80	Рингле за решо ø 220, 220 V, вијчана веза					
81	Рингла 200x200					
82	Рингла 300x300					
83	Термички прекидач за решо 3 + 0 (порцелански), вијчана веза					
84	Дугме гифт 6+0 за термички прекидач					
85	Термички прекидач за решо 6 + 0 (порцелански), вијчана веза					

86	Герета за решо					
87	Електромагнетне пригушнице за флуоресцентне сијалице 18 W					
88	Електромагнетне пригушнице за флуоресцентне сијалице 36 W					
89	Електромагнетне пригушнице за флуоресцентне сијалице 58 W					
90	Електромагнетне пригушнице за флуоресцентне сијалице 30 W					
91	Електронске пригушнице-електронске предспојне справе 2x36 W					
92	Електронске пригушнице-електронске предспојне справе 2x18 W					
93	Електронске пригушнице-електронске предспојне справе 4x18 W					
94	Електронске пригушнице-електронске предспојне справе 1x30 W					
95	Редне - лустер клеме, стезаљка, дванаестополна, 12x1.5 mm ²					
96	Редне - лустер клеме, стезаљка, дванаестополна, 12x2.5 mm ²					
97	Редне - лустер клеме, стезаљка, дванаестополна, 12x4.0 mm ²					
98	Редне - лустер клеме, стезаљка, дванаестополна, 12x6.0 mm ²					
99	razvodna kutija IP68 5-polna tipa LI228725					
100	prespojna kutija šestostruka IP55 tipa LI229260					
101	Керамичка - лустер клема од 2.5 mm ² до 4 mm ²					
102	BC клеме 2.5 mm ² , 4 mm ² и 6 mm ²					

103	Шкарина клема до 16 mm ²					
104	Шкарина клема до 25-35/4					
105	Бакарне цевасте папучице, клеме P-Cu 6/6 mm ² / вијак М					
106	Бакарне цевасте папучице, клеме P-Cu 10/8 mm ² / вијак М					
107	Бакарне цевасте папучице, клеме P-Cu 16/8 mm ² / вијак М					
108	Електро изолир трака, пластична (црна, плава, црвена), ширине 15 mm, дебљине 0.10 mm, котур 10 m					
109	Аутомобилска буксна женска - пљоснате чаурасте спојнице кабла за кабл 1.0 - 2.5 mm ²					
110	Гребенасти прекидач трофазни 0-1; 40 А, уградни					
111	ОГ шуко II - двополна прикључница 10/16 А - 250 V, одговарајући квалитету производа Aling conel					
112	ОГ прекидач - једнополна склопка 10 Ах - 250 V, одговарајући квалитету производа Aling conel					
113	ОГ кип прекидач 10/16 А, одговарајући квалитету производа Aling conel					
114	ОГ разводна кутија - кутија за стални прикључак, уградња на зид, проводник до 2.5 mm, димензије 80x80 mm, одговарајући квалитету производа Aling conel					
115	ОГ серијски прекидач - серијска склопка 10 Ах - 250 V, одговарајући квалитету производа Aling conel					
116	Силуминска прикључница двополна ОГ, одговарајући квалитету производа Aling conel					

117	Силуминска прикључница трополна OG, одговарајући квалитету производа Aling conel					
118	siliminska razvodna kutija IP67 100x100					
119	siliminska razvodna kutija IP67 200x200					
120	siliminska razvodna kutija IP67150x150					
121	Индикатор за купатилски					
122	Индикатор хоризонтални са четири независна круга 2x10/2x16A 250V одговарајућа типу: 66913.00					
123	Индикатор вертикални са четири независна круга 2x10/2x16A 250V одговарајућа типу: 66914.00					
124	Уложак за индикатор купатилски					
125	Аспиратор фи 150мм					
126	Шраф јелица - опружни типл са крилцима укупне дужине 90 mm (са подлошком и MS назубљеном матицом M5) - користи се за монтажу надградних светиљки за кара-таван					
127	ПОК - каналица са поклопцем 16x16x2000 mm ²					
128	ПОК - каналица са поклопцем 20x30x2000 mm ²					
129	ПОК - каналица са поклопцем 40x60x2000 mm ²					
130	ПОК - каналица са поклопцем 60x60x2000 mm ²					
131	ПОК - каналица подна са поклопцем 50x12x2000 mm одговарајућа типу					
132	Поклопац дозне са жабицама ø 78 mm					

133	Двополна прикључница преносна, 16 А, 250 V са контактом за уземљење					
134	Струјна склопка 9 А, 220 V, 4KW, 3P, 1NO+1NC, прикључак на шраф, електрична издржљивост 2x10 ⁶ операција, одговарајући квалитету производа SIEMENS, GENERAL ELECTRIC i SCHNEIDER ELECTRIC					
135	Струјна склопка 12 А, 220 V, 5,5KW, 3P, 1NO+1NC, прикључљк на шраф, електрична издржљивост 2x10 ⁶ операција, одговарајући квалитету производа SIEMENS, GENERAL ELECTRIC i SCHNEIDER ELECTRIC					
136	Струјна склопка 18 А, 220 V, 7,5KW, 3P, 1NO+1NC, прикључак на шраф, електрична издржљивост 1,7x10 ⁶ операција, одговарајући квалитету производа SIEMENS, GENERAL ELECTRIC i SCHNEIDER ELECTRIC					
137	Струјна склопка 25 А, 220 V, 11KW, 3P, 1NO+1NC, прикључак на шраф, електрична издржљивост 1,2x10 ⁶ операција, одговарајући квалитету производа SIEMENS, GENERAL ELECTRIC i SCHNEIDER ELECTRIC					
138	Струјна склопка 40 А, 220 V, 4KW, 3P, 1NO+1NC, прикључак на шраф, електрична издржљивост 2x10 ⁶ операција, одговарајући квалитету производа SIEMENS, GENERAL ELECTRIC i SCHNEIDER ELECTRIC					
139	Струјна склопка 65 А, 220 V, 30KW, 3P, 1NO+1NC, прикључак на шраф, електрична издржљивост 1,7x10 ⁶ операција, одговарајући квалитету производа SIEMENS, GENERAL ELECTRIC i SCHNEIDER ELECTRIC					
140	Струјна склопка 80 А, 220 V, 37KW, 3P, 2NO+2NC, прикључак на шраф, електрична издржљивост 1,5x10 ⁶ операција,					

	одговарајући квалитету производа SIEMENS, GENERAL ELECTRIC і SCHNEIDER ELECTRIC					
141	Струјна склопка 105 A, 220 V, 55KW, 3P, 2NO+2NC, прикључак на шраф, електрична издржљивост 1,5x10 ⁶ операција, одговарајући квалитету производа SIEMENS, GENERAL ELECTRIC і SCHNEIDER ELECTRIC					
142	Струјна склопка 150, 220 V, 75KW, 3P, 2NO+2NC, прикључак на шраф, електрична издржљивост 1,7x10 ⁶ операција, одговарајући квалитету производа SIEMENS, GENERAL ELECTRIC і SCHNEIDER ELECTRIC					
143	Струјна склопка 185 A, 220 V, 90KW, 3P, 2NO+2NC, прикључак на шраф, електрична издржљивост 1,2x10 ⁶ операција, одговарајући квалитету производа SIEMENS, GENERAL ELECTRIC і SCHNEIDER ELECTRIC					
144	Струјна склопка 205 A, 220 V, 110KW, 3P, 2NO+2NC, прикључак на шраф, електрична издржљивост 1,7x10 ⁶ операција, одговарајући квалитету производа SIEMENS, GENERAL ELECTRIC і SCHNEIDER ELECTRIC					
145	Струјна склопка 250 A, 220 V, 132KW, 3P, 2NO+2NC, прикључак на шраф, електрична издржљивост 1,5x10 ⁶ операција, одговарајући квалитету производа SIEMENS, GENERAL ELECTRIC і SCHNEIDER ELECTRIC					
146	Помоћни контактори КО 44, 220 V, одговарајући квалитету производа SIEMENS, GENERAL ELECTRIC і SCHNEIDER ELECTRIC					
147	Помоћни контактори КО 53, 220 V, одговарајући квалитету производа SIEMENS, GENERAL ELECTRIC і SCHNEIDER ELECTRIC					
148	Помоћни контактори КО 62, 220 V, одговарајући квалитету					

	производа SIEMENS, GENERAL ELECTRIC i SCHNEIDER ELECTRIC					
149	Помоћни контактори КО 71, 220 V, одговарајући квалитету производа SIEMENS, GENERAL ELECTRIC i SCHNEIDER ELECTRIC					
150	Помоћни контактори КО 80, 220 V, одговарајући квалитету производа SIEMENS, GENERAL ELECTRIC i SCHNEIDER ELECTRIC					
151	Биметали: 2-4 А и 4-8 А; 220 V, одговарајући квалитету производа SIEMENS, GENERAL ELECTRIC i SCHNEIDER ELECTRIC					
152	Биметали: 10-16 А и 25-32А; 220 V, одговарајући квалитету производа SIEMENS, GENERAL ELECTRIC i SCHNEIDER ELECTRIC					
153	Директни покретач мотора GPS1BSAH 2,4-4А, I _{cu} =100kА, I _{cs} =100kА, одговарајући квалитету производа SIEMENS, GENERAL ELECTRIC i SCHNEIDER ELECTRIC					
154	Директни покретач мотора GPS1BSAJ 4-6,3А, I _{cu} =100kА, I _{cs} =100kА, одговарајући квалитету производа SIEMENS, GENERAL ELECTRIC i SCHNEIDER ELECTRIC					
155	Алкалне батерије LR 14; одговарајући квалитету производа "MAXELL", "VARTA"					
156	Алкалне батерије LR 6; одговарајући квалитету производа "MAXELL", "VARTA"					
157	Алкалне батерије LR 3; одговарајући квалитету производа "MAXELL", "VARTA"					
158	Алкалне батерије 9 V; одговарајући квалитету производа "MAXELL", "VARTA"					
159	Алкалне батерије LR 20; одговарајући квалитету производа					

	"MAXELL", "VARTA"					
160	Литијумске батерије - дугме 3 V, CR 2025, са димензијама $\varnothing$ 20 x 2.5 mm; одговарајући квалитету производа "MAXELL", "VARTA"					
161	Литијумске батерије - дугме 3 V, CR 2032, са димензијама $\varnothing$ 20 x 3.2 mm; одговарајући квалитету производа "MAXELL", "VARTA"					
162	Литијумске батерије - дугме 3 V, V 357; одговарајући квалитету производа "MAXELL", "VARTA"					
163	Алкална батерија 1.5 V, LR44; одговарајући квалитету производа "MAXELL", "VARTA"					
164	Батерије пуњиве LR 3, 900 Ah, Nickel Metal Hydride Rechargeable battery Size AAA; одговарајући квалитету производа "MAXELL", "VARTA"					
165	Батерије пуњиве LR 6, 2500 Ah, Nickel Metal Hydride Rechargeable battery XR6/1.2 V/AA; одговарајући квалитету производа "MAXELL", "VARTA"					
166	Пуњач за батерије - Universal Ni-Cd & Ni-MH battery charger, 230 V ~ 50 Hz 5W: могућност пуњења батерија LR 3 (Size AAA), LR 6 (Size AA) и 9 V					
167	Батерије пуњиве 6 V, 5 Ah, C-2 D, оловна					
168	olovni akumulator 12V/7,2Ah					
169	olovni akumulator 12V/1,3Ah					
170	olovni akumulator 12V/130Ah					

171	Сензор температуре тип ESM-11 одговарајући квалитету производа Danfoss (кат. бр. 87B1165)					
172	Сензор температуре тип ESMТ одговарајући квалитету производа Danfoss (кат. бр. 84N1012)					
173	Сензор температуре тип ESMU одговарајући квалитету производа (кат. бр. 08B1180)					
174	Сензор-давач притиска 24 V, 0-100 mbar, 4-20 mA одговарајући квалитету производа Wika (кат. бр. S-10)					
175	Сензор-давач притиска 24 V, 0-10 bar, 4-20 mA одговарајући квалитету производа Wika (кат. бр. A-10)					
176	Модулски додатак за струјне сигнале од (0 - 5 mA, 1 - 5, 0 -10, 0 - 20, 4 - 20mA)					
177	Компактни прекидач снаге 25A/25K, 3 пола, 0,1-1,0 In, еквивалент квалитету Schrack (кат. бр. MC125131)					
178	kompaktni prekidač snage 63A/25kA, 3 pola MC163131					
179	kompaktni prekidač snage 63A/50kA, 3 pola MC163231 0,8-1In					
180	Прекидач снаге 400A одговарајући типу и карактеристикама производа NSX400N, 3P, F, FC, In=400A, Un=380/415V (Icu=50kA, Ics=50kA), са електронском заштитном јединицом					
181	Гребенасти прекидач 10 A, 0-1-2, 2 пола, монтажа на врата, одговарајући квалитету производа Schrack (кат. бр. IN006220)					
182	Гребенасти прекидач 16 A, 1-0-2, 2 пола, монтажа на врата, одговарајући квалитету производа Schrack (кат. бр. IN006220)					
183	Контактор 4kW/1W/0/230VAC са 1NO помоћним контактом,					

	одговарајући квалитету производа Schrack (кат. бр. LA301013)					
184	Трансформатор 230 V/24 100VA одговарајући квалитету производа Schrack (кат. бр. LP602010T)					
185	Сигналне сијалице $\varnothing$ -22 mm, наранџасте боје, 170-250V, AC/DC, одговарајући квалитету производа Schrack (кат. бр. BZ501216ME)					
186	Електронска пригушница 4x24W одговарајући квалитету производа Vossloh Schwabe ELXc 424.379					
187	Релеј са 4 преклопна контакта, отворено-затворено 4%, 230V AC, одговарајући квалитету производа Schrack (кат. бр. PT570730)					
188	Релеј 230V AC, 4 CO, 6A, kal. 230V AC одговарајући квалитету производа Schneider (кат. бр. RXM4AB1P7)					
189	Релеј 24V DC, одговарајући квалитету и карактеристикама производа Omron GR_1_SND 24VDC					
190	Релеј 6A 250V, шпулна 24V DC, 4 CO, 6A, kal. 230V AC одговарајући квалитету и карактеристикама производа Phoenix Contact тип: REL-MR-24DC/21 (кат бр, 2961105)					
191	Моторна заштитна склопка 0,4-0,63A, 3p, 3F, L1,L2,L3 одговарајући квалитету производа Schrack (кат. бр. BE500630)					
192	Моторна заштитна склопка 1,6-2,5A, 3p, 3F, L1,L2,L3 одговарајући квалитету производа Schrack (кат. бр. BE502500)					
193	Релеј за контролу присутности и редоследа фаза, 3F, 400/230V AC одговарајући квалитету производа Schrack (кат. бр. UR5P3011)					

194	Релеј за контролу присутности и редоследа фаза, 3F, 400/230V АС одговарајући квалитету производа Schneider Electric (кат. бр. RM4TU02)					
195	Биметални релеји TRB04, 500V, 12-18-24A одговарајући квалитету производа “Искра”					
196	Стаклени осигурач 3,15A 250V, 5x20 брзи F					
197	Стаклени осигурач 1,6A 250V, 5x20 брзи F					
198	Стаклени осигурач 1A 250V, 5x20 троми T					
199	Аутоматски осигурач 1P 6A C, 10kA по стандарду IEC60898-1 одговарајући типу (кат. Бр. A9F84106)					
200	Аутоматски осигурач 1P 10A C, 10kA по стандарду IEC60898-1 одговарајући типу (кат. Бр. A9F84110)					
201	Аутоматски осигурач 3P 25A C, 10kA по стандарду IEC60898-1 одговарајући типу (кат. Бр. A9F84325)					
202	Напајање једносмерно (улаз 240VAC, 1500mA, излаз 24VDC, 60W) одговарајући квалитету и карактеристикама производа DEUTRONIC тип: E-TOP 60-24					

НАПОМЕНА:

Упутство за попуњавање: Понуђач попуњава овај образац тако што у предвиђена поља уноси тражене податке.

ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ:

М. П

Предмет: **ИЗЈАВА О ВРСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ**

На основу **Закона о јавним набавкама** («Службени гласник Републике Србије», бр. 124/12, 14/15 и 68/15), као ПОНУЂАЧ по позиву за подношење понуда примљеном од стране Клиничког центра Србије, за набавку

**Водоводни потрошни материјал
број 409Т/2017**

изјављујемо да ћемо приликом обостраног потписивања уговора доставити НАРУЧИОЦУ финансијску гаранцију којом се обезбеђује испуњење уговорних обавеза, као и финансијску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року и то у форми:

1. Менице;
2. Финансијску гаранцију у сврху наплате уговорне казне, у форми:
Менице, са меничним овлашћењем и копијом картона депонованих потписа

НАПОМЕНА: У складу са Законом о изменама и допунама Закона о платном промету („Сл.гласник РС“ бр.31/2011.год.) менице које доспевају на наплату након 01.06.2012.године треба да се региструју у Регистар НБС.

- картон депонованих потписа мора бити оверен од стране банке после дана објављивања позива за подношење понуда.

У _____, ... 2017. године

П О Н У Ћ А Ч

.....

ЛОГО ПОНУЂАЧА

На основу Закона о меници ("Сл.лист ФНРЈ" бр. 104/46 и 18/58, "Сл. лист СФРЈ" бр. 16/65,54/70 и 57/89 и "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96), издајемо :

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО МЕНИЦЕ

ПРЕДМЕТ : Достава менице као финансијске гаранције за озбиљност понуде

У прилогу овог акта достављамо бланко меницу следећих идентификационих ознака:

___/___/ ; □ □ □ □ □ □ □ □ ,

у складу са условима за учешће у јавној набавци:

Електро потрошни материјал Јавна набавка број 409Т/2017

Овлашћујемо КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ као НАРУЧИОЦА у поступку јавне набавке да ову меницу може искористити до износа од _____ РСД ,
словима: (_____)

Плаћање меничне обавезе ће се извршити са нашег текућег рачуна:

Текући рачун број:

Код:

Менична обавеза наведена у овом овлашћењу биће исплаћена Клиничком центру Србије на текући рачун бр. 840-667667-80.

Услови меничне обавезе:

1. Ако ПОНУЂАЧ повуче своју понуду током периода важења понуде, назначеног од стране Понуђача у формулару понуде (Образац бр.3 конкурсне документације)
2. Ако ПОНУЂАЧ, пошто је обавештен о прихватању његове понуде у току периода њеног важења: (а) не потпише или одбије да потпише формулар уговора, или (б) не обезбеди или одбије да достави финансијску гаранцију наведену у понуди према одребама Закона о јавним набавкама.
3. Менична обавеза важи до истека рока од 30 (тридесет) дана од дана истека рока важења понуде.

Место и датум:

Потпис овлашћеног лица:

М.П.

На основу:

- Члана 84. и 85. Закона о јавним набавкама Републике Србије, комисија за јавну набавку је донела:

О Д Л У К У

О УТВРЂИВАЊУ КРИТЕРИЈУМА, ОДНОСНО НАЧИНА за доделу уговора у отвореном поступку јавне набавке

Електро потрошни материјал

3151000 – електричне сијалице са влакнима

3152000 – лампе и друга светлећа тела

3170000 – електронски, електромеханички и електротехнички материјал

Број јавне набавке: 409Т/2017

I	Расвета и светиљке	4.200.000,00
II	Разни електропотрошни материјал и аутоматика	3.800.000,00

Укупна процењена вредност: 8.000.000,00 динара

Наручилац ће уговор о јавној набавци доделити применом критеријума „**најнижа понуђена цена**“ сагласно одредбама члана 85. Закона о јавним набавкама.

У случају да два или више понуђача понуде исту цену, предност ће имати онај понуђач који понуди краћи рок испоруке.

Уколико постоји две или више понуда са истом понуђеном ценом и роком испоруке, наручилац ће донети одлуку о додели уговора - жребањем (извлачењем из шешира). Уколико се јави потреба за применом овог начина за доделу уговора, наручилац ће позвати све понуђаче да присуствују жребању, на који начин ће се обезбедити јавност и транспарентност у поступку јавне набавке, и о истом ће бити сачињен записник.