



**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР
СРБИЈЕ**

11000 БЕОГРАД, Пастерова бр.2
СРБИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку
Набавка добара за системе медицинских гасова
редни број јавне набавке за текућу годину
392 Т/2015

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник Републике Србије“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације и начину доказивања испуњености услова у поступцима јавних набавки („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 29/13, 104/13) конкурсна документација у отвореном поступку садржи:

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца: КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

Адреса: Пастерова бр. 2, 11000 Београд

Лице овлашћено за потписивање уговора: Доц. др Милика Ашанин

Интернет страница наручиоца: www.kcs.ac.rs

Врста поступка: Отворени поступак

Број јавне набавке: 392Т/2015

Предмет набавке (добра, услуге, радови): добра

Поступак се спроводи ради: Закључења уговора о јавној набавци

Служба: Јавне набавке

Лице за контакт : Марија Векић

Електронска адреса: minavekic@gmail.com

Телефон/ Факс: 011/366-3877; 011/3615-500

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

1. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

Набавка добара за системе медицинских гасова
33140000 – Медицински потрошни материјал
Процењена вредност: 5.000.000,00 динара без ПДВ-а

Јавна набавка није обликована по партијама

2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА САДРЖИ:

1. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ – Прилог бр. 2
2. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – Прилог бр. 3
3. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75, 76. И 77. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА – Прилог бр. 4
4. ОБРАСЦИ ИЗЈАВА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ– Прилог бр. 5
5. МОДЕЛ УГОВОРА – Прилог бр.6
6. ВРСТА, ОПИС ДОБАРА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (спецификације), НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КВАЛИТЕТА, ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, ОСТАЛИ ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ –Прилог бр. 7
7. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ– Прилог бр. 8
8. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДА – Прилог бр.9
9. НАВОЂЕЊЕ ВРСТА ФИНАНСИЈСКИХ ОБЕЗБЕЂЕЊА КОЈИМА ПОНУЂАЧИ ОБЕЗБЕЂУЈУ ИСПУЊЕЊЕ СВОЈИХ ОБАВЕЗА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ, КАО И ИСПУЊЕЊЕ СВОЈИХ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА (меница, банкарске гаранције итд.) – Прилог бр. 10+модел меничног овлашћења и текста банкарске гаранције.
10. ОДЛУКА КОМИСИЈЕ О УТВРЂИВАЊУ КРИТЕРИЈУМА, ОДНОСНО НАЧИНА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - Прилог бр.11

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Упутство понуђачима како да припреме понуду сачињено је на основу члана 61. **ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА** („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15 од 29.12.2012.године, у даљем тексту ЗАКОН) и на основу члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације и начину доказивања испуњености услова у поступцима јавних набавки („Службени гласник РС“ бр. 29/13 и 104/13 године, у даљем тексту ПРАВИЛНИК).

Упутство садржи податке који су неопходни за припрему понуде у складу са захтевима НАРУЧИОЦА као и информације о условима и начину спровођења поступка доделе уговора о јавној набавци.

Од ПОНУЂАЧА се очекује да детаљно проучи сва упутства, обрасце, услове и спецификације које су садржане у конкурсној документацији.

Непридржавање упутстава и недостављање свих тражених података и информација које су наведене у конкурсној документацији или подношење понуде која не одговара условима предвиђеним у конкурсној документацији, представља у сваком погледу ризик за ПОНУЂАЧА и као резултат може имати одбијање понуде.

1) Подаци о језику на којем понуда мора бити састављена

- ❖ Наручилац припрема конкурсну документацију и води поступак на српском језику.
- ❖ Понуда коју припрема ПОНУЂАЧ, као и целокупна кореспонденција и документација у вези с понудом коју размене ПОНУЂАЧ и НАРУЧИЛАЦ, мора бити сачињена на српском језику.
- ❖ Пратећа документа и штампана литература коју обезбеди понуђач могу бити на другом језику, под условом да их прати тачан превод релевантних пасуса, на српски или енглески језик.

2) Дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу начина на који понуда мора бити сачињена, а посебно у погледу начина попуњавања образаца датих у конкурсној документацији, односно података који морају бити њихов саставни део

- ❖ Понуда се доставља у писаном облику, на обрасцима које ПОНУЂАЧ преузима са Портала Управе за јавне набавке, као и са интернет стране НАРУЧИОЦА.
- ❖ Појединачне обрасце садржане у конкурсној документацији, Понуђач попуњавачитко, **јасно и недвосмислено:**

Прилог бр.1 – Општи подаци о јавној набавци – **Понуђач не попуњава**

Прилог бр. 2 – Упутство понуђачима како да сачине понуду – **Понуђач не попуњава**

Прилог бр.3 – Образац понуде – **Понуђач попуњава** тако што у одговарајуће колоне уноси тражене податке. Све ставке, (елементе) из образаца понуде за партије које нуди, понуђач попуњава на начин тражен конкурсном документацијом, а сваку страну оверава печатом и потписује, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико образац понуде није исправно попуњен, потписан или оверен, понуда ће бити одбијена као НЕПРИХВАТЉИВА.

Понуду може поднети група понуђача у складу са условима из тачке 7. овог упутства.

Прилог бр.4 – Образац за оцену испуњености услова из члана 75. Закона о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих услова – **Понуђач попуњава** наводећи податке о документима које доставља уз овај образац као доказе о испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама.

Прилог бр.5 – Обрасци изјава – Понуђач попуњава обрасце изјава и исте оверава потписом и печатом.

Прилог бр.6 – Модел уговора о јавној набавци – Понуђачу се доставља на увид модел уговора који ће бити закључен са одабраним понуђачем. ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ПОПУНИ МОДЕЛ, СТАВИ ПЕЧАТ И ПОТПИС, ЧИМЕ ПОТВРЂУЈЕ ДА СЕ СЛАЖЕ СА МОДЕЛОМ УГОВОРА – **Понуђач попуњава**

Прилог бр.7 – Техничке карактеристике – **Понуђач попуњава** тако што у одговарајуће рубрике уноси тражене податке и уз њега прилаже копије наведене документације (атесте, уверења и др.). Уколико је расположиви простор недовољан за уношење свих тражених података, Понуђач може унети податке на полеђини Прилога бр.7 или на посебном папиру упише преостале податке који се односе на техничке карактеристике.

Прилог бр.8 – Образац структуре цене, са упутством како да се попуни – **Понуђач попуњава** тако што у одговарајуће рубрике уноси тражене податке.

Прилог бр.9 – Образац трошкова припреме понуде, са упутством како да се попуни – **Понуђач попуњава** тако што у одговарајуће рубрике уноси тражене податке.

Прилог бр.10 – Финансијске гаранције – Погледати детаљно објашњење из тачке 23. овог упутства.

Прилог бр.11 – Одлука Комисије о утврђивању критеријума, односно начина за доделу уговора – **Понуђач не попуњава.**

3) Обавештење о могућности подношења понуде са варијантама, уколико је подношење такве понуде дозвољено

Понуде са варијантама нису дозвољене.

4) Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. и 93. Закона о јавним набавкама

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, писаним обавештењем пре истека рока за достављање понуда. Свако обавештење о измени, допуни или опозиву понуде треба да буде припремљено и достављено у затвореној коверти, лично или препорученом пошиљком, на адресу наручиоца на исти начин на који треба да буде достављена и сама понуда, са ознаком на коју се јавну набавку односи.

Наручилац ће, по потреби, захтевати од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а по потреби ће извршити и (не)најављену контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом.

Наручилац ће у складу са Законом о јавним набавкама, а уз сагласност понуђача, извршити исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

5) Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач у оквиру исте партије у случају да је предмет јавне набавке обликован у више партија.

6) Захтев да понуђач, уколико ангажује подизвођача, наведе у својој понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача, као и правила поступања наручиоца у случају да се доспела потраживања преносе директно подизвођачу

Наручилац је дужан да у конкурсној документацији захтева од понуђача да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе у својој понуди, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке. Поред обавезних услова, наручилац конкурсном документацијом одређује које још услове подизвођач мора да испуни и на који начин то доказује, при чему ти услови не могу бити такви да ограниче подношење понуде са подизвођачем.

Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.

У случају из става 9. члана 80. Закона наручилац је дужан да омогући добављачу да приговори ако потраживање није доспело.

Правила поступања у вези са ставом 9 и 10. члана 80. Закона наручилац одређује у конкурсној документацији и не утичу на одговорност добављача.

Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

У случају из става 12. члана 80. Закона наручилац је дужан да обавести организацију надлежну за заштиту конкуренције.

Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

7) Обавештење о томе да је саставни део заједничке понуде споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке

Понуду може поднети група понуђача. Сходно члану 81. Закона сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. од 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије. Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи:

- 1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и
- 2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Споразумом из члана 81. става 4. Закона уређују се и друга питања која наручилац одреди конкурсном документацијом. Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду за извршење уговора одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

У случају подношења заједничке понуде, чланови групе понуђача треба да у понудама наведу имена и одговарајуће професионалне квалификације лица која ће бити одговорна за извршење уговора.

8) Захтеви у погледу траженог начина и услова плаћања, гарантног рока (уколико је исти предвиђен конкурсном документацијом), као и евентуалних других околности од којих зависи прихватљивост понуде

Понуда мора у потпуности одговарати захтевима наручиоца из конкурсне документације.

9) Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди:

Вредности се у поступку јавне набавке исказују у динарима, без ПДВ-а.

- ❖ На основу члана 19. став 2. Закона, Наручилац ће у Прилогу бр. 3 (по потреби) да дозволи понуђачу да цену у понуди исказе у једној страни валути при чему ће навести да ће се за прерачун у динаре користити одговарајући средњи девизни курс Народне банке Србије на дан када је започето отварања понуда.
- ❖ Захтев Наручиоца да се вредност исказе и у једној страни валути, **ако га има**, наведен је у **обрасцу понуде – Прилог бр. 3** конкурсне документације где је наведено и у којој валути се цене у понуди могу исказати.
- ❖ **Образац понуде – Прилог бр. 3** конкурсне документације садржи упутство и услове за сачињавање прихватљиве понуде.
- ❖ Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене у свему у складу са чланом 92. Закона.

10) Подаци о обавезним условима за учешће у поступку јавне набавке:

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. став 1. Закона, правно лице као понуђач, или подносилац пријаве, доказује се достављањем следећих доказа:

- 1) извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда;
- 2) извода из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван занеко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
- 3) уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;
- 4) важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом што ће бити детаљно описано у Прилогу бр. 4 конкурсне документације.

Доказ из става 1. тачке 2) и 4) члана 77. Закона не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Докази о испуњености услова могу се достављати у неоввереним копијама, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

11) Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења обавеза понуђача, уколико исто захтева наручилац

У свему у складу са условима и упутством из конкурсне документације.

12) Дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу заштите поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче

Наручилац је дужан да:

- 1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди;
- 2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;
- 3) чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Наручилац је дужан да у току поступка обезбеди чување поверљивих података из понуде у складу са чланом 14. Закона.

13) Обавештење да понуђач може у писаном облику тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, уз напомену да се комуникација у поступку јавне набавке врши на начин одређен чланом 20. Закона

Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки.

Изабрано средство комуникације мора бити широко доступно, тако да не ограничава могућност учешћа заинтересованих лица у поступку јавне набавке.

Комуникација треба да се одвија на начин да се поштују рокови предвиђени овим законом и да се у том циљу, када је то могуће, користе електронска средства.

Комуникација се мора одвијати на начин да се обезбеди чување поверљивих и података о заинтересованим лицима, података о понудама и понуђачима до отварања понуда, да се обезбеди евидентирање радњи предузетих у поступку и чување документације у складу са прописима којима се уређује област документарне грађе и архива.

Алати који се користе у комуникацији електронским средствима и њихове техничке карактеристике морају бити широко доступни и интероперативни, такви да користе производе информационих технологија у општој употреби.

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

14) Обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и вршити контрола код понуђача односно његовог подизвођача

Наручилац ће по потреби, писаним путем, захтевати од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а по потреби ће извршити и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије не произилази из природе поступка јавне набавке.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

15) Захтев у погледу додатног обезбеђења испуњења уговорних обавеза уколико предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу, а његова вредност не може бити већа од 15% од понуђене цене

Ако предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу, а понуђач буде изабран као најповољнији у предметној јавној набавци наручилац ће захтевати додатно финансијско обезбеђење у вредности од 15% од понуђене цене.

16) Врсте критеријума за доделу уговора, сви елементи критеријума на основу којих се додељује уговор, који морају бити описани и вредносно изражени, као и методологију за доделу пондера за сваки елемент критеријума која ће омогућити накнадну објективну проверу оцењивања понуда

Наручилац ће уговор о јавној набавци доделити сагласно критеријума који су утврђени Одлуком комисије о утврђивању критеријума (прилог бр. 11. конкурсне документације).

17) Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом

У случају да постоји 2 или више понуђача који су понудили исту цену одлука ће се донети на основу резервног критеријума, односно начина утврђеног у прилогу бр. 11. конкурсне документације.

18) Обавештење о томе да је понуђач или кандидат дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву којом потврђује под кривичном и материјалном одговорношћу да је при састављању своје понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

19) Обавештење да накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач

Битни захтеви који нису укључени у важеће техничке норме и стандарде, а који се односе на заштиту животне средине, безбедност и друге околности од општег интереса, морају да се примењују и да се изричито наведу у конкурсној документацији.

Наручилац посебно напомиње да накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.

20) Обавештење о начину и року подношења захтева за заштиту права понуђача и навођење броја рачуна на који је подносилац захтева приликом подношења захтева дужан да уплати таксу одређену Законом

- ❖ Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао претрпети штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона (у даљем тексту: подносилац захтева).
- ❖ Захтев за заштиту права може да поднесе Управа за јавне набавке, Државна ревизорска институција, јавни правобранилац и грађански надзорник.
- ❖ Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.
- ❖ Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.
- ❖ Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, сматраће се благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и квалификационом поступку ако је примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.
- ❖ Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став 3. Закона, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
- ❖ После доношења Одлуке о додели уговора и/или Одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки.
- ❖ Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
- ❖ Уколико је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
- ❖ О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.
- ❖ У случају поднетог захтева за заштиту права наручилац не може донети Одлуку о додели уговора и/или Одлуку о обустави поступка, нити може закључити уговор о јавној набавци пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, осим у случају преговарачког поступка из члана 36. став 1. тачка 3) Закона.
- ❖ Одговорно лице наручиоца може донети одлуку да наручилац предузме активности из члана 150. став 1. Закона пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, када

би задржавање активности наручиоца у поступку јавне набавке, односно у извршењу уговора о јавној набавци проузроковало велике тешкоће у раду или пословању наручиоца које су несразмерне вредности јавне набавке, а која мора бити образложена. Одлуку наручилац без одлагања доставља Републичкој комисији и објављује је на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

- ❖ Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за заштиту права, при чему је дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке.
- ❖ Подносилац захтева је дужан да у складу са чланом 156. Закона уплати таксу у износу од 120.000,00 динара, ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000,00 динара; 250.000,00 динара, ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процењена вредност већа од 120.000.000,00 динара; 120.000,00 динара, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000,00 динара; 120.000,00 динара, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако збир процењених вредности свих оспорених партија није већи од 120.000.000,00 динара, уколико је јавна набавка обликована по партијама; 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од ако је процењена вредност већа од 120.000.000,00 динара; 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којима су додељени уговори, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000,00 динара.
- ❖ Потврда о извршеној уплати треба да буде издата од стране банке, да садржи печат банке и потпис овлашћеног лица банке. Број жиро рачуна: 840-30678845-06. Шифра плаћања: 153 или 253. Позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке. Сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке. Прималац: Буџет Републике Србије.

21) Обавештење да ће уговор о јавној набавци бити достављен у року од осам дана од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона, односно у случају из члана 112. став 2. Закона, навести рок у коме ће бити закључен уговор о јавној набавци

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је додељен у року од осам дана од дана протекла рока за подношење захтева за заштиту права.

Уговор о јавној набавци не може бити закључен пре истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона, односно у случају из члана 112. став 2. Закона уговор ће бити закључен у року од пет дана од дана пријема Одлуке о додели уговора.

22) Подаци о обавезној садржини понуде

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти.

Понуђач може да поднесе само једну понуду са доказима о испуњености услова из конкурсне документације.

У року за подношење понуда, понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин који је одређен за подношење понуда.

23) Средства финансијског обезбеђења

23.1. Уз понуду, сви понуђачи достављају:

ФИНАНСИЈСКУ ГАРАНЦИЈУ за озбиљност понуде на износ од 10% од процењене вредности уговора без ПДВ-а (вредност се налази у моделу Уговора) , са роком важења не краћим од 30 дана од дана истека рока важности понуде.

23.2. Финансијска гаранција за озбиљност понуде

23.2.1. ФИНАНСИЈСКУ ГАРАНЦИЈУ за озбиљност понуде на износ од 10% од вредности уговора без обрачунатог ПДВ-а, са роком важења не краћим од 30 (тридесет) дана од дана истека рока важења понуде. Вредност уговора дата је у прилогу бр. 6 – МОДЕЛ УГОВОРА.

23.2.2. Финансијска гаранција за озбиљност понуде тражи се ради заштите НАРУЧИОЦА и биће наплаћена:

- ❖ ако понуђач своју понуду повуче за време важења понуде, а након јавног отварања понуда или,
- ❖ у случају да изабрани понуђач не потпише уговор или не достави финансијску гаранцију за добро извршење посла.

23.2.3. Финансијска гаранција ће бити исказана у истој валути у којој је исказана и сама понуда и издата у форми:

- ❖ банкарске гаранције која мора бити безусловна и на први позив платива **или**
- ❖ бланко менице, која мора бити уписана у Регистар НБС са припадајућим попуњеним меничним овлашћењем, а који морају бити оверени и потписани од стране лица чији се потпис налази на картону депонованих потписа. Достављено менично овлашћење мора

бити сачињено на меморандуму понуђача према моделу који се налази у прилогу ове конкурсне документације,

- ❖ **Уколико понуђачи као финансијску гаранцију за озбиљност понуде доставе бланко меницу, потребно је да у оквиру своје понуде доставе фотокопију картона депонованих потписа код пословне банке који мора бити оверен од стране банке после дана објављивања позива за подношење понуда.**

- 23.2.4. Свака понуда која није осигурана финансијском гаранцијом биће одбијена од стране НАРУЧИОЦА као неприхватљива.
- 23.2.5. Финансијска гаранција биће враћена неуспешним понуђачима што је пре могуће након завршеног избора, а најкасније у року од 30 календарских дана од датума истека важности понуде.
- 23.2.6. Изабраном понуђачу финансијска гаранција за озбиљност понуде биће враћена након што понуђач потпише уговор и када поднесе финансијску гаранцију за добро извршење посла.

23.3. Финансијска гаранција за добро извршење посла

- 23.3.1. Понуђач је обавезан да уколико му буде додељен уговор о јавној набавци, на основу Одлуке о додели уговора у року од 10 дана од дана обостраног потписивања уговора о јавној набавци наручиоцу достави финансијску гаранцију **ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА** у виду **БАНКАРСKE ГАРАНЦИЈЕ** која мора бити неопозива, безусловна, на први позив платива, у висини од 10% уговорене вредности без обрачуног ПДВ-а и траје најмање 10 дана дужи од дана истека рока за коначно извршење уговореног посла односно примопредаје без обрачуног ПДВ-а.
- 23.3.2. Уколико понуђач у року од 10 дана од дана обостраног потписивања уговора о јавној набавци, из оправданих разлога, не достави наручиоцу финансијску гаранцију, уговор не ступа на снагу (одложни услов), а наручилац може да остави понуђачу примерен рок од најдуже 7 (седам) дана за испуњење обавезе. Уколико понуђач не испуни обавезу ни у напредно остављеном примереном року, наручилац може да потпише уговор са следећим најбоље ранжираним понуђачем.
- 23.3.3. Ако у току трајања уговора дође до истека рока важења достављене финансијске гаранције за добро извршења посла, добављач је у обавези да изврши продужење исте. Уколико добављач не изврши продужење финансијске гаранције за добро извршење посла уговор престаје да производи правна дејства.
- 23.3.4. Наручилац ће приложити финансијску гаранцију за добро извршење посла искористити у сврху накнаде штете у следећим случајевима:
- ❖ у случају неизвршења уговорних обавеза у роковима и на начин који су предвиђени уговором о јавној набавци,
 - ❖ у случају неоснованог једностраног раскида уговора о јавној набавци од стране добављача,
 - ❖ у другим случајевима неиспуњења уговорних обавеза који могу довести до угрожавања рада наручиоца и нанесе му штету или угрози живот и здравље пацијента на било који начин.

23.4. Финансијска гаранција за отклањање грешака у гарантном року

- 23.4.1 Понуђач је обавезан да у року од 10 (десет) дана од дана обостраног потписивања уговора достави наручиоцу и финансијску гаранцију **ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ** у висини од 10% вредности уговора без обрачуног ПДВ, и роком важења 5 дана дужи од дана истека гарантног рока. Ова финансијска гаранција може бити у **форми регистроване бланко менице**.
- 23.5 ИЗЈАВЕ О ВРСТАМА ФИНАНСИЈСКИХ ГАРАНЦИЈА којима ће, као изабрани понуђач обезбедити испуњење својих обавеза у складу са чланом 12. Правилника. (прилог бр.10)
- **ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА,**
 - **ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ.**

23.6 Уколико изабрани понуђач не испуни захтев из тачке 23. овог Упутства то ће представљати довољан разлог за поништај Одлуке о додели уговора, у делу који се односи на тог понуђача и наплату финансијске гаранције за озбиљност понуде таквог понуђача, а у том случају НАРУЧИЛАЦ може уговор да додели следећем најповољнијем оцењеном понуђачу или да поново распише позив за подношење понуда.

24) Обавештење о могућности да понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија и упутство о начину на који понуда мора бити поднета, уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија

Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати целокупну партију.

У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

25) Рок важења понуде

Рок важења понуде одређује понуђач и тај рок се обавезно наводи у понуди, али не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду. Захтеви и одговори у вези са тим, достављаће се у писаном облику.

26) Рок у коме ће понуђач коме је додељен уговор о јавној набавци приступити закључењу уговора

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу коме је додељен уговор у року од осам дана од дана протекла рока за подношење захтева за заштиту права.

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор са наручиоцем, наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

27) Врста другог релевантног доказа који је од значаја за уредно извршење обавеза понуђача по раније закљученим уговорима о јавним набавкама

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ из става 1. из члана 82. Закона може бити: правноснажна судска пресуда, исправа о реализованом средству обезбеђења испуњених обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза, исправа о наплаћеној уговорној казни, рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року, извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором, изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи, доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача, други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац ће одбити понуду ако поседује доказ из члана 82. став 3. тачка 1) Закона, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.

28) Трошкови

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

29) Преузимање конкурсне документације

Наручилац ће од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници омогућити преузимање конкурсне документације.

30) Паковање и достављање понуде

❖ Сви документи поднети у понуди, изузев менице, меничног овлашћења и картона депонованих потписа, треба да буду повезани траком (јемствеником) у целину и запечаћени тако да се не могу накнадно убацити, одстранити или заменити појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

❖ Понуђач доставља понуду у запечаћеној коверти, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата. Ако коверта није запечаћена и означена на начин описан овим Упутством, наручилац не преузима никакву одговорност уколико понуда залута или се отвори пре времена.

❖ На задњој страни коверте треба обавезно навести име и адресу понуђача, што омогућава да понуда буде враћена неотворена, у случају да се прогласи неблаговременом.

❖ Понуде се достављају у затвореној коверти препорученом пошљиком или личном доставом на адресу:

**Клинички центар Србије,
Одсек административно-техничких послова, /архива/
за ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Београд, Пастерова број 2
са назнаком:
„Понуда за ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ: 392 Т/2015
Набавка добара за системе медицинских гасова – не отварати**

31) Јавно отварање понуда

НАРУЧИЛАЦ ће извршити ЈАВНО отварање понуда по истеку рока за подношење понуда у току истог дана у великој сали управне зграде КЦС, Пастерова 2, 11000 Београд.

Овлашћење за присуство и учествовање у поступку јавне набавке подноси се Председнику комисије непосредно пре почетка поступка отварања понуде. Достављено пуномоћје обавезно мора имати свој број, датум, потпис и печат овлашћеног лица.

Овлашћени представник понуђача који учествује у поступку отварања понуда има право да приликом отварања понуда изврши увид у податке из понуде који се уносе у записник о отварању понуде.

Записник о отварању понуда потписују чланови комисије и овлашћени представници понуђача који преузимају примерак записника.

Присутни овлашћени представници понуђача потписују записник у коме се евидентира њихово присуство.

32) Интегритет поступка

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда, у поступку јавне набавке: поступао супротно забрани из чланова 23. и 25. Закона, учинио повреду конкуренције, доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

33) Одлука о додели уговора

На основу извештаја о стручној оцени понуда, наручилац доноси одлуку о додели уговора, у року одређеном у позиву за подношење понуда.

Рок из става 1. члана 108. Закона не може бити дужи од 25 дана од дана отварања понуда, осим у нарочито оправданим случајевима, као што је обимност или сложеност понуда, односно сложеност методологије доделе пондера, када рок може бити до 40 дана од дана јавног отварања понуда.

Одлука о додели уговора мора бити образложена и мора да садржи нарочито податке из извештаја о стручној оцени понуда.

Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора објави на Порталу јавних набавки и својој интернет страници у року од три дана од дана доношења.

Ако поједини подаци из одлуке представљају пословну тајну у смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне или представљају тајне податке у смислу закона којим се уређује тајност података, ти подаци из одлуке неће се објавити. У том случају, одлука се у изворном облику доставља Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

Одредбе овог члана сходно се примењују на одлуку о закључењу оквирног споразума, одлуку о признавању квалификације и одлуку о обустави поступка.

**НАРУЧИЛАЦ
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ**

Понуђач: _____
 Датум: _____
 Број: _____
 (попуњава понуђач)

Predmet: **Nabavka dobara za sisteme medicinskih gasova**

R.br.	Naziv proizvoda	Navesti Proizvođača	Jed. mere	Cena po jedinici mere din. (bez PDV-a)	Garantni rok	Obavezan lager
1	2	3	4	5	6	7
I.	STANICE MEDICINSKIH GASOVA I VAKUUMA					
1.	STANICE ZA KISEONIK					
1.1.	Automatska redukciona tabla za kiseonik kapaciteta 80 - 100 m ³ /h, maks. ulaznog pritiska 200 bar, izlaznog pritiska 5 bar, koja treba da se sastoji od: - redukcionih ventila I stepena leve i desne grane, - redukcionih ventila II stepena, - sigurnosnog ventila, pritiska otvaranja 6,6 bar, - davača pritiska za potrebe signalizacije, - druge neophodne armature za automatski rad, proizvođača Dreger ili ekvivalentno		kom1			
1.2	Automatska redukciona tabla za kiseonik kapaciteta 30 - 50 m ³ /h, maks. ulaznog pritiska 200 bar, izlaznog pritiska 5 bar, koja treba da se sastoji od: - redukcionih ventila I stepena leve i desne grane, - redukcionih ventila II stepena, - sigurnosnog ventila, pritiska otvaranja 6,6 bar,		kom 1			

	- davača pritiska za potrebe signalizacije, - druge neophodne armature za automatski rad, proizvođača Dreger ili ekvivalentno					
1.3	Kontrolna jedinica O ₂ , sa kontaktnim manometrom niskog (4 bar) i visokog pritiska (6 bar), sigurnosnim ventilom podešenim na 6,6 bar i odvodnom cevi, proizvođača Dreger ili ekvivalentno		kom 1			
1.4	Priključni set (Hladna tabla) za povezivanje magistralnog cevovoda iz primarnog izvora - stanice tečnog kiseonika sa redukcionom tablom rezervnog izvora napajanja, proizvođača Dreger ili ekvivalentno		kom 1			
1.5	Kolektorska cev za 2 mesta, sa pripremom za ventile, proizvođača Dreger ili ekvivalentno		kom 1			
1.6	Kolektorski priključni ventil za W 21,8 x 1/14", proizvođača Dreger ili ekvivalentno		kom 1			
1.7	Kolektorski glavni zaporni ventil R 3/4", proizvođača Dreger ili ekvivalentno		kom 1			
1.8	Filter sa uloškom od sinter-metala, R 3/4", proizvođača Dreger ili ekvivalentno		kom 1			2
1.9	Kolektorski ventil za rasterećenje, R 3/4", proizvođača Dreger ili ekvivalentno		kom 1			
1.10	Priključna cev za boce (bakarna ili fleksibilna) sa standardnim navojnim priključcima za boce i kolektorske ventile W 21,8 x 1/14", proizvođača Dreger ili ekvivalentno		kom 1			5
	Cu cevi, specijalne, atestirane, odmašćene, dezoksidirane, glatko vučene za upotrebu u medicini, izrađene prema SRPS EN 13348					

1.11	Cu cev Ø 8 x 1 mm		1 m			20 m
1.12	Cu cev Ø 12 x 1 mm		1 m			20 m
1.13	Cu cev Ø 15 x 1 mm		1 m			20 m
1.14	Cu cev Ø 22 x 1 mm		1 m			20 m
1.15	Cu cev Ø 28 x 1,5 mm		1 m			20 m
UKUPNO 1: _____ din.						
R.br.	Naziv proizvoda	Navesti Proizvođača	Jed. mere	Cena po jedinici mere din. (bez PDV-a)	Garantni rok	Obavezan lager
1	2	3	4	5	6	7
2.	STANICE ZA AZOT SUBOKSID					
2.1.	Automatska redukciona tabla za azot suboksid kapaciteta 80 - 100 m³/h, maks. ulaznog pritiska 200 bar, izlaznog pritiska 5 bar, koja treba da se sastoji od: - redukcionih ventila I stepena leve i desne grane, - redukcionih ventila II stepena, - sigurnosnog ventila, pritiska otvaranja 6,6 bar, - davača pritiska za potrebe signalizacije, - druge neophodne armature za automatski rad, proizvođača Dreger ili ekvivalentno		kom 1			
2.2	Automatska redukciona tabla za azot suboksid I kapaciteta 30 - 50 m ³ /h, maks. ulaznog pritiska 200 bar izlaznog pritiska 5 bar, koja treba da se sastoji od:		kom 1			

	- redukcionih ventila I stepena leve i desne grane, - redukcionih ventila II stepena, - sigurnosnog ventila, pritiska otvaranja 6,6 bar, - davača pritiska za potrebe signalizacije, - druge neophodne armature za automatski rad, proizvođača Dreger ili ekvivalentno					
2.3	Kontrolna jedinica N2O, sa kontaktnim manometrom niskog (4 bar) i visokog pritiska (6 bar), sigurnosnim ventilom podešenim na 6,6 bar i odvodnom cevi, proizvođača Dreger ili ekvivalentno		kom 1			
2.4	Kolektorska cev za 2 mesta, sa pripremom za ventile, proizvođača Dreger ili ekvivalentno		kom 1			
2.5	Kolektorski priključni ventil za W 21,8 x 1/14", proizvođača Dreger ili ekvivalentno		kom 1			
2.6	Kolektorski glavni zaporni ventil R 3/4", proizvođača Dreger ili ekvivalentno		kom 1			
2.7	Filter sa uloškom od sinter-metala, R 3/4", proizvođača Dreger ili ekvivalentno		kom 1			2
2.8	Kolektorski ventil za rasterećenje, R 3/4", proizvođača Dreger ili ekvivalentno		kom 1			
2.9	Priključna cev za boce (bakarna ili fleksibilna) sa standardnim navojnim priključcima za boce i kolektorske ventile W 21,8 x 1/14", proizvođača Dreger ili ekvivalentno		kom 1			5
	Cu cevi, specijalne, atestirane, odmašćene, dezoksidirane, glatko vučene za upotrebu u medicini, izrađene prema SRPS EN 13348					
2.10	Cu cev Ø 8 x 1 mm		1 m			20 m
2.11	Cu cev Ø 12 x 1 mm		1 m			20 m
2.12	Cu cev Ø 15 x 1 mm		1 m			20 m

2.13	Cu cev 22 x 1 mm		1 m			20 m
UKUPNO 2:_____din.						
R.br.	Naziv proizvoda	Navesti Proizvođača	Jed. mere	Cena po jedinici mere din. (bez PDV-a)	Garantni rok	Obavezan lager
1	2	3	4	5	6	7
3.	STANICE ZA KOMPRIMOVANI VAZDUH					
	Kompresori:					
3.1.	Kompresor proizvođača Boge (modela DWSRM-450, 450 lit./min i DWSRM-610, 610 lit./min:					
3.1.1.	Membrana sa oprugom, proizvođača Boge ili ekvivalent		kom.1			
3.1.2	Uložak prečistača vazduha, proizvođača Boge ili ekvivalent		kom.1			
3.1.3	Garnitura remenja koji se menjaju na 3000-8000 h rada, proizvođača Boge ili ekvivalent		kom.1			
3.1.4	Nepovratni ventil, proizvođača Boge ili ekvivalent		kom.1			
3.1.5	Elektromagnetni ventil, proizvođača Boge ili ekvivalent		kom.1			
3.1.6	Garnitura zaptivki, proizvođača Boge ili ekvivalent		kom.1			
3.1.7	Lamelasti ventil, proizvođača Boge ili ekvivalent		kom.1			
3.1.8	Elektromotor 4 kW, proizvođača Boge ili ekvivalent		kom.1			
3.2.	Kompresor proizvođača Boge					

	(DWLS 10 , 1000lit./min):					
3.2.1	Membrana sa oprugom, proizvođača Boge ili ekvivalent		kom.1			
3.2.2	Uložak prečistača vazduha, proizvođača Boge ili ekvivalent		kom.1			
3.2.3	Garnitura remenjakoji se menjaju na 3000-8000 h rada, proizvođača Boge ili ekvivalent		kom.1			
3.2.4	Nepovratni ventil, proizvođača Boge ili ekvivalent		kom.1			
3.2.5	Elektromagnetni ventil, proizvođača Boge ili ekvivalent		kom.1			
3.2.6	Garnitura zaptivki, proizvođača Boge ili ekvivalent		kom.1			
3.2.7	Elektromotor 7,5 kW, proizvođača Boge ili ekvivalent		kom.1			
3.3.	Kompresor proizvođača Boge (DWLC 7 , 700lit./min):					
3.3.1	Membrana sa oprugom, proizvođača Boge ili ekvivalent		kom.1			
3.3.2	Uložak prečistača vazduha, proizvođača Boge ili ekvivalent		kom.1			
3.3.3	Garnitura remenja koji se menjaju na 3000-8000 h rada, proizvođača Boge ili ekvivalent		kom.1			
3.3.4	Nepovratni ventil, proizvođača Boge ili ekvivalent		kom.1			
3.3.5	Elektromagnetni ventil, proizvođača Boge ili ekvivalent		kom.1			
3.3.6	Garnitura zaptivki, proizvođača Boge ili ekvivalent		kom.1			
3.3.7	Elektromotor 5,5 kW, proizvođača Boge ili ekvivalent		kom.1			
3.4	Adsorpcioni sušač , proizvođača Donaldson ALD0850					

3.4.1.	Set potrošnih delova elektromagnetnih ventila, proizvođača Donaldson ALD0850 ili ekvivalent		kom.1			
3.4.2	Set potrošnih delova odvajača kondezata, proizvođača Donaldson ALD0850 ili ekvivalent		kom.1			
3.4.3	Prigušivač, proizvođača Donaldson ALD0850 ili ekvivalent		kom.1			
3.4.4	Adsorpciona ispuna, proizvođača Donaldson ALD0850 ili ekvivalent		kom.1			
3.4.5	Set potrošnih delova pneumatskih ventila, proizvođača Donaldson ALD0850 ili ekvivalent		kom.1			
3.4.6	Set zaptivki pneumatskih ventila i razvodnika, proizvođača Donaldson ALD0850 ili ekvivalent		kom.1			
3.4.7	Uložak predfiltera adsorpcionog sušača, proizvođača Zander tip G 14 ZDP ili ekvivalentno		kom.1			
3.4.8	Uložak predfiltera M1100, proizvođača Donaldson ALD0850 ili ekvivalent		kom.1			
3.4.9	Uložak naknadnog filtera V1100, proizvođača Donaldson ALD0850 ili ekvivalent		kom.1			
3.5	Automatski elektronski odvajač kondenzata ,Bekomat sa elektronskim odvajačem vlage iz rezervoara,za montažu na rezervoar komprimovanog vazduha, proizvođača Dreger ili ekvivalentno		kom.1			
3.6	Redukciona grupa za vazduh, min. 30 m3/h, maksimalnog ulaznog pritiska 16 bar, izlaznog pritiska 5 bar (KV5) kompletno opremljena sigurnosnim ventilima i drugom neophodnom armaturom, proizvođača Dreger ili ekvivalentno		kom.1			
3.7	Redukciona grupa za vazduh, min. 45 m3/h, maksimalnog ulaznog pritiska 16 bar, izlaznog pritiska 5 bar (KV5) kompletno opremljena sigurnosnim ventilima i drugom neophodnom armaturom,		kom.1			

	proizvođača Dreger ili ekvivalentno					
3.8	Redukciona grupa za vazduh, min. 60 m ³ /h, maksimalnog ulaznog pritiska 16 bar, izlaznog pritiska 5 bar (KV5) kompletno opremljena sigurnosnim ventilima i drugom neophodnom armaturom , proizvođača Dreger ili ekvivalentno		kom.1			
3.9	Redukciona grupa za vazduh, min 30 m ³ /h maksimalnog ulaznog pritiska 16 bar, izlaznog pritiska 8 ± 2 bar (KV10) kompletno opremljena sigurnosnim ventilima i drugom neophodnom armaturom, proizvođača Dreger ili ekvivalentno		kom.1			
3.10	Redukciona grupa za vazduh, min 45 m ³ /h maksimalnog ulaznog pritiska 16 bar, izlaznog pritiska 8 ± 2 bar (KV10) kompletno opremljena sigurnosnim ventilima i drugom neophodnom armaturom, proizvođača Dreger ili ekvivalent		kom 1			
3.11	Redukciona grupa za vazduh, min 60m ³ /h maksimalnog ulaznog pritiska 16 bar, izlaznog pritiska 8 ± 2 bar (KV10) kompletno opremljena sigurnosnim ventilima i drugom neophodnom armaturom, proizv. Dreger ili ekvivalent		kom 1			
3.12	Filterska grupa, komplet sa svom potrebnom armaturom, za upotrebu u medicinske svrhe, koja se sastoji od: - Prefiltera, (najmanje čestice veličine 0,01 µm, rezidualni sadržaj ulja ispod 0,001 mg/m³) - Priključak za ispuštanje kondenzata ISO 228/1-G 1/8". - Filtera sa aktivnim ugljem (kapacitet adsorpcije ulja: bez uljnih para i odorizata). - Bakteriološkog filtera (penetracija manja od 0,03 % prema DIN 24184 (aerosol test 1)), proizvođača Dreger ili ekvivalentno		kom.1			
3.13	Ventil sigurnosti na rezervoaru za vazduh R 1/2", Potv = 16,5 bar, proizvođača Dreger ili ekvivalent		kom.1			

3.14	Distributivni blok sa 4 linije za dalju distribuciju komprimovanog vazduha 5 bar i 8 bara, proizvođača Dreger ili ekvivalent		kom.1			
	Cu cevi, specijalne, atestirane, odmašćene, dezoksidirane, glatko vučene za upotrebu u medicini, izrađene prema SRPS EN 13348					
3.15	Cu cev Ø 8 x 1 mm		1 m			20m
3.16	Cu cev Ø 12 x 1 mm		1 m			20m
3.17	Cu cev Ø 15 x 1 mm		1 m			20m
3.18	Cu cev Ø 22 x 1 mm		1 m			20m
3.19	Cu cev Ø 28 x 1,5 mm		1 m			20m

UKUPNO 3: _____ din.

R.br.	Naziv proizvoda	Navešti Proizvođača	Jed. mere	Cena po jedinici mere din. (bez PDV-a)	Garantni rok	Obavezan lager
1	2	3	4	5	6	7
4.	STANICE ZA VAKUUM					
	Vakuum pumpe:					
4.1.	Vakuum pumpa proizvođača Busch (model R5 RA 0250, 250m³/h i R5 RA 0160, 160m³/h)					
4.1.1	Dihtung dekla, proizvođača Busch ili ekvivalent		kom.1			
4.1.2.	O-Ring na usisu, proizvođača Busch ili ekvivalent		kom.1			
4.1.3	Opruga nepovratnog ventila, proizvođača Busch ili ekvivalent		kom.1			

4.1.4	Čep za ispuštanje ulja, proizvođača Busch ili ekvivalent		kom.1			
4.1.5	O-Ring čepa, proizvođača Busch ili ekvivalent		kom.1			
4.1.6	Mrežica na usisu, proizvođača Busch ili ekvivalent		kom.1			
4.1.7	Uljni filter, proizvođača Busch ili ekvivalent		kom.1			
4.1.8	Elektromotor 5,5 kW, proizvođača Busch ili ekvivalent		kom.1			
4.1.9	Elektromotor 4 kW, proizvođača Busch ili ekvivalent		kom.1			
4.1.10	Rotor i stator, proizvođača Busch ili ekvivalent		kpl.1			
4.1.11	Rezervoar uljne pumpe, proizvođača Busch ili ekvivalent		kpl.1			
4.2.	Vakuum pumpa proizvođača Busch (model R5 RA 0100, 100m³/h i R5 RA 0063, 60 m³/h)					
4.2.1	Dihtung dekla, proizvođača Busch ili ekvivalent		kom.1			
4.2.2.	O-Ring na usisu, proizvođača Busch ili ekvivalent		kom.1			
4.2.3	Opruga nepovratnog ventila, proizvođača Busch ili ekvivalent		kom.1			
4.2.4	Čep za ispuštanje ulja, proizvođača Busch ili ekvivalent		kom.1			
4.2.5	O-Ring čepa, proizvođača Busch ili ekvivalent		kom.1			
4.2.6	Mrežica na usisu, proizvođača Busch ili ekvivalent		kom.1			
4.2.7	Uljni filter, proizvođača Busch ili ekvivalent		kom.1			
4.2.8	Elektromotor 2,2 kW, proizvođača Busch ili ekvivalent		kom.1			
4.2.9	Elektromotor 1,5 kW, proizvođača Busch ili ekvivalent		kom.1			

4.2.10	Rotor i stator, proizvođača Busch ili ekvivalent		kpl.1			
4.2.11	Rezervoar uljne pumpe, proizvođača Busch ili ekvivalent		kpl.1			
4.3	Komandni orman za stanicu vakuuma, potpuno opremljen za automatski rad sa 2 vakuum-pumpe. Ugrađene komponente moraju biti priznatih proizvođača - Siemens, Dunfoss, ABB, Muller ili ekvivalent.		kom.1			
4.4	Dupli bakteriološki filter u stanici vakuuma, opremljen potrebnom armaturom za promenu filtra bez prekida rada , proizvođača Dreger ili ekvivalent		kom.1			
4.5	Odvajač sekreta iz sistema koji se sastoji od posude za skupljanje sekreta, proizvođača Dreger ili ekvivalent		kom.1			
	Cu cevi, specijalne, atestirane, neodmašćene, za upotrebu u medicini					
4.6	Cu cev Ø 12 x 1 mm		1 m			20 m
4.7	Cu cev Ø 15 x 1 mm		1 m			20 m
4.8	Cu cev Ø 22 x 1 mm		1 m			20 m
4.9	Cu cev Ø 28 x 1,5 mm		1 m			20 m
4.10	Cu cev Ø 35x 2 mm		1 m			20 m
UKUPNO 4: _____ din. UKUPNO I (1.+2.+3.+4.) _____ din.						
R.br.	Naziv proizvoda	Navesti	Jed.	Cena po jedinici mere	Garantni rok	Obavezan

		Proizvođača	mere	din. (bez PDV-a)		lager
II.	ZAVRŠNI ELEMENTI INSTALACIJE					
	Priključna radna mesta (utičnice) :					
2.1.	Radna mesta za KV5/O2/N2O/VAC/KV10					
2.1.1	Dozna za ugradnju na zid za KV5/O2/N2O/ VAC/KV10 proizvođača Dreger ili ekvivalent		kom.1			10
2.1.2	Dozna za ugradnju u zid za KV5/O2/N2O/ VAC/KV10 proizvođača Dreger ili ekvivalent		kom.1			10
2.1.3	Dozna za ugradnju u kanal za KV5/O2/N2O/ VAC/KV10 proizvođača Dreger ili ekvivalent		kom.1			10
2.1.4	Utikačka spojnica za KV5/O2/N2O/ VAC/KV10 proizvođača Dreger ili ekvivalent		kom.1			10
2.1.5	Oslobađajuća čaura za KV5/O2/N2O/ VAC/KV10 proizvođača Dreger ili ekvivalent		kom.1			10
2.1.6.	Pokrivna pločica okrugla za KV5/O2/N2O/ VAC/KV10 proizvođača Dreger ili ekvivalent		kom.1			10
2.1.7	Pokrivna pločica četvrtasta za KV5/O2/N2O/ VAC/KV10 proizvođača Dreger ili ekvivalent		kom.1			10
2.2.	Radna mesta za AGSS (odvod narkoznih gasova)					
2.2.1	Dozna za ugradnju na zid za odvod narkoznih gasova proizvođača Dreger ili ekvivalent		kom.1			
2.2.2	Dozna za ugradnju u zid za odvod narkoznih gasova, proizvođača Dreger iliekvivalent		kom.1			
2.2.3	Dozna za ugradnju u kanal za odvod narkoznih gasova, proizvođača Dreger ili ekvivalent		kom.1			
2.2.4	Instalacioni set sa ejektorom, proizvođača Dreger ili ekvivalent		kom.1			

2.2.5	Priključak za odvod narkoznih gasova, proizvođača Dreger ili ekvivalent		kom.1			
2.3.	Radna mesta za AIR-MOTOR					
2.3.1	Dozna za ugradnju na zid za AIR-MOTOR gasova, proizvođača Dreger ili ekvivalent		kom.1			
2.3.2	Dozna za ugradnju u zid za AIR-MOTOR, proizvođača Dreger ili ekvivalent		kom.1			
2.3.3	Dozna za ugradnju u kanal za AIR-MOTOR, proizvođača Dreger ili ekvivalent		kom.1			
2.3.4	Instalacioni set za AIR-MOTOR, proizvođača Dreger ili ekvivalent		kom.1			
2.3.5	Priključak za AIR-MOTOR, proizvođača Dreger ili ekvivalent		kom.1			
UKUPNO II : _____ din.						
R.br.	Naziv proizvoda	Navesti Proizvođača	Jed. mere	Cena po jedinici mere din. (bez PDV-a)	Garantni rok	Obavezan lager
1	2	3	4	5	6	7
III.	TEHNIČKI POTROŠNI MATERIJAL (za tekuće održavanje postojeće opreme)					
3.1	Svećni filteri za vakuum pumpe za filtraciju ulja, dimenzije 70x40x250 mm, proizvođača Busch ili ekvivalentno		kom.1			10
3.2	Svećni filteri za vakuum pumpe za filtraciju ulja, dimenzija 70x40x375 mm, proizvođača Busch ili ekvivalentno		kom.1			10
3.3	Filteri za vazduh, proizvođača Zander tip 2010 ili ekvivalentno		kom.1			2
3.4	Filteri za vazduh, proizvođača Zander tip 2020 ili ekvivalentno		kom.1			2
3.5	Filteri za vazduh, proizvođača Zander tip 1140 ili ekvivalentno		kom.1			2

3.6	Filteri za vazduh, proizvođača Zander tip 1030 ili ekvivalentno		kom.1			2
3.7	Filteri za vazduh, proizvođača Zander tip CP 3025 XL ili ekvivalentno		kom.1			2
3.8	Filteri za vazduh, proizvođača Zander tip CP 3025 A ili ekvivalentno		kom.1			2
3.9	Sterilni filteri za vazduh, proizvođača Zander tip HB13T ili ekvivalentno		kom.1			2
3.10	Filteri za vazduh i vakuum, proizvođača Dreger tip G 41525 ili ekvivalentno		kom.1			5
3.11	Filteri baktericidni za vazduh i vakuum, proizvođača Dreger tip G 41529 ili ekvivalentno		kom.1			5
3.12	Filteri baktericidni za vazduh i vakuum, proizvođača Dreger tip G 41590-04 ili ekvivalentno		kom.1			3
3.13	Zaptivka (dihtung, O-ring) za priključenje boca, sa atestom materijala i odmašćenosti za rad sa kiseonikom, proizvođača Dreger ili ekvivalentno		kom 1			100
3.14	Zaptivka (dihtung, O-ring) za priključenje boca, sa atestom materijala i odmašćenosti za rad sa azot suboksidom, proizvođača Dreger ili ekvivalentno		kom 1			50
3.15	Ulje za vakuum pumpe, proizvođača Busch ili ekvivalent		lit.			20
3.16	Ulje za kompresore, proizvođača Boge ili ekvivalent		lit.			20
UKUPNO III : _____ din.						
UKUPNO (I + II + III) = _____ din.						

NAPOMENE :

- U tabeli se prikazuju samo jedinične cene, a nabavka će se vršiti po ukazanoj potrebi, do ukupne vrednosti Ugovora.
- U tabeli je obavezno da Ponuđač navede proizvođača za sve pozicije.

- rok isporuke za delove, sklopove _____ dana
- rok isporuke za tehnički potrošni materijal _____ dana
- rok plaćanja _____
Napomena: Ponude koje sadrže avansno plaćanje neće biti uzete u razmatranje i biće odbijene kao neprihvatljive. Minimalni rok plaćanja je 90 dana
- način plaćanja: _____
Napomena: Naručilac će izvršiti plaćanje virmanski na osnovu ispostavljene fakture.
- rok važenja ponude _____
Napomena: Naručilac neće razmatrati ponude čiji je rok važenja kraći od 60 dana. od dana otvaranja ponude
- ostale pogodnosti i popusti koje nudi ponuđač _____
Napomena: cassa sconto, naturalni rabat i sl.

Napomena: Sve pozicije u ponudi moraju da budu ponuđene, u suprotnom ponuda će se smatrati neprihvatljivom, i kao takva biti odbijena.

OVERAVA PONUĐAČ

--

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:

Понуђач :	
Адреса:	
Лице за контакт	
Лице овлашћено за потписивање уговора	
Текући рачун:	
Телефон / факс	
Матични број:	
Регистарски број:	
Шифра делатности:	
ПИБ:	

ПОНУДУ ПОДНОСИМ:

*(обавезно заокружити начин
подношења понуде)*

1. Самостално

2. Са подизвођачем

(уписати основне податке о подизвођачу)

3. Као заједничку понуду

(уписати основне податке о заједничким понуђачима)

ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ

--

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

Пословно име подизвођача/подиспоручиоца		
Седиште	Улица и број	
	Место	
	Општина	
Законски заступник/ Одговорно лице		
Особа за контакт		
Телефон		
Телефакс (уколико постоји)		
Рачун – Банка		
Матични број понуђача		
Порески идентификациони број подизвођача/ подиспоручиоца		
Проценат учешћа подизвођача/подиспоручиоца у предметној јавној набавци	_____ %	
Део предмета набавке који се врши преко подизвођача/подиспоручиоца		

НАПОМЕНЕ:

- Уколико ће извршење набавке делимично бити поверено већем броју подизвођача/подиспоручиоца, образац копирати у довољном броју примерака.
- Обавезно уписати проценат учешћа подизвођача/подиспоручиоца у предметној набавци и део предмета набавке који се врши преко подизвођача/подиспоручиоца.
- Уколико понуђач не намерава да извршење дела предмета јавне набавке делимично повери подизвођачу/подиспоручиоца, овај образац не треба попуњавати.

ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

Пословно име члана групе		
Седиште	Улица и број	
	Место	
	Општина	
Законски заступник/ Одговорно лице		
Особа за контакт		
Мобилни телефон особе за контакт		
Телефон		
Телефакс (уколико постоји)		
Електронска адреса		
Рачун – Банка		
Матични број понуђача		
Порески индентификациони број подизвођача		
Услуге које ће извршити		

НАПОМЕНА:

- Образац копирати уколико понуду доставља већи број чланова групе.
- Уколико понуду не подноси група понуђача, овај образац не треба попуњавати.

У складу са чланом 75. 76 и 77. Закона о јавним набавкама, НАРУЧИЛАЦ у сврху доказивања испуњености услова, захтева достављање следећих доказа:

Редни број	ПОДАЦИ О ДОКУМЕНТУ				Прилог број	Број страна у прилогу
	Назив доказа	Број	Датум	Издат од стране		
1.	Услов: Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар. (члан 75. став 1. тачка 1. Закона) Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда. <i>(Напомена: Податак је јавно доступан на интернет страници АПР-а на основу матичног броја).</i>					
2.	Услов: Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2. Закона) Докази за правно лице: 1. Уверење надлежног Основног суда односно надлежне полицијске управе, на чијем подручју се налази седиште правног лица (односно седиште представништва или огранка страног правног лица) којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. 2. Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организоване криминал Вишег суда у Београду да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела из надлежности тог суда. Доказ за законског заступника/е: -Извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе да законски заступник (ако их има више – за сваког од њих) није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Ако понуду подноси предузетник потребно је да достави само Извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе. <i>(захтев за издавање овог уверења се може поднети надлежно полицијској управи према месту рођења или месту пребивалишта).</i> Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.					

Напомене у вези надлежности за издавање потврда и уверења да понуђач није осуђиван за кривична дела из члана 75, став 1, тачка 2 ЗЈН:

- Правна лица:

- Чланом 32. став 5. Закона о одговорности правних лица за кривична дела („Службени гласник РС“, бр. 97/2008) прописано је да казнену евиденцију води првостепени суд на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица.

- За кривична дела из члана 75. став 1. тачка 2) Закона надлежни првостепени суд према Закону о уређењу судова („Службени гласник РС“, бр. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 31/2011 - др. закон, 78/2011 - др. закон и 101/2011), може бити како основни суд, тако и виши суд.

- За уверење (извод) из казнене евиденције за кривична дела из члана 75. став 1. тачка 2) Закона, осим за кривична дела организованог криминала, правно лице се може обратити надлежном основном суду. **У потврди коју даје основни суд, мора бити наведено да се потврда односи на кривична дела за која је у**

првом степену надлежан основни суд и за кривична дела за која је у првом степену надлежан виши суд. Уколико то није наглашено, потребно је прибавити посебну потвду за кривична дела за која је у првом степену надлежан виши суд. Дакле, понуђач доставља једну потврду у којом су обухваћена наведена кривична дела за која је у првом степену надлежан основни суд и кривична дела за која је у првом степену надлежан виши суд **или** две потврде – једну за кривична дела за која је у првом степену надлежан основни суд а другу за кривична дела за која је у првом степену надлежан виши суд.

- За кривична дела из члана 2. Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, корупције и других посебно тешких кривичних дела

(„Службени гласник РС“, бр. 42/2002, 27/2003, 39/2003, 67/2003, 29/2004, 58/2004 - др. закон, 45/2005, 61/2005, 72/2009, 72/2011 - др. закон, 101/2011 - др. закон и 32/2013), а према члану 12. став 1. и члану 13. став 1. истог закона, **надлежно је Посебно одељење Вишег суда у Београду.**

Ближа обавештења могу се наћи на интернет страници Вишег суда у Београду.

- Уколико правно лице има више законских заступника, тражене доказе је потребно доставити за сваког од законских заступника.

3.	Услов: Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (члан 75. став 1. тачка 4. Закона Докази: 1. Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и 2. Уверења надлежне јединице локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода. Овај доказ достављају сви понуђачи било да су правна лица или предузетници. Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. Напомена: Уколико се понуђач налази у поступку приватизације, прилаже <u>потврду Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације.</u>					
4.	Услов: Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву којом потврђује под кривичном и материјалном одговорношћу да је при састављању своје понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. (члан 75. став 2. Закона). Доказ: Од стране одговорног лица понуђача потписан и печатом оверена изјава (текст изјаве садржан у прилогу бр. 5/2 ове конкурсне документације) Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, сви чланови групе морају дати ову изјаву!					
Додатни услови за учешће у поступку (члан 76 Закона)						
5.	финансијски капацитет Услов: <u>Референтна листа</u> Понуђач је дужан да достави валидан доказ да је у претходне три године до дана објављивања позива за подношење понуда на порталу и интернет страни наручиоца остварио промет у <u>предметној</u> јавној набавци у Републици Србији у укупном износу не мањем од 7.000.000,00 динара без ПДВ-а Доказ: а) фотокопије уговора, оверене потврде установа у којима су вршене услуге које су предмет јавне набавке и фотокопије рачуна. или					

	б) потврде установа о промету у којима су вршене услуге које су предмет јавне набавке које садрже бројеве рачуна и фотокопије рачуна Потребно је да се искаже сума свих услуга					
6.	Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако располаже неопходним пословним капацитетом тј.ако поседује : Систем управљања квалитетом Доказ: ISO 9001 понуђача за предметну ЈН					
7.	Услов: Постојање система квалитета (тј. сагласност са ИЕС стандардима) за: 8 а) делове, склопове, елементе система медицинских гасова за произвођача наведеног у понуди 8 б) разводну мрежу медицинских гасова (Cu цевоводи) према важећем стандарду:SRPS EN 13348 Доказ: 8 а) сертификат о СЕ знаку 8 б) потврда о стандарду SRPS EN 13348					
8.	Услов: Обавезан лагер са наведеним минималним количинама (наведене у прилогу бр. 3) ПОНУЂАЧ мора да поседује у тренутку давања понуде Доказ: Оверена Изјава Понуђача					

НАПОМЕНА:

1. Сви докази из овог упутства могу се достављати у неоввереним копијама, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа, у складу са одредбом члана 79. став 1. Закона.

2. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави доказе из става 1. члана 79. Закона, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

3. Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа као, на пример:

- извод о регистрацији понуђача који је регистрован код Агенције за привредне регистре (подаци доступни на интернет страници Агенције за привредне регистре).

4. Предузетник/правно лице уписано у регистар понуђача који се води код Агенције за привредне регистре, није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из чл.75, ст. 1, тач. тачка 1, 2, и 4 ЗЈН.

Пожељно је да понуђачи који су уписани у регистар понуђача, уместо достављања доказа из чл.75, ст.1, тач. тачка 1, 2, и 4 ЗЈН, наведу ту чињеницу на посебном папиру или на други јасан и погодан начин.

5. Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 дана од дана настанка промене писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка предметне јавне набавке која наступи до доношења одлуке о додели уговора односно до тренутка закључења уговора и да је документује на прописани начин.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да докаже да подизвођач испуњава обавезне услове из чл.75, ст.1, тачка 1, 2, и 4 ЗЈН, док остале (додатне) услове испуњавају заједно..

У случају подношења *заједничке понуде*, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из чл.75, ст.1, тач тачка 1, 2, и 4 ЗЈН и услов из чл.75, став 2 ЗЈН, док остале (додатне) услове испуњавају заједно..

ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ:

МОДЕЛИ ИЗЈАВА

У складу са одредбом члана 75. став 2. и члана 71. став 2. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача дајем следећу:

ИЗЈАВУ

Понуђач _____ у поступку јавне набавке – **Набавка добара за системе медицинских гасова**, ЈН бр. 392Т/2015, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Такође, понуђач се обавезује да поштује техничке стандарде приступачности за особе са инвалидитетом, односно да техничко решење буде приступачно за све кориснике.

Место _____

Датум _____

М.П.

- потпис понуђача-

име и презиме

Напомена:

Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом. У супротном, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити попуњена, потписана и оверена печатом од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Овим путем изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да је ова понуда сачињена независно и без договарања са осталим учесницима у поступку јавне набавке.

Место _____

ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК

Датум _____

М.П.

- потпис -

име и презиме

Напомена:

Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашћеног лица и оверана печатом. У супротном, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити попуњена, потписана и оверена печатом од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА

(Модел уговора понуђач је у обавези да у целости попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да се слаже са моделом уговора)

Београд2015. године

Клинички центар Србије, ул. Пастерова бр. 2, Београд кога заступа в.д. директора, Доц. др Милика Ашанин

(у даљем тексту овог уговора: **Наручилац**)

Шифра делатности 85110
Регистарски број 01607089503
Матични број 7089503
ПИБ 100118429
Текући рачун: 840 – 667667 - 80
Тел/Факс: 011 – 3615 - 745

и

_____, кога заступа директор _____

(у даљем тексту уговора: **Добављач**)

Шифра делатности _____
Регистарски број _____
Матични број _____
ПИБ _____
Текући рачун: _____
Тел/Фах _____

Закључили су:

У Г О В О Р

О јавној набавци добара за системе медицинских гасова

Члан 1.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

1.1. Предмет овог Уговора је јавна набавка добара за системе медицинских гасова.

1.2. Саставни део овог Уговора је Понуда Добављача број _____ од _____ године.

Уговор је закључен у складу са Законом о јавним набавкама у отвореном поступку по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници наручиоца.

За набавку дела добара и то _____
Добављач ће ангажовати подизвођача/подизвођаче _____.

Члан 2.

ЦЕНЕ И ВРЕДНОСТ УГОВОРА

2.1. Вредност предметног Уговора износи до **5.000.000,00** динара без обрачунатог ПДВ-а, а у складу са финансијским Планом Наручиоца.

2.2. Цене добара утврђене су Понудом Добављача _____ од _____. год.

Члан 3.
НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА

- 3.1.** Наручилац се обавезује да плаћање по овом Уговору изврши у року од: **90** дана од дана испостављања фактуре.

Члан 4.
УСЛОВИ И РОКОВИ ИСПОРУКЕ

- 4.1.** Добра која су предмет овог Уговора испоручују се на паритету F- со магацин Наручиоца.
- 4.2.** Добра се испоручују сукцесивно у количинама према поруџбеници Наручиоца.
- 4.3.** У случају прекорачења рока испоруке Добављач ће добити негативну референцу од стране Наручиоца, што може имати за последицу раскидање Уговора због неиспуњених уговорених обавеза.
- 4.4.** Продужење рока испоруке толерише се само у случају више силе.

Члан 5.
КВАЛИТЕТ ДОБАРА

Квалитет добара који су предмет овог Уговора мора у потпуности одговарати:

- важећим домаћим или међународним стандардима за ту врсту добара;
- уверењима о квалитету и атестима достављеним уз понуду Добављача.

Члан 6.
ПАКОВАЊЕ И АМБАЛАЖА

Добра која су предмет овог Уговора морају бити упакована на начин који је уобичајен за ту врсту опреме и испоручена у оригиналној амбалажи произвођача, са означеним каталошким бројевима, који се слажу са онима наведеним у понуди, а који такође морају бити наведени и у доставници.

Члан 7.
КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ ДОБАРА

- 7.1.** Квантитативни пријем добара врши се у магацину Наручиоца у присуству представника Добављача и ограничава се на утврђивање количина испоручених у оригиналном паковању.
- 7.2.** Изузетно, ако то природа производа захтева, квантитативни пријем може се извршити код корисника, али само уз сагласност овлашћеног лица Наручиоца и у присуству лица из централног магацина КЦС које је задужено за квантитативни пријем добара.
- 7.3.** Евентуална одступања испоручене количине, у односу на доставницу или други документ који Добављач доставља уз добра, Наручилац ће констатовати записником и упутити рекламацију у писаном облику у року од 24 (двадесетчетири) сата.
- 7.4.** Рекламацију из тачке 7.3. Добављач је дужан да реши у року од 7 (седам) дана, а за робу са лагера у року од 1 дана.

Члан 8.
ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ

- 8.1.** Добављач се обавезује да у року од 10 (десет) дана од дана потписивања уговора достави Наручиоцу финансијске гаранције и то:
- Банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ-а и роком важења 10 дана дуже од истека рока за коначан завршетак посла;

- Регистровану меницу са меничним овлашћењем за отклањање недостатака у гарантном року у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ-а и роком важења 5 дана дужем од дана истека гарантног рока.

8.2. Разлози за реализацију финансијске гаранције:

- Уколико Добављач 2 пута узастопно не поштује рокове испоруке (из понуде), а Наручилац му то рекламира у писаној форми.

Члан 9.

ГАРАНЦИЈЕ ЗА КВАЛИТЕТ ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА

Гарантни рок за испоручена добра која су предмет овог Уговора је у складу са условима из понуде број _____ од _____. године.

Члан 10.

ВИША СИЛА

- 10.1.** Наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење у извршењу уговорених обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе, уговорене стране су обавезне да једна другу обавесте писменим путем у року од 24 (двадесет четири) часа.
- 10.2.** Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија, транспортне несреће, одлуке органа власти и други случајеви који су законом утврђени као виша сила.

Члан 11.

РАСКИД УГОВОРА

- 11.1.** Уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне стране може захтевати раскид уговора, под условом, да је своје уговорне обавезе у потпуности и благовремено извршила.
- 11.2.** Раскид уговора се захтева писаним путем, са раскидним роком од 7 (седам) дана.
- 11.3.** Разлози за раскид уговора:
- Уколико Добављач 2 пута узастопно не поштује рокове испоруке (из понуде), а Наручилац му то рекламира у писаној форми.
- 11.4.** Плаћање по овом уговору у 2015. години вршиће се до нивоа финансијских средстава обезбеђеним Финансијским планом Наручиоца за 2015. годину, за ове намене. За обавезе по овом уговору које доспевају у 2016. години Наручилац ће извршити плаћање Добављачу по обезбеђивању финансијских средстава усвајањем финансијског плана Наручиоца за 2016. годину или доношењем одлуке о привременом финансирању. У супротном уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности преузимања обавеза од стране Наручиоца.

Члан 12.

СПОРОВИ

Уговорне стране су сагласне да се евентуални спорови по овом Уговору решавају споразумно, а у случају спора уговарају стварну и месну надлежност Привредног суда у Београду.

Члан 13.

СТУПАЊЕ НА СНАГУ И ВАЖЕЊЕ УГОВОРА

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране и важи 1 (једну) годину. Добављач ће бити ангажован у складу са понудом тј. приоритетима и потребама Наручиоца.

Члан 14.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

- 14.1. Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих свака уговорна страна задржава по 2 (два) примерка.
- 14.2. Саставни део овог Уговора су и његови прилози како следи:
Прилог бр. 1 – Понуда бр. _____ од _____. год.
Прилог бр. 2 – Финансијске гаранције

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

НАРУЧИЛАЦ:

Клинички центар Србије
в.д. Директора

ДОБАВЉАЧ:

Директор

Доц. др Милика Ашанин

**ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ,
КОЛИЧИНА, ОПИС ДОБАРА, РОК ИСПОРУКЕ, МЕСТО ИЗВРШЕЊА,
ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ**

Добра за системе медицинских гасова

Opšti podaci :

Ugrađeni sistemi za proizvodnju, distribuciju i eksploataciju medicinskih gasova na Klinikama i Centrima KCS-e su zastupljeni u više različitih tehničkih nivoa:

- Na odredjenom broju Klinika i Centara u potpunosti je zastupljeno snabdevanje medicinskim gasovima iz podstanica sa magistralnim razvodnim mrežama do objekta i sekundarnim razvodnim mrežama u objektima do potrošačkih radnih mesta.
- Na odredjenom broju Klinika i Centara je zastupljeno snabdevanje medicinskim gasovima na gore spomenuti način, a delimično na "lokalnom nivou" putem boca različitog kapaciteta, koje se distribuiraju korisnicima po sistemu "puno" za "prazno",

Odredjeni broj Klinika i Centara poseduje samo lokalne podstanice, a veći broj Klinika i Centara, pored izvora napajanja iz lokalnih podstanica, je povezan magistralnim cevovodima i sa centralnim stanicama u Tehno-ekonomskom bloku (rezervoari tečnog kiseonika, centralni kompresori, centralna stanica azot suboksida).

Oprema koja se koristi za proizvodnju i distribuciju gasova je raznovrsna, različitih proizvođača, tipova i različite godine proizvodnje tj. starosti.

Napomena:

Nabavka delova, sklopova i tehničkog potrošnog materijala će se vršiti prema ukazanoj potrebi za dole navedenu opremu

SPISAK INSTALIRANE OPREMENA KLINIKAMA I CENTRIMA KLINIČKOG CENTRA SRBIJE

KOJA JE PREDMET JAVNE NABAVKE

OBJEKAT (KLINIKA)	NAZIV OPREME	PROIZVOĐAČ	TIP MODEL	KOLIČINA	GODINA PROIZVODNJE	Fabrički /serijski i inventarski broj
TEB (Tehno-ekonomski blok)	Sušač	DONALDSON	ALDO850	1	2010	73887628
	Filteri	ZANDER	2020 A	2 x	1985	
		ZANDER	2020 X	2 x	1985	
		DRÄGER	G41525	2 x	1985	
O ₂ stanica				4 x 10 boca rezervna		
N ₂ O stanica				2 x 12 boca rezervna		
URGENTNI CENTAR						
Kompresorska stanica - izdvojen objekat	Kompresor klipni	BOGE	SKm - 35 1075 lit./min.	2x	1986	306024
				rezervni		306025
	Filteri	ZANDER	2010 X	2 x	1986	
		ZANDER	2010 A	2 x	1986	

		ZANDER	HB13T	1x	2013	
		ZANDER	CP3025XL	1x	2013	
		ZANDER	CP3025A	1x	2013	
		DRÄGER	G-41525	1x	1986	
Vakuum stanica - izdvojen objekat	Vakuum pumpa	BUSCH	250-138 250 m ³ /h	1	2008	s/n: C0802000 44/5128
		BUSCH	250-138 250 m ³ /h	1	2008	s/n: C0801000232 44/5129
	Filteri	DRÄGER	G-41529	4 x	1986	
O ₂ stanica - izdvojen objekat				2 x 24 boca rezervna		
N ₂ O stanica - izdvojen objekat				2 x 12 boca radna		
KLINIKA ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO						
Kompresorska stanica - izdvojen objekat	Kompresor klipni	BOGE	DWSRM 450 450 lit./min.	1	2008	s/n: 5020499 44/5132
	Filteri	DRÄGER	G-41590-04	3 x	2008	
Vakuum stanica u zgradi	Vakuum pumpa	BUSCH	160-138 160m ³ /h	2 x	1996	120701 120702
	Filteri	DRÄGER	G- 41525	2 x	1996	

O ₂ stanica - izdvojen objekat				2 x 10 boca rezervna		
N ₂ O stanica - izdvojen objekat				2 x 2 boca rezervna		
KLINIKA ZA NEUROHIRURGIJU						
Kompresorska stanica - izdvojen objekat	Kompresor vijcani	BOGE	DWLS 10 1000 lit./min.	1	2008	s/n: 5020228 44/5123
	Kompresor klipni	BOGE	SKM-25 940 lit./min.	1 rezervni	1995	180650
	Filteri	ZANDER		2 x	2009	
Vakuum stanica - izdvojen objekat	Vakuum pumpe	BUSCH	160 160m ³ /h	2 x	2004	CO345000599 C0345000600
	Filteri	DRÄGER	G-41529	2 x	1971	
O ₂ stanica - izdvojen objekat				2 x 10 boca rezervna		
N ₂ O stanica - izdvojen objekat				2 X 3 boca rezervna		
I HIRURŠKA (Klinika za digestivnu hirurgiju)						
O ₂ stanica - izdvojen objekat				2 x 8 boca rezervna		

N ₂ O stanica - izdvojen objekat				2 x 2 boca rezervna		
Kompresorska stanica-u zgradi	Filter	ZANDER	HB13T	1x	2013	
	Filter	ZANDER	CP3025XL	1x	2013	
	Filter	ZANDER	CP3025A	1x	2013	
II HIRURŠKA (Klinika za kardiohirurgiju)						
Kompresorska stanica - izdvojen objekat	Kompresor klipni	BOGE	DWSRM 610 600 lit./min.	1	2008	s/n: 5020498 44/5126
	Filteri	DRÄGER	G-41590	3 x	2008	
Vakuum stanica - izdvojen objekat	Vakuum pumpe	BUSCH	250-138 250m ³ /h	2 x	1985	30255 30254
	Filteri	DRÄGER	G-41529	4x	1985	
O ₂ stanica				2 x 12 boca rezervna		
KLINIKA ZA UROLOGIJU						
Kompresorska stanica u zgradi Klinike	Kompresor vijcani	BOGE	DWLS 10 1000 lit.	1	2008	s/n: 5020230 44/5125
	Kompresor	BOGE	SBRM-500 500 lit./min.	rezervni	1986	255251

	klipni					
	Filteri	DRÄGER	G-41590-04	3 x	2008	
Vakuum stanica- u zgradi	Vakuum pumpe	BUSCH	100-138 100m ³ /h	2 x	1980	88231 78017
	Filteri	DRÄGER	G-41529	2 x	1980	
O ₂ stanica - izdvojen objekat				2 x 6 boca rezervna		
N ₂ O stanica - objekat uz Kliniku				2 x 2 boce radna		
TBC (Klinika za pulmologiju)						
Kompresorska stanica uz zgradu	Kompresor vijcani	BOGE	DWLS 10 1000 lit./min.	1	2008	s/n: 5020229 44/5124
	Kompresor klipni	BOGE	SB2RM-625 750 lit./min.-nije u funkciji	1 rezervni	1972	189141
	Filteri novi	DRÄGER	G-41590-04	3 x	2008	
O ₂ stanica uz zgradu				2 x 10 boca rezervna		
INTERNA "A" (Klinika za hematologiju)						

O ₂ stanica - izdvojen objekat				2 x 10 boca		
INTERNA "B" (Klinika za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma)						
O ₂ stanica - izdvojen objekat				2 x 6 boca rezervna		
KLINIKA ZA INFEKTIVNE I TROPSKE BOLESTI						
Kompresorska stanica u zgradi	Kompresor vijcani	BOGE	DWLC 7 700 lit./min.	1	2008	5020227 44/5127
	Filteri	DRÄGER	G-41590-04	3 x		
O ₂ stanica - izdvojen objekat				2 x 6 boca rezervna		
KLINIKA ZA PLASTIČNU I REKONSTRUKTIVNU HIRURGIJU						
O ₂ stanica - izdvojen objekat				2 x 6 boca		
KLINIKA ZA NEUROLOGIJU						
O ₂ stanica - izdvojen objekat(uz zgradom Klinike)				2 x 4 boce		

НАЗИВ ПОНУЂАЧА: _____

Адреса и седиште: _____

ПИБ број: _____

Број понуде: _____

Датум: _____

Предмет: Образац структуре цена за набавку добара за системе медицинских гасова

			POPUNJAVA PONUĐAČ						
R. br.	OPIS	Kataloški broj	Jedinična cena (dinara bez PDV-a)	Svi troškovi koji čine jediničnu cenu (carina, prevoz i druge uvozne dažbine)	Stopa PDV-a	Iznos PDV-a na jediničnu cenu	ukupna cena bez PDV-a	iznos PDV-a na ukupnu cenu	Ukupna cena sa PDV-om
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	STANICE MEDICINSKIH GASOVA I VAKUUMA								
1.	STANICE ZA KISEONIK								
1.1.	Automatska redukciona tabla za kiseonik kapaciteta 80 - 100 m³/h, maks. ulaznog pritiska 200 bar, izlaznog pritiska 5 bar, koja treba da se sastoji od:								

	- redukcionih ventila I stepena leve i desne grane, - redukcionih ventila II stepena, - sigurnosnog ventila, pritiska otvaranja 6,6 bar, - davača pritiska za potrebe signalizacije, - druge neophodne armature za automatski rad, proizvođača Dreger ili ekvivalentno								
1.2	Automatska redukciona tabla za kiseonik kapaciteta 30 - 50 m³/h, maks. ulaznog pritiska 200 bar, izlaznog pritiska 5 bar, koja treba da se sastoji od: - redukcionih ventila I stepena leve i desne grane, - redukcionih ventila II stepena, - sigurnosnog ventila, pritiska otvaranja 6,6 bar, - davača pritiska za potrebe signalizacije, - druge neophodne armature za automatski rad, proizvođača Dreger ili ekvivalentno								
1.3	Kontrolna jedinica O2,sa kontaktnim manometrom niskog (4 bar) i visokog pritiska (6 bar), sigurnosnim ventilom podešenim na 6,6 bar i odvodnom cevi, proizvođača Dreger ili ekvivalentno								
1.4	Priključni set (Hladna tabla) za povezivanje magistralnog cevovoda iz primarnog izvora - stanice tečnog kiseonika sa redukcionom tablom rezervnog izvora napajanja, proizvođača Dreger ili ekvivalentno								
1.5	Kolektorska cev za 2 mesta, sa pripremom za ventile, proizvođača Dreger ili ekvivalentno								
1.6	Kolektorski priključni ventil za W 21,8 x 1/14",proizvođača Dreger ili ekvivalentno								
1.7	Kolektorski glavni zaporni ventil R 3/4", proizvođača Dreger ili ekvivalentno								

1.8	Filter sa uloškom od sinter-metala, R 3/4", proizvođača Dreger ili ekvivalentno								
1.9	Kolektorski ventil za rasterećenje, R 3/4", proizvođača Dreger ili ekvivalentno								
1.10	Priključna cev za boce (bakarna ili fleksibilna) sa standardnim navojnim priključcima za boce i kolektorske ventile W 21,8 x 1/14", proizvođača Dreger ili ekvivalentno								
	Cu cevi,specijalne,atestirane, odmašćene, dezoksidirane, glatko vučene za upotrebu u medicini, izrađene prema SRPS EN 13348								
1.11	Cu cev Ø 8 x 1 mm								
1.12	Cu cev Ø 12 x 1 mm								
1.13	Cu cev Ø 15 x 1 mm								
1.14	Cu cev Ø 22 x 1 mm								
1.15	Cu cev Ø 28 x 1,5 mm								
2.	STANICE ZA AZOT SUBOKSID								
2.1.	Automatska redukciona tabla za azot suboksid kapaciteta 80 - 100 m³/h, maks. ulaznog pritiska 200 bar, izlaznog pritiska 5 bar, koja treba da se sastoji od: - redukcionih ventila I stepena leve i desne grane, - redukcionih ventila II stepena, - sigurnosnog ventila, pritiska otvaranja 6,6 bar, - davača pritiska za potrebe signalizacije, - druge neophodne armature za automatski rad, proizvođača Dreger ili ekvivalentno								

2.2	Automatska redukciona tabla za azot suboksid I kapaciteta 30 - 50 m³/h, maks. ulaznog pritiska 200 bar izlaznog pritiska 5 bar, koja treba da se sastoji od: - redukcionih ventila I stepena leve i desne grane, - redukcionih ventila II stepena, - sigurnosnog ventila, pritiska otvaranja 6,6 bar, - davača pritiska za potrebe signalizacije, - druge neophodne armature za automatski rad, proizvođača Dreger ili ekvivalentno								
2.3	Kontrolna jedinica N ₂ O, sa kontaktnim manometrom niskog (4 bar) i visokog pritiska (6 bar), sigurnosnim ventilom podešenim na 6,6 bar i odvodnom cevi, proizvođača Dreger ili ekvivalentno								
2.4	Kolektorska cev za 2 mesta, sa pripremom za ventile, proizvođača Dreger ili ekvivalentno								
2.5	Kolektorski priključni ventil za W 21,8 x 1/14", proizvođača Dreger ili ekvivalentno								
2.6	Kolektorski glavni zaporni ventil R 3/4", proizvođača Dreger ili ekvivalentno								
2.7	Filter sa uloškom od sinter-metala, R 3/4", proizvođača Dreger ili ekvivalentno								
2.8	Kolektorski ventil za rasterećenje, R 3/4", proizvođača Dreger ili ekvivalentno								
2.9	Priključna cev za boce (bakarna ili fleksibilna) sa standardnim navojnim priključcima za boce i kolektorske ventile W 21,8 x 1/14", proizvođača Dreger ili ekvivalentno								
	Cu cevi, specijalne, atestirane, odmašćene, dezoksidirane, glatko vučene za upotrebu u								

	medicini, izrađene prema SRPS EN 13348								
2.10	Cu cev Ø 8 x 1 mm								
2.11	Cu cev Ø 12 x 1 mm								
2.12	Cu cev Ø 15 x 1 mm								
2.13	Cu cev 22 x 1 mm								
3.	STANICE ZA KOMPRIMOVANI VAZDUH								
	Kompresori:								
3.1.	Kompresor proizvođača Boge (modela DWSRM-450, 450 lit./min i DWSRM-610, 610 lit./min:								
3.1.1.	Membrana sa oprugom, proizvođača Boge ili ekvivalent								
3.1.2	Uložak prečištača vazduha, proizvođača Boge ili ekvivalent								
3.1.3	Garnitura remenja koji se menjaju na 3000-8000 h rada, proizvođača Boge ili ekvivalent								
3.1.4	Nepovratni ventil, proizvođača Boge ili ekvivalent								
3.1.5	Elektromagnetni ventil, proizvođača Boge ili ekvivalent								
3.1.6	Garnitura zaptivki, proizvođača Boge ili ekvivalent								
3.1.7	Lamelasti ventil, proizvođača Boge ili ekvivalent								
3.1.8	Elektromotor 4 kW, proizvođača Boge ili ekvivalent								
3.2.	Kompresor proizvođača Boge (DWLS 10 , 1000lit./min):								

3.2.1	Membrana sa oprugom, proizvođača Boge ili ekvivalent								
3.2.2	Uložak prečistača vazduha, proizvođača Boge ili ekvivalent								
3.2.3	Garnitura remenjakoji se menjaju na 3000-8000 h rada, proizvođača Boge ili ekvivalent								
3.2.4	Nepovratni ventil, proizvođača Boge ili ekvivalent								
3.2.5	Elektromagnetni ventil, proizvođača Boge ili ekvivalent								
3.2.6	Garnitura zaptivki, proizvođača Boge ili ekvivalent								
3.2.7	Elektromotor 7,5 kW, proizvođača Boge ili ekvivalent								
3.3.	Kompresor proizvođača Boge (DWLC 7 , 700lit./min):								
3.3.1	Membrana sa oprugom, proizvođača Boge ili ekvivalent								
3.3.2	Uložak prečistača vazduha, proizvođača Boge ili ekvivalent								
3.3.3	Garnitura remenja koji se menjaju na 3000-8000 h rada, proizvođača Boge ili ekvivalent								
3.3.4	Nepovratni ventil, proizvođača Boge ili ekvivalent								
3.3.5	Elektromagnetni ventil, proizvođača Boge ili ekvivalent								
3.3.6	Garnitura zaptivki, proizvođača Boge ili ekvivalent								
3.3.7	Elektromotor 5,5 kW, proizvođača Boge ili ekvivalent								

3.4	Adsorpcioni sušač , proizvođača Donaldson ALD0850								
3.4.1.	Set potrošnih delova elektromagnetnih ventila, proizvođača Donaldson ALD0850 ili ekvivalent								
3.4.2	Set potrošnih delova odvajača kondezata, proizvođača Donaldson ALD0850 ili ekvivalent								
3.4.3	Prigušivač, proizvođača Donaldson ALD0850 ili ekvivalent								
3.4.4	Adsorpciona ispuna, proizvođača Donaldson ALD0850 ili ekvivalent								
3.4.5	Set potrošnih delova pneumatskih ventila, proizvođača Donaldson ALD0850 ili ekvivalent								
3.4.6	Set zaptivki pneumatskih ventila i razvodnika, proizvođača Donaldson ALD0850 ili ekvivalent								
3.4.7	Uložak predfiltera adsorpcionog sušača, proizvođača Zander tip G 14 ZDP ili ekvivalentno								
3.4.8	Uložak predfiltera M1100, proizvođača Donaldson ALD0850 ili ekvivalent								
3.4.9	Uložak naknadnog filtera V1100, proizvođača Donaldson ALD0850 ili ekvivalent								
3.5	Automatski elektronski odvajač kondenzata ,Bekomat sa elektronskim odvajačem vlage iz rezervoara,za montažu na rezervoar komprimovanog vazduha, proizvođača Dreger ili ekvivalentno								
3.6	Redukciona grupa za vazduh, min. 30 m3/h, maksimalnog ulaznog pritiska 16 bar, izlaznog pritiska 5 bar (KV5) kompletno opremljena sigurnosnim ventilima i drugom neophodnom								

	armaturom, proizvođača Dreger ili ekvivalentno								
3.7	Redukciona grupa za vazduh, min. 45 m ³ /h, maksimalnog ulaznog pritiska 16 bar, izlaznog pritiska 5 bar (KV5) kompletno opremljena sigurnosnim ventilima i drugom neophodnom armaturom, proizvođača Dreger ili ekvivalentno								
3.8	Redukciona grupa za vazduh, min. 60 m ³ /h, maksimalnog ulaznog pritiska 16 bar, izlaznog pritiska 5 bar (KV5) kompletno opremljena sigurnosnim ventilima i drugom neophodnom armaturom, proizvođača Dreger ili ekvivalentno								
3.9	Redukciona grupa za vazduh, min 30 m ³ /h maksimalnog ulaznog pritiska 16 bar, izlaznog pritiska 8 ± 2 bar (KV10) kompletno opremljena sigurnosnim ventilima i drugom neophodnom armaturom, proizvođača Dreger ili ekvivalentno								
3.10	Redukciona grupa za vazduh, min 45 m ³ /h maksimalnog ulaznog pritiska 16 bar, izlaznog pritiska 8 ± 2 bar (KV10) kompletno opremljena sigurnosnim ventilima i drugom neophodnom armaturom, proizvođača Dreger ili ekvivalent								
3.11	Redukciona grupa za vazduh, min 60m ³ /h maksimalnog ulaznog pritiska 16 bar, izlaznog pritiska 8 ± 2 bar (KV10) kompletno opremljena sigurnosnim ventilima i drugom neophodnom armaturom, proizv. Dreger ili ekvivalent								
3.12	Filterska grupa, komplet sa svom potrebnom armaturom, za upotrebu u medicinske svrhe, koja se sastoji od: - Prefiltera, (najmanje čestice veličine 0,01 µm, rezidualni sadržaj ulja ispod 0,001 mg/m ³)								

	Priključak za ispuštanje kondenzata ISO 228/1-G 1/8". - <u>Filtera sa aktivnim ugljem (kapacitet adsorpcije ulja: bez uljnih para i odorizantata).</u> - Bakteriološkog filtera (penetracija manja od 0,03 % prema DIN 24184 (aerosol test 1)), proizvođača Dreger ili ekvivalentno								
3.13	Ventil sigurnosti na rezervoaru za vazduh R 1/2", Potv = 16,5 bar, proizvođača Dreger ili ekvivalent								
3.14	Distributivni blok sa 4 linije za dalju distribuciju komprimovanog vazduha 5 bar i 8 bara, proizvođača Dreger ili ekvivalent								
	Cu cevi, specijalne, atestirane, odmašćene, dezoksidirane, glatko vučene za upotrebu u medicini, izrađene prema SRPS EN 13348								
3.15	Cu cev Ø 8 x 1 mm								
3.16	Cu cev Ø 12 x 1 mm								
3.17	Cu cev Ø 15 x 1 mm								
3.18	Cu cev Ø 22 x 1 mm								
3.19	Cu cev Ø 28 x 1,5 mm								
4.	STANICE ZA VAKUUM								
	Vakuumpumpe:								
4.1.	Vakuumpumpa proizvođača Busch (model R5 RA 0250, 250m³/h i R5 RA 0160, 160m³/h)								

4.1.1	Dihtung dekla, proizvođača Busch ili ekvivalent								
4.1.2.	O-Ring na usisu, proizvođača Busch ili ekvivalent								
4.1.3	Opruga nepovratnog ventila, proizvođača Busch ili ekvivalent								
4.1.4	Čep za ispuštanje ulja, proizvođača Busch ili ekvivalent								
4.1.5	O-Ring čepa, proizvođača Busch ili ekvivalent								
4.1.6	Mrežica na usisu, proizvođača Busch ili ekvivalent								
4.1.7	Uljni filter, proizvođača Busch ili ekvivalent								
4.1.8	Elektromotor 5,5 kW, proizvođača Busch ili ekvivalent								
4.1.9	Elektromotor 4 kW, proizvođača Busch ili ekvivalent								
4.1.10	Rotor i stator, proizvođača Busch ili ekvivalent								
4.1.11	Rezervoar uljne pumpe, proizvođača Busch ili ekvivalent								
4.2.	Vakuum pumpa proizvođača Busch (model R5 RA 0100, 100m3/h i R5 RA 0063, 60 m3/h)								
4.2.1	Dihtung dekla, proizvođača Busch ili ekvivalent								
4.2.2.	O-Ring na usisu, proizvođača Busch ili ekvivalent								
4.2.3	Opruga nepovratnog ventila, proizvođača Busch ili ekvivalent								
4.2.4	Čep za ispuštanje ulja, proizvođača Busch ili ekvivalent								
4.2.5	O-Ring čepa, proizvođača Busch ili ekvivalent								

4.2.6	Mrežica na usisu, proizvođača Busch ili ekvivalent								
4.2.7	Uljni filter, proizvođača Busch ili ekvivalent								
4.2.8	Elektromotor 2,2 kW, proizvođača Busch ili ekvivalent								
4.2.9	Elektromotor 1,5 kW, proizvođača Busch ili ekvivalent								
4.2.10	Rotor i stator, proizvođača Busch ili ekvivalent								
4.2.11	Rezervoar uljne pumpe, proizvođača Busch ili ekvivalent								
4.3	Komandni orman za stanicu vakuuma, potpuno opremljen za automatski rad sa 2 vakuum-pumpe. Ugrađene komponente moraju biti priznatih proizvođača - Siemens, Dunfoss, ABB, Muller ili ekvivalent.								
4.4	Dupli bakteriološki filter u stanici vakuuma, opremljen potrebnom armaturom za promenu filtra bez prekida rada , proizvođača Dreger ili ekvivalent								
4.5	Odvajač sekreta iz sistema koji se sastoji od posude za skupljanje sekreta, proizvođača Dreger ili ekvivalent								
	Cu cevi, specijalne, atestirane, neodmašćene, za upotrebu u medicini								
4.6	Cu cev Ø 12 x 1 mm								
4.7	Cu cev Ø 15 x 1 mm								
4.8	Cu cev Ø 22 x 1 mm								

4.9	Cu cev Ø 28 x 1,5 mm								
4.10	Cu cev Ø 35x 2 mm								
II.	ZAVRŠNI ELEMENTI INSTALACIJE								
	Priključna radna mesta (utičnice) :								
2.1.	Radna mesta za KV5/O2/N20/VAC/KV10								
2.1.1	Dozna za ugradnju na zid za KV5/O2/N20/VAC/KV10 proizvođača Dreger ili ekvivalent								
2.1.2	Dozna za ugradnju u zid za KV5/O2/N20/ VAC/KV10 proizvođača Dreger ili ekvivalent								
2.1.3	Dozna za ugradnju u kanal za KV5/O2/N20/VAC/KV10 proizvođača Dreger ili ekvivalent								
2.1.4	Utikačka spojnica za KV5/O2/N20/ VAC/KV10 proizvođača Dreger ili ekvivalent								
2.1.5	Oslobađajuća čaura za KV5/O2/N20/ VAC/KV10 proizvođača Dreger ili ekvivalent								
2.1.6.	Pokrivna pločica okrugla za KV5/O2/N20/VAC/KV10 proizvođača Dreger ili ekvivalent								
2.1.7	Pokrivna pločica četvrtasta za KV5/O2/N20/ VAC/KV proizvođača Dreger ili ekvivalent								
2.2.	Radna mesta za AGSS (odvod narkoznih gasova)								
2.2.1	Dozna za ugradnju na zid za odvod narkoznih gasova proizvođača Dreger ili ekvivalent								
2.2.2	Dozna za ugradnju u zid za odvod narkoznih gasova, proizvođača Dreger iliekvivalent								
2.2.3	Dozna za ugradnju u kanal za odvod narkoznih gasova, proizvođača Dreger ili ekvivalent								

2.2.4	Instalacioni set sa ejektorom, proizvođača Dreger ili ekvivalent								
2.2.5	Priključak za odvod narkoznih gasova, proizvođača Dreger ili ekvivalent								
2.3.	Radna mesta za AIR-MOTOR								
2.3.1	Dozna za ugradnju na zid za AIR-MOTOR gasova, proizvođača Dreger ili ekvivalent								
2.3.2	Dozna za ugradnju u zid za AIR-MOTOR, proizvođača Dreger ili ekvivalent								
2.3.3	Dozna za ugradnju u kanal za AIR-MOTOR, proizvođača Dreger ili ekvivalent								
2.3.4	Instalacioni set za AIR-MOTOR, proizvođača Dreger ili ekvivalent								
2.3.5	Priključak za AIR-MOTOR, proizvođača Dreger ili ekvivalent								
III.	TEHNIČKI POTROŠNI MATERIJAL (za tekuće održavanje postojeće opreme)								
3.1	Svećni filteri za vakuum pumpe za filtraciju ulja, dimenzije 70x40x250 mm, proizvođača Busch ili ekvivalentno								
3.2	Svećni filteri za vakuum pumpe za filtraciju ulja, dimenzija 70x40x375 mm, proizvođača Busch ili ekvivalentno								
3.3	Filteri za vazduh, proizvođača Zander tip 2010 ili ekvivalentno								
3.4	Filteri za vazduh, proizvođača Zander tip 2020 ili ekvivalentno								
3.5	Filteri za vazduh, proizvođača Zander tip 1140 ili ekvivalentno								
3.6	Filteri za vazduh, proizvođača Zander tip 1030 ili								

	ekvivalentno								
3.7	Filteri za vazduh, proizvođača Zander tip CP 3025 XL ili ekvivalentno								
3.8	Filteri za vazduh, proizvođača Zander tip CP 3025 A ili ekvivalentno								
3.9	Sterilni filteri za vazduh, proizvođača Zander tip HB13T ili ekvivalentno								
3.10	Filteri za vazduh i vakuum, proizvođača Dreger tip G 41525 ili ekvivalentno								
3.11	Filteri baktericidni za vazduh i vakuum, proizvođača Dreger tip G 41529 ili ekvivalentno								
3.12	Filteri baktericidni za vazduh i vakuum, proizvođača Dreger tip G 41590-04 ili ekvivalentno								
3.13	Zaptivka (dihtung, O-ring) za priključenje boca, sa atestom materijala i odmašćenosti za rad sa kiseonikom, proizvođača Dreger ili ekvivalentno								
3.14	Zaptivka (dihtung, O-ring) za priključenje boca, sa atestom materijala i odmašćenosti za rad sa azot suboksidom, proizvođača Dreger ili ekvivalentno								
3.15	Ulje za vakuum pumpe, proizvođača Busch ili ekvivalent								
3.16	Ulje za kompresore, proizvođača Boge ili ekvivalent								

Упутство за попуњавање: Понуђач попуњава овај образац тако што у предвиђена поља уноси тражене податке.

ОБЕРАВА ПОНУЂАЧ:

Предмет: **ИЗЈАВА О ВРСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ**

На основу **Закона о јавним набавкама** («Службени гласник Републике Србије», бр. 124/12, 14/15 и 68/15), као ПОНУЂАЧ по позиву за подношење понуда примљеном од стране Клиничког центра Србије, за набавку

Набавка добара за системе медицинских гасова

јавна набавка број 392Т/2015

изјављујемо да ћемо у року од 10 дана од дана обостраног потписивања уговора доставити НАРУЧИОЦУ финансијску гаранцију којом се обезбеђује испуњење уговорних обавеза, као и финансијску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року и то:

1. Меницу;
2. Банкарску гаранцију

НАПОМЕНА: У складу са Законом о изменама и допунама Закона о платном промету („Сл.гласник РС“ бр.31/2011.год.) менице које доспевају на наплату након 01.06.2012.године треба да се региструју у Регистар НБС.

- картон депонованих потписа мора бити оверен од стране банке после дана објављивања позива за подношење понуда

У 2015. године

П О Н У Ђ А Ч

.....

ЛОГО ПОНУЂАЧА

На основу **Закона о меници** ("Сл.лист ФНРЈ" бр. 104/46 и 18/58, "Сл. лист СФРЈ" бр. 16/65,54/70 и 57/89 и "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96), издајемо :

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО МЕНИЦЕ

ПРЕДМЕТ : Достава менице као финансијске гаранције за озбиљност понуде

У прилогу овог акта достављамо бланко меницу следећих идентификационих ознака:

____ / ____ / : ☐☐☐☐☐☐☐☐ ,

у складу са условима за учешће у јавној набавци:

Набавка добара за системе медицинских гасова

јавна набавка број 392 Т/2015

Овлашћујемо КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ као НАРУЧИОЦА у поступку јавне набавке да ову меницу може искористити до износа од _____ РСД ,
словима: (_____)

Плаћање меничне обавезе ће се извршити са нашег текућег рачуна:

Текући рачун број:

Код:

Менична обавеза наведена у овом овлашћењу биће исплаћена Клиничком центру Србије на текући рачун бр. 840-667667-80.

Услови меничне обавезе:

1. Ако ПОНУЂАЧ повуче своју понуду током периода важења понуде, назначеног од стране Понуђача у формулару понуде (Образац бр.3 конкурсне документације)
2. Ако ПОНУЂАЧ, пошто је обавештен о прихватању његове понуде у току периода њеног важења: (а) не потпише или одбије да потпише формулар уговора, или (б) не обезбеди или одбије да достави финансијску гаранцију наведену у понуди према одребама Закона о јавним набавкама.
3. Менична обавеза важи до истека рока од 30 (тридесет) дана од дана истека рока важења понуде.

Место и датум:

Потпис овлашћеног лица:

М.П.

На основу:

- члана 84. и 85. Закона о јавним набавкама Републике Србије, комисија за јавну набавку је донела:

О Д Л У К У

О УТВРЂИВАЊУ КРИТЕРИЈУМА, ОДНОСНО НАЧИНА за доделу уговора у поступку јавне набавке

Набавка добара за системе медицинских гасова

Број јавне набавке: 392 Т/2015

Укупна процењена вредност: 5.000.000,00 динара

Критеријум за избор најповољније понуде је: **најнижа понуђена цена**

НАПОМЕНА:

Најнижа цена је једини критеријум за избор најповољније понуде уз испуњење свих осталих услова, захтеваних конкурсном документацијом. У случају да два или више понуђача понуде исту цену предност ће имати онај понуђач који понуди краћи рок испоруке за технички потрошни материјал.

У случају да применом резервног критеријума наручилац не може да донесе одлуку о додели уговора, предност ће имати онај понуђач који понуди дужи гарантни рок за делове и склопове