



**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР
СРБИЈЕ**

11000 БЕОГРАД, Пастерова бр.2
СРБИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку

Редовно одржавање, преглед, испитивање, сервис и поправка:

- инсталација за дојаву пожара

- апарата за гашење пожара и хидраната

50610000- Услуге поправке и одржавања безбедносне опреме

562Т/2016

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник Републике Србије“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације и начину доказивања испуњености услова у поступцима јавних набавки („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 29/13, 104/13) конкурсна документација у отвореном поступку садржи:

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИНазив наручиоца: **КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ**Адреса: **Пастерова бр. 2, 11000 Београд**Лице овлашћено за потписивање уговора: **Доц. др Милика Ашанин**Интернет страница наручиоца: **www.kcs.ac.rs**Врста поступка: **Отворени поступак**Број јавне набавке: **562Т/2016**Предмет набавке (добра, услуге, радови): **услуге**Поступак се спроводи ради: **Закључења уговора о јавној набавци**Служба: **Јавне набавке**Лице за контакт : **Марија Векић Ристић**Електронска адреса: **minavekic@gmail.com**Телефон/факс: **011/3663877 и 011/3615-500****2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:**

- Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

Редовно одржавање, преглед, испитивање сервис и поправка :**- инсталација за дојаву пожара****- апарата за гашење пожара и хидраната****50610000 Услуге поправке и одржавања противпожарне опреме****Процењена вредност: 3.600.000,00 динара без ПДВ-а**

Јавна набавка је обликована у 4 (четири) партије и то:

Партија	Опис услуге	Износ- Процењена вредност партије
1	Периодични прегледи (2 шестомесечна) , контрола исправности и поправке - одржавање апарата за почетно гашење пожара и хидрантских инсталација са опремом, а према датој спецификацији.	1.300.000,00
2	Периодични прегледи (2 шестомесечна), контрола исправности и поправке - одржавање стабилне инсталације за дојаву пожара произвођача „Siemens“ у просторијама објекта КЦС, а према датој спецификацији.	750.000,00
3	Периодични прегледи (2 шестомесечна), контрола исправности и поправке - одржавање стабилне инсталације за дојаву пожара произвођача „Schrak“ у просторијама објекта КЦС, а према датој спецификацији.	200.000,00
4	Периодични прегледи (2 шестомесечна), контрола исправности и поправке - одржавање стабилне инсталације за дојаву пожара свих других произвођача у просторијама објекта КЦС, а према датој спецификацији.	1.350.000,00
Укупно:		3.600.000,00

2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА САДРЖИ:

- УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ – Прилог бр. 2
- ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – Прилог бр. 3
- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ,76. И 77 ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА – Прилог бр. 4
- ОБРАСЦИ ИЗЈАВА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ– Прилог бр. 5
- МОДЕЛ УГОВОРА – Прилог бр.6
- ВРСТА, ОПИС ДОБАРА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (спецификације), НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КВАЛИТЕТА, ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, ОСТАЛИ ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ –Прилог бр. 7
- ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ– Прилог бр. 8
- ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДА – Прилог бр.9
- НАВОЂЕЊЕ ВРСТА ФИНАНСИЈСКИХ ОБЕЗБЕЂЕЊА КОЈИМА ПОНУЂАЧИ ОБЕЗБЕЂУЈУ ИСПУЊЕЊЕ СВОЈИХ ОБАВЕЗА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ, КАО И ИСПУЊЕЊЕ СВОЈИХ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА (меница, банкарске гаранције итд.) – Прилог бр. 10+модел меничног овлашћења и текста банкарске гаранције.
- ОДЛУКА КОМИСИЈЕ О УТВРЂИВАЊУ КРИТЕРИЈУМА, ОДНОСНО НАЧИНА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - Прилог бр.11

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Упутство понуђачима како да припреме понуду сачињено је на основу члана 61. **ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА** („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту ЗАКОН) и на основу члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације и начину доказивања испуњености услова у поступцима јавних набавки („Службени гласник РС“ бр. 29/13 и 104/13 године, у даљем тексту ПРАВИЛНИК).

Упутство садржи податке који су неопходни за припрему понуде у складу са захтевима НАРУЧИОЦА као и информације о условима и начину спровођења поступка доделе уговора о јавној набавци.

Од ПОНУЂАЧА се очекује да детаљно проучи сва упутства, обрасце, услове и спецификације које су садржане у конкурсној документацији.

Непридржавање упутстава и недостављање свих тражених података и информација које су наведене у конкурсној документацији или подношење понуде која не одговара условима предвиђеним у конкурсној документацији, представља у сваком погледу ризик за ПОНУЂАЧА и као резултат може имати одбијање понуде.

1) Подаци о језику на којем понуда мора бити састављена

- ❖ Наручилац припрема конкурсну документацију и води поступак на српском језику.
- ❖ Понуда коју припрема ПОНУЂАЧ, као и целокупна кореспонденција и документација у вези с понудом коју размењује ПОНУЂАЧ и НАРУЧИЛАЦ, мора бити сачињена на српском језику.
- ❖ Пратећа документа и штампана литература коју обезбеди понуђач могу бити на другом језику, под условом да их прати тачан превод релевантних пасуса, на српски или енглески језик.

2) Дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу начина на који понуда мора бити сачињена, а посебно у погледу начина попуњавања образаца датих у конкурсној документацији, односно података који морају бити њихов саставни део

- ❖ Понуда се доставља у писаном облику, на обрасцима које ПОНУЂАЧ преузима са Портала Управе за јавне набавке, као и са интернет стране НАРУЧИОЦА.
- ❖ Појединачне обрасце садржане у конкурсној документацији, Понуђач попуњава **читко, јасно и недвосмислено**:

Прилог бр.1 – Општи подаци о јавној набавци – **Понуђач не попуњава**

Прилог бр. 2 – Упутство понуђачима како да сачине понуду – **Понуђач не попуњава**

Прилог бр.3 – Образац понуде – **Понуђач попуњава** тако што у одговарајуће колоне уноси тражене податке. Све ставке, (елементе) из образаца понуде за партије које нуди, понуђач попуњава на начин тражен конкурсном документацијом, а сваку страну оверава печатом и потписује, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико образац понуде није исправно попуњен, потписан или оверен, понуда ће бити одбијена као НЕПРИХВАТЉИВА.

Понуду може поднети група понуђача у складу са условима из тачке 7. овог упутства.

Прилог бр.4 – Образац за оцену испуњености услова из члана 75. Закона о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих услова – **Понуђач попуњава** наводећи податке о документима које доставља уз овај образац као доказе о испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама.

Прилог бр.5 – Обрасци изјава – Понуђач попуњава обрасце изјава и исте оверава потписом и печатом.

Прилог бр.6 – Модел уговора о јавној набавци – Понуђачу се доставља на увид модел уговора који ће бити закључен са одабраним понуђачем. ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ПОПУНИ МОДЕЛ, СТАВИ ПЕЧАТ И ПОТПИС, ЧИМЕ ПОТВРЂУЈЕ ДА СЕ СЛАЖЕ СА МОДЕЛОМ УГОВОРА – **Понуђач попуњава**

Прилог бр.7 – Техничке карактеристике – **Понуђач оверава.**

Прилог бр.8 – Образац структуре цене, са упутством како да се попуни – **Понуђач попуњава** тако што у одговарајуће рубрике уноси тражене податке.

Прилог бр.9 – Образац трошкова припреме понуде, са упутством како да се попуни – **Понуђач попуњава** тако што у одговарајуће рубрике уноси тражене податке.

Прилог бр.10 – Финансијске гаранције – Погледати детаљно објашњење из тачке 23. овог упутства.

Прилог бр.11 – Одлука Комисије о утврђивању критеријума, односно начина за доделу уговора – **Понуђач не попуњава.**

3) Обавештење о могућности подношења понуде са варијантама, уколико је подношење такве понуде дозвољено

Понуде са варијантама нису дозвољене.

4) Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. и 93. Закона о јавним набавкама

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, писаним обавештењем пре истека рока за достављање понуда. Свако обавештење о измени, допуни или опозиву понуде треба да буде припремљено и достављено у затвореној коверти, лично или препорученом пошиљком, на адресу наручиоца на исти начин на који треба да буде достављена и сама понуда, са ознаком на коју се јавну набавку односи.

Наручилац ће, по потреби, захтевати од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а по потреби ће извршити и (не)најављену контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом.

Наручилац ће у складу са Законом о јавним набавкама, а уз сагласност понуђача, извршити исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

5) Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач у оквиру исте партије у случају да је предмет јавне набавке обликован у више партија.

6) Захтев да понуђач, уколико ангажује подизвођача, наведе у својој понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача, као и правила поступања наручиоца у случају да се доспела потраживања преносе директно подизвођачу

Наручилац је дужан да у конкурсној документацији захтева од понуђача да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе у својој понуди, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

Поред обавезних услова, наручилац конкурсном документацијом одређује које још услове подизвођач мора да испуни и на који начин то доказује, при чему ти услови не могу бити такви да ограниче подношење понуде са подизвођачем.

Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.

У случају из става 9. члана 80. Закона наручилац је дужан да омогући добављачу да приговори ако потраживање није доспело.

Правила поступања у вези са ставом 9 и 10. члана 80. Закона наручилац одређује у конкурсној документацији и не утичу на одговорност добављача.

Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

У случају из става 12. члана 80. Закона наручилац је дужан да обавести организацију надлежну за заштиту конкуренције.

Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

7) Обавештење о томе да је саставни део заједничке понуде споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке

Понуду може поднети група понуђача. Сходно члану 81. Закона сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. од 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије. Услов из

члана 75. став 1. тачка 5) Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи:

- 1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и
- 2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Споразумом из члана 81. става 4. Закона уређују се и друга питања која наручилац одреди конкурсном документацијом. Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду за извршење уговора одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

У случају подношења заједничке понуде, чланови групе понуђача треба да у понудама наведу имена и одговарајуће професионалне квалификације лица која ће бити одговорна за извршење уговора.

8) Захтеви у погледу траженог начина и услова плаћања, гарантног рока (уколико је исти предвиђен конкурсном документацијом), као и евентуалних других околности од којих зависи прихватљивост понуде

Понуда мора у потпуности одговарати захтевима наручиоца из конкурсне документације.

9) Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди:

Вредности се у поступку јавне набавке исказују у динарима, без ПДВ-а.

- ❖ На основу члана 19. став 2. Закона, Наручилац ће у Прилогу бр. 3 (по потреби) да дозволи понуђачу да цену у понуди исказе у једној страниј валути при чему ће навести да ће се за прерачун у динаре користити одговарајући средњи девизни курс Народне банке Србије на дан када је започето отварања понуда.
- ❖ Захтев Наручиоца да се вредност исказе и у једној страниј валути, **ако га има**, наведен је у **обрасцу понуде – Прилог бр. 3** конкурсне документације где је наведено и у којој валути се цене у понуди могу исказати.
- ❖ **Образац понуде – Прилог бр. 3** конкурсне документације садржи упутство и услове за сачињавање прихватљиве понуде.
- ❖ Наручилац може да одбије понуду због неубичајено ниске цене у свему у складу са чланом 92. Закона.

10) Подаци о обавезним условима за учешће у поступку јавне набавке:

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. став 1. Закона, правно лице као понуђач, или подносилац пријаве, доказује се достављањем следећих доказа:

- 1) извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда;
- 2) извода из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван занеко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
- 3) уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;
- 4) важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом што ће бити детаљно описано у Прилогу бр. 4 конкурсне документације.

Доказ из става 1. тачке 2) и 4) члана 77. Закона не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Докази о испуњености услова могу се достављати у неоввереним копијама, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

11) Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења обавеза понуђача, уколико исто захтева наручилац

У свему у складу са условима и упутством из конкурсне документације.

12) Дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу заштите поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче

Наручилац је дужан да:

- 1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди;

- 2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;
- 3) чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Наручилац је дужан да у току поступка обезбеди чување поверљивих података из понуде у складу са чланом 14. Закона.

13) Обавештење да понуђач може у писаном облику тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, уз напомену да се комуникација у поступку јавне набавке врши на начин одређен чланом 20. Закона

Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки.

Изабрано средство комуникације мора бити широко доступно, тако да не ограничава могућност учешћа заинтересованих лица у поступку јавне набавке.

Комуникација треба да се одвија на начин да се поштују рокови предвиђени овим законом и да се у том циљу, када је то могуће, користе електронска средства.

Комуникација се мора одвијати на начин да се обезбеди чување поверљивих и података о заинтересованим лицима, података о понудама и понуђачима до отварања понуда, да се обезбеди евидентирање радњи предузетих у поступку и чување документације у складу са прописима којима се уређује област документарне грађе и архива.

Алати који се користе у комуникацији електронским средствима и њихове техничке карактеристике морају бити широко доступни и интероперативни, такви да користе производе информационих технологија у општој употреби.

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

14) Обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и вршити контрола код понуђача односно његовог подизвођача

Наручилац ће по потреби, писаним путем, захтевати од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а по потреби ће извршити и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије не произилази из природе поступка јавне набавке.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

15) Захтев у погледу додатног обезбеђења испуњења уговорних обавеза уколико предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну РЕФЕРЕНТУУ, а његова вредност не може бити већа од 15% од понуђене цене

Ако предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну РЕФЕРЕНТУУ, а понуђач буде изабран као најповољнији у предметној јавној набавци наручилац ће захтевати додатно финансијско обезбеђење у вредности од 15% од понуђене цене.

16) Врсте критеријума за доделу уговора, сви елементи критеријума на основу којих се додељује уговор, који морају бити описани и вредносно изражени, као и методологију за доделу пондера за сваки елемент критеријума која ће омогућити накнадну објективну проверу оцењивања понуда

Наручилац ће уговор о јавној набавци доделити сагласно критеријума који су утврђени Одлуком комисије о утврђивању критеријума (прилог бр. 11. конкурсне документације).

17) Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом

У случају да постоји 2 или више понуђача који су понудили исту цену одлука ће се донети на основу резервног критеријума, односно начина утврђеног у прилогу бр. 11. конкурсне документације.

18) Обавештење о томе да је понуђач или кандидат дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву којом потврђује под кривичном и материјалном одговорношћу да је при састављању своје понуде поштовао обавезе које

произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

19) Обавештење да накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач

Битни захтеви који нису укључени у важеће техничке норме и стандарде, а који се односе на заштиту животне средине, безбедност и друге околности од општег интереса, морају да се примењују и да се изричито наведу у конкурсној документацији.

Наручилац посебно напомиње да накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.

20) Обавештење о начину и року подношења захтева за заштиту права понуђача и навођење броја рачуна на који је подносилац захтева приликом подношења захтева дужан да уплати таксу одређену Законом

- ❖ Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао претрпети штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона (у даљем тексту: подносилац захтева).
- ❖ Захтев за заштиту права може да поднесе Управа за јавне набавке, Државна ревизорска институција, јавни правобранилац и грађански надзорник.
- ❖ Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.
- ❖ Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.
- ❖ Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, сматраће се благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и квалификационом поступку ако је примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.
- ❖ Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став 3. Закона, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
- ❖ После доношења Одлуке о додели уговора и/или Одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки.
- ❖ Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
- ❖ Уколико је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
- ❖ О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.
- ❖ У случају поднетог захтева за заштиту права наручилац не може донети Одлуку о додели уговора и/или Одлуку о обустави поступка, нити може закључити уговор о јавној набавци пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, осим у случају преговарачког поступка из члана 36. став 1. тачка 3) Закона.
- ❖ Одговорно лице наручиоца може донети одлуку да наручилац предузме активности из члана 150. став 1. Закона пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, када би задржавање активности наручиоца у поступку јавне набавке, односно у извршењу уговора о јавној набавци проузроковало велике тешкоће у раду или пословању наручиоца које су несразмерне вредности јавне набавке, а која мора бити образложена. Одлуку наручилац без одлагања доставља Републичкој комисији и објављује је на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
- ❖ Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за заштиту права, при чему је дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке.
- ❖ Подносилац захтева је дужан да у складу са чланом 156. Закона уплати таксу у износу од 120.000,00 динара, ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000,00 динара; 250.000,00 динара, ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процењена вредност већа од 120.000.000,00 динара; 120.000,00 динара, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000,00 динара; 120.000,00 динара, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако збир

процењених вредности свих оспорених партија није већи од 120.000.000,00 динара, уколико је јавна набавка обликована по партијама; 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од ако је процењена вредност већа од 120.000.000,00 динара; 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којима су додељени уговори, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000,00 динара.

- ❖ Потврда о извршеној уплати треба да буде издата од стране банке, да садржи печат банке и потпис овлашћеног лица банке. Број жиро рачуна: 840-30678845-06. Шифра плаћања: 153 или 253. Позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке. Сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке. Прималац: Буџет Републике Србије.

21) Обавештење да ће уговор о јавној набавци бити достављен у року од осам дана од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона, односно у случају из члана 112. став 2. Закона, навести рок у коме ће бити закључен уговор о јавној набавци

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је додељен у року од осам дана од дана протекла рока за подношење захтева за заштиту права.

Уговор о јавној набавци не може бити закључен пре истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона, односно у случају из члана 112. став 2. Закона уговор ће бити закључен у року од пет дана од дана пријема Одлуке о додели уговора.

22) Подаци о обавезној садржини понуде

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти.

Понуђач може да поднесе само једну понуду са доказима о испуњености услова из конкурсне документације.

У року за подношење понуда, понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин који је одређен за подношење понуда.

23) Средства финансијског обезбеђења

23.1. Уз понуду, сви понуђачи достављају:

ФИНАНСИЈСКУ ГАРАНЦИЈУ за озбиљност понуде на износ од 10% од процењене вредности уговора без ПДВ-а (вредност се налази у моделу Уговора), са роком важења не краћим од 30 дана од дана истека рока важности понуде.

23.2. Финансијска гаранција за озбиљност понуде

23.2.1. ФИНАНСИЈСКУ ГАРАНЦИЈУ за озбиљност понуде на износ од 10% од вредности уговора без обрачунатог ПДВ-а, са роком важења не краћим од 30 (тридесет) дана од дана истека рока важења понуде. Вредност уговора дата је у прилогу бр. 1.

23.2.2. Финансијска гаранција за озбиљност понуде тражи се ради заштите НАРУЧИОЦА и биће наплаћена:

- ❖ ако понуђач своју понуду повуче за време важења понуде, а након јавног отварања понуда или,
- ❖ у случају да изабрани понуђач не потпише уговор или не достави финансијску гаранцију за добро извршење посла.

23.2.3. Финансијска гаранција ће бити исказана у истој валути у којој је исказана и сама понуда и издата у форми:

- ❖ банкарске гаранције која мора бити безусловна и на први позив платива **или**
- ❖ бланко менице, која мора бити уписана у Регистар НБС са припадајућим попуњеним меничним овлашћењем, а који морају бити оверени и потписани од стране лица чији се потпис налази на картону депонованих потписа. Достављено менично овлашћење мора бити сачињено на меморандуму понуђача према моделу који се налази у прилогу ове конкурсне документације,
- ❖ **Уколико понуђачи као финансијску гаранцију за озбиљност понуде доставе бланко меницу, потребно је да у оквиру своје понуде доставе фотокопију картона депонованих потписа код пословне банке који мора бити оверен од стране банке после дана објављивања позива за подношење понуда.**

23.2.4. Свака понуда која није осигурана финансијском гаранцијом биће одбијена од стране НАРУЧИОЦА као неприхватљива.

23.2.5. Финансијска гаранција биће враћена неуспешним понуђачима што је пре могуће након завршеног избора, а најкасније у року од 30 календарских дана од датума истека важности понуде.

23.2.6. Изабраном понуђачу финансијска гаранција за озбиљност понуде биће враћена након што понуђач потпише уговор и када поднесе финансијску гаранцију за добро извршење посла.

23.3. Финансијска гаранција за добро извршење посла

23.3.1. Понуђач је обавезан да уколико му буде додељен уговор о јавној набавци, на основу Одлуке о додели уговора у року од 10 дана од дана обостраног потписивања уговора о јавној набавци наручиоцу достави финансијску гаранцију **ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА**

у виду **БЛАНКО МЕНИЦЕ** са припадајућим меничним овлашћењем, које мора бити сачињено на меморандуму понуђача према моделу који достављамо у прилогу ове конкурсне документације издаје се у висини од 10% од вредности уговора и траје најмање 10 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење уговореног посла односно примопредаје без обрачунатог ПДВ-а.

23.3.2. Уколико понуђач у року од 10 дана од дана обостраног потписивања уговора о јавној набавци, из оправданих разлога, не достави наручиоцу финансијску гаранцију, уговор не ступа на снагу (одложни услов), а наручилац може да остави понуђачу примерен рок од најдуже 7 (седам) дана за испуњење обавезе. Уколико понуђач не испуни обавезу ни у накнадно остављеном примереном року, наручилац може да потпише уговор са следећим најбоље ранжираним понуђачем.

23.3.3. Ако у току трајања уговора дође до истека рока важења достављене финансијске гаранције за добро извршења посла, добављач је у обавези да изврши продужење исте. Уколико добављач не изврши продужење финансијске гаранције за добро извршење посла уговор престаје да производи правна дејства.

23.3.4. Наручилац ће приложени финансијску гаранцију за добро извршење посла искористити у сврху накнаде штете у следећим случајевима:

- ❖ у случају неизвршења уговорних обавеза у роковима и на начин који су предвиђени уговором о јавној набавци,
- ❖ у случају неоснованог једностраног раскида уговора о јавној набавци од стране добављача,
- ❖ у другим случајевима неиспуњења уговорних обавеза који могу довести до угрожавања рада наручиоца и нанесе му штету или угрози живот и здравље пацијента на било који начин.

23.4. Финансијска гаранција за отклањање грешака у гарантном року

23.4.1 Понуђач је обавезан да у року од 10 (десет) дана од дана обостраног потписивања уговора достави наручиоцу и финансијску гаранцију **ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ** у висини од 10% вредности уговора без обрачунатог ПДВ-а, и роком важења 5 дана дуже од дана истека гарантног рока. Ова финансијска гаранција може бити у **форми регистроване бланко менице**.

23.5 ИЗЈАВЕ О ВРСТАМА ФИНАНСИЈСКИХ ГАРАНЦИЈА којима ће, као изабрани понуђач обезбедити испуњење својих обавеза у складу са чланом 12. Правилника.(прилог бр.10)

- **ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА,**

- **ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ.**

23.6 Уколико изабрани понуђач не испуни захтев из тачке 23. овог Упутства то ће представљати довољан разлог за поништај Одлуке о додели уговора, у делу који се односи на тог понуђача и наплату финансијске гаранције за озбиљност понуде таквог понуђача, а у том случају НАРУЧИЛАЦ може уговор да додели следећем најповољнијем оцењеном понуђачу или да поново распише позив за подношење понуда.

24) Обавештење о могућности да понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија и упутство о начину на који понуда мора бити поднета, уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија

Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати целокупну партију.

У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

25) Рок важења понуде

Рок важења понуде одређује понуђач и тај рок се обавезно наводи у понуди, али не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду. Захтеви и одговори у вези са тим, достављаће се у писаном облику.

26) Рок у коме ће понуђач коме је додељен уговор о јавној набавци приступити закључењу уговора

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу коме је додељен уговор у року од осам дана од дана протекла рока за подношење захтева за заштиту права.

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор са наручиоцем, наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

27) Врста другог релевантног доказа који је од значаја за уредно извршење обавеза понуђача по раније закљученим уговорима о јавним набавкама

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ из става 1. из члана 82. Закона може бити: правноснажна судска пресуда, исправа о реализованом средству обезбеђења испуњених обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза, исправа о наплаћеној уговорној казни, рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року, извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором, изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи, доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача, други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац ће одбити понуду ако поседује доказ из члана 82. став 3. тачка 1) Закона, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.

28) Трошкови

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

29) Преузимање конкурсне документације

Наручилац ће од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници омогућити преузимање конкурсне документације.

30) Паковање и достављање понуде

❖ Сви документи поднети у понуди, изузев менице, меничног овлашћења и картона депонованих потписа, треба да буду повезани траком (јемствеником) у целину и запечаћени тако да се не могу накнадно убацити, одстранити или заменити појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

- ❖ Понуђач доставља понуду у запечаћеној коверти, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата. Ако коверта није запечаћена и означена на начин описан овим Упутством, наручилац не преузима никакву одговорност уколико понуда залута или се отвори пре времена.
- ❖ На задњој страни коверте треба обавезно навести име и адресу понуђача, што омогућава да понуда буде враћена неотворена, у случају да се прогласи неблагоприятном.
- ❖ Понуде се достављају у затвореној коверти препорученом пошиљком или личном доставом на адресу:

**Клинички центар Србије,
Одсек административно-техничких послова, /архива/
за ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Београд, Пастерова број 2
са назнаком:
„Понуда за ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ: 562 Т/2016
Редовно одржавање, преглед, испитивање, сервис и поправка:
- инсталација за дојаву пожара
- апарата за гашење пожара и хидраната
— не отварати**

31) Јавно отварање понуда

НАРУЧИЛАЦ ће извршити ЈАВНО отварање понуда по истеку рока за подношење понуда у току истог дана у великој сали управне зграде КЦС, Пастерова 2, 11000 Београд.

Овлашћење за присуство и учествовање у поступку јавне набавке подноси се Председнику комисије непосредно пре почетка поступка отварања понуде. Достављено пуномоћје обавезно мора имати свој број, датум, потпис и печат овлашћеног лица.

Овлашћени представник понуђача који учествује у поступку отварања понуда има право да приликом отварања понуда изврши увид у податке из понуде који се уносе у записник о отварању понуде.

Записник о отварању понуда потписују чланови комисије и овлашћени представници понуђача који преузимају примерак записника.

Присутни овлашћени представници понуђача потписују записник у коме се евидентира њихово присуство.

32) Интегритет поступка

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда, у поступку јавне набавке: поступао супротно забрани из чланова 23. и 25. Закона, учинио повреду конкуренције, доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

33) Одлука о додели уговора

На основу извештаја о стручној оцени понуда, наручилац доноси одлуку о додели уговора, у року одређеном у позиву за подношење понуда.

Рок из става 1. члана 108. Закона не може бити дужи од 25 дана од дана отварања понуда, осим у нарочито оправданим случајевима, као што је обимност или сложеност понуда, односно сложеност методологије доделе пондера, када рок може бити до 40 дана од дана јавног отварања понуда.

Одлука о додели уговора мора бити образложена и мора да садржи нарочито податке из извештаја о стручној оцени понуда.

Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора објави на Порталу јавних набавки и својој интернет страници у року од три дана од дана доношења.

Ако поједини подаци из одлуке представљају пословну тајну у смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне или представљају тајне податке у смислу закона којим се уређује тајност података, ти подаци из одлуке неће се објавити. У том случају, одлука се у изворном облику доставља Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

Одредбе овог члана сходно се примењују на одлуку о закључењу оквирног споразума, одлуку о признавању квалификације и одлуку о обустави поступка.

**НАРУЧИЛАЦ
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ**

Понуђач: _____
 Датум: _____
 Број: _____
 (попуњава понуђач)

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:

Понуђач : _____
 Адреса: _____
 Лице за контакт _____
 Лице овлашћено _____
 за потписивање уговора _____
 Текући рачун: _____
 Телефон / факс _____
 Матични број: _____
 Регистарски број: _____
 Шифра делатности: _____
 ПИБ: _____

ПРЕДМЕТ: Редовно одржавање, преглед, испитивање, сервис и поправка:

- инсталација за дојаву пожара
- апарата за гашење пожара и хидраната

ПАРТИЈА 1. КОНТРОЛА ИСПРАВНОСТИ И ОДРЖАВАЊЕ АПАРАТА ЗА ПОЧЕТНО ГАШЕЊЕ ПОЖАРА И ХИДРАНТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА СА ОПРЕМОМ

АПАРАТ	C-1	C-2	C-3	C-6	C-6A	C-9	C-9A	C-12	C-50	ЦО2-5	ЦО2-10	ЦО2-30
КОЛИЧИНА	2	18	2	195	67	398	424	14	4	236	26	18

АПАРАТ	C-1A	C-2A	ХЛ-6	ХЛ-25	фоксер - 6	УКУПНО
КОЛИЧИНА	7	3	2	1	1	1418

1. Апарати за почетно гашење пожара типа „S“ i „S-A“

1.1. Шестомесечна контрола (периодични преглед)

Редовна шестомесечна контрола исправности апарата за почетно гашење пожара типа С обухвата:

- скидање апарата са зидног носача, чишћење и припрема за контролу, идентификација и евидентирање апарата (серијски број и година производње),
- одвијање навртки капе, вађење, расклапање кинематског механизма,
- мерење гравираних тежине бочице и тежине гаса у њој,
- визуелну контролу исправности и покретљивости покретних делова капе,
- склапање кинематског механизма и визуелна контрола заптивке капе,
- контролу квалитета и растресање праха за гашење пожара у боци,
- враћање кинематског механизма у боцу, завртање и притезање навртки,
- брисање праха око капе контролу гуменог црева и ПВЦ млазнице,
- пломбирање апарата и враћање на место,
- контролу читљивости упутства и оверу контролног листа датумом и печатом као и издавање сервисног записника

Редовна шестомесечна контрола исправности апарата за почетно гашење пожара типа „S-A“ обухвата:

- скидање апарата са зидног носача, чишћење и припрема за контролу, идентификација и евидентирање апарата (сериски број и година производње),
- провера исправности манометара на апаратима
- провера притиска у суду на припадајућем манометру,
- контролу читљивости упутства и оверу контролног листа датумом и печатом као и издавање сервисног записника

Укупна цена услуге по комаду:

У цену сервиса урачунати све зависне трошкове (излазак на терен, извештаје, ПВЦ кесице, гаранције, контролне листове, пломбирање, пломбе, жица за пломбирање).

ТИП	ком.	ЦЕНА (ком.)	УКУПНО
S – 1, 2, 3	22		
S – 6A, 9A	491		
S – 6, 9, 12	607		
S – 50	4		
УКУПНО 1.1.			

1.2. Пуњење испразњених апарата за почетно гашење пожара типа „S“ и „S-A“

Пуњење испразњених апарата за почетно гашење пожара типа „S“ и „S-A“ обухвата:

- идентификацију и евидентирање апарата (серијски број и година производње),
- утовар, одвоз у сервис, пуњење и враћање и распоређивање у објекте КЦС,
- за „S“ одвијање капе, вађење, расклапање кинематског механизма,
- за „S-A“ скидање вентила са механизмом,
- за „S“ замену празне бочице са CO_2 гасом новом напуњеном,
- за „S“ визуелну контролу исправности и покретљивости покретних делова капе,
- за „S-A“ контрола вентила са механизмом,
- допуну до прописане количине и растресање преосталог праха за гашење пожара,
- за „S“ склапање кинематског механизма, и контролу заптивки,
- за „S-A“ враћање вентила са механизмом на боцу и пуњење боце погонским гасом,
- за „S“ враћање кинематског механизма у боцу, завртање и притезање навртке,
- брисање праха, контролу гуменог црева и ПВЦ млазнице,
- контролу читљивости упутства и оверу контролног листа датумом и печатом као и издавање сервисног записника

Укупна цена услуге по комаду:

У цену сервиса урачунати све зависне трошкове (излазак на терен, извештаје, ПВЦ кесице, гаранције, контролне листове, пломбирање, пломбе, жица за пломбирање).

ТИП	ЦЕНА (ком.)
S – 1, 2, 3	
S – 6A, 9A	
S – 6, 9, 12	
S – 50	
УКУПНО 1.2.	

1.3. Испитивање на ХВП „S“ и „S-A“ апарата

Испитивање „S“ и „S-A“ апарата за почетно гашење пожара обухвата:

- идентификацију и евидентирање апарата (серијски број и годину производње),
- утовар, одвожење у испитну лабораторију,
- за „S“, одвијање навртке капе, вађење, расклапање кинематског механизма,
- за „S-A“ скидање вентила са механизмом,
- визуелну контролу исправности и покретљивости покретних делова,
- за „S“ контролу тежине бочице са CO_2 гасом,
- пражњење праха за гашење пожара из боце,
- чишћење унутрашњости боце, контролу трагова оштећења корозијом,
- испитивање на хладан водени притисак по препоруци произвођача апарата и опреме,
- сушење унутрашњости боце након испитивања,
- за „S“ склапање кинематског механизма, контролу заптивке капе и пломбирање,
- за „S-A“ враћање вентила са механизмом на боцу и пуњење боце погонским гасом,
- издавање стручног налаза

У цену сервиса урачунати све зависне трошкове (излазак на терен, извештаје, ПВЦ кесице, гаранције, контролне листове, пломбирање, пломбе, жица за пломбирање).

ТИП	ком.	ЦЕНА (ком.)	УКУПНО
S – 1, 2, 3	22		
S – 6A, 9A	491		
S – 6, 9, 12	607		
S – 50	4		
УКУПНО 1.3.			

	ДИН.
УКУПНО 1 (1.1+1.2+1.3)(без ПДВ-а)	

2. Апарати за почетно гашење пожара типа CO₂

2.1.Шестомесечна контрола апарата (периодични преглед)

Редовна шестомесечна контрола апарата за почетно гашење пожара обухвата:

- чишћење и припрему апарата за контролу, проверу присуства и стања пломбе, идентификацију и евидентирање апарата (серијски број и година производње),
- мерење тежине боце и тежине „CO₂“ гаса у њој и контролу вентила,
- враћање апарата на предвиђено место,
- контролу читљивости упутства и оверу контролног листа датумом и печатом као и издавање сервисног записника

У цену сервиса урачунати све зависне трошкове (излазак на терен, извештаје, ПВЦ кесице, гаранције, контролне листове, пломбирање, пломбе, жица за пломбирање).

ТИП	ком.	ЦЕНА (ком.)	УКУПНО
CO ₂ -5	236		
CO ₂ -10	26		
CO ₂ - 30	18		
УКУПНО 2.1.			

2.2. Пуњење испразњеног апарата типа „CO₂“

Пуњење испразњеног апарата за почетно гашење пожара типа „CO₂“ обухвата:

- идентификацију и евидентирање апарата (сериски број и година производње),
- утовар, одвожење у сервис, пуњење и враћање и распоређивање у објекте КЦС,
- контролу вентила,
- контролу читљивости упутства за коришћење, оверу атестног листа датумом и печатом, евиденцију извршене контроле у евиденциону књигу,
- за „CO₂“ бочице из апарата типа „S“ обухватити и вађење бочице из апарата и враћање исте у апарат,
- контролу читљивости упутства и оверу контролног листа датумом и печатом као и издавање сервисног записника

У цену сервиса урачунати све зависне трошкове (излазак на терен, извештаје, ПВЦ кесице, гаранције, контролне листове, пломбирање, пломбе, жица за пломбирање).

ТИП	ЦЕНА (ком.)
CO ₂ -5	
CO ₂ -10	
CO ₂ - 30	
УКУПНО 2.2.	

2.3. Испитивање на ХВП апарата типа „CO₂“

Испитивање – атестирање апарата за почетно гашење пожара типа „CO₂“ обухвата:

- идентификацију и евидентирање апарата (серијски број и годину производње),
- утовар, одвожење у испитну лабораторију и истовар,
- контролу тежине боце са „CO₂“ гасом, пражњење и претакање „CO₂“ гаса,
- одвртање вентила, чишћење челичне боце пре испитивања, ланчање и контролу трагова оштећења корозијом,
- испитивање на ХВП по препоруци произвођача апарата,
- сушење унутрашњости боце након испитивања,
- претакање – враћање и пуњење испразњеним „CO₂“ гасом,
- визуелну контролу исправности и заптивености вентила,
- оверу атестног листа, утискивање жига као доказа о извршеном испитивању на ХВП, издавање стручног налаза
- за „CO₂“ бочице из апарата типа „S“ обухватити и вађење бочице из апарата и враћање исте у апарат,

Укупна цена услуге по комаду:

У цену сервиса урачунати све зависне трошкове (излазак на терен, извештаје, ПВЦ кесице, гаранције, контролне листове, пломбирање, пломбе, жица за пломбирање).

ТИП	КОМ.	ЦЕНА (КОМ.)	УКУПНО
CO ₂ -5	124		
CO ₂ -10	11		
CO ₂ - 30	6		
УКУПНО 2.3.			

	ДИН.
УКУПНО 2 (2.1+2.2+2.3)(без ПДВ-а)	

3. Хидрантска инсталација

Укупан број зидних хидраната предвиђених за контролу исправности и одржавање је 537, надземних хидраната 13, а подземних 23.

3.1 Унутрашња хидрантска инсталација.

Редовна шестомесечна контрола исправности унутрашњих хидраната обухвата:

- проверу присуства и стања заштитне пломбе на вратима хидрантског ормана,
- контролу комплетности опреме (вентил, точкић, црево, млазница),
- контролу исправности гумираног тревира хидрантског црева,
- евентуално талкирање и премотавање гумираног тревира црева,
- мерење притиска и протока воде у хидрантској инсталацији,
- слагање опреме у унутрашњост ормана,
- мерење притиска и протока и овера налепнице датумом и печатом сервисера,
- пломбирање „Н“ ормана и евидентирање извршене контроле у евиденциону књигу одржавања,

У цену сервиса урачунати све зависне трошкове (излазак на терен, извештаје, гаранције, контролне листове, налепнице, пломбирање, пломбе, жица за пломбирање).

	КОМ.	ЦЕНА (КОМ.)	УКУПНО
УНУТРАШЊИ ХИДРАНТИ	537		
УКУПНО 3.1.			

3.2 Спољашња хидрантска инсталација

Редовна шестомесечна контрола исправности обухвата:

- проверу присуства и стања ормана за спољашњи хидрант,
- контролу комплетности опреме (млазница, наставак за подземни хидрант, кључ за отварање хидранта, тревира цева и др.),
- контролу исправности тревира цева као и његово талкирање и премотавање,
- мерење притиска и протока воде у хидрантској мрежи,
- слагање опреме у орману,
- мерење и уписивање притиска и протока на налепницу,
- евидентирање извршене контроле у евиденциону књигу одржавања,

У цену сервиса урачунати све зависне трошкове (излазак на терен, извештаје, гаранције, контролне листове, налепнице, пломбирање, пломбе, жица за пломбирање).

Укупна цена услуге по комаду (дин.)	
-------------------------------------	--

	КОМ.	ЦЕНА (КОМ.)	УКУПНО
СПОЉАШЊИ ХИДРАНТИ	33		
УКУПНО 3.2.			

	ДИН.
УКУПНО 3 (3.1 + 3.2)(без ПДВ-а)	

Цена контроле, испитивања и одржавања опреме и инсталације	ДИН.
УКУПНО 1+2+3(без ПДВ-а)	
ПДВ	
УКУПНО 1+2+3(са ПДВ-ом)	

4. За све остале непрецизиране услуге дати вредност радног сата.

Радни сат за извршене услуге	ДИН.
Радни сат(без ПДВ-а)	
ПДВ	
Радни сат(са ПДВ-ом)	

5. Цена делова и опреме који се мењају (испорука изамена делова за апарате за гашење пожара, све зависне трошкове урачунати у понуђене цене, наручилац захтева исправну опрему без додатних трошкова на понуђене цене):

РЕД. БР.	ДЕО И ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ	ЈЕД.	ЦЕНА (ДИН.)
апарати за гашење пожара С-1 и С-2			
1	Погонски механизам С-1	КОМ	
2	Погонски механизам С-2	КОМ	
3	Налепница	КОМ	
4	Носач апарата	КОМ	
5	Подметач носача ПВЦ	КОМ	
6	Ручица	КОМ	
7	Капа апарата С-1	КОМ	
8	Капа апарата С-2	КОМ	
9	Дизна С-1	КОМ	
10	Дизна С-2	КОМ	
11	Заптивна гума С-1	КОМ	

12	Заптивна гума C-2	КОМ	
13	Узгонска цев C-1	КОМ	
14	Узгонска цев C-2	КОМ	
15	Чивија 4x26	КОМ	
16	Игла	КОМ	
17	Опруга	КОМ	
18	Носач боце	КОМ	
19	Боца апарата C-1, напуњена	КОМ	
20	Боца апарата C-2, напуњена	КОМ	
21	Навртка боце	КОМ	
22	Мембрана боце	КОМ	
23	Осигурач (расцепка са алком)	КОМ	
24	Завртањ носача А6, 3x19-22	КОМ	
25	Алка - карика	КОМ	
26	Посуда C-1	КОМ	
27	Посуда C-2	КОМ	
28	Манометар C-1,2,	КОМ	
29	Вентил C-1,2,3	КОМ	
апарат за гашење пожара C-3			
1	Погонски механизам C-3	КОМ	
2	Налепница C-3	КОМ	
3	Носач апарата C-3	КОМ	
4	Подметач носача	КОМ	
5	Ручица	КОМ	
6	Капа апарата C-3	КОМ	
7	Дизна ПВЦ C-3	КОМ	
8	Заптивач капе	КОМ	
9	Узгонска цев C-3	КОМ	
10	Чивија 4x26	КОМ	
11	Игла	КОМ	
12	Опруга	КОМ	
13	Носач боце	КОМ	
14	Боца апарата C-3	КОМ	
15	Навртка боце C-3	КОМ	
16	Мембрана боце	КОМ	
17	Осигурач (расцепка са алком)	КОМ	
18	Завртањ носача А6	КОМ	
19	Алка - карика	КОМ	
20	Посуда C-3	КОМ	
21	Подлошка	КОМ	
апарати за гашење пожара C-6, C-9 и C-12			
1	Погонски механизам C-6	КОМ	
2	Погонски механизам C-9	КОМ	
3	Црево са млазницом	КОМ	
4	Налепница	КОМ	
5	Носач апарата - вешалица	КОМ	
6	Ручица	КОМ	
7	Чивија 5x24	КОМ	
8	Заштитник навртке ПВЦ	КОМ	
9	Навртка М-10	КОМ	
10	Капа апарата склоп	КОМ	
11	Заптивач капе	КОМ	
12	"О" прстен	КОМ	
13	Узгонска цев C-6	КОМ	
14	Узгонска цев C-9	КОМ	

15	Заптивач игле	КОМ	
16	Игла	КОМ	
17	Опруга	КОМ	
18	Носач боце	КОМ	
19	Боца апарата С-6	КОМ	
20	Боца апарата С-9	КОМ	
21	Навртка боце	КОМ	
22	Мембрана боце Фи 8,9	КОМ	
23	Осигурач (расцепка са алком)	КОМ	
24	Млазница ПВЦ	КОМ	
25	Гумено црево	КОМ	
26	Алка - карика	КОМ	
27	Посуда С-6	КОМ	
28	Посуда С-9	КОМ	
29	Ормарић лимени за С-6,С-9	КОМ	
апарати за гашење пожара С-50			
1	Капа апарата-комплет	КОМ	
2	Налепница,	КОМ	
3	Црево тревира са млазницом	КОМ	
4	Заптивач 12x18	КОМ	
5	Боца апарата ЦО2-3кг напуњена	КОМ	
6	Точак Ф 360	КОМ	
7	Капа апарата	КОМ	
8	Заптивач капе	КОМ	
9	Заптивач вентила сигурности	КОМ	
10	Вентил сигурности	КОМ	
11	Рукохват	КОМ	
12	Цев	КОМ	
13	Дизна Ф 13	КОМ	
14	Дизна Ф 16	КОМ	
15	Трн	КОМ	
16	"О" прстен	КОМ	
17	Опруга	КОМ	
18	Чаура ПВЦ	КОМ	
19	Тело млазнице	КОМ	
20	Ручица	КОМ	
21	Чивија	КОМ	
22	Тревира црево	КОМ	
23	Шелна за црево	КОМ	
24	Прикључак за црево-рачва "Ал"	КОМ	
25	Подлошка А 28	КОМ	
26	Расцепка	КОМ	
27	Подлошка Б 8	КОМ	
28	Навртка М 8	КОМ	
29	Млазница С-50	КОМ	
30	Навојни чеп за испитивање	КОМ	
апарат за гашење пожара ЦО2-5			
1	Вентил за ЦО2 комплет	КОМ	
2	Млазница са цревом	КОМ	
3	Ручица комплетна за ношење	КОМ	
4	Налепница	КОМ	
5	Млазница ЦО2-5 ПВЦ	КОМ	
6	Уметак за млазницу ЦО2-5	КОМ	
7	Црево гумено ЦО2-5	КОМ	
8	Заптивач	КОМ	

9	Мермбрана	КОМ	
10	Вентил	КОМ	
11	Боца ЦО2-5 кг напуњена	КОМ	
12	Носач млазнице	КОМ	
13	Завртањ	КОМ	
14	Узгонска цев ЦО2-5 кг	КОМ	
15	Ал подлошка-месингама	КОМ	
16	Сигурносна навртка за ЦО2	КОМ	
17	Мембрана	КОМ	
апарат за гашење пожара ЦО2-10			
1	Вентил за ЦО2 комплет	КОМ	
2	Млазница са цревом	КОМ	
3	Колица комплет	КОМ	
4	Налепница	КОМ	
5	Млазница ЦО2	КОМ	
6	Црево гумено ЦО2-10	КОМ	
7	Заптивач	КОМ	
8	Мермбрана	КОМ	
9	Вентил	КОМ	
10	Боца ЦО2-10 кг	КОМ	
11	Узгонска цев ЦО2-10 кг	КОМ	
12	Навртка боце ЦО2-10	КОМ	
13	Точак Ф 200	КОМ	
14	Рукохват	КОМ	
апарат за гашење пожара ЦО2-30			
1	Вентил за ЦО2 боцу комплет	КОМ	
2	Млазница са цревом ЦО2-30 кг	КОМ	
3	Колица комплет ЦО2-30	КОМ	
4	Налепница	КОМ	
5	Млазница ЦО2 ПВЦ	КОМ	
6	Црево гумено ЦО2-30 кг	КОМ	
7	Заптивач 12x18	КОМ	
8	Мембрана	КОМ	
9	Вентил	КОМ	
10	Боца ЦО2-30 кг	КОМ	
11	Расцепка	КОМ	
12	Подлошка	КОМ	
13	Узгонска цев ЦО2-30 кг	КОМ	
14	Точак Ф 360	КОМ	
апарати под сталним притиском(С-А апарати)			
1	Капа апарата С-6,9 А	КОМ	
2	Капа апарата С-3 А	КОМ	
3	Капа апарата С-1,2 А	КОМ	
4	Гумено црево С-6,9 А са млазницом	КОМ	
5	Успонска цев С-9 А (стални притисак)	КОМ	
6	Успонска цев С-6 А (стални притисак)	КОМ	
7	Успонска цев С-1,2,3 А (стални притисак)	КОМ	
8	Млазница С-1,2,3 А	КОМ	
9	Гумено црево С-6,9 А	КОМ	
10	Манометар	КОМ	
11	Заптивац манометра	КОМ	
12	Заптивац игле горњи	КОМ	
13	Заптивац капе стални притисак	КОМ	
14	Осигурац стални притисак	КОМ	
15	Весалица ППА стални притисак	КОМ	

16	Ударна игла С-1,2,3 А троделна нови тип	КОМ	
17	Ударна игла С-6,9 А троделна нови тип	КОМ	
18	Ударна игла С-1,2,3 А једноделна стари тип	КОМ	
19	Ударна игла С-6,9 А једноделна стари тип	КОМ	
20	Заптивац ударне игле троделне С-1,2,3,6,9 А	КОМ	
21	Налепница С-1,2,3,6,9 А	КОМ	
22	Гумено црево С-25 Л-3	КОМ	
23	Опруга С-1,2,3,6,9А стални притисак	КОМ	
24	Спојна навртка ПЛ стални притисак	КОМ	
25	Магнет за гумено црево С-6,9А стални притисак	КОМ	
26	Гумено црево са млазницом С-50 А стални притисак	КОМ	
27	Навртка за манометар са заптивацем	КОМ	
28	Неповратни вентил са заптивацем	КОМ	
1	- гас ЦО ₂	КГ	
2	- гас Н (азот)	КГ	
3	- С-прах	КГ	
УКУПНО 5 (без ПДВ-а)			

6. Цена делова и опреме који се мењају(опрема за комплетирање хидраната, испорука и замена, све зависне трошкове урачунати у понуђене цене, наручилац захтева исправну опрему без додатних трошкова на понуђене цене):

РЕД.БР.	ДЕО И ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ	ЈЕД.	ЦЕНА (ДИН.)
1	„Ц“ кључ	КОМ	
2	„АБЦ“ кључ	КОМ	
3	„АВГ“ кључ за надземни хидрант	КОМ	
4	„Т“ кључ	КОМ	
5	табле упозорења	КОМ	
6	табле означавања	КОМ	
7	Орман за унутрашњи хидрант	КОМ	
8	Стакло за унутрашњи хидрант	м ²	
9	Хидрантски орман за надземни хидрант - једнокрилни	КОМ	
10	Хидрантски орман за подземни хидрант - двокрилни	КОМ	
11	Надземни хидрант дн 80	КОМ	
12	Подземни хидрант Ø80	КОМ	
13	Капа за подземни хидрант	КОМ	
14	Хидрантски наставак Б/Ц	КОМ	
15	Хидрантски наставак Б/2Ц	КОМ	
16	Хидрантска млазница Ø52	КОМ	
17	Тревира цево Ø52/Л15м са спојкама	КОМ	
18	вентил Ø52 месингани (унутрашњи хидрант)	КОМ	
19	угаони вентил Ø52 алуминијумски (унутрашњи хидрант)	КОМ	
20	Окретни наставак - холендер	КОМ	
21	Точкић за коси вентил Ø52	КОМ	
22	Точкић за хидрантски наставак Б/2Ц	КОМ	
23	Стабилна спојка Ø52	КОМ	
24	Слепа спојка Ø52	КОМ	
25	Вирбла алуминијумског вентила за унутрашњи хидрант Ø52	КОМ	
26	Вирбла месинганог вентила Ø52	КОМ	
УКУПНО 6 (без ПДВ-а)			
<i>Цена делова и опреме који се мењају</i>			ДИН.
УКУПНО 5+6 (без ПДВ-а)			
ПДВ			
УКУПНО 5+6 (са ПДВ-ом)			

Обрачун услуга вршиће се по објектима КЦС а након извршене услуге.
Замена делова вршиће се по потреби.
Цене дати без обрачунатог ПДВ-а.

ПАРТИЈА 2: ПРЕГЛЕД, КОНТРОЛА ИСПРАВНОСТИ, СЕРВИСИРАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ СТАБИЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА ПРОИЗВОЂАЧА „СИЕМЕНС“ У ПРОСТОРИЈАМА ОБЈЕКТА КЦС ПРЕМА ДАТОЈ СПЕЦИФИКАЦИЈИ.

1. ШЕСТОМЕСЕЧНИ ПЕРИОДИЧНИ ПРЕГЛЕДИ И КОНТРОЛА ИСПРАВНОСТИ СТАБИЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА АУТОМАТСКУ И РУЧНУ ДОЈАВУ ПОЖАРА

Редовни шестомесечни преглед обухвата функционалну контролу стабилне инсталације за дојаву пожара и детаљан преглед свих саставних делова.

При контроли исправности и функционалном прегледу за доле наведене објекте извршити:

- проверу контролне књиге о извршеном претходном прегледу, и пописа радова који су после тога изведени на инсталацији
- преглед и испитивање спојнице на акумулатору, нивоа и густоће електролита у свакој ћелији, као и мерење капацитета акумулатора
- провера рада индикатора и управљачких елемената на дојавној централи, као и сва искључења и управљања технолошком опремом
- испитивање рада елемената за узбуђивање, предајника и пријемника даљинске сигнализације о пожару и о неисправности,
- испитивање индикатора сметњи – симулирајући кварове на примарним водовима и уређајима за напајање енергијом
- провера рада сваког појединог јављача пожара према упутству произвођача
- преглед каблова, водова, разводних ормана, стезалки и разводних кутија (да су неоштећени и адекватно заштићени и означени).

У цену сервиса урачунати све зависне трошкове (излазак на терен, извештаје, контролне листове, гас за активирање јављача).

1.1. ПРОСТОР „ПЕТ ЦТ СКЕНЕР“

1.1.1.	Инсталација за детекцију и дојаву пожара	ком	јед.цена	цена
а	Димни детектор тип „СИЕМЕНС“ опто рех ДО1131	79		
б	Ручни јављач пожара тип „СИЕМЕНС“ ДМ 1131	2		
в	Излазни модул „СИЕМЕНС“ ДЦ 1136А-АА	3		
г	Алармне сирене	8		
1.1.2.	Уређај за контролу и сигнализацију пожара тип „СИЕМЕНС“ ЦС 1115	1		
УКУПНО 1.1.1. (без ПДВ-а)				

1.2 ОБЈЕКАТ ЦЕНТРА ЗА ЗБРИЊАВАЊЕ УРГЕНТНИХ СТАЊА – УРГЕНТНИ ЦЕНТАР

1.2.1.	Инсталација за детекцију и дојаву пожара	ком	јед.цена	цена
а	Димни детектор тип ОПТО рех ДТ 1131	89		
б	Ручни јављач пожара тип ДМ 1131	90		
в	Зона дојаве пожара (ручна/аутоматска)	28		
г	Алармне сирене	7		
1.2.2.	Уређај за контролу и сигнализацију пожара тип ЦЕРБЕРУС ЦС 1140	1		
УКУПНО 1.1.2. (без ПДВ-а)				

1.3. ОБЈЕКАТ ЕНЕРГАНЕ У ПАСТЕРОВОЈ УЛИЦИ

1.3.1.	Инсталација за детекцију и дојаву пожара	ком	јед.цена	цена
а	Адресабил. оптички јављач пожара („Сиџменс“ДО1130)	42		
б	Адресабил. оптички јављач пожара („Сиџменс“ДО1100 Ех)	1		
в	Адресабил. ручни јављач пожара („Сиџменс“ ДМ 1131)	13		
г	Алармне сирене	8		
1.3.2.	Уређај за контролу и сигнализацију пожара тип „СИЕМЕНС“ ЦС 1115	1		
УКУПНО 1.1.3.(без ПДВ-а)				

1.4. ОБЈЕКАТ КЛИНИКЕ ЗА НЕУРОЛОГИЈУ

1.4.1.	Инсталација за детекцију и дојаву пожара	ком	јед.цена	цена
а	Адресабилни оптички детектор пожара „СИЕМЕНС синтесо“ ФДО 221	67		
б	Адресабил. ручни јављач пожара„СИЕМЕНС синтесотм“ ФДМЕ 221	6		
в	Адресабилни улазни модул ФДЦИ222	1		
г	Алармне сирене	5		
д	Електронска блескалица	3		
1.4.2.	Уређај за контролу и сигнализацију пожара тип “СИЕМЕНС Синтесо” ФЦ 2060 АЕ	1		
УКУПНО 1.1.4.(без ПДВ-а)				

1.5. ОБЈЕКАТ КЛИНИКЕ ЗА КАРДИОЛОГИЈУ „II хируршка“

1.5.1.	Инсталација за детекцију и дојаву пожара	ком	јед.цена	цена
а	Адресабилни оптички детектор пожара „СИЕМЕНС синтесо“ ФДО 221	435		
б	Адресабил. ручни јављач пожара„СИЕМЕНС синтесотм“ ФДМЕ 221	16		
в	„СИЕМЕНС СИНТЕСОТМ“ ФДООТ 221 Адресабилни оптичко-термички јављач пожара	3		
г	Адресабил. термички јављач пожара„СИЕМЕНС синтесотм“ ФДООТ 221	8		
д	Адресабилни улазни модул ФДЦИ222	1		
е	Алармне сирене	13		
ф	Електронска блескалица	8		
1.5.2.	Уређај за контролу и сигнализацију пожара тип “СИЕМЕНС Синтесо” ФЦ 2060 АЕ	1		
УКУПНО 1.1.5.(без ПДВ-а)				

1.6. ОБЈЕКАТ МАГНЕТНЕ РЕЗОНАНСЕ

1.6.1.	Инсталација за детекцију и дојаву пожара	ком	јед.цена	цена
а	оптички детектор пожара „СИЕМЕНС“ конвенционални	1		
1.6.2.	Уређај за контролу и сигнализацију пожара тип “СИЕМЕНС“ ФЦ 1002-А	1		
УКУПНО 1.1.6.(без ПДВ-а)				

УКУПНО 1 (1.1 до 1.6) (без ПДВ-а):	
ПДВ	
УКУПНО1 (1.1 до 1.6) (са ПДВ-ом)	

2. Цена делова и опреме који се мењају (испорука и замена неисправних делова, све зависне трошкове урачунати у понуђене цене, наручилац захтева исправну опрему без додатних трошкова на понуђене цене) и пратећих услуга:

Ред. бр.	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	ЦЕНА (ком)
ПЕТ ЦЕНТАР, ЕНЕРГАНА КЦС – СИЕМЕНС ЦЕРБЕРУС ЦС– 1115		
1.	Адресабилни оптички јављач пожара “сиеменс” ДО1130	
2.	подножје адресабилног оптичког јављача пожара “сиеменс” ДО1130	
3.	Адресабилни оптички јављач пожара “сиеменс” ДО1100 у Ех заштити	
4.	подножје адресабилног оптичког јављача пожара “сиеменс” ДО1100 у Ех заштити	
5.	Адресабилни ручни јављач пожара “сиеменс” ДМ1131	
6.	алармна сирена 24V	
7.	Електронска бљескалица	
8.	херметичке NiCd желатинске батерије 12V/12Ah	
9.	Матична плоча са интегрисаним напајањем за пп централу СИЕМЕНС ЦЕРБЕРУС ЦС– 1115	
10.	ЛЦД дисплеј за пп централу СИЕМЕНС ЦЕРБЕРУС ЦС– 1115	
11.	Релеј 24VVDC са подножјем за пп централу СИЕМЕНС ЦЕРБЕРУС ЦС– 1115	
12.	И/О модул за пп централу СИЕМЕНС ЦЕРБЕРУС ЦС– 1115	
УРГЕНТНИ ЦЕНТАР – ЦЕРБЕРУС ЦТ 1140		
1.	Оптички јављач пожара типа ОПТО „церберус“ ДО 1131	
2.	подножје адресабилног оптичког јављача пожара ОПТО „церберус“ ДО1131	
3.	Ручни јављач пожара типа „церберус“ ДМ -1131	
4.	алармна сирена 24V	
5.	Херметичке NiCd желатинске батерије 12V/18Ah	
6.	Модул напајања 180w	
7.	Картица петље – speisung ibus за пп централу ЦЕРБЕРУС ЦТ 1140	
8.	Матична плоча В3Q460 са командним панелом за пп централу ЦЕРБЕРУС ЦТ 1140	
9.	ЛЦД дисплеј за пп централу ЦЕРБЕРУС ЦТ 1140	
10.	Картица извршних функција за пп централу ЦЕРБЕРУС ЦТ 1140	
11.	И/О картица за пп централу ЦЕРБЕРУС ЦТ 1140	
12.	И/О модул на петљи за пп централу ЦЕРБЕРУС ЦТ 1140	
КЛИНИКА ЗА КАРДИОЛОГИЈУ, КАРДИОХИРУРГИЈУ И ВАСКУЛАРНУ ХИРУРГИЈУ (II хируршка); КЛИНИКА ЗА НЕУРОЛОГИЈУ - СИЕМЕНС СИНТЕСОФЦ 2060		
1.	Адресабилни оптички детектор пожара „сиеменс синтесо“ ФДО 221	
2.	подножје адресабилног оптичког јављача пожара „сиеменс синтесо“ ФДО 221	
3.	Адресабилни ручни јављач пожара „сиеменс синтецотм“ ФДМЕ 221	
4.	„сиеменс синтецотм“ ФДООТ221 – адресабилни оптичко – термички јављач пожара	
5.	Адресабилни термички јављач пожара „сиеменс синтецотм“ ФДООТ 221	
6.	Алармне сирене	
7.	Електронска бљескалица	
8.	херметичке NiCd желатинске батерије 12V/18-24Ah	
9.	Модул напајања СИМЕНС 24V150W за пп централу СИМЕНС СИНТЕСО ФЦ 2060	
10.	Контролни панел са ЛЕД дисплејом за пп централу СИМЕНС СИНТЕСО ФЦ 2060	
11.	Матична плоча за пп централу СИМЕНС СИНТЕСО ФЦ 2060	
12.	Адресабилни улазни модул ФДЦИ222	
13.	И/О модул за пп централу СИМЕНС СИНТЕСО ФЦ 2060	
КЛИНИКА ЗА ДИГЕСТИВНУ ХИРУРГИЈУ – МАГНЕТНА РЕЗОНАНСА		
1.	BOSH аспирациони модул ФСЦ -320- ТМ	
2.	напајање 12V	
3.	пуњач акумулатора	

4.	акумулатор 7,2 Ah 12V	
5.	СИМЕНС модул ФДЦИ 222	
МАГНЕТНА РЕЗОНАНСА		
1.	оптички детектор пожара siemens-konvencionalni	
2.	матична плоча за ПП централу siemens ФЦ 1002-A	
3.	акумулатор 7,2 Ah 12V	
4.	SIEMENS uzoračna komora za ventilacione kanale	
ДЕЛОВИ И МАТЕРИЈАЛ		
1.	лед диоде (црвене, зелене, жуте)	
2.	прекидач са полугом	
3.	осигурачи 0,5A	
4.	осигурачи 1A	
5.	осигурачи 2A	
6.	осигурачи 2,5A	
7.	осигурачи 4A	
8.	осигурачи 5A	
9.	осигурачи 10A	
10.	кабал (хф) JX CTH 2x2x08	
11.	кабал (негориви) NHXHX 2x2x08 Fe180/E30	
12.	кабал (негориви) NHXHX 3x1,5 Fe180/E30	
13.	интегрисана кола цд 4001	
14.	интегрисана кола лм 324	
15.	интегрисана кола иц 723	
16.	интегрисана кола иц 741	
17.	транзистори зн 3055	
18.	транзистори зн 3054	
19.	микро прекидач	
20.	диода 1н 4001	
21.	диода зф5	
22.	диода зф6	
23.	диода зф3	
24.	диода зф9	
25.	диода B2Y 18	
26.	отпорници 470Ω	
27.	отпорници 3KΩ	
28.	отпорници 680Ω	
29.	кондензатор 10μФ	
30.	кондензатор 200μФ	
31.	кондензатор 400μФ	
32.	контакт спреј	
33.	спреј за тестирање оптичких и јонизационих детектора дима	
34.	бљескалица	
35.	електрична алармна сирена 24V	
36.	електрична алармна сирена са бљескалицом	
37.	херметичке желатинске батерије 12V / 7,2Ah	
38.	херметичке желатинске батерије 12V/9Ah	
39.	херметичке желатинске батерије 12V / 12Ah	
40.	херметичке желатинске батерије 12V / 17Ah	
41.	херметичке желатинске батерије 12V / 18Ah	
42.	херметичке желатинске батерије 12V / 26Ah	
43.	стакло за адресабилни ручни јављач пожара“сиеменс“ ДМ1131	
44.	стакло за ручни јављач пожара церберус МЦП	
45.	стакло за адресабилни ручни јављач пожара „сиеменс синтецотм“ ФДМЕ 221	
46.	Шраф Ф 4 mm	
47.	Шраф Ф 6 mm	

48.	Типл Ф 6 mm	
49.	Типл 8 Ф mm	
50.	Типл Ф 10 mm	
51.	Кабловска каналица 16x16x2000mm	
52.	Кабловска каналица 20x16x2000mm	
53.	Кабловска каналица самолепљива 16x16x2000mm	
54.	Кабловска каналица самолепљив 20x16x2000mm	
УКУПНО 2.1 (без ПДВ-а)		

1.	програмирање ПП централе „SIEMENS ALGOREX“	
2.	инсталација програма ПП централе „SIEMENS ALGOREX“	
3.	програмирање ПП централе „SIEMENS SINTESO“	
4.	инсталација програма ПП централе „SIEMENS SINTESO“	
5.	чишћење аутоматског оптичког јављача пожара (по комаду)	
6.	демонтажа, монтажа и премештање јављача пожара са подножјем	
7.	демонтажа и монтажа јављача пожара са подножјем	
УКУПНО 2.2 (без ПДВ-а)		

<i>Цена делова и опреме који се мењају</i>	ДИН
УКУПНО 2 (2.1+2.2) (без ПДВ-а)	
ПДВ	
УКУПНО 2 (са ПДВ-ом)	

3. За све остале непрецизиране услуге дати вредност радног сата.

<i>Радни сат за извршене услуге</i>	ДИН
Радни сат (без ПДВ-а)	
ПДВ	
Радни сат (са ПДВ-ом)	

Обрачун услуга вршиће се по објектима КЦС а након извршене услуге.
 Замена делова вршиће се по потреби.
 Цене дати без ПДВ-а.

ПАРТИЈА 3. ПРЕГЛЕД, КОНТРОЛА ИСПРАВНОСТИ, СЕРВИСИРАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ СТАБИЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА ПРОИЗВОЂАЧА ШРАК (SCHRAK), У ПРОСТОРИЈАМА ОБЈЕКТА КЦС ПРЕМА ДАТОЈ СПЕЦИФИКАЦИЈИ.

1. ШЕСТОМЕСЕЧНИ ПЕРИОДИЧНИ ПРЕГЛЕДИ И КОНТРОЛА ИСПРАВНОСТИ СТАБИЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА АУТОМАТСКУ И РУЧНУ ДОЈАВУ ПОЖАРА

Редовна шестомесечна контрола исправности стабилне инсталације за дојаву пожара обухвата детаљан преглед свих саставних делова исте.

При шестомесечном прегледу инсталације за доле наведене објекте извршити:

- проверу контролне књиге о извршеном претходном прегледу, и пописа радова који су после тога изведени на инсталацији
- преглед и испитивање акумулатора,
- проверу рада индикатора и управљачких елемената на дојавној централи, као и сва искључења и управљања технолошком опремом
- испитивање рада елемената за узбуђивање, предајника и пријемника даљинске сигнализације о пожару и о неисправности,
- испитивање индикатора сметњи – симулирајући кварове на примарним водовима и уређајима за напајање енергијом
- проверу рада сваког појединог јављача пожара према упутству произвођача

- преглед каблова, водова, разводних ормана, стезаљки и разводних кутија (да су неоштећени и адекватно заштићени и означени).

У цену сервиса урачунати све зависне трошкове (излазак на терен, извештаје, контролне листове, гас за активирање јављача)

1.1. ОБЈЕКАТ КЛИНИКЕ ЗА ОЧНЕ БОЛЕСТИ

1.1.1.	Инсталација за дојаву пожара	ком	јед.цена	цена
а	Ручни јављач пожара „МСП-545Х“	13		
б	Алармна сирена	1		
в	Аутоматски адресабилниоптичко термички јављач пожара „ХЕКАТРОН МТД-533Х“	22		
г	Модул за извршне команде	1		
1.1.2.	Уређај за контролу и сигнализацију пожара тип „ШРАК ИНТЕГРАЛ ИП БХ7“	1		
УКУПНО 1.1 (без ПДВ-а)				

1.2. ОБЈЕКАТ ОБЕЗБЕЂЕЊА У ПАСТЕРОВОЈ

1.2.1.	Инсталација за дојаву пожара	ком	јед.цена	цена
1.2.2.	Уређај за контролу и сигнализацију пожара тип „ШРАК ИНТЕГРАЛ ИП БХ7“	1		
УКУПНО 1.2 (без ПДВ-а)				

1.3. ОБЈЕКАТ КЛИНИКЕ ЗА УРОЛОГИЈУ

1.3.1.	Инсталација за дојаву пожара	ком	јед.цена	цена
а	Ручни јављач пожара „МСП-545Х“	1		
б	Алармна сирена	1		
в	Аутоматски адресабилни оптичко термички јављач пожара „ХЕКАТРОН МТД-533Х“	14		
1.3.2.	Уређај за контролу и сигнализацију пожара тип „ШРАК ИНТЕГРАЛ ИП БХ7“	1		
УКУПНО 1.3 (без ПДВ-а)				

1.4. ОБЈЕКАТ ГАМА НОЖ

1.4.1.	Инсталација за дојаву пожара	ком	јед.цена	цена
а	Ручни јављач пожара „МСП-545Х“	4		
б	Алармна сирена	2		
в	Аутоматски адресабилни оптичко термички јављач пожара „ХЕКАТРОН МТД-533Х“	55		
1.4.2.	Уређај за контролу и сигнализацију пожара тип „ШРАК ИНТЕГРАЛ ИП БХ7“	1		
УКУПНО 1.4 (без ПДВ-а)				

УКУПНО 1 (1.1 до 1.4) (без ПДВ-а)		
ПДВ		
УКУПНО1 (1.1 до 1.4) (са ПДВ-ом)		

2. Цена делова и опреме који се мењају (испорука и замена неисправних делова, све зависне трошкове урачунати у понуђене цене, наручилац захтева исправну опрему без додатних трошкова на понуђене цене) и пратећих услуга:

Ред. бр.	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	ЦЕНА (ком)
КЛИНИКА ЗА ОЧНЕ БОЛЕСТИ, ОБЈЕКАТ ОБЕЗБЕЂЕЊА У ПАСТЕРОВОЈ – ШРАК СЕЦОНЕТ БХ7		
1.	Аутоматски адресабилно оптичко термички јављач пожара „ХЕКАТРОН МТД 533Х“	
2.	подножје за јављач пожара „ХЕКАТРОН МТД 533Х“	
3.	Ручни јављач пожара „МСП-545Х“	
4.	заштитно стакло за ручни јављач	

5.	Електрична алармна сирена 24V	
6.	Херметички затворене аку-батерије 12V / 7Ah	
7.	Релејни модул БХ-РЕЛ4 за пп централу ШРАК СЕЦОНЕТ БХ7	
8.	Матична плоча са интегрисаним напајањем за пп централу ШРАК СЕЦОНЕТ БХ7	
9.	Командна плоча Б7-Ц2 за пп централу ШРАК СЕЦОНЕТ БХ7	
10.	ЛЦД дисплеј за пп централу ШРАК СЕЦОНЕТ БХ7	
11.	Кључ за пп централу ШРАК СЕЦОНЕТ БХ7	
КЛИНИКА ЗА УРОЛОГИЈУ (ЕСАВСКА 51), ОБЈЕКАТ ГАМА НОЖ – ШРАК ИНТЕГРАЛ ИП БХ6		
1.	Аутоматски адресабилно оптичко термички јављач пожара „ХЕКАТРОН МТД 533Х“	
2.	подножје за оптичко термички јављач пожара „ХЕКАТРОН МТД 533Х“	
3.	Ручни јављач пожара „МСП-545Х“	
4.	Електрична алармна сирена 24V	
5.	заштитно стакло за ручни јављач	
6.	Аку-батерија 12V / 17Ah	
7.	Модул напајања Б6 за пп централу ШРАК ИНТЕГРАЛ ИП БХ6	
8.	Модул Б6 ЛАН за пп централу ШРАК ИНТЕГРАЛ ИП БХ6	
9.	Модул Б6 НЕТ за пп централу ШРАК ИНТЕГРАЛ ИП БХ6	
10.	Модул Б4 /ЕИО за пп централу ШРАК ИНТЕГРАЛ ИП БХ6	
11.	Модул Б4/ДАИ 2 за пп централу ШРАК ИНТЕГРАЛ ИП БХ6	
12.	Модул ЛХИ 2 за пп централу ШРАК ИНТЕГРАЛ ИП БХ6	
13.	Модул Б4 УСИ за пп централу ШРАК ИНТЕГРАЛ ИП БХ6	
14.	Меморијска картица 32 Mb за пп централу ШРАК ИНТЕГРАЛ ИП БХ6	
15.	Контролни панел Б4 – ЦИП за пп централу ШРАК ИНТЕГРАЛ ИП БХ6	
ДЕЛОВИ И МАТЕРИЈАЛ		
1.	лед диоде (црвене, зелене, жуте)	
2.	прекидачи	
3.	осигурачи 0,5А	
4.	осигурачи 1А	
5.	осигурачи 2А	
6.	осигурачи 2,5А	
7.	осигурачи 4А	
8.	осигурачи 5А	
9.	осигурачи 10А	
10.	кабал (хф) JX СТХ 2x2x08	
11.	кабал (негориви) NHXHX 2x2x08 Fe180/E30	
12.	кабал (негориви) NHXHX 3x1,5 Fe180/E30	
13.	интегрисана кола цд 4001	
14.	интегрисана кола лм 324	
15.	интегрисана кола иц 723	
16.	интегрисана кола иц 741	
17.	транзистори зн 3055	
18.	транзистори зн 3054	
19.	диода 1н 4001	
20.	диода зф5	
21.	диода зф6	
22.	диода зф3	
23.	диода зф9	
24.	диода В2У 18	
25.	отпорници 470Ω	
26.	отпорници 3KΩ	
27.	отпорници 680Ω	
28.	кондензатор 10μФ	
29.	кондензатор 200μФ	

30.	кондензатор 400μФ	
31.	контакт спреј	
32.	спреј за тестирање оптичких и јонизационих детектора дима	
33.	херметичке желатинске батерије 12V / 7,2Ah	
34.	херметичке желатинске батерије 12V/9Ah	
35.	херметичке желатинске батерије 12V / 12Ah	
36.	херметичке желатинске батерије 12V / 17Ah	
37.	херметичке желатинске батерије 12V / 18Ah	
38.	херметичке желатинске батерије 12V / 26Ah	
39.	реле 24V 2A	
40.	реле 220 V са 2 излаза	
41.	реле 220 V са 4 излаза	
42.	Шраф Ф 4 mm	
43.	Шраф Ф 6 mm	
44.	Типл Ф 6 mm	
45.	Типл 8 Ф mm	
46.	Типл Ф 10 mm	
47.	Кабловска каналица 16x16x2000mm	
48.	Кабловска каналица 20x16x2000mm	
49.	Кабловска каналица самолепљива16x16x2000mm	
50.	Кабловска каналица самолепљива20x16x2000mm	
УКУПНО 2.1(без ПДВ-а)		

1.	програмирање и инсталација програма ПП централе ШРАК ИНТЕГРАЛ ИП БХ6	
2.	програмирање и инсталација програма ПП централе ШРАК СЕЦОНЕТ БХ7	
3.	чишћење аутоматског оптичког јављача пожара (по комаду)	
4.	чишћење аутоматског јонизационог јављача пожара (по комаду)	
5.	демонтажа, монтажа и премештање јављача пожара са подножјем	
6.	демонтажа и монтажа јављача пожара са подножјем	
УКУПНО 2.2 (без ПДВ-а)		

Цена делова и опреме који се мењају	ДИН
УКУПНО 2 (2.1+2.2)(без ПДВ-а)	
ПДВ	
УКУПНО 2 (са ПДВ-ом)	

3. За све остале непрецизиране услуге дати вредност радног сата.

Радни сат за извршене услуге	ДИН
Радни сат(без ПДВ-а)	
ПДВ	
Радни сат(са ПДВ-ом)	

Обрачун услуга вршиће се по објектима КЦС а након извршене услуге.

Замена делова вршиће се по потреби.

Цене дати без ПДВ-а

ПАРТИЈА 4. ПРЕГЛЕД, КОНТРОЛА ИСПРАВНОСТИ, СЕРВИСИРАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ СТАБИЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА ДРУГИХ ПРОИЗВОЂАЧА У ПРОСТОРИЈАМА ОБЈЕКТА КЦС ПРЕМА ДАТОЈ СПЕЦИФИКАЦИЈИ.

1. ШЕСТОМЕСЕЧНИ ПЕРИОДИЧНИ ПРЕГЛЕДИ И КОНТРОЛА ИСПРАВНОСТИ СТАБИЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА АУТОМАТСКУ И РУЧНУ ДОЈАВУ ПОЖАРА

Редовна шестомесечна контрола исправности стабилне инсталације за дојаву пожара обухвата детаљан преглед свих саставних делова исте.

При шестомесечном прегледу инсталације за доле наведене објекте извршити:

- проверу контролне књиге о извршеном претходном прегледу, и пописа радова који су после тога изведени на инсталацији
- преглед и испитивање акумулатора,
- проверу рада индикатора и управљачких елемената на дојавној централи, као и сва искључења и управљања технолошком опремом
- испитивање рада елемената за узбуђивање, предајника и пријемника даљинске сигнализације о пожару и о неисправности,
- испитивање индикатора сметњи – симулирајући кварове на примарним водовима и уређајима за напајање енергијом
- проверу рада сваког појединог јављача пожара према упутству произвођача
- преглед каблова, водова, разводних ормана, стегаљки и разводних кутија (да су неоштећени и адекватно заштићени и означени).

У цену сервиса урачунати све зависне трошкове (излазак на терен, извештаје, контролне листове, гас за активирање јављача)

1.1 ОБЈЕКАТ ЦЕНТРА ЗА ПОЛИКЛИНИЧКУ ДЕЛАТНОСТ – ПОЛИКЛИНИКА

1.1.1.	Инсталација за детекцију и дојаву пожара	ком	јед.цена	цена
а	Јонизациони детектори пожара типа СВ-1 Славијаелектро	1128		
б	Каналски јонизациони детектори пожара	21		
в	Термички детектор пожара Славијаелектро	17		
г	Ручни јављач пожара	159		
д	Зона дојаве пожара	195		
УКУПНО 1.1.1 (без ПДВ-а)				

1.1.2.	Уређај за контролу и сигнализацију пожара тип МД. 81	ком	јед.цена	цена
а	Модул напајања у орманима (5х3)	5		
б	Централни модул	6		
в	Линијски модул	195		
г	Модул аутоматске команде	44		
д	Модул за протокол. стања	1		
УКУПНО 1.1.2 (без ПДВ-а)				
УКУПНО 1.1 (без ПДВ-а)				

1.2 ОБЈЕКАТ КЛИНИКЕ ЗА ГИНЕКОЛОГИЈУ И АКУШЕРСТВО

1.2.1.	Инсталација за детекцију и дојаву пожара	ком	јед.цена	цена
а	Оптички јављач пожара			
	- ХЕКАТРОН-ОРМ	91		
	- ХЕКАТРОН- ССД – 521	57		
	- ЗЕТА ФЕОЕ – 2000	70		
	- ЗЕТА ФЕАОЕ– 2000	732		
б	Ручни јављач пожара	21		
в	Ручни јављач пожара адресабилни	81		

г	Зона дојаве пожара	33		
д	Модул ЗЕТА -ЗТЗМ/4	8		
ђ	Модул ЗЕТА -ЗТЗМ	1		
е	Паралелни табло РЕП-АП/Г	1		
ж	Алармна сирена	34		
1.2.2.	Уређај за контролу и сигнализацију пожара тип ЗЕТА ПРЕМИЕР АЛ-6	1		
	Уређај за контролу и сигнализацију пожара тип ЗЕТА ПРЕМИЕР АЛ-4	1		
УКУПНО 1.2 (без ПДВ-а)				

1.3. ОБЈЕКАТ КЛИНИКЕ ЗА ИНФЕКТИВНЕ И ТРОПСКЕ БОЛЕСТИ (ПРИЈЕМНА АМБУЛАНТА)

1.3.1.	Инсталација за детекцију и дојаву пожара	ком	јед.цена	цена
а	јонизациони јављач пожара тип ФЕС-5Б	69		
б	ручни јављач пожара тип ЈПР-10	14		
в	зона дојаве пожара	7		
г	Алармна сирена	2		
1.3.2.	Уређај за контролу и сигнализацију пожара „ИСКРА - ПЦ2“	1		
УКУПНО 1.3 (без ПДВ-а)				

1.4. ОБЈЕКАТ СЛУЖБЕ ЗА ФАРМАЦЕУТСКУ ДЕЛАТНОСТ И СНАБДЕВАЊЕ

1.4.1.	Инсталација за детекцију и дојаву пожара	ком	јед.цена	цена
а	Јонизациони јављач пожара (ДелчевоЈДД-801)	237		
б	Ручни јављач пожара ((ЈПР-20)	32		
в	Зона дојаве пожара	52		
г	Алармна сирена	1		
1.4.2.	Уређај за контролу и сигнализацију пожара тип „Фитиш“БМЗ 3000	1		
УКУПНО 1.4 (без ПДВ-а)				

1.5. ОБЈЕКАТ КЛИНИКЕ ЗА ПЛАСТИЧНУ И РЕКОНСТРУКТИВНУ ХИРУРГИЈУ

1.5.1.	Инсталација за дојаву пожара	ком	јед.цена	цена
а	Ручни јављач пожара	6		
б	Алармна сирена	1		
1.5.2.	Уређај за контролу и сигнализацију пожара тип „Глобал Орион“	1		
УКУПНО 1.5 (без ПДВ-а)				

1.6. ОБЈЕКАТ КЛИНИКЕ ЗА ИНФЕКТИВНЕ И ТРОПСКЕ БОЛЕСТИ (ПАВИЉОН 2)

1.6.1.	Инсталација за дојаву пожара	ком	јед.цена	цена
а	Ручни јављач пожара	18		
б	Алармна сирена	1		
1.6.2.	Уређај за контролу и сигнализацију пожара тип „Глобал Орион“	1		
УКУПНО 1.6 (без ПДВ-а)				

1.7. ОБЈЕКАТ КЛИНИКЕ ЗА ОРЛ И МАКСИЛОФАЦИЈАЛНУ ХИРУРГИЈУ

1.1.7.1.	Инсталација за дојаву пожара	ком	јед.цена	цена
а	Ручни јављач пожара	5		
б	Алармна сирена	2		

1.7.2.	Уређај за контролу и сигнализацију пожара тип „Глобал Орион“	1		
УКУПНО 1.7 (без ПДВ-а)				

1.8. ОБЈЕКАТ КЛИНИКЕ ЗА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈУ

1.8.1.	Инсталација за дојаву пожара	ком	јед.цена	цена
а	Ручни јављач пожара	5		
б	Алармна сирена	1		
1.8.2.	Уређај за контролу и сигнализацију пожара тип „Глобал Орион“	1		
УКУПНО 1.8 (без ПДВ-а)				

1.9. ОБЈЕКАТ КЛИНИКЕ ЗА ПСИХИЈАТРИЈУ

1.9.1.	Инсталација за дојаву пожара	ком	јед.цена	цена
а	Ручни јављач пожара	6		
б	Алармна сирена	1		
1.9.2.	Уређај за контролу и сигнализацију пожара тип „Глобал Орион“	1		
УКУПНО 1.9 (без ПДВ-а)				

1.10. ОБЈЕКАТ КЛИНИКЕ ЗА ПУЛМОЛОГИЈУ

1.10.1.	Инсталација за дојаву пожара	ком	јед.цена	цена
а	Ручни јављач пожара	22		
б	Алармна сирена	1		
1.10.2.	Конвенционална централа ручне дојаве ЕЛИНД БСП-16830	1		
УКУПНО 1.10 (без ПДВ-а)				

1.11. ОБЈЕКАТ КЛИНИКЕ ЗА НЕУРОХИРУРГИЈУ

1.11.1.	Инсталација за детекцију и дојаву пожара	ком	јед.цена	цена
а	Оптички јављач пожара (Hochiki ALN-EN....)	27		
б	Ручни јављач пожара ((HCP-E)	2		
в	Алармна сирена	2		
1.11.2.	Уређај за контролу и сигнализацију пожара тип „NSC“Solution F2	1		
УКУПНО 1.11 (без ПДВ-а)				

УКУПНО 1 (1.1 до 1.11) (без ПДВ-а)	
ПДВ	
УКУПНО 1 (1.1 до 1.11) (са ПДВ-ом)	

2. Цена делова и опреме који се мењају (испорука и замена неисправних делова, све зависне трошкове урачунати у понуђене цене, наручилац захтева исправну опрему без додатних трошкова на понуђене цене) и пратећих услуга:

Ред. бр.	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	ЦЕНА (ком)
ПОЛИКЛИНИКА – ФСУ МД 81		
1.	модул напајања МН О1 12 v	
2.	- филтери ФКФ – 550Е	
3.	- трафо СТ-01 28v-2A	
4.	- варистор В250ПА генерал електрик	
5.	централни модул ЦМ-02	
6.	контролни модул КМЗ-03	
7.	модул за гашење МАГ -04	
8.	релејни модул РМ- 06	
9.	матрични модул ММ - 07	
10.	јонизациони јављач пожара СВ-1– славијаелектро	
11.	подножје за јављачпожара СВ-1– славијаелектро	
12.	термодиференцијални јављач пожара – славија електро	
13.	подножје за термодиференцијални јављач пожара – славија електро	
14.	канални јављач СВ1С(троми)	
15.	подножје за канални јављач СВ1С(троми)	
16.	узорочна комора за канални јављач СВ1С(троми)	
17.	паралелни индикатор ПСИ славија електро	
18.	ЕХ сигурноснаберијера за термодиференцијални јављач	
19.	ручни јављач пожара – конвенционални	
20.	ручни јављач пожара – сигма Суботица (са кључем)	
21.	ручни јављач пожара са лед диодом – славија електро	
22.	херметичке NiCd желатинске батерије 12V 7,2 ah	
23.	заштитно стакло за ручни јављач	
24.	термомаксимални јављач пожара славијаелектро	
25.	подножје за термомаксимални јављач пожара славијаелектро	
26.	Алармне сирене	
27.	Електронска бљескалица	
28.	Електролитички кондензатор 470 μ F 350 V	
29.	Триммер потенциомер 1 M Ω	
30.	Отпорник 150 K Ω 0,5 W	
31.	Отпорник 10 K Ω 1 W	
32.	ДИОДА 1N4001	
33.	Тастер	
34.	Тињалица 220 V	
35.	Грло за тињалицу	
36.	Лустер клема са 3 извода	
ТБЦ – ЕЛИНД БСЛ -16		
1.	напојни модул	
2.	зонски модул	
3.	централни модул	
4.	ручни јављач пожара - сигма	
5.	ручни јављач пожара - елинд	
6.	електрична алармна сирена 24v	
7.	херметичке NiCd желатинске батерије 12V 7,2 ah	
8.	заштитно стакло за ручни јављач	
СЛУЖБА ЗА ФАРМАЦЕУТСКУ ДЕЛАТНОСТ И СНАБДЕВАЊЕ – FITTISH BMZ - 3000		
1.	јонизациони јављач пожара – делчево ЈДД-801	
2.	подножје за јављач пожара делчево ЈДД-801	
3.	оптички јављач пожара - конвенционални	
4.	подножје за оптички јављач пожара - конвенционални	
5.	термички јављач пожара 24V - делчево	

6.	подножје за термички јављач пожара 24V - делчево	
7.	термички јављач пожара 24V - конвенционални	
8.	подножје за термички јављач пожара 24V - конвенционални	
9.	ручни јављач пожара ЈПР-20- делчево	
10.	ручни јављач пожара - конвенционални	
11.	електрична алармна сирена	
12.	термомаксимални јављач пожара - конвенционални	
13.	подножје за термомаксимални јављач пожара - конвенционални	
14.	херметичке NiCd желатинске батерије 12V 7,2 ah	
15.	Електронска бљескалица	
16.	заштитно стакло за ручни јављач - разно	
17.	Релејна картица са 10 релеја за пп централу FTTISH BMZ - 3000	
18.	Трафо 24V	
19.	Зонска картица за пп централу FTTISH BMZ - 3000	
20.	Клик-клак прекидач	
21.	Командна картица за пп централу FTTISH BMZ - 3000	
22.	Модул за пуњење батерија пп централу FTTISH BMZ - 3000	

**КЛИНИКА ЗА ОРЛ И МФХ, КЛИНИКА ЗА ПЛАСТИЧНУ И РЕКОНСТРУКТИВНУ ХИРУРГИЈУ,
КЛИНИКА ЗА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈУ, КЛИНИКА ЗА ИНФЕКТИВНЕ И ТРОПСКЕ БОЛЕСТИ (ПАВИЉОН 2 СИДА) – ГЛОБАЛ ОРИОН**

1.	ручни јављач пожара – сигма 24V	
2.	ручни јављач пожара - зета	
3.	ручни јављач пожара – РЈП-10	
4.	заштитно стакло за ручни јављач	
5.	Електрична алармна сирена	
6.	херметички затворене батерије 12V/7,2Ah	
8.	„pVOX“ телефонски јављач	
9.	Матична плоча (2-8 зона) за пп централу глобал орион 4	
10.	Трафо 24VDC	
11.	Фронтални командни панел за пп централу глобал орион 4	

КЛИНИКА ЗА ИНФЕКТИВНЕ И ТРОПСКЕ БОЛЕСТИ (ЗГРАДА ПРИЈЕМА) – ИСКРА ПЦ – 5

1.	јонизациони јављач пожара ФЕС П5 Б	
2.	подножје за јављач пожара ФЕС П5 Б	
3.	јављач пожара - конвенционални	
4.	подножје за јављач пожара конвенционални	
5.	Електрична алармна сирена	
6.	паралелни индикатор - искра	
7.	ручни јављач пожара – јпр - 10	
8.	заштитно стакло за ручни јављач	
9.	херметичке NiCd желатинске батерије 12V/55 ah	
10.	херметичке NiCd желатинске батерије 12V/9 ah	
11.	Зонски модул за пп централу ИСКРА ПЦ – 5	
12.	Слог за пуњење батерија за пп централу ИСКРА ПЦ – 5	
13.	Командни слог за пп централу ИСКРА ПЦ – 5	
14.	Стабилизаторска лампа „церберус“	

КЛИНИКА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈУ И АКУШЕРСТВО – ЗЕТА ПРЕМИЕР

1.	оптички јављач пожара – хекатрон ОРМ	
2.	подножје за јављач јављач пожара – хекатрон ОРМ	
3.	јављач пожара хекатрон – ССД- 521	
4.	подножје за јављач пожара хекатрон – ССД- 521	
5.	јављач пожара ЗЕТА ФЕОЕ 2000	
6.	подножје за јављач пожара ЗЕТА ФЕОЕ 2000	
7.	јављач пожара ЗЕТА ФЕАОЕ 2000	
8.	подножје за јављач ЗЕТА ФЕАОЕ 2000	
9.	јављач пожара ЗЕТА ФЕАХЕ 2000	

10.	подножје за јављач ЗЕТА ФЕАХЕ 2000	
11.	јављач пожара ЗЕТА ФЕАХХЕ 2000	
12.	подножје за јављач ЗЕТА ФЕАХХЕ 2000	
13.	јављач пожара ЗЕТА ФЕАОХ 2000	
14.	подножје за јављач ЗЕТА ФЕАОХ 2000	
15.	електрична алармна сирена24V	
16.	ручни јављач пожара адресабилни ЗЕТА ЗТ – ЦП1/АД	
17.	ручни јављач пожара феаое конвенционални	
18.	заштитно стакло за ручни јављач	
19.	модул зета – ЗТЗМ/4 за прихватање конвенционалних зона	
20.	модул зета – ЗТЗМ	
21.	Херметички затворени РВ акумулатори 12V/24Ah	
22.	Картица петље за пп централу ЗЕТА ПРЕМИЕР	
23.	Мрежна картица за пп централу ЗЕТА ПРЕМИЕР	
24.	Матична плоча за пп централу ЗЕТА ПРЕМИЕР	
25.	Контролни панел за пп централу ЗЕТА ПРЕМИЕР	
26.	Картица напајања батерија за пп централу ЗЕТА ПРЕМИЕР	
27.	Модул напајања 24V BAQ140T24 за пп централу ЗЕТА ПРЕМИЕР	
28.	Лед дисплеј за пп централу ЗЕТА ПРЕМИЕР	
29.	Релејна картица извршних команди (излазна картица) за пп централу ЗЕТА ПРЕМИЕР	
30.	Модул напајања SP-320-27 за пп централу ЗЕТА ПРЕМИЕР	
31.	Релеј „елмарк“ 60.13 10A са подножјем	
ПАРАЛЕЛНИ ТАБЛО ПП ЦЕНТРАЛЕ „ЗЕТА ПРЕМИЕР“ INTEGRA NETWORK REPEATER		
1.	Матична плоча за паралелни табло пп централе „ЗЕТА ПРЕМИЕР“ INTEGRA NETWORK REPEATER	
2.	Мрежна картица запаралелни табло пп централе „ЗЕТА ПРЕМИЕР“ INTEGRA NETWORK REPEATER	
3.	Командна плоча запаралелни табло пп централе „ЗЕТА ПРЕМИЕР“ INTEGRA NETWORK REPEATER	
4.	Лед дисплеј запаралелни табло пп централе „ЗЕТА ПРЕМИЕР“ INTEGRA NETWORK REPEATER	
5.	Напајање BAQ 60 T24 запаралелни табло пп централе „ЗЕТА ПРЕМИЕР“ INTEGRA NETWORK REPEATER	
6.	Батерија 12V/7,2Ah	
КЛИНИКА ЗА НЕУРОХИРУРГИЈУ NSC SOLUTION F2		
1	Матична плоча за пп централу NSC SOLUTION F2	
2	Оптички детектор Hochiki tip ALN-EN.....	
3	Ручни јављач пожара Hochiki tip НСР-Е.....	
4	Конвенционална сирена Hochiki	
5	Адресабилни модул извршних функција Hochiki CHQ-MRC2/OEM	
ДЕЛОВИ И МАТЕРИЈАЛ		
1	лед диоде (црвене, зелене, жуте)	
2	прекидачи	
3	осигурачи 0,5А	
4	осигурачи 1А	
5	осигурачи 2А	
6	осигурачи 2,5А	
7	осигурачи 4А	
8	осигурачи 5А	
9	осигурачи 10А	
10	кабал (хф) JX CTX 2x2x08	
11	кабал (негориви) NHXHX 2x2x08 Fe180/E30	
12	кабал (негориви) NHXHX 3x1,5 Fe180/E30	
13	интегрисана кола цд 4001	
14	интегрисана кола лм 324	
15	интегрисана кола иц 723	
16	интегрисана кола иц 741	

17	транзистори зн 3055	
18	транзистори зн 3054	
19	диода 1н 4001	
20	диода зф5	
21	диода зф6	
22	диода зф3	
23	диода зф9	
24	диода В2У 18	
25	отпорници 470Ω	
26	отпорници 3KΩ	
27	отпорници 680Ω	
28	кондензатор 10μФ	
29	кондензатор 200μФ	
30	кондензатор 400μФ	
31	контакт спреј	
32	спреј за тестирање оптичких и јонизационих детектора дима	
33	херметичке желатинске батерије 12V / 7,2Ah	
34	херметичке желатинске батерије 12V/9Ah	
35	херметичке желатинске батерије 12V / 12Ah	
36	херметичке желатинске батерије 12V / 17Ah	
37	херметичке желатинске батерије 12V / 18Ah	
38	херметичке желатинске батерије 12V / 26Ah	
39	стакло за ручни јављач пожара – славија електро	
40	стакло за ручни јављач пожара – сигма Суботица	
41	стакло за стакла за ручни јављач пожара - елинд	
42	стакло за ручни јављач пожара - делчево	
43	стакло за ручни јављач пожара - зета	
44	реле 24V 2A	
45	реле 220 V са 2 излаза	
46	реле 220 V са 4 излаза	
47	Шраф Ф 4 mm	
48	Шраф Ф 6 mm	
49	Типл Ф 6 mm	
50	Типл 8 Ф mm	
51	Типл Ф 10 mm	
52	Кабловска каналица 16x16x2000mm	
53	Кабловска каналица 20x16x2000mm	
54	Кабловска каналица самолепљива16x16x2000mm	
55	Кабловска каналица самолепљива20x16x2000mm	
УКУПНО 2.1(без ПДВ-а)		

1	програмирање и инсталација програма ПП централе ЗЕТА ПРЕМИЕР	
2	програмирање паралелног таблоа пп централе „зета премиер“ integra network repeater	
3	програмирање и инсталација програма ПП централе HSC solution F2	
4	чишћење аутоматског оптичког јављача пожара (по комаду)	
5	чишћење аутоматског јонизационог јављача пожара (по комаду)	
6	програмирање „р VOX“ тел. јављача	
7	демонтажа, монтажа и премештање јављача пожара са подножјем	
8	демонтажа и монтажа јављача пожара са подножјем	
УКУПНО 2.2 (без ПДВ-а)		

Цена делова и опреме који се мењају	ДИН
УКУПНО 2 (2.1+2.2)(без ПДВ-а)	
ПДВ	
УКУПНО 2 (са ПДВ-ом)	

3. За све остале непрецизиране услуге дати вредност радног сата.

Радни сат за извршене услуге	ДИН
Радни сат(без ПДВ-а)	
ПДВ	
Радни сат(са ПДВ-ом)	

Обрачун услуга вршиће се по објектима КЦС а након извршене услуге.

Замена делова вршиће се по потреби.

Цене дати без обрачунатог ПДВ-а.

Све позиције у понуди морају бити понуђене, у супротном понуда ће се сматрати неприхватљивом.

Приликом контроле прорачуна укупних цена Наручилац ће поступити у складу са чланом 93. став 4, 5 и 6 Закона о јавним набавкама и извршиће контролу и исправку рачунских грешака, а без промене понуђених јединичних цена

	ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ
РОК ПЛАЋАЊА ((90 дана од дана испостављања докумената везаних за исплату, односно 60 дана од дана испостављања докумената везаних за исплату уколико је пружалац услуге корисник јавних средстава. Напомена: Понуде које садрже авансно плаћање неће бити узете у разматрање и биће одбијене као неприхватљиве. (Наручилац ће плаћање извршити вирмански, по испостављеној фактури)..	
РОК ВАЖНОСТИ ПОНУДЕ: (Наручилац неће разматрати понуде чији је рок важности краћи од 60 дана)	
ВРЕМЕ ДОЛАСКА: Подразумева време доласка од момента пријема позива од стране одговорног лица наручиоца, -хитна интервенција и поправка без замене делова -поправке са заменом делова/опреме. Време доласка изразити у часовима за сваку наведену ставку посебно.	_____ часова _____ часова
* ГАРАНТНИ РОК ЗА: - уграђене делове и опрему	_____ месеци

ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

Пословно име подизвођача/подиспоручиоца		
Седиште	Улица и број	
	Место	
	Општина	
Законски заступник/ Одговорно лице		
Особа за контакт		
Телефон		
Телефакс (уколико постоји)		
Рачун – Банка		
Матични број понуђача		
Порески идентификациони број подизвођача/ подиспоручиоца		
Проценат учешћа подизвођача/подиспоручиоца у предметној јавној набавци		
Део предмета набавке који се врши преко подизвођача/подиспоручиоца		

НАПОМЕНЕ:

- Уколико ће извршење набавке делимично бити поверено већем броју подизвођача/ подиспоручиоца, образац копирати у довољном броју примерака.
- Обавезно уписати проценат учешћа подизвођача/подиспоручиоца у предметној набавци и део предмета набавке који се врши преко подизвођача/подиспоручиоца.
- Уколико понуђач не намерава да извршење дела предмета јавне набавке делимично повери подизвођачу/подиспоручиоца, овај образац не треба попуњавати.

ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

Пословно име члана групе		
Седиште	Улица и број	
	Место	
	Општина	
Законски заступник/ Одговорно лице		
Особа за контакт		
Мобилни телефон особе за контакт		
Телефон		
Телефакс (уколико постоји)		
Електронска адреса		
Рачун – Банка		
Матични број понуђача		
Порески индентификациони број подизвођача		
Услуге које ће извршити		

НАПОМЕНА:

- Образац копирати уколико понуду доставља већи број чланова групе.
- Уколико понуду не подноси група понуђача, овај образац не треба попуњавати.

У складу са чланом 75. 76 и 77. Закона о јавним набавкама, НАРУЧИЛАЦ у сврху доказивања испуњености услова, захтева достављање следећих доказа:

Редни број	ПОДАЦИ О ДОКУМЕНТУ				Прилог број	Број страна у прилогу
	Назив доказа	Број	Датум	Издат од стране		
1.	Услов: Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар. (члан 75. став 1. тачка 1. Закона) Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда. <i>(Напомена: Податак је јавно доступан на интернет страници АПР-а на основу матичног броја).</i>					
2.	Услов: Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2. Закона) Докази за правно лице: 1. Уверење надлежног Основног суда односно надлежне полицијске управе, на чијем подручју се налази седиште правног лица (односно седиште представништва или огранка страног правног лица) којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. 2. Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела из надлежности тог суда. Доказ за законског заступника/е: - Извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе да законски заступник (ако их има више – за сваког од њих) није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Ако понуду подноси предузетник потребно је да достави само Извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе. <i>(захтев за издавање овог уверења се може поднети надлежно полицијској управи према месту рођења или месту пребивалишта).</i> Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.					
Напомене у вези надлежности за издавање потврда и уверења да понуђач није осуђиван за кривична дела из члана 75, став 1, тачка 2 ЗЈН: Правна лица: - Чланом 32. став 5. Закона о одговорности правних лица за кривична дела („Службени гласник РС“, бр. 97/2008) прописано је да казнену евиденцију води првостепени суд на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица. - За кривична дела из члана 75. став 1. тачка 2) Закона надлежни првостепени суд према Закону о уређењу судова („Службени гласник РС“, бр. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 31/2011 - др. закон, 78/2011 - др. закон и 101/2011), може бити како основни суд, тако и виши суд. - За уверење (извод) из казнене евиденције за кривична дела из члана 75. став 1. тачка 2) Закона, осим за кривична дела организованог криминала, правно лице се може обратити надлежном основном суду. У потврди коју даје основни суд, мора бити наведено да се потврда односи на кривична дела за која је у првом степену надлежан основни суд и за кривична дела за која је у првом степену надлежан виши суд. Уколико то није наглашено, потребно је прибавити посебну потвду за кривична дела за која је у						

првом степену надлежан виши суд. Дакле, понуђач доставља једну потврду у којој су обухваћена наведена кривична дела за која је у првом степену надлежан основни суд и кривична дела за која је у првом степену надлежан виши суд **или** две потврде – једну за кривична дела за која је у првом степену надлежан основни суд а другу за кривична дела за која је у првом степену надлежан виши суд.

- За кривична дела из члана 2. Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, корупције и других посебно тешких кривичних дела

(„Службени гласник РС“, бр. 42/2002, 27/2003, 39/2003, 67/2003, 29/2004, 58/2004 - др. закон, 45/2005, 61/2005, 72/2009, 72/2011 - др. закон, 101/2011 - др. закон и 32/2013), а према члану 12. став 1. и члану 13. став 1. истог закона, **надлежно је Посебно одељење Вишег суда у Београду.**

Ближа обавештења могу се наћи на интернет страници Вишег суда у Београду.

- Уколико правно лице има више законских заступника, тражене доказе је потребно доставити за сваког од законских заступника.

3.	Услов: Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (члан 75. став 1. тачка 4. Закона Докази: 1. Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и 2. Уверења надлежне јединице локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода. Овај доказ достављају сви понуђачи било да су правна лица или предузетници. Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. Напомена: Уколико се понуђач налази у поступку приватизације, прилаже <u>потврду Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације.</u>					
4.	Услов: Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву којом потврђује под кривичном и материјалном одговорношћу да је при састављању своје понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. (члан 75. став 2. Закона). Доказ: Од стране одговорног лица понуђача потписан и печатом оверена изјава (текст изјаве садржан у прилогу бр. 5/1 ове конкурсне документације) Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, сви чланови групе морају дати ову изјаву!					
Додатни услови за учешће у поступку (члан 76 Закона)						
5.	Услов: Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне . Доказ: 1. Да поседује решење о испуњавању услова за обављање послова који су обухваћени предметом јавне набавке издато од : Министарства унутрашњих послова Републике Србије, Сектор за ванредне ситуације, Управа за ванредне ситуације у Београду . 2. Да поседује акредитацију АТС-а за испитивање судова под притиском (за партију 1)					
6.	Да располаже неопходним пословним капацитетом 1. Понуђач је дужан да достави валидан доказ да је у претходне три године до дана објављивања позива за подношење понуда на порталу и интернет страни наручиоца понуђач извршио услуге која је предмет јавне набавке у укупном износу не мањем од: 1.300.000,00 дин за партију 1, 750.000,00 дин за партију 2, 200.000,00 дин за партију 3,					

	1.350.000,00 дин за партију 4, 2. да понуђач има сертификат СРПС ИСО 9001:2008 или одговарајући 3. да понуђач поседује важећу полису осигурања пословања 4. да понуђач поседује важећу полису осигурања запослених радника које ће ангажовати на извршавању послова 5. да је понуђач извршио обуку из области БЗР за раднике које ће ангажовати на извршавању послова Доказ: 1. 1.1 Попуњен, потписан и оверен образац за референтну листу понуђача и 1.2 потврде о набавкама које морају бити попуњене, потписане и оверене печатом референтних наручилаца (образац,) 2. важећи сертификат СРПС ИСО 9001:2008 или одговарајући 3. и 4. важеће полисе осигурања 5. доказ о извршеној обуци					
7.	Да располаже довољним техничким капацитетом: Услов: -сервисна радионица и лабораторија (у власништву, закупу или лизингу) Доказ: фотокопија власничког листа, уговора о купопродаји, лизингу закупу или уговор о пословно техничкој сарадњи за радионицу. - опрема: опрема (алат) за обављање послова одржавања опреме и инсталација (списак неопходног алата дат на обрасцу - Преглед техничке опремљености стр. 49) Доказ: копија пописне листе и списак опреме (алата) потребне за послове сервисирања и одржавања инсталација и опреме. -возила: минимално једно (ако конкурише за једну партију од четири), односно два (ако конкурише за 2,3 или све 4 партије),превозна средства за особље за хитне интервенције по позиву. Доказ:. - Приложити доказе о важећој саобраћајној дозволи (Уколико возило није у власништву понуђача доставити поред саобраћајне дозволе и Уговор о закупу)					
8.	Услов: - Право на учешће у поступку има понуђач ако располаже довољним кадровским капацитетом Запослени могу бити у сталном радном односу на неодређено или одређено време, ангажовани по основу Уговора о делу или Уговора о обављању привремено повремених послова пре објављивања јавног огласа 1. најмање 4 ангажована лица – сервисера техничке струке (2сервисера за партију 1, и 2 сервисера за партије 2, 3 и 4) са уверењем о положеном стручном испиту из области заштите од пожара 2. најмање једно ангажовано лице – VII/1 степена образовања (техничке струке) са уверењем о положеном стручном испиту за раднике из области заштите од пожара Доказ: 1. М образац пријаве на обавезно социјално осигурање запослених и копија уговора о раду/делу/обављању привремених и повремених послова и уверење о положеном стручном испиту издатом од МУП-а 2. М образац пријаве на обавезно социјално осигурање запослених, диплома/уверење о завршеном VII/1 степену стручног образовања техничке струке и копија уговора о раду/делу/обављању привремених и повремених послова и уверење о положеном стручном испиту издатом од МУП-а					

НАПОМЕНА:

1. Сви докази из овог упутства могу се достављати у неоввереним копијама, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача чија је понуда на основу

извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа, у складу са одредбом члана 79. став 1. Закона.

2. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави доказе из става 1. члана 79. Закона, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

3. Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа као, на пример:

- извод о регистрацији понуђача који је регистрован код Агенције за привредне регистре (подаци доступни на интернет страници Агенције за привредне регистре).

4. Предузетник/правно лице уписано у регистар понуђача који се води код Агенције за привредне регистре, није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из чл.75, ст. 1, тач. тачка 1, 2, и 4 ЗЈН.

Пожељно је да понуђачи који су уписани у регистар понуђача, уместо достављања доказа из чл.75, ст.1, тач. **тачка 1, 2, и 4 ЗЈН**, наведу ту чињеницу на посебном папиру или на други јасан и погодан начин.

5. Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 дана од дана настанка промене писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка предметне јавне набавке која наступи до доношења одлуке о додели уговора односно до тренутка закључења уговора и да је документује на прописани начин.

Уколико понуђач подноси *понуду са подизвођачем*, дужан је да докаже да подизвођач испуњава обавезне услове из чл.75, ст.1, **тачка 1, 2, и 4 ЗЈН**, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача. Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) закона понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

У случају подношења *заједничке понуде*, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из чл.75, ст.1, тач **тачка 1, 2, и 4 ЗЈН** и услов из чл.75, став 2 **ЗЈН**, док остале (додатне) услове испуњавају заједно. Услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ:

ОБРАЗАЦ ЗА РЕФЕРЕНТНУ ЛИСТУ ПОНУЂАЧА

р.б.	КОРИСНИК (тачан назив и адреса)	Година извршења услуга контроле, испитивања и поправке- одржавања	Укупни износи на годишњем нивоу	
			А) контрола, испитивање и поправке- одржавање	напомена
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
УКУПНО:				

ПОНУЂАЧ

М.П._____

НАПОМЕНА: У случају потребе образац се може фотокопирати.

ОБРАЗАЦ ЗА РЕФЕРЕНТНУ ЛИСТУ ПОДИЗВОЂАЧА

р.б.	КОРИСНИК (тачан назив и адреса)	Година извршења услуга контроле, испитивања и поправке- одржавања	Укупни износи на годишњем нивоу	
			А) контрола, испитивање и поправке- одржавање	напомена
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
УКУПНО:				

ПОНУЂАЧ

М.П._____

НАПОМЕНА: У случају потребе образац се може фотокопирати.

ОБРАЗАЦ ЗА РЕФЕРЕНТНУ ЛИСТУ ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

р.б.	КОРИСНИК (тачан назив и адреса)	Година извршења услуга контроле, испитивања и поправке- одржавања	Укупни износи на годишњем нивоу	
			А) контрола, испитивање и поправке- одржавање	напомена
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
УКУПНО:				

ПОНУЂАЧ

М.П._____

НАПОМЕНА: У случају потребе образац се може фотокопирати.

Назив наручиоца: _____
Седиште: _____
Улица и број: _____
Матични број: _____
ПИБ: _____
Телефон: _____

ПОТВРДУ

којом потврђујемо да је _____ квалитетно и у року извршио
услуге контроле, испитивања и поправке-одржавања инсталација и опреме за заштиту од
пожара:

(Списак опреме/инсталација карактеристика из предмета јавне набавке - прилог бр.3. приложити уз
потврду. Списак оверава наручиоц и исти је саставни део потврде)

у свему према конкурсној документацији и усвојеној понуди

у износу од: _____ динара

(_____)
(словима)

а на основу закљученог уговора бр. _____ од _____ год.

Потврда се издаје на захтев _____ ради
учешћа у јавној набавци бр.562Т/2016

КОНТРОЛА, ИСПИТИВАЊЕ И ПОПРАВКЕ-ОДРЖАВАЊЕ ИНСТАЛАЦИЈА И ОПРЕМЕ ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА

Да су наведени подаци тачни , својим потписом и печатом потврђује :

НАРУЧИЛАЦ

место _____

датум _____

м.п.

име и презиме одговорног лица

потпис одговорног лица

напомена : у случају већег броја , поврду копирати

Образац - Преглед техничке опремљености

Бр.	Назив – врста опреме	Основ
1.	Сервисна радионица са лабораторијом - адреса _____ _____	својина – лизинг – закуп
2.	Машина за унутрашње чишћење боца	својина – лизинг – закуп
3.	Машина за спољашње чишћење боца.	својина – лизинг – закуп
4.	пумпа за претакање CO ₂ .	својина – лизинг – закуп
5	Пумпа за пуњење погонских бочица за CO ₂ .	својина – лизинг – закуп
6.	комплет „флај кит“ за проверу апарата под сталним притиском	својина – лизинг – закуп
7.	Возила за екипе сервисера: -количина-број: _____	својина – лизинг – закуп
8.	Испитна станица за испитивање на ХВП	својина – лизинг – закуп
9.	Опрема за контролу детектора	својина – лизинг – закуп
10.	Апарат за ултразвучно мерење протока у хидрантима	својина – лизинг – закуп

Место и датум

М.П.

Потпис овлашћеног лица

МОДЕЛИ ИЗЈАВА

У складу са одредбом члана 75. став 2. и члана 71. став 2. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача дајем следећу:

ИЗЈАВУ

Понуђач _____ у поступку јавне набавке – **Редовно одржавање, преглед, испитивање сервис и поправка : инсталација за дојаву пожара, - апарата за гашење пожара и хидраната**, ЈН бр. 562Т/2016, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Такође, понуђач се обавезује да поштује техничке стандарде приступачности за особе са инвалидитетом, односно да техничко решење буде приступачно за све кориснике.

Место _____

Датум _____

М.П.

- потпис понуђача-

име и презиме

Напомена:

Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашћеног лица и оверана печатом. У супротном, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити попуњена, потписана и оверена печатом од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Овим путем изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да је ова понуда сачињена независно и без договарања са осталим учесницима у поступку јавне набавке.

Место _____

ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК

Датум _____

М.П.

- потпис -

име и презиме

Напомена:

Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом. У супротном, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити попуњена, потписана и оверена печатом од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГА

(Модел уговора понуђач је у обавези да у целости попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да се слаже са моделом уговора)

Београд2016. године

Клинички центар Србије, ул. Пастерова бр. 2, Београд кога заступа в.д. директора, Доц. др Милика Ашанин

(у даљем тексту овог уговора: **Наручилац услуга**)

Шифра делатности 85110
Регистарски број 01607089503
Матични број 7089503
ПИБ 100118429
Текући рачун: 840 – 667667 - 80
Тел/Факс: 011 – 3615 - 745

и

_____, кога заступа директор _____
(у даљем тексту уговора: **Извршилац услуга**)

Шифра делатности _____
Регистарски број _____
Матични број _____
ПИБ _____
Текући рачун: _____
Тел/Фах _____

Закључили су:

У Г О В О Р

**Редовно одржавање, преглед, испитивање сервис и поправка :
- инсталација за дојаву пожара
- апарата за гашење пожара и хидраната**

Члан 1.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА:

Предмет овог уговора су услуге на редовном одржавању, преглед, испитивање, сервис и поправка инсталације за дојаву пожара, апарата за гашење пожара и хидраната и према понуди извршиоца услуга број: _____ од _____ године, а у складу са отвореним поступком јавне набавке број 562Т/2016 у складу са чланом 32. ЗЈН.

Уговор се закључује за следеће партије :

Партија	Опис услуге	Износ-Процењена вредност партије
1	Периодични прегледи (2 шестомесечна), контрола исправности и поправке - одржавање апарата за почетно гашење пожара и хидрантских инсталација са опремом, а према датој спецификацији.	1.300.000,00
2	Периодични прегледи (4 двомесечна и 2 шестомесечна), контроле исправности и поправке - одржавање стабилне инсталације за дојаву пожара произвођача „Siemens“ у просторијама објекта КЦС, а према датој спецификацији.	750.000,00
3	Периодични прегледи (4 двомесечна и 2 шестомесечна), контроле исправности и поправке - одржавање стабилне инсталације за дојаву пожара произвођача „Schrak“ у просторијама објекта КЦС, а према датој спецификацији.	200.000,00
4	Периодични прегледи (4 двомесечна и 2 шестомесечна), контроле исправности и поправке - одржавање стабилне инсталације за дојаву пожара свих других произвођача у просторијама објекта КЦС, а према датој спецификацији.	1.350.000,00
Укупно:		3.600.000,00

Извршилац услуга наступа са подизвођачем: _____ који ће извршити услуге _____.

Извршилац услуге наступа као група понуђача са понуђачем: _____
који ће извршити услуге _____.

Лице одговорно за извршење услуге из овог Уговора у име:

извршиоца услуге је _____

подизвођача _____

понуђача из групе понуђача _____

Члан 2.

ЦЕНА И ВРЕДНОСТ УГОВОРА

Вредност уговора износи: за партију један до 1.300.000,00 дин. без ПДВ-а, за партију два до 750.000 дин. без ПДВ, за партију три до 200.000,00 дин. без ПДВ, за партију четири до 1.350.000 дин. без ПДВ, што укупно износи до 3.600.000,00 дин. без ПДВ-а.

а у складу са Финансијским планом Наручиоца услуга.

Извршилац услуга ће бити ангажован у складу са приоритетима и потребама Наручиоца услуга.

Цене радног сата и резервних делова прецизиране су понудом Извршиоца бр. _____ од _____ године.

Члан 3.

УСЛОВИ И РОКОВИ ИЗВРШЕЊА УСЛУГА:

Редовно одржавање обухвата:

- Редовно двомесечно, и шестомесечно сервисирање (контролу рада, преглед, поправку и др.) инсталација и опреме за заштиту од пожара, а у свему према Закону о заштити од пожара, важећим правилницима и нормативима, упутству за одржавање, свим важећим прописима, условима и опису из Конкурсне документације.

- Отклањање утврђених недостатака, поправке и замену неисправних и оштећених елемената и опреме и хитне интервенције.

- Обим послова редовног и периодичног одржавања, контроле, испитивања и поправка инсталација и опреме за заштиту од пожара дефинисан је у Прилогу 3 - описом послова из Конкурсне документације и важећим прописима.

- Услугу контроле, испитивања и текућег одржавања опреме и инсталација Извршилац услуге ће извести, по посебном захтеву наручиоца а према посебно одобреном опису услуга и предмјеру.

Време доласка (подразумева време доласка од момента пријема позива од стране одговорног лица наручиоца):

- хитна интервенција и поправка без замене делова _____ часова

- поправке са заменом делова/опреме _____ часова

Члан 4.

КВАЛИТЕТ УСЛУГА

Извршилац услуга је дужан да предметне услуге обавља са пажњом доброг домаћина, савесно и благовремено, у складу са техничким стандардима и узансама струке.

Рекламације на извршену услугу наручилац доставља у року од 5 (пет) дана од дана извршења услуге и уочавања недостатака што не одлаже плаћање неспорног дела извршене услуге.

Одржавање, контрола, испитивање, поправка и отклањање утврђених недостатака, замена делова и опреме тј. поправке уговорених инсталације и опреме за заштиту од пожара вршиће се по датом налогу Наручиоца, у складу са важећим прописима, а обрачунаваће се на основу извршене услуге и понуђених цена, цена из важећих ценовника, цене рада (прилог 3 - Понуда) као и цене норма сата.

Члан 5.
НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА

Дужничко поверилачки односи и законске обавезе плаћања настају даном испостављања фактуре са обавезом плаћања од 90 дана.

Извршилац услуге ће фактуре испостављати на основу оверених извештаја о извршеној услузи прегледа и контроле као и извештаја о извршеним поправкама и замењеним деловима.

О редовном и периодичном прегледу и контроли као и о одржавању и хитним поправкама инсталација и опреме водиће се, у складу са важећим Законом и Правилницима, прописана евиденција – контролна књига одржавања и књига радних налога, а оверени извештаји из књиге радних налога чиниће обавезан саставни део документације уз фактуру.

Порези ће бити обрачунавани, по важећим прописима приликом фактурисања.

За услуге одржавања, контроле, испитивања и поправке инсталација и опреме, као и хитне интервенције из овог Уговора наручилац ће извођачу платити надокнаду према извршеној услузи и датим јединичним ценама.

Члан 6.
ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ

Извршилац услуга се обавезује да достави наручиоцу услуга у року од 10 дана од дана потписивања уговора финансијске гаранције и то:

- За добро извршење посла (регистровану бланко меницу у висини 10% од уговорене вредности уговора без ПДВ и мора трајати најмање 10 дана дуже од истека рока за коначно извршење услуге и примопредаје извршене услуге).

- За отклањање грешака у гарантном року (регистрована бланко меница у висини 10% без ПДВ од вредности уговора без ПДВ и мора трајати најмање 5 дана дуже од гарантног рока)

Разлози за реализацију менице:

- за добро извршење посла: Уколико Извршилац два пута не изврши обавезе из Уговора, а Наручилац му то рекламира у писменој форми.

- за гарантни рок: Ако Извршилац услуге не отклони недостатке које му Наручилац достави у писменој форми у време трајања гарантног рока.

Члан 7.
ГАРАНЦИЈЕ ЗА КВАЛИТЕТ ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ

Извршилац услуге гарантује да све радове из уговора обави стручно квалитетно и у понуђеном или договореном року.

Гарантни рок за уграђене делове и опрему износи _____ месеци.

Члан 8.
ОБАВЕЗЕ УГОВОРНИХ СТРАНА

Извршилац услуге се обавезује:

- да на уговореним инсталацијама и опреми врши периодично испитивање и контролу и одржавање у складу са описом, понудом, важећим прописима, упутству,
- да се на позив одазове у року од _____ сата, а да хитне поправке изврши у току дана,
- да све интервенције и радове уписује у контролну књигу и изда прописани извештај и стручни налаз,
- да периодично доставља писмене извештаје о стању инсталације и опреме и предлаже неопходне радове текућег одржавања с тим да крајем године предочи радове из домена инвестиционог одржавања за наредну годину, који обезбеђују поуздан и сигуран рад,
- да за извршене радове сачини и обострано се потпише записник који прилаже уз фактуру,
- да приликом извршења услуге предузме све Законом прописане мере безбедности и здравља на раду и заштите од пожара,
- да одреди одговорно лице за извршење услуге и о томе писмено обавести Наручиоца.

Обавезе наручиоца:

Наручилац или корисник се обавезује:

- да се придржава упутстава за употребу и коришћење,
- да омогући несметан приступ инсталацији и опреми овлашћеним лицима а онемогући приступ, неовлашћеним лицима,
- да обезбеди простор за смештај алата, материјала и радника Извршиоца услуга.

Члан 9.
РАСКИД УГОВОРА

Уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне стране може захтевати раскид, под условом, да је своје уговорне обавезе у потпуности и благовремено извршила.

Раскид Уговора се захтева писменим путем, са раскидним роком од 15 (петнаест) дана.

Разлози за раскид Уговора:

- Уколико Извршилац услуга 2 пута узастопно не извршава обавезе из члана 3. и 4. и 8 Уговора, а Наручилац му то писмено рекламира.

Такође, уговор се раскида уколико после ступања на снагу новог Правилника о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добиојају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система (28.06.2017 године) не достави и не поседује одговарајуће важеће овлашћење издато од стране надлежног органа МУП, осим ако закон не одреди другачије.

Члан 10.
СПОРОВИ

Уговорне стране су сагласне да се евентуални спорови по овом Уговору решавају споразумно, а у случају спора уговарају стварну и месну надлежност Привредног суда у Београду.

Члан 11.
СТУПАЊЕ НА СНАГУ И ВАЖНОСТ УГОВОРА

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорене стране и примењиваће се до реализације финансијских средстава предвиђених чланом 2.1. Уговора.. Извршилац ће бити ангажован у складу са понудом тј. приоритетима и потребама Наручиоца. Плаћање по овом уговору у 2017. години вршиће се до нивоа средстава обезбеђених Финансијским планом за 2017. годину, а за ове намене. За обавезе које по овом уговору доспевају у 2018. години наручилац ће извршити плаћање по обезбеђивању финансијских средстава усвајањем Финансијског плана за 2018. годину или доношењем Одлуке о привременом финансирању.

У супротном уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности преузимања обавеза од стране наручиоца.

Члан 12.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих Наручилац и Извршилац услуге задржавају по 2 (два) примерка.

Саставни део овог Уговора су

1. Понуда бр. од год.
2. Финансијске гаранције

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

НАРУЧИЛАЦ:
Клинички центар Србије
в.д. Директора

ИЗВРШИЛАЦ УСЛУГА:

Директор

Доц. др Милика Ашанин

**ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ,
КОЛИЧИНА, ОПИС УСЛУГА, РОК ИСПОРУКЕ, МЕСТО ИЗВРШЕЊА,
ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ**

**ПАРТИЈА 1. КОНТРОЛА ИСПРАВНОСТИ И ОДРЖАВАЊЕ АПАРАТА ЗА ПОЧЕТНО ГАШЕЊЕ
ПОЖАРА И ХИДРАНТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА СА ОПРЕМОМ**

1. Апарати за почетно гашење пожара типа „S“ и „S-A“

Шестомесечна контрола

Редовна шестомесечна контрола исправности апарата за почетно гашење пожара типа С обухвата:

- скидање апарата са зидног носача, чишћење и припрема за контролу, идентификација и евидентирање апарата (серијски број и година производње),
- одвијање навртки капе, вађење, расклапање кинематског механизма,
- мерење гравираних тежина бочице и тежине гаса у њој,
- визуелну контролу исправности и покретљивости покретних делова капе,
- склапање кинематског механизма и визуелна контрола заптивке капе,
- контролу квалитета и растресање праха за гашење пожара у боци,
- враћање кинематског механизма у боцу, завртање и притезање навртки,
- брисање праха око капе контролу гуменог црева и ПВЦ млазнице,
- пломбирање апарата и враћање на место,
- контролу читљивости упутства и оверу атестног листа датумом и печатом као и евиденција извршене контроле у евиденциону књигу,

Редовна шестомесечна контрола исправности апарата за почетно гашење пожара типа „S-A“ обухвата:

- скидање апарата са зидног носача, чишћење и припрема за контролу, идентификација и евидентирање апарата (серијски број и година производње),
- провера исправности манометара на апаратима
- провера притиска у суду на припадајућем манометру,

Пуњење испразњених апарата за почетно гашење пожара типа „S“ и „S-A“

Пуњење испразњених апарата за почетно гашење пожара типа „S“ и „S-A“ обухвата:

- идентификацију и евидентирање апарата (серијски број и година производње),
- утовар, одвоз у сервис, пуњење и враћање и распоређивање у објекте КЦС,
- за „S“ одвијање капе, вађење, расклапање кинематског механизма,
- за „S-A“ скидање вентила са механизмом,
- за „S“ замену празне бочице са CO_2 гасом новом напуњеном,
- за „S“ визуелну контролу исправности и покретљивости покретних делова капе,
- за „S-A“ контрола вентила са механизмом,
- допуну до прописане количине и растресање преосталог праха за гашење пожара,
- за „S“ склапање кинематског механизма, и контролу заптивки,
- за „S-A“ враћање вентила са механизмом на боцу и пуњење боце погонским гасом,
- за „S“ враћање кинематског механизма у боцу, завртање и притезање навртке,
- брисање праха, контролу гуменог црева и ПВЦ млазнице,
- контролу читљивости упутства за коришћење, оверу атестног листа датумом и печатом,
- евиденцију извршене услуге у евиденциону књигу,

Испитивање – атестирање „S“ и „S-A“ апарата

Испитивање – атестирање „S“ и „S-A“ апарата за почетно гашење пожара обухвата:

- идентификацију и евидентирање апарата (серијски број и годину производње),
- утовар, одвожење у испитну лабораторију,
- за „S“, одвијање навртки капе, вађење, расклапање кинематског механизма,
- за „S-A“ скидање вентила са механизмом,
- визуелну контролу исправности и покретљивости покретних делова,
- за „S“ контролу тежине бочице са „ CO_2 “ гасом,
- пражњење праха за гашење пожара из боце,

- чишћење унутрашњости боце, контролу трагова оштећења корозијом,
- испитивање на хладан водени притисак по СРПС 3.Ц2.022 и препорука произвођача апарата и опреме,
- сушење унутрашњости боце након испитивања,
- за „S“ склапање кинематског механизма, контролу заптивке капе и пломбирање,
- за „S-A“ враћање вентила са механизмом на боцу и пуњење боце погонским гасом,

Апарати за почетно гашење пожара типа ЦО₂

Шестомесечна контрола апарата

Редовна шестомесечна контрола апарата за почетно гашење пожара обухвата:

- чишћење и припрему апарата за контролу, проверу присуства и стања пломбе, идентификацију и евидентирање апарата (сериски број и година производње),
- мерење тежине боце и тежине „СО₂“ гаса у њој и контролу вентила,
- враћање апарата на предвиђено место,
- контролу читљивости упутства за коришћење, оверу атестног листа датумом и печатом, евиденцију извршене контроле у евиденциону књигу,
- за „СО₂“ бочице из апарата типа „S“ обухватити и вађење бочице из апарата и враћање исте у апарат,

Пуњење испразњеног апарата типа „СО₂“

Пуњење испразњеног апарата за почетно гашење пожара типа „СО₂“ обухвата:

- идентификацију и евидентирање апарата (сериски број и година производње),
- утовар, одвожење у сервис, пуњење и враћање и распоређивање у објекте КЦС,
- контролу вентила,
- контролу читљивости упутства за коришћење, оверу атестног листа датумом и печатом, евиденцију извршене контроле у евиденциону књигу,
- за „СО₂“ бочице из апарата типа „S“ обухватити и вађење бочице из апарата и враћање исте у апарат,

Испитивање – атестирање апарата типа „СО₂“

Испитивање – атестирање апарата за почетно гашење пожара типа „СО₂“ обухвата:

- идентификацију и евидентирање апарата (серијски број и годину производње),
- утовар, одвожење у испитну лабораторију и истовар,
- контролу тежине боце са „СО₂“ гасом, пражњење и претакање „СО₂“ гаса,
- одвртање вентила, чишћење челичне боце пре испитивања, ланчање и контролу трагова оштећења корозијом,
- контролни преглед од стране инспектора парних котлова РС пре испитивања,
- испитивање на ХВП по препоруци произвођача апарата
- сушење унутрашњости боце након испитивања,
- претакање – враћање и пуњење испразњеним „СО₂“ гасом,
- визуелну контролу исправности и заптивености вентила,
- контролни преглед од стране инспектора парних котлова РС након испитивања,
- утискивање жига РИПК- РС као доказа о извршеном испитивању на ХВП,
- оверу атестног листа, утискивање жига РИПК-РС као доказа о извршеном испитивању на ХВП, евиденцију извршене контроле у евиденциону књигу,
- за „СО₂“ бочице из апарата типа „S“ обухватити и вађење бочице из апарата и враћање исте у апарат,

2 Хидрантска инсталација

Унутрашња хидрантска инсталација.

Редовна шестомесечна контрола исправности унутрашњих хидраната обухвата:

- проверу присуства и стања заштитне пломбе на вратима хидрантског ормана,
- контролу комплетности опреме (вентил, точкић, црево, млазница),
- контролу исправности гумираног тревира хидрантског црева,
- евентуално талкирање и премотавање гумираног тревира црева,
- мерење притиска и протока воде у хидрантској инсталацији,
- слагање опреме у унутрашњост ормана,
- мерење притиска и протока и овера налепнице датумом и печатом сервисера,

- пломбирање „Н“ ормана и евидентирање извршене контроле у евиденциону књигу одржавања,

Спољашња хидрантска инсталација

Редовна шестомесечна контрола исправности обухвата:

- проверу присуства и стања ормана за спољашњи хидрант,
- контролу комплетности опреме (млазница, наставак за подземни хидрант, кључ за отварање хидранта, тревира црева и др.),
- контролу исправности тревира црева као и његово талкирање и премотавање,
- мерење притиска и протока воде у хидрантској мрежи,
- слагање опреме у орману,
- мерење и уписивање притиска и протока на налепницу,
- евидентирање извршене контроле у евиденциону књигу одржавања,

Испитивање непропусности ватрогасних црева на водени притисак

. Испорука мобилне опреме за заштиту од пожара – апарати за почетно гашење пожара

ПАРТИЈА 2: ПРЕГЛЕД, КОНТРОЛА ИСПРАВНОСТИ, СЕРВИСИРАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ СТАБИЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА ПРОИЗВОЂАЧА „СИЕМЕНС“ У ПРОСТОРИЈАМА ОБЈЕКТА КЦС ПРЕМА ДАТОЈ СПЕЦИФИКАЦИЈИ.

ПАРТИЈА 3. ПРЕГЛЕД, КОНТРОЛА ИСПРАВНОСТИ, СЕРВИСИРАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ СТАБИЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА ПРОИЗВОЂАЧА ШРАК (SCHRAK), У ПРОСТОРИЈАМА ОБЈЕКТА КЦС ПРЕМА ДАТОЈ СПЕЦИФИКАЦИЈИ.

ПАРТИЈА 4. ПРЕГЛЕД, КОНТРОЛА ИСПРАВНОСТИ, СЕРВИСИРАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ СТАБИЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА ДРУГИХ ПРОИЗВОЂАЧА У ПРОСТОРИЈАМА ОБЈЕКТА КЦС ПРЕМА ДАТОЈ СПЕЦИФИКАЦИЈИ.

1 ПЕРИОДИЧНИ ПРЕГЛЕДИ И КОНТРОЛА ИСПРАВНОСТИ СТАБИЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА АУТОМАТСКУ И РУЧНУ ДОЈАВУ ПОЖАРА

ШЕСТОМЕСЕЧНИ ПРЕГЛЕДИ СТАБИЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА АУТОМАТСКУ И РУЧНУ ДОЈАВУ ПОЖАРА

Редовни шестомесечни преглед обухвата функционалну контролу стабилне инсталације за дојаву пожара и детаљан преглед свих саставних делова.

При контроли исправности и функционалном прегледу за доле наведене објекте извршити:

- проверу контролне књиге о извршеном претходном прегледу, и пописа радова који су после тога изведени на инсталацији
- преглед и испитивање спојнице на акумулатору, нивоа и густоће електролита у свакој ћелији, као и мерење капацитета акумулатора
- провера рада индикатора и управљачких елемената на дојавној централи, као и сва искључења и управљања технолошком опремом
- испитивање рада елемената за узбуђивање, предајника и пријемника даљинске сигнализације о пожару и о неисправности,
- испитивање индикатора сметњи – симулирајући кварове на примарним водовима и уређајима за напајање енергијом
- провера рада сваког појединог јављача пожара према упутству произвођача
- преглед каблова, водова, разводних ормана, стезаљки и разводних кутија (да су неоштећени и адекватно заштићени и означени).

НАЗИВ ПОНУЂАЧА: _____

Адреса и седиште: _____

ПИБ број: _____

Број понуде: _____

Датум: _____

**ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА
АПАРАТА ЗА ПОЧЕТНО ГАШЕЊЕ ПОЖАРА И ХИДРАНТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА СА ОПРЕМОМ**

Ред. бр.	Назив	Попуњава понуђач				
		Цена (динара без ПДВ-а)	Сви трошкови који чине цену	Стопа ПДВ-а	Износ ПДВ- а на цену	Укупна цена са ПДВ-ом
ПАРТИЈА 1.КОНТРОЛА ИСПРАВНОСТИ И ОДРЖАВАЊЕ АПАРАТА ЗА ПОЧЕТНО ГАШЕЊЕ ПОЖАРА И ХИДРАНТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА СА ОПРЕМОМ						
1. Апарати за почетно гашење пожара типа „С“ и „С-А“						
1.1. Шестомесечна контрола						
1	УКУПНО 1.1.					
1.2 Пуњење испражњених апарата за почетно гашење пожара типа С и С-А						
2	УКУПНО 1.2.					
1.3 Испитивање – атестирање С и С-А апарата						
3	УКУПНО 1.3.					
2. Апарати за почетно гашење пожара типа ЦО ₂						
2.1 Шестомесечна контрола апарата						
4	УКУПНО 2.1.					
2.2 Пуњење испражњеног апарата типа ЦО ₂						
5	УКУПНО 2.2.					
2.3 Испитивање – атестирање апарата типа ЦО ₂						
6	УКУПНО 2.3.					
3. Хидрантска инсталација						
Редовна шестомесечна контрола исправности						
1	3.1 Унутрашња хидрантска инсталација					
2	3.2 Спољашња хидрантска инсталација					
3	3.3 Испитивање непропусности ватр. црева					

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА ЗА ДЕЛОВЕ КОЈИ СЕ НАЈЧЕШЋЕ МЕЊАЈУ, СА ЗАМЕНОМ

Ред. бр.	Назив делова за замену	Попуњава понуђач			
		Јединична цена (динара без ПДВ-а)	укупна цена (без ПДВ-а)	износ ПДВ-а (на укупну цену)	Укупна цена (са ПДВ-ом)
5. Делови и потрошни материјал за апарате за почетно гашење пожара (испорука и замена)					
апарати за гашење пожара С-1 и С-2					
1	Погонски механизам С-1				
2	Погонски механизам С-2				
3	Налепница				
4	Носач апарата				
5	Подметац носача ПВЦ				
6	Ручица				
7	Капа апарата С-1				
8	Капа апарата С-2				
9	Дизна С-1				
10	Дизна С-2				
11	Заптивна гума С-1				
12	Заптивна гума С-2				
13	Узгонска цев С-1				
14	Узгонска цев С-2				
15	Чивија 4х26				
16	Игла				
17	Опруга				
18	Носач боце				
19	Боца апарата С-1, напуњена				
20	Боца апарата С-2, напуњена				
21	Навртка боце				
22	Мембрана боце				
23	Осигурач (расцепка са алком)				
24	Завртањ носача А6, 3х19-22				
25	Алка - карика				

26	Посуда С-1				
27	Посуда С-2				
28	Манометар С-1,2,				
29	Вентил С-1,2,3				
апарат за гашење пожара С-3					
1	Погонски механизам С-3				
2	Налепница С-3				
3	Носач апарата С-3				
4	Подметац носача				
5	Ручица				
6	Капа апарата С-3				
7	Дизна ПВЦ С-3				
8	Заптивач капе				
9	Узгонска цев С-3				
10	Чивија 4x26				
11	Игла				
12	Опруга				
13	Носач боце				
14	Боца апарата С-3				
15	Навртка боце С-3				
16	Мембрана боце				
17	Осигурач (расцепка са алком)				
18	Завртањ носача А6				
19	Алка - карика				
20	Посуда С-3				
21	Подлошка				
апарати за гашење пожара С-6, С-9 и С-12					
1	Погонски механизам С-6				
2	Погонски механизам С-9				
3	Црево са млазницом				
4	Налепница				
5	Носач апарата - вешалица				
6	Ручица				

7	Чивија 5x24				
8	Заштитник навртке ПВЦ				
9	Навртка М-10				
10	Капа апарата склоп				
11	Заптивач капе				
12	"О" прстен				
13	Узгонска цев С-6				
14	Узгонска цев С-9				
15	Заптивач игле				
16	Игла				
17	Опруга				
18	Носач боце				
19	Боца апарата С-6				
20	Боца апарата С-9				
21	Навртка боце				
22	Мембрана боце Фи 8,9				
23	Осигурач (расцепка са алком)				
24	Млазница ПВЦ				
25	Гумено црево				
26	Алка - карика				
27	Посуда С-6				
28	Посуда С-9				
29	Ормарић лимени за С-6,С-9				
апарати за гашење пожара С-50					
1	Капа апарата-комплет				
2	Налепница,				
3	Црево тревира са млазницом				
4	Заптивач 12x18				
5	Боца апарата ЦО2-3кг				
6	Точак Ф 360				
7	Капа апарата				
8	Заптивач капе				
9	Заптивач вентила сигурности				

10	Вентил сигурности				
11	Рукохват				
12	Цев				
13	Дизна Ф 13				
14	Дизна Ф 16				
15	Трн				
16	"О" прстен				
17	Опруга				
18	Чаура ПВЦ				
19	Тело млазнице				
20	Ручица				
21	Чивија				
22	Тревира црево				
23	Шелна за црево				
24	Прикључак за црево-рачва "Ал"				
25	Подлошка А 28				
26	Расцепка				
27	Подлошка Б 8				
28	Навртка М 8				
29	Млазница С-50				
30	Навојни чеп за испитивање				
апарат за гашење пожара ЦО₂-5					
1	Вентил за ЦО ₂ комплет				
2	Млазница са цревом				
3	Ручица комплетна за ношење				
4	Налепница				
5	Млазница ЦО ₂ -5 ПВЦ				
6	Уметак за млазницу ЦО ₂ -5				
7	Црево гумено ЦО ₂ -5				
8	Заптивач				
9	Мермбрана				
10	Вентил				
11	Боца ЦО ₂ -5 кг				

12	Носач млазнице				
13	Завртањ				
14	Узгонска цев ЦО2-5 кг				
15	Ал подлошка-месингама				
16	Сигурносна навртка за ЦО2				
17	Мембрана				
апарат за гашење пожара ЦО₂-10					
1	Вентил за ЦО2 комплет				
2	Млазница са цревом				
3	Колица комплет				
4	Налепница				
5	Млазница ЦО2				
6	Црево гумено ЦО2-10				
7	Заптивач				
8	Мермбрана				
9	Вентил				
10	Боца ЦО2-10 кг				
11	Узгонска цев ЦО2-10 кг				
12	Навртка боце ЦО2-10				
13	Точак Ф 200				
14	Рукохват				
апарат за гашење пожара ЦО₂-30					
1	Вентил за ЦО2 боцу комплет				
2	Млазница са цревом ЦО2-30 кг				
3	Колица комплет ЦО2-30				
4	Налепница				
5	Млазница ЦО2 ПВЦ				
6	Црево гумено ЦО2-30 кг				
7	Заптивач 12х18				
8	Мермбрана				
9	Вентил				
10	Боца ЦО2-30 кг				
11	Расцепка				

12	Подлошка				
13	Узгонска цев ЦО2-30 кг				
14	Точак Ф 360				
апарати под сталним притиском(С-А апарати)					
1	Капа апарата С-6,9 А				
2	Капа апарата С-3 А				
3	Капа апарата С-1,2 А				
4	Гумено црево С-6,9 А са млазницом				
5	Успонска цев С-9 А (стални притисак)				
6	Успонска цев С-6 А (стални притисак)				
7	Успонска цев С-1,2,3А (стални притисак)				
8	Млазница С-1,2,3 А				
9	Гумено црево С-6,9 А са магнетом				
10	Манометар				
11	Заптивач манометра				
12	Заптивач игле горњи				
13	Заптивач капе стални притисак				
14	Осигурач стални притисак				
15	Вешалица ППА стални притисак				
16	Ударна игла С-1,2,3 А троделна нови тип				
17	Ударна игла С-6,9 А троделна нови тип				
18	Ударна игла С-1,2,3 А једноделна стари тип				
19	Ударна игла С-6,9 А једноделна стари тип				
20	Заптивац ударне игле троделне С-1,2,3,6,9 А				
21	Налепница С-1,2,3,6,9 А				
22	Гумено црево С-25 Л-3				
23	Опруга С-1,2,3,6,9А стални притисак				
24	Спојна навртка ПЛ стални притисак				
25	Магнет за гумено црево С-6,9А стални притисак				
26	Гумено црево са млазницом С-50 А стални притисак				
27	Навртка за манометар са заптивацем				
28	Неповратни вентил са заптивацем				

1	- гас ЦО ₂ (кг)				
2	- гас Н (азот) (кг)				
3	- С-прах (кг)				
6. Опрема за комплетирање хидраната (испорука и замена)					
1	„Ц“ кључ				
2	„АБЦ“ кључ				
3	„АWG“ кључ за надземни хидрант				
4	„Т“ кључ				
5	табле упозорења				
6	табле означавања				
7	Орман за унутрашњи хидрант				
8	Стакло за унутрашњи хидрант				
9	Хидрантски орман за надземни хидрант - једнокрилни				
10	Хидрантски орман за подземни хидрант - двокрилни				
11	Надземни хидрант дн 80				
12	Подземни хидрант Ø80				
13	Капа за подземни хидрант				
14	Хидрантски наставак Б/Ц				
15	Хидрантски наставак Б/2Ц				
16	Хидрантска млазница Ø52				
17	Тревира цево Ø52/Л15м са спојкама				
18	вентил Ø52 месингани (унутрашњи хидрант)				
19	угаони вентил Ø52 алуминијумски (унутрашњи хидрант)				
20	Окретни наставак - холендер				
21	Точкић за коси вентил Ø52				
22	Точкић за хидрантски наставак Б/2Ц				
23	Стабилна спојка Ø52				
24	Слепа спојка Ø52				
25	Вирбла алуминијумског вентила за унутрашњи хидрант Ø52				
26	Вирбла месинганог вентила Ø52				
УКУПНО дин.					

Напомена:

- *Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.
- *Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи попуњавају образац структуре цене за сваку партију посебно.
- *Укупне цене(са и без ПДВ-а) морају се слагати са ценама из прилога 3.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ИНСТАЛАЦИЈА ДОЈАВЕ ПОЖАРА

Ред. бр.	Назив	Попуњава понуђач				
		Цена (динара без ПДВ-а)	Сви трошкови који чине цену	Стопа ПДВ-а	Износ ПДВ- а на цену	Укупна цена са ПДВ-ом
ПАРТИЈА 2.ПРЕГЛЕД, КОНТРОЛА ИСПРАВНОСТИ, СЕРВИСИРАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ СТАБИЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА ПРОИЗВОЂАЧА „СИЕМЕНС“						
1. Периодични прегледи и контрола исправности стабилне инсталације за аутоматску и ручну дојаву пожара						
1.1 Шестомесечни прегледи стабилне инсталације за аутоматску и ручну дојаву пожара						
1	УКУПНО 1.1.1 пет цт скенер					
2	УКУПНО 1.1.2 центар за збрињавање ургентних стања – ургентни центар					
3	УКУПНО 1.1.3 енергана у пастеровој улици					
4	УКУПНО 1.1.4 објекат клинике за неурологију					
5	УКУПНО 1.1.5 објекат клинике за кардиологију „II хируршка“					
6	УКУПНО 1.1.6 објекат магнетне резонансе					

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА ЗА ДЕЛОВЕ КОЈИ СЕ НАЈЧЕШЋЕ МЕЊАЈУ, СА ЗАМЕНОМ

Ред. бр.	Назив делова за замену	Попуњава понуђач			
		Јединична цена (динара без ПДВ-а)	укупна цена (без ПДВ-а)	износ ПДВ-а (на укупну цену)	Укупна цена (са ПДВ-ом)
2. Замена неисправних делова (испорука и замена)					
ПЕТ ЦЕНТАР, ЕНЕРГАНА КЦС – СИЕМЕНС ЦЕРБЕРУС ЦС– 1115					
1.	Адресабилни оптички јављач пожара“сиеменс“ ДО1130				
2.	подножје адресабилног оптички јављач пожара“сиеменс“ ДО1130				

3.	Адресабилни оптички јављач пожара "сиеменс" ДО1100 у Ех заштити				
4.	подножје адресабилног оптички јављач пожара "сиеменс" ДО1100 у Ех заштити				
5.	Адресабилни ручни јављач пожара "сиеменс" ДМ1131				
6.	алармна сирена 24V				
7.	Електронска бљескалица				
8.	херметичке NiCd желатинске батерије 12V/12Ah				
9.	Матична плоча са интегрисаним напајањем за пп централу СИЕМЕНС ЦЕРБЕРУС ЦС– 1115				
10.	ЛЦД дисплеј за пп централу СИЕМЕНС ЦЕРБЕРУС ЦС– 1115				
11.	Релеј 24VVDC са подножјем за пп централу СИЕМЕНС ЦЕРБЕРУС ЦС– 1115				
12.	И/О модул за за пп централу СИЕМЕНС ЦЕРБЕРУС ЦС– 1115				

УРГЕНТНИ ЦЕНТАР – ЦЕРБЕРУС ЦТ 1140

1.	Оптички јављач пожара типа ОПТО„церберус“ ДО 1131				
2.	подножје адресабилног оптичког јављача пожара ОПТО„церберус“ ДО1131				
3.	Ручни јављач пожара типа „церберус“ДМ -1131				
4.	алармна сирена 24V				
5.	Херметичке NiCd желатинске батерије 12V/18Ah				
6.	Модул напајања 180w				
7.	Картица петље – spreisung ibus за пп централу ЦЕРБЕРУС ЦТ 1140				
8.	Матична плоча В3Q460 са командним панелом за пп централу ЦЕРБЕРУС ЦТ 1140				
9.	ЛЦД дисплеј за пп централу ЦЕРБЕРУС ЦТ 1140				
10.	Картица извршних функција за пп централу ЦЕРБЕРУС ЦТ 1140				
11.	И/О картица за пп централу ЦЕРБЕРУС ЦТ 1140				
12.	И/О модул на петљи за пп централу ЦЕРБЕРУС ЦТ 1140				

КЛИНИКА ЗА КАРДИОЛОГИЈУ, КАРДИОХИРУРГИЈУ И ВАСКУЛАРНУ ХИРУРГИЈУ (II хируршка); КЛИНИКА ЗА НЕУРОЛОГИЈУ - СИЕМЕНС СИНТЕСОФЦ 2060

1.	Адресабилни оптички детектор пожара „сиеменс синтесо“ ФДО 221				
2.	подножје адресабилног оптички јављач пожара „сиеменс синтесо“ ФДО 221				
3.	Адресабилни ручни јављач пожара „сиеменс синтецотм“ ФДМЕ 221				
4.	„сиеменс синтецотм“ ФДООТ221 – адресабилни оптичко – термички јављач пожара				
5.	Адресабилни термички јављач пожара „сиеменс синтецотм ФДООТ 221				
6.	Алармне сирене				
7.	Електронска бљескалица				

8.	херметичке NiCd желатинске батерије 12V/18-24Ah				
9.	Модул напајања СИМЕНС 24V150W за пп централу СИМЕНС СИНТЕСО ФЦ 2060				
10.	Контролни панел са ЛЕД дисплејом за пп централу СИМЕНС СИНТЕСО ФЦ 2060				
11.	Матична плоча за пп централу СИМЕНС СИНТЕСО ФЦ 2060				
12.	Адресабилни улазни модул ФДЦИ222				
13.	И/О модул за пп централу СИМЕНС СИНТЕСО ФЦ 2060				
КЛИНИКА ЗА ДИГЕСТИВНУ ХИРУРГИЈУ – МАГНЕТНА РЕЗОНАНСА					
1.	BOSH аспирациони модул ФСЦ -320- ТМ				
2.	напајање 12V				
3.	пуњач акумулатора				
4.	акумулатор 7,2 Ah 12V				
5.	СИМЕНС модул ФДЦИ 222				
МАГНЕТНА РЕЗОНАНСА					
1.	оптички детектор пожара siemens-konvencionalni				
2.	матична плоча за ПП централу siemens ФЦ 1002-A				
3.	акумулатор 7,2 Ah 12V				
4.	SIEMENS uzoračna komora za ventilacione kanale				
ДЕЛОВИ И МАТЕРИЈАЛ					
1.	лед диоде (црвене, зелене, жуте)				
2.	прекидач са полугом				
3.	осигурачи 0,5A				
4.	осигурачи 1A				
5.	осигурачи 2A				
6.	осигурачи 2,5A				
7.	осигурачи 4A				
8.	осигурачи 5A				
9.	осигурачи 10A				
10.	кабал (хф) JX СТХ 2x2x08				
11.	кабал (негориви) NHXNH 2x2x08 Fe180/E30				
12.	кабал (негориви) NHXNH 3x1,5 Fe180/E30				
13.	интегрисана кола цд 4001				
14.	интегрисана кола лм 324				
15.	интегрисана кола иц 723				

16.	интегрисана кола иц 741				
17.	транзистори зн 3055				
18.	транзистори зн 3054				
19.	микро прекидач				
20.	диода 1н 4001				
21.	диода зф5				
22.	диода зф6				
23.	диода зф3				
24.	диода зф9				
25.	диода В2У 18				
26.	отпорници 470Ω				
27.	отпорници 3КΩ				
28.	отпорници 680Ω				
29.	кондензатор 10μФ				
30.	кондензатор 200μФ				
31.	кондензатор 400μФ				
32.	контакт спреј				
33.	спреј за тестирање оптичких и јонизационих детектора дима				
34.	бљескалица				
35.	електрична алармна сирена 24V				
36.	електрична алармна сирена са бљескалицом				
37.	херметичке желатинске батерије 12V / 7,2Ah				
38.	херметичке желатинске батерије 12V/9Ah				
39.	херметичке желатинске батерије 12V / 12Ah				
40.	херметичке желатинске батерије 12V / 17Ah				
41.	херметичке желатинске батерије 12V / 18Ah				
42.	херметичке желатинске батерије 12V / 26Ah				
43.	стакло за адресабилни ручни јављач пожара "сиеменс" ДМ1131				
44.	стакло за ручни јављач пожара церберус МЦП				
45.	стакло за адресабилни ручни јављач пожара „сиеменс синтецотм“ ФДМЕ 221				
46.	Шраф Ф 4 mm				
47.	Шраф Ф 6 mm				

48.	Типл Ф 6 mm				
49.	Типл 8 Ф mm				
50.	Типл Ф 10 mm				
51.	Кабловска каналица 16x16x2000mm				
52.	Кабловска каналица 20x16x2000mm				
53.	Кабловска каналица самолепљива16x16x2000mm				
54.	Кабловска каналица самолепљив 20x16x2000mm				
1	програмирање ПП централе „SIEMENS ALGOREX“				
2	инсталација програма ПП централе „SIEMENS ALGOREX“				
3	програмирање ПП централе „SIEMENS SINTESO“				
4	инсталација програма ПП централе „SIEMENS SINTESO“				
5	чишћење аутоматског оптичког јављача пожара (по комаду)				
6	демонтажа, монтажа и премештање јављача пожара са подножјем				
7	демонтажа и монтажа јављача пожара са подножјем				
УКУПНО дин.					

Напомена:

*Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.

*Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи попуњавају образац структуре цене за сваку партију посебно.

*Укупне цене(са и без ПДВ-а) морају се слагати са ценама из прилога 3.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ИНСТАЛАЦИЈА ДОЈАВЕ ПОЖАРА

Ред. бр.	Назив	Попуњава понуђач				
		Цена (динара без ПДВ-а)	Сви трошкови који чине цену	Стопа ПДВ-а	Износ ПДВ- а на цену	Укупна цена са ПДВ-ом
ПАРТИЈА 3.ПРЕГЛЕД, КОНТРОЛА ИСПРАВНОСТИ, СЕРВИСИРАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ СТАБИЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА ПРОИЗВОЂАЧА ШРАК (SCHRAK), У ПРОСТОРИЈАМА ОБЈЕКТА КЦС ПРЕМА ДАТОЈ СПЕЦИФИКАЦИЈИ.						
1. Периодични прегледи и контрола исправности стабилне инсталације за аутоматску и ручну дојаву пожара						
1.1 Шестомесечни прегледи стабилне инсталације за аутоматску и ручну дојаву пожара						
1	УКУПНО 1.1.1 клиника за очне болести					
2	УКУПНО 1.1.2 објекат обезбеђења у пастеровој					
3	УКУПНО 1.1.3 клиника за урологију					
4	УКУПНО 1.1.3 гама нож					

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА ЗА ДЕЛОВЕ КОЈИ СЕ НАЈЧЕШЋЕ МЕЊАЈУ, СА ЗАМЕНОМ

Ред. бр.	Назив делова за замену	Попуњава понуђач			
		Јединична цена (динара без ПДВ-а)	укупна цена (без ПДВ-а)	износ ПДВ-а (на укупну цену)	Укупна цена (са ПДВ-ом)
2.Замена неисправних делова(испорука и замена)					
КЛИНИКА ЗА ОЧНЕ БОЛЕСТИ – ШРАК СЕЦОНЕТ БХ7					
1.	Аутоматски адресабилно оптичко термички јављач пожара „ХЕКАТРОН МТД 533Х“				
2.	подножје за јављач пожара „ХЕКАТРОН МТД 533Х“				
3.	Ручни јављач пожара „MCP-545X“				
4.	заштитно стакло за ручни јављач				
5.	Електрична алармна сирена 24V				
6.	Херметички затворене аку-батерије 12V / 7Ah				
7.	Релејни модул БХ-РЕЛ4 за пп централу ШРАК СЕЦОНЕТ БХ7				
8.	Матична плоча са интегрисаним напајањем за пп централу ШРАК СЕЦОНЕТ БХ7				
9.	Командна плоча Б7-Ц2 за пп централу ШРАК СЕЦОНЕТ БХ7				
10.	ЛЦД дисплеј за пп централу ШРАК СЕЦОНЕТ БХ7				
11.	Кључ за пп централу ШРАК СЕЦОНЕТ БХ7				
КЛИНИКА ЗА УРОЛОГИЈУ (РЕСАВСКА 51) – ШРАК					

ИНТЕГРАЛ ИП БХ6					
1.	Аутоматски адресабилно оптичко термички јављач пожара „ХЕКАТРОН МТД 533Х“				
2.	подножје за оптичко термички јављач пожара „ХЕКАТРОН МТД 533Х“				
3.	Ручни јављач пожара „МСП-545Х“				
4.	Електрична алармна сирена 24V				
5.	заштитно стакло за ручни јављач				
6.	Аку-батерија 12V / 17Ah				
7.	Модул напајања Б6 за пп централу ШРАК ИНТЕГРАЛ ИП БХ6				
8.	Модул Б6 ЛАН за пп централу ШРАК ИНТЕГРАЛ ИП БХ6				
9.	Модул Б6 НЕТ за пп централу ШРАК ИНТЕГРАЛ ИП БХ6				
10.	Модул Б4 /ЕИО за пп централу ШРАК ИНТЕГРАЛ ИП БХ6				
11.	Модул Б4/ДАИ 2 за пп централу ШРАК ИНТЕГРАЛ ИП БХ6				
12.	Модул ЛХИ 2 за пп централу ШРАК ИНТЕГРАЛ ИП БХ6				
13.	Модул Б4 УСИ за пп централу ШРАК ИНТЕГРАЛ ИП БХ6				
14.	Меморијска картица 32 Mb за пп централу ШРАК ИНТЕГРАЛ ИП БХ6				
15.	Контролни панел Б4 – ЦИП за пп централу ШРАК ИНТЕГРАЛ ИП БХ6				
ГАМА НОЖ – ШРАК ИНТЕГРАЛ ИП Б6-Х2-БЦУ					
1.	Аутоматски адресабилно оптичко термички јављач пожара „ХЕКАТРОН МТД 533Х“				
2.	подножје за оптичко термички јављач пожара „ХЕКАТРОН МТД 533Х“				
3.	Ручни јављач пожара „МСП-545Х“				
4.	Електрична алармна сирена 24V				
5.	заштитно стакло за ручни јављач				
6.	Аку-батерија 12V / 17Ah				
7.	Модул напајања Б6 за пп централу ШРАК ИНТЕГРАЛ ИП БХ6				
8.	Модул Б6 ЛАН за пп централу ШРАК ИНТЕГРАЛ ИП БХ6				
9.	Модул Б6 НЕТ за пп централу ШРАК ИНТЕГРАЛ ИП БХ6				
10.	Модул Б4 /ЕИО за пп централу ШРАК ИНТЕГРАЛ ИП БХ6				
11.	Модул Б4/ДАИ 2 за пп централу ШРАК ИНТЕГРАЛ ИП БХ6				
12.	Модул ЛХИ 2 за пп централу ШРАК ИНТЕГРАЛ ИП БХ6				
13.	Модул Б4 УСИ за пп централу ШРАК ИНТЕГРАЛ ИП БХ6				
14.	Меморијска картица 32 Mb за пп централу ШРАК ИНТЕГРАЛ ИП БХ6				

15.	Контролни панел Б4 – ЦИП за пп централу ШРАК ИНТЕГРАЛ ИП БХ6				
ДЕЛОВИ И МАТЕРИЈАЛ					
1.	лед диоде (црвене, зелене, жуте)				
2.	прекидачи				
3.	осигурачи 0,5А				
4.	осигурачи 1А				
5.	осигурачи 2А				
6.	осигурачи 2,5А				
7.	осигурачи 4А				
8.	осигурачи 5А				
9.	осигурачи 10А				
10.	кабал (хф) JX СТХ 2х2х08				
11.	кабал (негориви) NHXHX 2х2х08 Fe180/E30				
12.	кабал (негориви) NHXHX 3х1,5 Fe180/E30				
13.	интегрисана кола цд 4001				
14.	интегрисана кола лм 324				
15.	интегрисана кола иц 723				
16.	интегрисана кола иц 741				
17.	транзистори зн 3055				
18.	транзистори зн 3054				
19.	диода 1н 4001				
20.	диода зф5				
21.	диода зф6				
22.	диода зф3				
23.	диода зф9				
24.	диода В2У 18				
25.	отпорници 470Ω				
26.	отпорници 3KΩ				
27.	отпорници 680Ω				
28.	кондензатор 10μФ				
29.	кондензатор 200μФ				
30.	кондензатор 400μФ				
31.	контакт спреј				

32.	спреј за тестирање оптичких и јонизационих детектора дима				
33.	херметичке желатинске батерије 12V / 7,2Ah				
34.	херметичке желатинске батерије 12V/9Ah				
35.	херметичке желатинске батерије 12V / 12Ah				
36.	херметичке желатинске батерије 12V / 17Ah				
37.	херметичке желатинске батерије 12V / 18Ah				
38.	херметичке желатинске батерије 12V / 26Ah				
39.	реле 24V 2A				
40.	реле 220 V са 2 излаза				
41.	реле 220 V са 4 излаза				
42.	Шраф Ф 4 mm				
43.	Шраф Ф 6 mm				
44.	Типл Ф 6 mm				
45.	Типл 8 Ф mm				
46.	Типл Ф 10 mm				
47.	Кабловска каналица 16x16x2000mm				
48.	Кабловска каналица 20x16x2000mm				
49.	Кабловска каналица самолепљива16x16x2000mm				
50.	Кабловска каналица самолепљива20x16x2000mm				
1	програмирање и инсталација програма ПП централе ШРАК ИНТЕГРАЛ ИП БХ6				
2	програмирање и инсталација програма ПП централе ШРАК СЕЦОНЕТ БХ7				
3	чишћење аутоматског оптичког јављача пожара (по комаду)				
4	чишћење аутоматског јонизационог јављача пожара (по комаду)				
5	демонтажа, монтажа и премештање јављача пожара са подножјем				
6	демонтажа и монтажа јављача пожара са подножјем				
УКУПНО дин.					

Напомена:

*Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.

*Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи попуњавају образац структуре цене за сваку партију посебно.

*Укупне цене(са и без ПДВ-а) морају се слагати са ценама из прилога 3.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ИНСТАЛАЦИЈА ДОЈАВЕ ПОЖАРА

Ред. бр.	Назив	Попуњава понуђач				
		Цена (динара без ПДВ-а)	Сви трошкови који чине цену	Стопа ПДВ-а	Износ ПДВ- а на цену	Укупна цена са ПДВ-ом
ПАРТИЈА 4.ПРЕГЛЕД, КОНТРОЛА ИСПРАВНОСТИ, СЕРВИСИРАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ СТАБИЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА СВИХ ДРУГИХ ПРОИЗВОЂАЧА						
1. Периодични прегледи и контрола исправности стабилне инсталације за аутоматску и ручну дојаву пожара						
1.1 Шестомесечни прегледи стабилне инсталације за аутоматску и ручну дојаву пожара						
1	УКУПНО 1.1.1 објекат центра за поликлиничку делатност – поликлиника					
2	УКУПНО 1.1.2 објекат клинике за гинекологију и акушерство					
3	УКУПНО 1.1.3 објекат клинике за инфективне и тропске болести (пријемнаамбуланта)					
4	УКУПНО 1.1.4објекат службе за фармацеутску делатност и снабдевање					
5	УКУПНО 1.1.5клиника за пластичну и реконструктивну хирургију					
6	УКУПНО 1.1.6клиника за инфективне и тропске болести (павиљон 2)					
7	УКУПНО 1.1.7клиника за орл и максилофацијалну хирургију					
8	УКУПНО 1.1.8клиника за дерматовенерологију					
9	УКУПНО 1.1.9клиника за психијатрију					
10	УКУПНО 1.1.10 клиника за пулмологију					
11	УКУПНО 1.1.10 клиника за неурохирургију					

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА ЗА ДЕЛОВЕ КОЈИ СЕ НАЈЧЕШЋЕ МЕЊАЈУ, СА ЗАМЕНОМ

Ред. бр.	Назив делова за замену	Попуњава понуђач			
		Јединична цена (динара без ПДВ-а)	укупна цена (без ПДВ-а)	износ ПДВ-а (на укупну цену)	Укупна цена (са ПДВ-ом)
2.Замена неисправних делова(испорука и замена)					
ПОЛИКЛИНИКА – ФСУ МД 81					
1.	модул напајања МН О1 12 v				
2.	- филтери ФКФ – 550Е				
3.	- трафо СТ-01 28v-2А				
4.	- варистор В250ЛА генерал електрик				
5.	централни модул ЦМ-02				
6.	контролни модул КМ3-03				
7.	модул за гашење МАГ -04				
8.	релејни модул РМ- 06				
9.	матрични модул ММ - 07				
10.	јонизациони јављач пожара СВ-1– славијаелектро				
11.	подножје за јављачпожара СВ-1– славијаелектро				
12.	термодиференцијални јављач пожара – славија електро				
13.	подножје за термодиференцијални јављач пожара – славија електро				
14.	канални јављач СВ1С(троми)				
15.	подножје за канални јављач СВ1С(троми)				
16.	узорочна комора за канални јављач СВ1С(троми)				
17.	паралелни индикатор ПСИ славија електро				
18.	ЕХ сигурноснабаријера за термодиференцијални јављач				
19.	ручни јављач пожара – конвенционални				
20.	ручни јављач пожара – сигма Суботица (са кључем)				
21.	ручни јављач пожара са лед диодом – славија електро				
22.	херметичке NiCd желатинске батерије 12V 7,2 ah				
23.	заштитно стакло за ручни јављач				
24.	термомаксимални јављач пожара славијаелектро				

25.	подножје за термомаксимални јављач пожара славијаелектро				
26.	Алармне сирене				
27.	Електронска бљескалица				
28.	Електролитички кондензатор 470 μ F 350 V				
29.	Триммер потенциометар 1 M Ω				
30.	Отпорник 150 K Ω 0,5 W				
31.	Отпорник 10 K Ω 1 W				
32.	ДИОДА 1N4001				
33.	Тастер				
34.	Тињалица 220 V				
35.	Грло за тињалицу				
36.	Лустер клема са 3 извода				
ТБЦ – ЕЛИНД БСЛ -16					
1.	напојни модул				
2.	зонски модул				
3.	централни модул				
4.	ручни јављач пожара - сигма				
5.	ручни јављач пожара - елинд				
6.	електрична алармна сирена 24v				
7.	херметичке NiCd желатинске батерије 12V 7,2 ah				
8.	заштитно стакло за ручни јављач				
СЛУЖБА ЗА ФАРМАЦЕУТСКУ ДЕЛАТНОСТ И СНАБДЕВАЊЕ – FITTISH BMZ - 3000					
1.	јонизациони јављач пожара – делчево ЈДД-801				
2.	подножје за јављач пожара делчево ЈДД-801				
3.	оптички јављач пожара - конвенционални				
4.	подножје за оптички јављач пожара - конвенционални				
5.	термички јављач пожара 24V - делчево				
6.	подножје за термички јављач пожара 24V - делчево				
7.	термички јављач пожара 24V - конвенционални				
8.	подножје за термички јављач пожара 24V - конвенционални				
9.	ручни јављач пожара ЈПР-20- делчево				
10.	ручни јављач пожара - конвенционални				
11.	електрична алармна сирена				

12.	термомаксимални јављач пожара - конвенционални				
13.	подножје за термомаксимални јављач пожара - конвенционални				
14.	херметичке NiCd желатинске батерије 12V 7,2 ah				
15.	Електронска бљескалица				
16.	заштитно стакло за ручни јављач - разно				
17.	Релејна картица са 10 релеја за пп централу FITTISH BMZ - 3000				
18.	Трафо 24V				
19.	Зонска картица за пп централу FITTISH BMZ - 3000				
20.	Клик-клак прекидач				
21.	Командна картица за пп централу FITTISH BMZ - 3000				
22.	Модул за пуњење батерија пп централу FITTISH BMZ - 3000				

КЛИНИКА ЗА ОРЛ И МФХ, КЛИНИКА ЗА ПЛАСТИЧНУ И РЕКОНСТРУКТИВНУ ХИРУРГИЈУ, КЛИНИКА ЗА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈУ, КЛИНИКА ЗА ИНФЕКТИВНЕ И ТРОПСКЕ БОЛЕСТИ (ПАВИЉОН 2 СИДА) – ГЛОБАЛ ОРИОН

1.	ручни јављач пожара – сигма 24V				
2.	ручни јављач пожара - зета				
3.	ручни јављач пожара – РЈП-10				
4.	заштитно стакло за ручни јављач				
5.	Електрична алармна сирена				
6.	херметички затворене батерије 12V/7,2Ah				
7.	„pVOX“ телефонски јављач				
8.	Матична плоча (2-8 зона) за пп централу глобал орион 4				
9.	Трафо 24VDC				
10.	Фронтални командни панел за пп централу глобал орион 4				
11.	ручни јављач пожара – сигма 24V				

КЛИНИКА ЗА ИНФЕКТИВНЕ И ТРОПСКЕ БОЛЕСТИ (ЗГРАДА ПРИЈЕМА) – ИСКРА ПЦ – 5

1.	јонизациони јављач пожара ФЕС П5 Б				
2.	подножје за јављач пожара ФЕС П5 Б				
3.	јављач пожара - конвенционални				
4.	подножје за јављач пожара конвенционални				
5.	Електрична алармна сирена				
6.	паралелни индикатор - искра				
7.	ручни јављач пожара – јпр - 10				
8.	заштитно стакло за ручни јављач				
9.	херметичке NiCd желатинске батерије 12V/55 ah				

10.	херметичке NiCd желатинске батерије 12V/9 ah				
11.	Зонски модул за пп централу ИСКРА ПЦ – 5				
12.	Слог за пуњење батерија за пп централу ИСКРА ПЦ – 5				
13.	Командни слог за пп централу ИСКРА ПЦ – 5				
14.	Стабилизаторска лампа „церберус“				
КЛИНИКА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈУ И АКУШЕРСТВО – ЗЕТА ПРЕМИЕР					
1.	оптички јављач пожара – хекатрон ОРМ				
2.	подножје за јављач јављач пожара – хекатрон ОРМ				
3.	јављач пожара хекатрон – ССД- 521				
4.	подножје за јављач пожара хекатрон – ССД- 521				
5.	јављач пожара ЗЕТА ФЕОЕ 2000				
6.	подножје за јављач пожара ЗЕТА ФЕОЕ 2000				
7.	јављач пожара ЗЕТА ФЕАОЕ 2000				
8.	подножје за јављач ЗЕТА ФЕАОЕ 2000				
9.	јављач пожара ЗЕТА ФЕАХЕ 2000				
10.	подножје за јављач ЗЕТА ФЕАХЕ 2000				
11.	јављач пожара ЗЕТА ФЕАХХЕ 2000				
12.	подножје за јављач ЗЕТА ФЕАХХЕ 2000				
13.	јављач пожара ЗЕТА ФЕАОХ 2000				
14.	подножје за јављач ЗЕТА ФЕАОХ 2000				
15.	електрична алармна сирена24V				
16.	ручни јављач пожара адресабилни ЗЕТА ЗТ – ЦП1/АД				
17.	ручни јављач пожара феаое конвенционални				
18.	заштитно стакло за ручни јављач				
19.	модул зета – ЗТЗМ/4 за прихватање конвенционалних зона				
20.	модул зета – ЗТЗМ				
21.	Херметички затворени РВ акумулатори 12V/24Ah				
22.	Картица петље за пп централу ЗЕТА ПРЕМИЕР				
23.	Мрежна картица за пп централу ЗЕТА ПРЕМИЕР				
24.	Матична плоча за пп централу ЗЕТА ПРЕМИЕР				
25.	Контролни панел за пп централу ЗЕТА ПРЕМИЕР				
26.	Картица напајања батерија за пп централу ЗЕТА ПРЕМИЕР				
27.	Модул напајања 24V BAQ140T24 за пп централу ЗЕТА ПРЕМИЕР				

28.	Лед дисплеј за пп централу ЗЕТА ПРЕМИЕР				
29.	Релејна картица извршних команди (излазна картица) за пп централу ЗЕТА ПРЕМИЕР				
30.	Модул напајања SP-320-27 за пп централу ЗЕТА ПРЕМИЕР				
31.	Релеј „елмарк“ 60.13 10А са подножјем				
ПАРАЛЕЛНИ ТАБЛО ПП ЦЕНТРАЛЕ „ЗЕТА ПРЕМИЕР“ INTEGRA NETWORK REPEATER					
1	Матична плоча запаралелни табло пп централе „ЗЕТА ПРЕМИЕР“ INTEGRA NETWORK REPEATER				
2	Мрежна картица запаралелни табло пп централе „ЗЕТА ПРЕМИЕР“ INTEGRA NETWORK REPEATER				
3	Командна плоча запаралелни табло пп централе „ЗЕТА ПРЕМИЕР“ INTEGRA NETWORK REPEATER				
4	Лед дисплеј запаралелни табло пп централе „ЗЕТА ПРЕМИЕР“ INTEGRA NETWORK REPEATER				
5	Напајање ВАQ 60 Т24 запаралелни табло пп централе „ЗЕТА ПРЕМИЕР“ INTEGRA NETWORK REPEATER				
6	Батерија 12V/7,2Ah				
КЛИНИКА ЗА НЕУРОХИРУРГИЈУ NSC SOLUTION F2					
1	Матична плоча за пп централу NSC SOLUTION F2				
2	Оптички детектор Hochiki tip ALN-EN.....				
3	Ручни јављач пожара Hochiki tip HCP-E.....				
4	Конвенционална сирена Hochiki				
5	Адресабилни модул извршних функција Hochiki CHQ-MRC2/OEM				
ДЕЛОВИ И МАТЕРИЈАЛ					
1.	лед диоде (црвене, зелене, жуте)				
2.	прекидачи				
3.	осигурачи 0,5А				
4.	осигурачи 1А				
5.	осигурачи 2А				
6.	осигурачи 2,5А				
7.	осигурачи 4А				
8.	осигурачи 5А				
9.	осигурачи 10А				
10.	кабал (хф) JX CTX 2x2x08				
11.	кабал (негориви) NHXHX 2x2x08 Fe180/E30				
12.	кабал (негориви) NHXHX 3x1,5 Fe180/E30				

13.	интегрисана кола цд 4001				
14.	интегрисана кола лм 324				
15.	интегрисана кола иц 723				
16.	интегрисана кола иц 741				
17.	транзистори зн 3055				
18.	транзистори зн 3054				
19.	диода 1н 4001				
20.	диода зф5				
21.	диода зф6				
22.	диода зф3				
23.	диода зф9				
24.	диода В2У 18				
25.	отпорници 470Ω				
26.	отпорници 3КΩ				
27.	отпорници 680Ω				
28.	кондензатор 10μФ				
29.	кондензатор 200μФ				
30.	кондензатор 400μФ				
31.	контакт спреј				
32.	спреј за тестирање оптичких и јонизационих детектора дима				
33.	херметичке желатинске батерије 12V / 7,2Ah				
34.	херметичке желатинске батерије 12V/9Ah				
35.	херметичке желатинске батерије 12V / 12Ah				
36.	херметичке желатинске батерије 12V / 17Ah				
37.	херметичке желатинске батерије 12V / 18Ah				
38.	херметичке желатинске батерије 12V / 26Ah				
39.	стакло за ручни јављач пожара – славија електро				
40.	стакло за ручни јављач пожара – сигма Суботица				
41.	стакло за стакла за ручни јављач пожара - елинд				
42.	стакло за ручни јављач пожара - делчево				
43.	стакло за ручни јављач пожара - зета				
44.	реле 24V 2A				
45.	реле 220 V са 2 излаза				

46.	реле 220 V са 4 излаза				
47.	Шраф Ф 4 mm				
48.	Шраф Ф 6 mm				
49.	Типл Ф 6 mm				
50.	Типл 8 Ф mm				
51.	Типл Ф 10 mm				
52.	Кабловска каналица 16x16x2000mm				
53.	Кабловска каналица 20x16x2000mm				
54.	Кабловска каналица самолепљива16x16x2000mm				
55.	Кабловска каналица самолепљива20x16x2000mm				
1	програмирање и инсталација програма ПП централе ЗЕТА ПРЕМИЕР				
2	програмирање паралелног таблоа пп централе „зета премиер“ integra network repeater				
3	чишћење аутоматског оптичког јављача пожара (по комаду)				
4	чишћење аутоматског јонизационог јављача пожара (по комаду)				
5	програмирање „р VOX“ тел. јављача				
6	демонтажа, монтажа и премештање јављача пожара са подножјем				
7	демонтажа и монтажа јављача пожара са подножјем				
УКУПНО дин.					

Напомена:

*Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.

*Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи попуњавају образац структуре цене за сваку партију посебно.

*Укупне цене(са и без ПДВ-а) морају се слагати са ценама из прилога 3.

ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ:

Предмет: **ИЗЈАВА О ВРСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ**

На основу **Закона о јавним набавкама** («Службени гласник Републике Србије», бр. 124/12, 14/15 и 68/15), као ПОНУЂАЧ по позиву за подношење понуда примљеном од стране Клиничког центра Србије, за набавку

Редовно одржавање, преглед, испитивање сервис и поправка :

- инсталација за дојаву пожара
- апарата за гашење пожара и хидраната

јавна набавка број 562Т/2016

изјављујемо да ћемо у року од 10 дана од дана обостраног потписивања уговора доставити НАРУЧИОЦУ финансијску гаранцију којом се обезбеђује испуњење уговорних обавеза, као и финансијску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року и то:

1. Меницу;

НАПОМЕНА: У складу са Законом о изменама и допунама Закона о платном промету („Сл.гласник РС“ бр.31/2011.год.) менице које доспевају на наплату након 01.06.2012.године треба да се региструју у Регистар НБС.

- картон депонованих потписа мора бити оверен од стране банке после дана објављивања позива за подношење понуда

У 2016. године

П О Н У Ђ А Ч

.....

ЛОГО ПОНУЂАЧА

На основу **Закона о меници** ("Сл.лист ФНРЈ" бр. 104/46 и 18/58, "Сл. лист СФРЈ" бр. 16/65,54/70 и 57/89 и "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96), издајемо :

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО МЕНИЦЕ

ПРЕДМЕТ : Достава менице као финансијске гаранције за озбиљност понуде

У прилогу овог акта достављамо бланко меницу следећих идентификационих ознака:

____ / ____ / : ☐☐☐☐☐☐☐☐ ,

у складу са условима за учешће у јавној набавци:

**Редовно одржавање, преглед, испитивање сервис и поправка :
- инсталација за дојаву пожара
- апарата за гашење пожара и хидраната**

јавна набавка број 562 Т/2016

Овлашћујемо КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ као НАРУЧИОЦА у поступку јавне набавке да ову меницу може искористити до износа од _____ РСД ,
словима: (_____)

Плаћање меничне обавезе ће се извршити са нашег текућег рачуна:

Текући рачун број:

Код:

Менична обавеза наведена у овом овлашћењу биће исплаћена Клиничком центру Србије на текући рачун бр. 840-667667-80.

Услови меничне обавезе:

1. Ако ПОНУЂАЧ повуче своју понуду током периода важења понуде, назначеног од стране Понуђача у формулару понуде (Образац бр.3 конкурсне документације)
2. Ако ПОНУЂАЧ, пошто је обавештен о прихватању његове понуде у току периода њеног важења: (а) не потпише или одбије да потпише формулар уговора, или (б) не обезбеди или одбије да достави финансијску гаранцију наведену у понуди према одребама Закона о јавним набавкама.
3. Менична обавеза важи до истека рока од 30 (тридесет) дана од дана истека рока важења понуде.

Место и датум:

Потпис овлашћеног лица:

М.П.

На основу:

- члана 84. и 85. Закона о јавним набавкама Републике Србије, комисија за јавну набавку је донела:

О Д Л У К У
О УТВРЂИВАЊУ КРИТЕРИЈУМА, ОДНОСНО НАЧИНА
за доделу уговора у поступку јавне набавке

Редовно одржавање, преглед, испитивање сервис и поправка :
- инсталације за дојаву пожара
- апарата за гашење пожара и хидраната
50610000 Услуге поправке и одржавања противпожарне опреме

I Партија: Периодични прегледи (2 шестомесечна), контрола исправности и поправке - одржавање апарата за почетно гашење пожара и хидрантских инсталација са опремом, а према датој спецификацији 1.300.000,00 динара

II Партија: Периодични прегледи (2 шестомесечна), контроле исправности и поправке - одржавање стабилне инсталације за дојаву пожара произвођача „Siemens“ у просторијама објекта КЦС, а према датој спецификацији. – 750.000,00 динара

III Партија: Периодични прегледи (2 шестомесечна), контроле исправности и поправке - одржавање стабилне инсталације за дојаву пожара произвођача „Schrak“ у просторијама објекта КЦС, а према датој спецификацији. – 200.000,00 динара

IV Партија: Периодични прегледи (2 шестомесечна), контроле исправности и поправке - одржавање стабилне инсталације за дојаву пожара свих других произвођача у просторијама објекта КЦС, а према датој спецификацији. – 1.350.000,00

УКУПНО I до IV: 3.600.000,00 динара
Број јавне набавке: 562Т/2016

Критеријум за избор најповољније понуде је економски наповољнија понуда.
Елементи критеријума: понуђена цена – 100 пондера

Редни број	Елемент	Пондер
1	Понуђена цена	90
1.1	Цена контроле, испитивања и одржавања опреме и инсталације	60
1.2	Радни сат за извршене услуге	10
1.3	Цена делова и опреме који се мењају	20
2	Време и рок за извршење услуга	10
2.1	Рок одазива (време доласка) по позиву наручиоца и извршења	10
СВЕГА:		100

1. ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА: ПОНУЂЕНА ЦЕНАМАХ. 90 ПОНДЕРА

1.1 Подкритеријум:

Цена контроле, испитивања и одржавања опреме и инсталације мах. 60 пондера

Пондерисање:

Број пондера се рачуна по обрасцу:

$$\text{Број пондера} = \frac{\text{Најнижа укупна цена контроле, испитивања и одржавања међу свим понуђачима}}{\text{Укупна цена контроле, испитивања и одржавања посматраног понуђача}} \times 60 \text{ пондера}$$

1.2 Подкритеријум: Радни сат за извршене услуге мах. 10 пондера

У обзир се узимају цене без урачунатог ПДВ-а.

Цене радног сата за извршене услуге сервисних активности, дефектаже и поправке које понуђач даје обавезно укључују све трошкове: транспортне (опреме, уређаја и људства), и сл., што значи да при контроли одржавању и поправци, пружаоц услуге истих, неће имати право да посебно фактурише своје транспортне и друге трошкове и сл.

Пондерисање:

Број пондера се рачуна по обрасцу:

$$\text{Број пондера} = \frac{\text{Најнижа цена радног сата међу свим понуђачима}}{\text{Цена радног сата посматраног понуђача}} \times 10 \text{ пондера}$$

1.3 Подкритеријум: Цена делова и опреме који се мењају.....мах. 20 пондера

Објашњење:

Попуњавањем цена делова и опреме из датог обрасца у прилогу 3, понуђач даје јединичну цену за тражене делове и опрему и цену рада за замену истих. Сабирањем датих цена за све наведене делове, који се мењају, формира се укупна цена делова са ценом рада за замену.

Пондерисање:

Број пондера се рачуна по обрасцу:

$$\text{Број пондера} = \frac{\text{Најнижа укупна цена делова и опреме са ценом рада дате у прилогу 3 међу свим понуђачима}}{\text{Укупна цена делова и опреме са ценом рада дате у прилогу 3 посматраног понуђача}} \times 20 \text{ пондера}$$

2. ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА: РОК ЗА ИЗВРШЕЊЕ УСЛУГАМАХ. 10 ПОНДЕРА

2.1. Подкритеријум: временски период одзива на интервенцију.....мах. 10 пондера

Односи се на временски период одзива на интервенцију у току дана (од 0 – 24h) по позиву наручиоца (максимално 24 h).

Пондерисање:

Број пондера се рачуна по обрасцу:

$$\text{Број пондера} = \frac{\text{Најкраћи рок одзива – доласка по позиву наручиоца и извршење услуге поправке са заменом делова/опреме}}{\text{Рок одзива—доласка по позиву наручиоца и извршење услуге поправке са заменом делова/опреме посматраног понуђача}} \times 10 \text{ пондера}$$

У случају да два или више понуђача имају исти број пондера, предност ће имати онај понуђач који оствари већи број пондера у поткритеријуму 1.2.

Уколико постоји две или више понуда са istim бројем пондера у поткритеријуму 1.2, наручилац ће донети одлуку о додели уговора на следећи начин - жребањем (извлачењем из шешира). Уколико се јави потреба за применом овог начина за доделу уговора, наручилац ће позвати све понуђаче да присуствују жребању, на који начин ће се обезбедити јавност и транспарентност у поступку јавне набавке, и о истом ће бити сачињен записник.