



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

**Извођење радова на адаптацији и санацији дистрибутивне кухиње на
Гинеколошко - акушерској клиници
Број јавне набавке 173Т/2015**

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на захтев за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

Питање:

1. Да ли су кровни прозор ,поз 8.6 вертикални и ли су постављени под косином. Ако су под косином који је угао у односу на хоризонталу?
2. поз 6.2-елоксирана врата -да ли постоји термо прекид или не? Уобичајено је да је испуна од мин. вуне 4 цм ако постоји термопрекид и испуна 3 цм ако не постоји термопрекид. Молим Вас да date детаљнији опис ових врата
- 3,поз, 6,4-Да ли је стакло једноструко бистро $d=4\text{mm}$. као што пише у предмеру

На постављено питање дајемо следећи одговор:

1. Кроз цртеж пресека који је дат у тендерској документацији се види да су прозори вертикални
2. Израда и уградња врата од елоксираних профила у природној боји. Испуна крила врата панел обострано обложени алуминијумским лимом $d=1\text{mm}$, и испуном од минералне вуне $D=5\text{cm}$ са термопрекидом врата опремљена првокласним оковом.
3. Као што пише у предмеру

12.06.2015. године

Комисија