



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ИЗРАДА ВАТРООТПОРНИХ ПРЕГРАДА И ВАТРООТПОРНО ЗАПТИВАЊЕ
ПРОДОРА**

-44221220-

Број јавне набавке 11ТМ/2014

Поштовани,

Обраћамо Вам се поводом дописа (маила) од 13.02.2014. године, који смо добили од потенцијалног понуђача, чија је садржина везана за јавну набавку број : 11ТМ/2014 Израда ватроотпорних преграда и ватроотпорно заптивање продора

Постављена питања гласе:

Молимо Вас додатно појашњење везано за ЈН израда ватроотпорних преграда и ватроотпорно заптивање продора.

1. На основу предмера радова у прилогу бр. 3 не може се дати адекватна понуда јер описи нису прецизирани.

2. Наиме, не можемо да предпоставимо да ли се ради о зидовима или о плафонима, осим у оквиру позиције бр. 2, али у којој се тражи цена по м2, а заправо би требала по м.

Такође у оквиру позиције број 5 не наводи се пресек профила (димензија профила).

3. У оквиру позиције број 6 нису дате димензије врата.

Молимо Вас да нам обезбедите потребне детаље да бисмо могли да формирамо одговарајућу понуду.

Одговор:

1. Детаљнији описи који су сасвим довољни за дате услуге Наручилац је дао у Прилогу бр. 7

2. Ради се о границама пожарних сектора, није важно да ли су ватроотпорни зидови или међуспратне конструкције. Цена је тражена у м2 из разлога што се ради о развијеној површини ватроотпорне заштите снопа каблова.

3. Како КЦС има потребу за вратима на границама пожарних сектора различитих димензија цену је потребно изразити у м2 врата и то ватроотпорности 90 и 120 минута, једнокрилних и двокрилних.