



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Извођење радова на адаптацији и санацији дистрибутивне кухиње на Гинеколошко - акушерској клиници

Број јавне набавке 173Т/2015

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на захтев за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

Од истог потенцијалног понуђача дана 15.06.2015. године стигла су три маила са захтевима са додатним појашњењем, стога је Наручилац објединио сва питања пристигла тог дана од истог понуђача у један документ

Питање : ПОЗ 6.4

1. Да ли су врата 61/198.5 и врата 71/198.5 пуна или застакљена?
У предмеру су дата као застакљена док су у шеми браварије дата као пуна
Ако су застакљена да ли су 2/3 или друкчије?

2. Да ли су врата 138/124 –двокрилна као у шеми браварије?

ПОЗ 6.2

3. Да ли је лим за врата из поз 6.2 $d = 1\text{mm}$ као што пише у предмеру или као што је у шеми браварије 0,75мм?

4. У позицији 7,4 челични У профил су означени као Но 100, и Но50 мм

Овакво обележавање челичних профила није уобичајеној у нашој техничкој документацији. Молим Вас да димензије У профила дате у облику х/б/т-х-висина,б-ширина и т-дебљина челичног профила.

5. ПОЗ.2.10

Да ли је ПВЦ фолија за парну брану дебљине 0,2мм или онако како пише у тендеру- 0,02мм ?

Молим Вас да нам дате дебљину ове фолије јер мислим да дебљина коју сте дали није уобичајена за ову врсту радова

Одговор,

1. Врата 61/198.5 и врата 71/198.5 су пуна у свему према шеми браварије

2. Врата су двокрилна у свему према шеми браварије

3. ПОЗ 6.2. као у предмеру $d = 1\text{mm}$

4. Стандардизоване димензије профила по СРПС за У профил Но 100 (односно европски стандард УНП 100) и Но 50 (односно европски стандард УНП 50).

Но (УНП) 100 (100/50/6)

Но (УНП) 50 (50/38/5)

5. Фолија парне бране је 0,2 мм

17.06.2015. године

Комисија