



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 125ТМ/2014

Израда Главног пројекта простора за смештај скенера

ПИТАЊА:

1. У моделу Уговора - члан 8 - пише да се Јавна набавка односи на замену фасадне соларије на Клиници за дерматовенерологију

Молимо појашњење

2. У Пројектном задатку су наведени делови Главног пројекта:

- архитектонски пројекат
- пројекат инсталација водовода и канализације
- пројекат електроенергетских инсталација
- пројекат телекомуникационих инсталација и инсталација за дојаву пожара
- пројекат термотехничких инсталација
- пројекат инсталација медицинских гасова и
- пројекат заштите од пожара.

У прилогу број 4, на страни 15 конкурсне документације, стоји да право учешћа на конкурс има понуђач који има минимум једног запосленог дипл.инж.арх. у сталном радном односу - одговорног пројектанта са личним лиценцама одговарајуће струке, са минимално 5 година радног искуства у самосталном пројектовању.

На који начин треба да буду ангажовани инжењери осталих струка које су заступљене у овом пројекту и како се то доказује?

3. У Пројектном задатку стоји:

- на страни 22 конкурсне документације, да треба предвидети постављање додатне оловне заштите где је то потребно по прорачуну из Пројекта мера радијационе сигурности института Винча (Потребно је претходно извршити испитивање постојеће оловне облоге)

- на страни 23 конкурсне документације, напомена да ће Пратећи технолошки пројекат за скенер доставити T05H1BA након завршетка поступка јавне набавке изабраном понуђачу.

Да ли је Пројекат мера радијационе сигурности института Винча саставни део Пратећег технолошког пројекта за скенер који доставља T05H1BA? Ако није чија је то обавеза?

ОДГОВОРИ:

1. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације и померити рок за подношење понуда.

2. Понуђач је дужан да има минимум (једно) 1 дипл. инж. арх., остала потребна лица ако нема у сталном радном односу могу бити ангажована на основу уговора о привременим и повременим пословима или уговора о допунском раду као и на основу уговора о пословно техничкој сарадњи, али са важећом лиценцом и доказом о плаћеној годишњој чланарини.

3. Пројекат заштите од јонизујућег зрачења који израђује Институт Винча је обавеза Клиничког центра Србије и биће достављен изабраном пројектанту у току израде пројекта. Пројекат Института Винча захтева идејно решења организације простора и диспозиције извора зрачења, на основу којег се дефинишу мере заштите