



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗАМЕНА ПОСТОЈЕЋЕ АЛУМИНИЈУМСКЕ
СТОЛАРИЈЕ НА КЛИНИЦИ ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ И КЛИНИЦИ
ЗА ГРУДНУ ХИРУРГИЈУ**

Број јавне набавке 135Т/2013

Предмет: Одговор на захтев за појашњењем конкурсне документације

Питање 1. : У оквиру додатних услова за учешће у поступку стоји да је потребно доставити референце за инвестиционо одржавање објекта. Да ли у обзир долазе референце за санацију, адаптацију или реконструкцију објекта, уколико су извођене исте групе радова као у предметној јавној набавци.

Питање 2. : Један од услова у погледу кадровског капацитета је да имамо минимум 20 запослених радника грађевинске и машинске струке. Да ли се очекује да је радницима у радној књижици уписано занимање, с обзиром да је одређен број наших радника стекао квалификацију накнадно или им занимање није уписано у радну књижицу, с обзиром да су избегла или расељена лица. Такође се дешава да се школовао за одређене послове, а сада по систематизацији предузећа обавља сасвим друге. Да ли је довољно радном књижицом доказати да је у радном односу, а МЗ-а обрасцем или уговором о раду доказати које послове обавља у предузећу.

Питање 3.: Није нам јасно какав атест очекујете да Вам доставимо, с обзиром да се задржавају постојећи профили фасаде. Свакако се атестирање ради приликом извођења радова, а не у фази израде тендера.

Питање 4.: Молимо Вас да нам омогућите обилазак локације на којој ће се изводити предметни радови?

Питање 5.: Молимо Вас да нам одговорите на следећа питања у вези алуминијумске фасаде, како би отклонили све недоумице и дали што квалитетнију и прецизнију понуду:

- Од ког произвођача је постојећа фасада?
- Да ли можемо добити радионичке цртеже постојеће фасаде?
- Која је дебљина постојећег стакла?
- Која је врста и димензија дихт гума на вертикалним и хоризонталним профилима и на подкапама?
- С обзиром да је полиамидна трака (термопрекид) системски елемент потребно је установити да ли трака од другог произвођача одговара постојећем систему?
- Да би се стакљење фасаде и интегрисање прозора и врата у исту извело како треба, било би добро да нам обезбедите узорак постојеће фасаде (хоризонтале и вертикале) на ком би се испробале нове гуме, димензија прохромских шрафова за притезање подкапе, налегање стакла на унутрашње и спољне гуме, како би се према томе поручила израда новог стакла.

- Како можемо знати која је термичка проводљивост фасаде с обзиром да се мења само стакло и притисни и покривни профил?
- Дилатирање конструкције, одвод атмосферске воде специјалним каналима, вентилирање су решења комплетног система, а не само једног његовог дела, а комбиновањем старог система фасаде са новим постоји реална опасност да се то не може извести у пракси.
- Да би се на стаклену фасаду (зид завесу) могли монтирати клима уређаји потребно је дефинисати на којим позицијама се монтирају и колико их има, затим утврдити начин качења уређаја на фасаду, провера да ли ће вибрације уређаја негативно утицати на конструкцију (стварати буку или изазвати пуцање стакла), дефинисати куда пролази инсталација климе (струја и одвод конденза)?
- Шта подразумева термин „континуална вентилирајућа фасада“?
- Како је могуће израдити типски узорак ако немамо постојеће профиле и да ли ће узорак од профила других димензија и врсте бити прихваћен?
- Да ли на постојећој фасади укупна дебљина стакла 12мм (два стакла од 6мм)?
- Да ли се на постојећу фасаду могу интегрисати прозори и врата других произвођача и да ли се дозвољава евентуално прилагођавање истих на постојећу конструкцију и евентуална разлика у боји, с обзиром да је постојећа конструкција изложена зубу времена већ 40 година?
- Шта се дешава уколико се приликом демонтаже утврди да су носиви елементи кородирали и да им је нарушена носивост или су спојеви хоризонтала и вертикала попустили или било која ситуација у којој би се морали мењати неки елементи основне носиве конструкције?

Одговор:

1. Наручилац сматра да МОЖЕ, уколико је иста група радова, али се узимају у обзир само предметни радови.
2. У радној књижици треба да је уписано занимање за тражене раднике.
3. Потенцијални Понуђачи треба да доставе извештај о испитивању коефицијента пролаза топлоте узорака континуалне фасаде, који је издат од стране Института за испитивање материјала ИМС Београд за фасаде које су истих или приближних карактеристика, а које сте већ уграђивали на објектима, како би доказали ваше учешће у предметним радовима.
4. Наручилац је предвидео и могућност обиласка објекта уз претходно заказивање на телефон 011/3615-615.
5. Сви потенцијални Понуђачи како би дали квалитетну понуду, могу да дођу на објекат и сниме постојеће стање са свим неопходним детаљима. Као што Вам је познато постоје више типова профила и одговарајућих дихтунг гума, тако да је сваки понуђач дужан да у складу своје профиле које нуди са постојећим профилима на фасади. Понуђачи односно извођачи радова су дужни да Инвеститору доставе радиониичке детаље пре уградње.