



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Замена расхладних агрегата за потребе климатизације ОП блока Ургентног
центра

Број јавне набавке 152Т/2014

Поштовани,

Обраћамо Вам се поводом дописа (маила) од 07.05.2014. године и 08.05.2014.године, који смо добили од потенцијалног понуђача, чија је садржина везана за јавну набавку број : 152Т/2014 Замена расхладних агрегата за потребе климатизације ОП блока Ургентног центра

Постављено питање гласи:

1) Од прошле године понуђач који је уписан у Регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре, нема обавезу доказивања обавезних услова из члана 75. став 1. тачке 1 – 4., Закона о јавим набавкама, али има обавезу да у својој понуди јасно наведе да се налази у регистру понуђача, као и да достави копију Решења издатог од стране Агенције за привредне регистре о упису понуђача у Регистар понуђача . Дали и у овом тендеру може да се да се поступи на исти начин?

2) За тачку број 6 , на страни 27, тражи се и потврда инвеститора . Обично се ставља образац "Потврда за референце", који потписује и печата инвеститор. У тендерској документацији то није достављено, тако да имамо питање како би требало да изгледа та потврда инвеститора да су радови изведени?

3) Такође за тачку број 6, услов је да је понуђач извршио радове на испоруци и уградњи расхладних агрегата у вредност од 7 000 000,00 милиона динара (без ПДВ-а) за претходне три године. Дали би могла да се мало смањи та сума која је прилично висока?

4) Није наведено да ли је испаривач у чилеру плочасти или добошасти?

Одговори:

1. Наручиоц је ту могућност и навео у конкурсној документацији на страни 28 од 40

Обавештење: Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа с тим да наведе који су то докази.

2. Потврда о доказивању изведених радова од стране инвеститора може бити у слободној форми, али мора бити јасна и не двосмислена са тачно потребним подацима које је Наручиоц захтевао на страни 27.
3. Вредност за извршене радове на испоруци и уградњи расхладних агрегатау вредности од 7.000.000,00 динара без ПДВ за претходне три године је минимална вредност коју је Наручиоц предвидео и која се не може смањити.
4. Због недефинисаности у опису новог чилера Наручиоц ће извршити измену конкурсне документације на страни 17 од 40 и јасно дефинисати да је за наше потребе предвиђен добошасти испаривач у чилеру.

09.05.2014. године

Комисија