



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

**Извођење радова на адаптацији и санацији дистрибутивне кухиње на
Гинеколошко - акушерској клиници**

Број јавне набавке 173Т/2015

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на захтев за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

Питања:

1. 8.КРОВ

5,Набавка лима,допрема и покривање крова поцинкованим бојеним ребрастим лимом д=0,7 мм. Лим везати за "U"профиле завртњима. Обрачун по м² м² 54,50

Који је профил лима и која боја? Нпр ТР 250/45

Одговор:

1. Због осцилација лагера на тржишту ребрастог лима наручилац је прецизирао само дебљину лима 0.7 mm,боја самог лима биће усаглашена са одабраним понуђачем у односу на палету боја у тренутку набавке лима(због што краћег рока набавке и извођења радова не инсистира се прецизно на боји.

18.06.2015. године

Комисија