



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Филтери за климатизацију и вентилацију

број 164Т /2018

Постовани,

Молимо Вас да нам одговорите на следећа питања у вези са јавном набавком бр. 164Т/2018 Филтери за климатизацију и вентилацију:

1. Ког су типа(Цепни, касетни, предфилтер, са рамом или без) филтери наведени у приложеној табели под редним бројем 1 и 2, и од ког материјала је филтерски медијум за наведене филтере(Стаклено влакно или синтетичко влакно) ?

2. Која је захтевана дебљина материјала за ставку 6 у наведеној табели 1?

Табела 1

Ред. број ставке	Назив и опис производа	Јед. мере	Јединична цена дин (без ПДВа)	Количине	Укупна цена дин (без пдв а) (4*5)	Гарантни рок (месеци)
1	2	3	4	5	6	7
ФИЛТЕРИ ЗА КЛИМАТИЗАЦИЈУ И ВЕНТИЛАЦИЈУ класе EU 3 (G-3), EU 5 (F-5), EU 8/9 (F-9) и EU 13 (H-13)						
I ГРУБИ ФИЛТЕРИ класе EU 3 (G-3)						
1	Филтер 250x300x420 mm	ком.		200		
2	Филтер 600x600x15 mm	ком.		700		
3	Филтер 540x250x48mm-касетни	ком.		4		
4	Филтер 250x500x48mm-касетни	ком.		2		
5	Филтер 600x200x80mm-касетни	ком.		2		
6	Филтер у ролни, димензије 2000x2000mm	ком.		1		

3. На страни 21 конкурсне документације наведен је текст:

„Обавезан лагер са наведеним минималним количинама понуђач мора да поседује од дана отварања понуда и за све време трајања стручне оцене понуда“

Молим вас да нам појасните о каквој минималној количини се говори? Пошто у документацији нисмо успели да пронађемо.

Дајемо Вам следећи одговор:

Поштовани,

1. Филтери под редним бројем 1. су врећасти, без рама и од синтетичког влакна, Филтери под ред. бројем 2. су предфилтери - плочасти, без рама и од синтетичког влакна.

2. Дебљина захтеваног материјала за ставку бр.6 је 20мм.

3. Поводом Вашег трећег питања наручилац ће изменити конкурсну документацију.

С поштовањем,
12.06.2018. године.

Комисија за јавне набавке