



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ
ВРЕДНОСТИ**

Замена фасадне столарије на Клиници за Урологију

Број јавне набавке 180ТМ/2015

Поштовани,

Питање:

1. Да ли се отварају све позиције на шемама прозора?

На страни 35 од 40 конкурсне документације стоји: Атести које понуђач треба да достави за прозоре су:

- Атести за пропустљивост ваздуха према СРПС ЕН 1026:2009 и треба да задовољи услове квалитета из стандарда СРПС ЕН 12207 и то класу 3.
- Атест за отпорност према деловању воде према СРПС ЕН 1027:2009 и треба да задовољи услове квалитета из стандарда СРПС ЕН 12208 и то класу 9А.
- Атест за звучну изолацију мић према стандарду СРПС ИСО 140 а у вези са стандардом СРПС ИСО 717 и то класа И (35 дБ).
- Атест о коефицијенту пролаза топлоте према стандарду СРПС У.Ј5.060(1983) и то $\leq 1,3 \text{ W/Km}^2 \text{ K}$

2. Да ли се достављају атести уз понуду?

Дајемо Вам следећи одговор:

1. Шеме столарије у свему према последњо измени конкурсне документације. (измена од 12.10.2015.)

2. Атести се достављају након потписивања Уговора, а пре уградње фасадне столарије.

С поштовањем,

12.10.2015. године.

Комисија