



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ
ВРЕДНОСТИ**

Замена фасадне столарије на Клиници за Урологију

Број јавне набавке 180ТМ/2015

Поштовани,

Питање:

1. Да ли се раде ролетне ролетне за позицију 1 и 2?
2. Да ли се ролетне раде од алумунијумских или ПВЦ профила?

Дајемо Вам следећи одговор:

1. Позиције 1 и 2 обухваћене предмером радова подразумевају уградњу ролетни.
2. Све ролетне израдити од алуминијума.

С поштовањем,

15.10.2015. године.

Комисија