



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ЕЛЕКТРО ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ

Број јавне набавке 212Т/2015

Питање,

Поштована/ни,

Молим Вас да ми доставите додатна појашњења везана за ставке број 23; 24 и 25. На које растављачке склопке сте мислили када сте написали трофазне а двополне?

Молим Вас да ми прецизније дефинишете на које сте склопке мислили?

Одговор:

Везано за ставке 23; 24 и 25, Партија 4 – Аутоматика и електроника, наручилац је мислио на склопке: 10А 3F растављачке

40А 3F растављачке

90А 3F растављачке

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

03.07.2015. године.