



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Радови на одржавању и поправци спољне и унутрашње расвете, прикључница, инсталација, развода, подразвода и сл.

Број набавке 57Т/2016

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на захтев за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

Питање бр.1

На страни 14/76 спецификација радова, под А, I- спољно осветљење, позиције 23 и 25 садрже исти опис, појасните нам која је позиција од наведене две важећа за формирање укупне цене?

Питање бр.2

На страни 15/76 спецификације радова, под А, I-спољно осветљење, позиција 34, дата је јединица мере м² са описом позиције, појасните нам да ли сваку ставку можете да дефинишете према димензијама постављених натписа са припадајућим драјвером и штампаним текстом?

Питање бр.3

На страни 17/76 спецификације радова, под III- унутрашње осветљење и прикључнице, позиције 3 и 4 садрже исти опис, појасните нам која од наведених позиција је важећа за формирање укупне цијене ?

Питање бр.4

На страни 30/76 спецификације радова, VII - разни радови, позиција 1 садржи опис неколико елемената за развезивање и демонтажу, појасните нам да ли ставку можете дефинисати према приближном броју елемената за демонтажу (разводних ормана, светиљки, утичница, И других елемената садржаних у опису)?

Питање бр.5

На страни 30/76 спецификације радова VII - разни радови, позиција 2, појасните нам да ли ставку можете дефинисати по сваком атесту одвојено, а не збирно неколико атеста као што је дато у позицији?

Питање бр.6

На страни 30/76 спецификације радова VII - разни радови, позиција 3, појасните нам да ли израда техничке документације за стање на објекту обухвата претходно стање изведених радова на објекту са давањем упутстава за рад И руковање или за стварно изведене радове по ЈН-57Т/2016?

Питање бр.7

На страни 30/76 спецификације радова, - мерења, испитивања и атести, појасните нам:

- Ставка 1.1. На које се разводне ормане односи провера исправности, функционалности и изолованости ?
- Ставка 1.2.-На шта се односи контрола изолованости електричних инсталација ?
- Ставка 1.3.-На шта се односи контрола диференцијалне и друге заштите ?
- Ставка 1.4.-На шта се односи провера инсталације за изједначење потенцијала ?
- Ставка 1.5.-На шта се односи провера непрекидности заштитног вода ?
- Ставка 1.6.-На шта се односи контрола исправности уземљења радног и заштитног ?
- Ставка 1.7.-На шта се односи контрола карактеристика општег и радног осветљења као и провера исправности евакуационог и оријентационог осветљења ?
- Ставка 1.8.-На шта се односи провера исправности свих елемената болесничких светиљки?
- Ставка 1.9.-На шта се односи контрола исправности напајања технолошко медицинских садржаја ?
- Ставка 1.10.-Издавање стручних налаза (атеста) за свако од наведених мерења .

Да ли се провере, мерења и атести од позиције 1.1 до позиције 1.10. односе на нове инсталације урађене по ЈН-57Т/2016 или на све постојеће ?

На постављена питања дајемо следеће одговоре:

1. Дошло је до случајне грешке приликом слагања текста. Брише се позиција 25. наручилац ће изменити документацију.

2. Kod proizvođača svetlećih natpisa se možete raspitati i znaćete da se cena može svesti na m2. površina određuje cenu štampe, površina određuje cenu osvetljenja i površina određuje cenu kutije.

3. Дошло је до случајне грешке приликом слагања текста. Брише се позиција 4 наручилац ће изменити документацију.

4. Dopoljava se pozicija 1 – VII i glasi :

1.1	Demontaža razvodnih ormara, tabli, ...	kom.	1
1.2	Demontaža svetiljki, priključnica, ...	kom.	1
1.3	Demontaža kablova, kanalice i sl., ...	m	1

Naručilac ће изменити документацију.

5. Prilikom vašeg izvođenja radova, potrebno je da izdate atest o onom šta ste uradili. Ovo su 4 osnovna, najčešća merenja, posle obavljenog posla, za svoj rad. U nekim slučajevima neće trebati sva četiri, što će Izvođač usaglasiti sa Investitorom. Naručilac ostaje pri svom zahtevu u dokumentaciji.

6. Piše u predmetu , za stvarno izvedene radove, koji su predmet ove javne nabavke.

7. Podpitanja od 1.1. do 1.10. – Za delove instalacija za koje dobije nalog za rad.

Ovo je zasebna pozicija, i odnosi se na merenja i Ateste koje maručilac traži od Izvođača za bilo koje delove el. instalacija i one koje obuhvata i ova Javna nabavka.

14.03.2016. године

Комисија