



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ЕЛЕКТРО ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ

Број јавне набавке 212Т/2015

Питање,

Молимо Вас да нам изврсите појасњење појединих позиција везаних за Јавну набавку број ЈН 212Т/2015-електро потросни материјал

- Уобрасцу број 3-понула за испоруку електро потросног материјала – партија 2 у позицијама број 21 ,22 ,23 И 24 нису дате никакве техничке карактеристике за тразене светиљке.Молимо Вас да дефинисете какве светиљке тразите са карактеристикама као сто сте то навели у предходним позицијама.На пример од ког су материјала .са којим пригусницама.којим дифузором ,са или без флуо цеви И стартера итд.

- Уобрасцу број 3-понула за испоруку електро потросног материјала – партија 3 у позицијама број 29 И 30 нисте навели од које врсте материјала морају бити грејаци.

- Позиција број 110- двополна прикључница преносна 16А,250В-молимо Вас да нам детаљније описете ову прикључницу И од ког материјала мора да буде.

- Позиција број 144 – батерије пуњиве 6В ,5Ах –такође Вас молимо да нам дате детаљнији опис ових батерија И за коју намену се користе

- Позиције 47 И 48 су идентичне да ли је у питању греска И како понудјац да их вреднује.

- Уобрасцу број 3 за све партије стоји гарантни рок за испоруцена добра.Гарантни рок за сва добра није исти И ако се мисли на производјачки рок он се креће у временском интервал од 6 месеци до 2 године.Који рок понудјац да стави.

Одговор:

1. На позицијама од 21 до 24 – Партија 2 потребно је понудити надградне флуо светиљке, водоотпорне, IP 65, кућиште и дифузор су од поликарбоната, електромагнетни баласт, без флуо цеви.
2. На позицијама 29 и 30 – Партија 3, потребно је понудити бакарне никловане грејаче.
3. На позицији 110 – Партија 3 потребно је понудити двополну преносну прикључницу, са контактом за уземљење, израђену од материјала отпорног на нагњечења, 16А 250V AC, тип 406, Ailing Conel.
4. На позицији 144 – Партија 3, потребно је понудити батерије 6 V, 5Ah које се примењују за паник светиљке.
5. На позицијама 47 и 48 - Партија 3, Наручилац остаје при свему наведеном у конкурсној документацији.
6. Наручилац захтева гарантни рок од минимум 12 месеци.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

03.07.2015. године.