



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Инсталације климатизације, водени и ваздушни део

Број јавне набавке 28Т/2015

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на захтев за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

Поштовани,

Везано за ЈН 28Т/2015, молимо вас да нам доставите одговоре на следеће:

ПРЕДМЕРИ ПРЕДРАЧУН УСЛУГА ИНСТАЛЦИЈЕ КЛИМАТИЗАЦИЈЕ ВОДЕНИ И ВАЗДУШНИ ДЕО
ИНСТАЛАЦИЈА ОПИС УСЛУГА ВАЗДУШНИ ДЕО ИНСТАЛАЦИЈА Позиција 6 из конкурсне документације:

Решетке за извлачење ваздуха са регулатором протока, у боји према избору инвеститора, производ "ТРОХ" или слично, следећих димензија :

Тип: ВАТ-АГ

1. Питање: Да ли се под овим подразумева И испорука И монтажа решетки ? Само испорука решетки? Само монтажа решетки?

Позиција 8 из конкурсне документације:

Преструјне решетке за уградњу у вратима, у боји према избору инвеститора, тип АГС, производ "ТРОХ", или слично следећих димензија:

Тип: АГС-Т

2. Питање: Да ли се под овим подразумева И испорука И монтажа решетки ? Само испорука решетки? Само монтажа решетки?

Позиција 10 из конкурсне документације:

Демонтажа ради сервисирања одн.поправке измењивача топлоте у клима коморама (грејача или хладњака), као и поновна монтажа тежине до 150 кг.

комплет 1

3. Питање: Да ли можете да нам омогућите увид у тренутно стање измењивача топлоте у клима коморама, како бисмо могли да доставимо адекватну понуду? Молимо за контакт особу И број телефона како бисмо могли да договоримо термин посете.

Позиција 11 из конкурсне документације:

Демонтажа ради сервисирања одн.поправке измењивача топлоте у клима коморама (грејача или хладњака), као и поновна монтажа тежине преко 150 кг

4.Питање: Да ли можете да нам омогућите увид у тренутно стање измењивача топлоте у клима коморама, (грејача или хладњака) како бисмо могли да доставимо адекватну понуду? Молимо за контакт особу И број телефона како бисмо могли да договоримо термин посете.

5. У конкурсној документацији као услов стоји : “Време одзива 2 сата од позива”.

С обзиром да потенцијални понуђач нема седиште на територији града Београда , И није у могућности да се на позив одазове у року од 2 сата, мишлења смо да овај услов у конкурсној документацији није реалан И да територијално дискриминише потенцијалне понуђаче ван Београда који самим тим нису у могућности да се одазову на позив у тако кратком року (2 сата). Предлажемо да измените конкурсну документацију И да време одзива буде 2 дана од позива.

На постављена питања дајемо следеће одговоре:

За питања под редним бројем 1 и 2 одговор је следећи: У питању је испорука и монтажа са предходном демонтажом старе.

За питања под редним бројем 3 и 4 одговор је следећи: Могуће је извршити обилазак а контакт особе су Зоран Лазић 066/8302203 и Миломир Михајловић 066/8300148

Одговор на питање под редним бројем 5:

Клинички центар Србије је конкурсну документацију правио искључиво према својим потребама а уколико Извршилац нема седиште у Београду изводљиво је да организује радионицу у кругу клиничког центра као што су и други извођачи до сада радили и прилагођавали се потребама Наручиоца. Неприхватљиво је за Наручиоца да му нпр. не функционише инсталација климатизације у ОП сали два дана зато што изабраном Извршиоцу толико треба да се одазове позиву.

23.03.2015. године

Комисија