

**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ**

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ
ВРЕДНОСТИ****Филтери за климатизацију и вентилацију****број 164Т /2018**

Постовани,

1. За филтер под редним бројем 1 у табели 1 сте навели да је 250мм-ширина 300-дужина 420мм-висина, шта је од ових димензија дубина вреће?

Табела 1

Ред. број ставке	Назив и опис производа	Јед. мере	Јединична цена дин (без ПДВа)	Количине	Укупна цена дин (без пдв а) (4*5)	Гарантни рок (месеци)
1	2	3	4	5	6	7
ФИЛТЕРИ ЗА КЛИМАТИЗАЦИЈУ И ВЕНТИЛАЦИЈУ класе EU 3 (G-3), EU 5 (F-5), EU 8/9 (F-9) и EU 13 (H-13)						
I ГРУБИ ФИЛТЕРИ класе EU 3 (G-3)						
1	Филтер 250x300x420 mm	ком.		200		
2	Филтер 600x600x15 mm	ком.		700		
3	Филтер 540x250x48mm-касетни	ком.		4		
4	Филтер 250x500x48mm-касетни	ком.		2		
5	Филтер 600x200x80mm-касетни	ком.		2		
6	Филтер у ролни, димензије 2000x2000mm	ком.		1		

Дајемо Вам следећи одговор:

Поштовани,

1. Дубина вреће филтера под редним бројем 1. у табели 1 је висина филтера, тј. 420 mm
(висина – дубина) .

С поштовањем,
21.06.2018. године.

Комисија за јавне набавке