



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ
ВРЕДНОСТИ**

Адаптација простора за два рендген апарата

број 396Т /2017

Питања:

1. У спецификацији, предмеру и предрачуну електро радова, позиција 3.9 – Набавка, испорука и уградња и повезивање светилки упозорења, молимо да дате опис и техничке карактеристике наведене светилке. Ова позиција се понавља и у II Хируршкој и у Интерној А.

Дајемо Вам следећи одговор:

1. Испорука, монтажа и повезивање надградне/зидне компактне LED противпаничне светилке на коју се може залепити налепница за приказ смера евакуационе руте. Могуће инсталирати у сталном или приправном споју. Светилка је електронска фиксна са батеријом аутономије 3h. Тело и покров су израђени од белог поликарбоната. Дифузор је израђен од провидног поликарбоната. Степени заштите су IP65 и IK03. Снага светилке је 3W, светлосни флуks 94lm а противпанични 81lm, температура боје 6500K. Димензије светилке су 210x115x70mm. Светилка Voyager Compact LED, произвођача THORN или слична.

С поштовањем,

19.10.2017. године.

Комисија за јавне набавке