

ПРЕДМЕТ: ОБЈАШЊЕЊА - за јавну набавку 496Т/2017 „Редовно одржавање, преглед, испитивање, сервис и поправка:- инсталација за дојаву пожара - апарата за гашење пожара и хидраната"

Поштовани,
у складу са Чланом 63 Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) молимо Вас да нам доставите појашњења конкурсне документације у вези са јавном набавком бр. 496Т/2017 „Редовно одржавање, преглед, испитивање, сервис и поправка: инсталација за дојаву пожара, апарата за гашење пожара и хидраната", односно измените конкурсну документацију.

Питање 1: Партија 4 - Преглед, контрола исправности, сервисирање и одржавање стабилне инсталације за дојаву пожара других произвођача у просторијама објекта КЦС према датом спецификацији

На страни 34 конкурсне документације навели сте да поседујете системе за дојаву пожара, чији је део и одређена количина јонизационих јављача пожара.

С обзиром да у вашим објектима имате јонизационе јављаче пожара са извором зрачења, а Закон о заштити од јонизационих зрачења и нуклеарној сигурности (Сл. Гласник РС бр. 36/2009 и 93/2012) је јасан и недвосмислен и у члану 2, став 1 наводи да је забрањено обављање делатности са изворима јонизационих зрачења и нуклеарним материјалима без претходног одобрења које издаје Агенција за заштиту од јонизационих зрачења и нуклеарну сигурност Србије, следи да је Ваше системе потребно да сервисира лице које поседује Лиценцу Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења, а да сте Ви као Наручилац посла у обавези да поштујете Законске одредбе и да је потребно да у складу са Законом распишете потребне услове за врсту услуге коју тражите односно од обавезних услова је потребно да захтевате да Понуђач мора да поседује Лиценцу за обављање радијационе делатности издату од Агенције за заштиту од јонизационих зрачења и нуклеарну сигурност Србије.

Закон о заштити од јонизујућих зрачења и нуклеарној сигурности (Сл. Гласник РС бр. 36/2009 и 93/2012) у члану 3 тачка 16 децидирано наводи : „Коришћење извора јонизујућих зрачења јесте поседовање, рад са изворима, производња, инсталирање, **сервисирање** и складиштење".

С обзиром да се у конкурсној документацији не наводи услов да понуђачи поседује Лиценцу за обављање радијационе делатности издату од Агенције за заштиту од јонизационих зрачења и нуклеарну сигурност Србије, у обавези сте да у складу са нашим захтевом допуните и измените конкурсну документацију, како би услуге које тражите биле пружене у складу са законским прописима правилима струке, и пропишете услов поседовања Лиценце за обављање радијационе делатности издату од Агенције за заштиту од јонизационих зрачења и нуклеарну сигурност Србије.

Одговор: Примедба ће бити уважена, конкурсна документација биће допуњена и измењена, т.ј. биће додат услов за поседовање лиценце Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије.

Питање 2: Партија 5 - Контрола исправности (периодично контролисање) и одржавање хидрантских инсталација са опремом

На страни 45 конкурсне документације наведене су конкретне услуге које су предмет набавке. Извршење услуга подразумева између осталог и испитивање опреме под притиском и то мерење притиска и количине протока воде у

хидрантској мрежи и испитивање непропусности ватрогасних црева на хладар водени притисак.

Члан 18 Правилника о прегледима опреме под притиском током века употребе (Сл гласник РС бр. 87/201 и 75/2013) упућује на обавезну примену стандарда СРПС ИСО/ИЕЦ 17025 за сва правна лица која обављају послове испитивања и подешавања сигурносних уређаја овог типа. Даље, стандард СРПС ИСО/ИЕЦ 17025 обавезује сва правна лица која се баве пословима испитивања и подешавања ових уређаја (у конкретном случају хидрантске мреже и хидрантских црева; да буду акредитована од стране јединог меродавног националног овлашћеног лица - Акредитационог тела Србије. Акредитованост понуђача у конкретном случају би значила испуњеност свих услова прописаних Правилником и Стандардом, чиме се гарантује исправно (по прописаним процедурама) извршење предметних услуга. Такође, важи и обратно - непостојање акредитације понуђача доводи у сумњу способност понуђача за исправно и безбедно извршење ус уга које су предмет набавке. Наводимо да само правно лице које јесте акредитовано има овлашћење (према члану 18 Правилника) да изда извештај о испитивању, односно, правна лица која нису акредитована немају могућност издавања Извештаја о испитивању у складу са позитивним прописима РС којима се односна област и дефинише.

Обзиром да се у конкурсној документацији не наводи услов да понуђачи буду акредитовани за испитивање хидрантске мреже и хидрантских црева под притиском по стандарду СРПС ИСО/ИЕЦ 17025, у обавези сте да у складу са нашим захтевом допуните и измените конкурсну документацију, како би услуге које тражите биле пружене у складу са законским прописима и правилима струке, и пропишете услов примену стандарда СРПС ИСО/ИЕЦ 17025.

Одговор:

Закон о стандардизацији наводи да су сви стандарди са добровољном применом, без икакве обавезе индивидуалне имплементације током вршења услуге. За наручиоца су меродавни захтеви које поставља ПРАВИЛНИК о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система, а који се између осталог везује за СРПС ИСО/ИЕЦ 17020 и БС 5306-3:2009.