



KLINIČKI CENTAR SRBIJE

11000 BEOGRAD, PASTEROVA 2
REPUBLIKA SRBIJA

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА

Услуге годишњег одржавања котловских постројења Клиничког центра Србије
број 515Т /2016

Питање:

1. Код чишћења пламено димне стране котлова да ли поседујете индексни број отпада, ако не поседујете да ли Понуђач треба то да уради да ангажује фирму која има дозволу за такву врсту делатности?
2. Тендером је предвиђено да се мора отпад од пламено димне стране котлова, димњача и димњака, возити ван Вашег круга. Ако се отпад воз ван Вашег круга да ли треба ангажовати фирме које имају дозволу за транспорт и третман отпада као што је то законом предвиђено?
3. Предвидели сте замене подних и штедних грејалица на две Ваше локације. Да би се овај посао безбедно урадио да ли је потребно, као што технички прописи налажу извадити заостали мазут из резервоара, опрати их изнутра, извршити дегазацију, изменити концентрацију гасова и прибавити дозволе за рад са отвореним пламеном.
4. Да ли је потребно за овакву врсту послова прибавити индексни број отпада мазута, ако га Ви немате, Да ли је потребно ангажовати фирме које имају дозволу за транспорт и третман овакве врсте отпада, као што закон налаже.
5. Ради планирања трошкова транспорта и третмана отпада а пре замене подних и штедних грејача потребна нам је процена заосталог мазута у резервоарима у литрама или тонама.

Дајемо Вам следећи одговор:

1. Понуђач треба то да уради да ангажује фирму која има дозволу за такву врсту делатности.
2. Треба ангажовати фирме које имају дозволу за транспорт и третман отпада као што је то законом предвиђено.
3. Потребно је извадити заостали мазут из резервоара, опрати их изнутра, извршити дегазацију, изменити концентрацију гасова и прибавити дозволе за рад са отвореним пламеном.
4. Потребно је ангажовати фирме које имају дозволу за транспорт и третман овакве врсте отпада, као што закон налаже.
5. Процена заосталог мазута у резервоарима је 3 тоне.

С поштовањем,

15.12.2016. године.

Комисија