

**Радови на одржавању и поправци ел. инсталација полуинтензивних нега,
болесничких соба, лабораторија и сл.**

Број набавке 56Т/2016

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на захтев за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

1. У вашој ЈН 346Т/2016 навели сте да је предмет набавке „Радови на одржавању и поправци ел. Инсталација полуинтензивних нега, болеснички хсоба, лабораторија и слично“ и категорисали по општем речнику ову набавку као набавку електро опреме по одознама 31210000, 31220000, 31500000, 31731000. У делу документације „ДЕО III – Инсталациони прибор и опрема“ под позицијама 33, 34, 35, 39 (странице 27, 28, 29) стеновели да се набављају „Универзални Болнички Сетови“ који садрже поред електро компоненти и прикључнице за медицинске гасове а овакви сетови као такви спадају у медицинска средства (Класа IIб). С обзиром да Закон о лековима и медицинским средствима Републике Србије јасно дефинише да се не смеју набављати и пуштати у промет медицинска средства без регистрације трешења у упису Регистар медицинских средстава који се води у Агенцији за лекове и медицинска средства Србије постављамо питање да ли за горе наведени захтевани понуђена средства морамо да доставимо поменуто решење у упису тих средстава у Регистар медицинских средстава а увези да чланом 76 Закона о јавним набавкама?

2. С обзиром да су горе наведена и тражена средства из тендерске документације „ДЕО III – Инсталациони прибор и опрема“ под позицијама 33, 34, 35, 39 (странице 27, 28, 29) медицинска средства а сагласно Закону о јавним набавкама уочено је да је дозвољено да се у истој партији могу набављати не медицинска и медицинска средства. С тим у вези предлагемо наручиоцу да измени тендерску документацију сагласно законима.

Одговор:

1. Тачно је да болнички сетови који садрже поред електро компоненти и прикључнице за медицинске гасове спадају у медицинска средства класа 2б. С обзиром на то да за оваква медицинска средства није јасно да ли је за ове потребе неопходно да буду регистрована код АЛИМС-а и с обзиром да такође није јасно да ли грађевинске фирме могу да врше промет оваквих медицинских средстава то ћемо извршити измене у документацији које ће елиминисати ове недоумице.

2. Наручилац ће изменити конкретну документацију и померити рок за подношење понуда.