



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Ургентни центар адаптација простора за смештај скенера

Број јавне набавке 384Т/2014

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на захтев за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

Постовани,

Молимо Вас за нека појасњења тендерске документације:

1. У условима кадровског капацитета; Да ли је потребно да лице Архитектонско-Грађевинске струке VII степена, буде пријављено код понуђача или може бити ангажовано на основу Уговора о пословно техничкој сарадњи или Уговора о делу
2. Молимо Вас да нам напишете број потребне лиценце за лице Архитектонско-Градјевинске струке VII степена, лице Електро струке VII степен и лице Масинске струке VII степен
3. На који начин ангазована лица (нису пријављена код понуђача) доказују године искуства у струци; датумом са лиценце или из радне књижице
4. Да ли је дозвољено достављање копије оргинилних фактура као доказ изврсених послова
5. У ставкама спуштених плафона, подполагачких радова и још неким ставкама тражи се атест о против пожарној отпорности материјала без прецизирања потребног времена отпорности

Дајемо Вам следећи одговор:

1. Мора бити пријављено код понуђача како је предвиђено Прилогом бр. 4 кадровски капацитет.
2. Потребне лиценце, Одговорни извођачи радова:
ДИПЛОМИРАНИ ИНЖЕЊЕРИ АРХИТЕКТУРЕ 400
ДИПЛОМИРАНИ ГРАЂЕВИНСКИ ИНЖЕЊЕРИ 410
ДИПЛОМИРАНИ ИНЖЕЊЕРИ МАШИНСТВА 430
ДИПЛОМИРАНИ ИНЖЕЊЕРИ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ 450 или 451
3. Доказују датумом са лиценце
4. Дозвољено је достављање оригинала.
5. Материјали који се користе за завршну обраду евакуационих путева сврстани су у групу негоривих материјала и поседују потребне исправе о усаглашености у складу са стандардом СРПС Н 13501-1.

03.12.2014. године

Комисија