



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Филтери за климатизацију и вентилацију

број 164Т /2018

Постовани,

1. Додатни услов за учешће у поступку (члан.76 закона) Технички капацитет ставка 6 поседовање пословно производног простора. Да ли је довољан само један доказ? (пример : Уговор о закупу магацина)
2. Технички капацитет ставка 7 - минимално 1(једно) доставно возило. Да ли се под доставним возилима у овом случају подразумева само комби, камион и сл., или може да буде и неко друго возило у власништву фирме, које фирма користи за превоз робе? (пример: опел астра караван).
3. Конкурсна документација за јавну набавку 164Т / 2018 - Филтери за климатизацију и вентилацију у фоотхер-у целе конкурсне документације стоји број 209Т / 2017 уместо броја 164Т / 2018. године. 209Т / 17 је прошлогодишњи број набавке истих предмета па нас интересује да ли ће се прихватити као исправне понуде које се доставе с обзиром да у фоотхер-у пише други број јавне набавке, а не актуелни?
4. Класе филтера које су наведене у техничкој спецификацији на стану 12 (филтери класе Ф5) односно на страни 13 (филтери класе Х11) су застареле и по новој методологији се не користе, већ је уместо Ф5 класа М5 и уместо Х11 класа Е11.

Дајемо Вам следећи одговор:

Поштовани,

1. Довољан је само један доказ.
2. Може да буде и неко друго возило у власништву фирме - минимално 1 (једно) доставно возило.
3. Наручилац ће изменити конкурсну документацију.
4. Наручилац је дао ознаке класификације филтера који су наведени у спецификацији и остаје при свом ставу у конкурсној документацији.

С поштовањем,
21.06.2018. године.

Комисија за јавне набавке