



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Извођење радова на санацији просторија на Клиници за дигестивну хирургију (I хируршка)

Број јавне набавке 413Т/2015

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на захтев за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

Питање 1. Молим Вас да ми дате мало ближи опис антистатик пода, тачка 10,1 питања везана за тачку 10.1-антистатик под:

1. Да ли је под електростатично одводљив?

Молим Вас да нам одговорите јер су разлике у цени антистатик подова зависно од тога да ли су електростатично одводљиви или не врло велике.

2. Да ли је хладно варење или је варење електродама?

На постављено питање дајемо следећи одговор:

1. Електростатично одводљив.

2. Варење електродама, осим холкела код којих је хладно варење.

15.12.2015. године

Комисија