



KLINIČKI CENTAR SRBIJE
11000 BEOGRAD, PASTEROVA 2
REPUBLIKA SRBIJA

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА

Услуге годишњег одржавања котловских постројења Клиничког центра Србије број 515Т /2016

Питање:

Поштована,

1. Везано за сервис и дефектажу горионика котлова: у предмеру на стр.27,37 и 45 предвиђена је замена делова по извршеној дефектажи.

На основу тога не можемо да понудимо процењену цену јер су делови горионика прилично скупи.

Такође за централну енергану у Пастеровој није предвиђено сервисирање горионика,а требало би.

Да ли да предвидимо цену само за сервис и дефектажу,а да евентуална замена делова буде предмет допунске понуде?

2.Котларница инфективне клинике,страна 28: предвиђана је демонтажа,израда,испорука,монтажа и заваривање дела данца на задњем делу котла и од котловског лима Р265Н (Н II) дебљине 20mm са 226 обрађених отвора за цеви 82,5x4,5mm и 100% Ро контрола завареног споја.Ако се мења данце са 226 отвора за цеви онда морају да се замене и цеви које су завалцоване и заварене за постојеће данце што знатно повећава обим посла.Коју цену предвидети?

3.Такође,за исту котларницу инфективне клинике на страни 34 је предвиђена испорука и уградња челичних бешавних цеви квалитета Р235GH са урачунатим трошковима фарбања цеви основном фарбом и трошковима ситног материјала.Која јединица мере,килограма,метара и у ком обиму?

Узимајући у обзир све ово наведено,као и да је спецификација целог тендера направљена на бази за 1 комплет, постављамо питање колико је реална процењена вредност понуде од 7.000.000,00 динара и шта се дешава ако Понуђач понуди цену изнад те вредности,да ли му је онда Понуда не важећа?.

Дајемо Вам следећи одговор:

1. Евентуална замена делова по извршеној дефектажи биће, у складу формирањем цене за изведене радове, који нису обухваћени предмером, вршиће се на основу наведеног норматива, уговорене цене бруто норма сата са провером тржишне цене материјала.

- Сервисирање горионика у новој Енергани је предмет друге ЈН.

2. Цену дати само за замену дела данца. Замена димних цеви ће се обрачунавати по јединичној цени за 1ком. за обим радова дат на страни 27 и 28 предмера.

3. Цену дати по јединици мере: "метар дужни" цеви.

Напомена: Предмером су предвиђене могуће интервенције на одржавању опреме котловских постројења, али не значи да ће се све изводити.

У понуди (Прилог бр. 3) приказане су цене услуга и резервних делова. Набавка ће се вршити до укупне процењене вредности Уговора и не подразумева све услуге и резервне делове већ оне за којима ће се указати потреба у току важења Уговора. Укупна цена представља збир цена која је Наручиоцу потребна за избор најповољнијег Понуђача.

С поштовањем,

21.12.2016. године.

Комисија