



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Дизел електрични агрегат

број 446Т /2016

Питања:

Постовани,

Питање бр. 1:

У Прилогу бр. 4 - Додатни услови за учешће у поступку (члан 76 ЗЈН)

Ставка 6 - Кадровски капацитет, под д)2 два - радника грађевинске струке - III или V степен
Молимо Вас да нам појасните из ког разлога се захтева да понуђач као кадровски капацитет поседује раднике грађевинске струке, када се ради о набавци Дизел електричног агрегата? Оваквим захтевом Наручилац крши члан 10 ЗЈН Начело конкуренције међу потенцијалним понуђачима.

Захтевамо да се овај захтев избрише, како би се омогућило учешће већег броја потенцијалних понуђача, јер није одлучујући фактору за наведену набавку.

Питање бр. 2:

У Прилогу бр. 4 - Додатни услови за учешће у поступку (члан 76 ЗЈН)

Ставка 7 - Технички капацитет - техничка опремљеност

Захтева се да понуђач поседује :

а) Каміон кипер-дизалица са хидрауличном руком за терет до 4,5 тона

б) Полуприколицу за развлачење каблова

ц) Стандардни алат за електро радове

д) Електро -агрегат до 5kW

е) Термовизијску камеру

0 Сертификатом ISO 9001 за произвођача и за понуђача

г) Сертификат ISO 17025 са обимом акредитације лабораторије према стандарду ISO 8525, како би потврдили резултате мерења.....

Оваквим захтевом Наручилац као и у претходном захтеву (Кадровски капацитет) крши начело 10 ЗЈН

Начело конкуренције међу потенцијалним понуђачима, и то ставкама под а) Каміон кипер....., б) Полуприколица за развлачење каблова..... Овакви захтеви нису у складу са предметом набавке те Вас молимо да исте избришете из захтева како би сте омогућили учешће већег броја потенцијалних понуђача и достављање што повољније понуде.

Захтевом документације, да понуђач достави Сертификат ISO 17025 са обимом акредитације лабораторије према стандарду ISO 8528, дискриминишете понуђаче тј. произвођаче који немају своју акредитовану лабораторију за испитивање и еталонирање. Ни по једном акту, правилнику или Закону у Републици Србији није обавезно да сваки произвођач добара поседује и своју лабораторију за испитивање или тестирање. За то постоје акредитоване лабораторије и контролна тела, која као „независно треће лице" врши проверу квалитативних карактеристика.

Произвођач може на основу успостављања свог система менаџмента, са ранг листе подобних подиспоручилаца (лабораторија), да изабере ко ће неутрално, непристрасно и стручно, према важећим референтним захтевима и методологјом, извршити потребно испитивање према стандарду ISO 8528. Самим тим потребно је да извршите измену документације и да захтевате да понуђач достави уговор и ISO 17025 акредитоване лабораторије која врши испитивања.

Постављањем ових захтева, начинили сте повреду ЗЈН у следећим члановима закона:

Члан 10. Начело обезбеђивања конкуренције - Одредбом става 1. овог члана наручилац се обавезује да у поступку јавне набавке обезбеди што је могуће већу конкуренцију. То значи да техничка спецификација мора бити описана на објективан начин, који одговара потребама наручиоца и који је као такав у складу са понудом на тржишту.

Члан 12. Начело једнакости понуђача - којим наручилац не сме да одређује услове који би значили дискриминацију понуђача.

Члан 22. овог Закона предвиђа обавезу наручиоца да интемим актом ближе уреди начин на који се одређује предмет јавне набавке, начин испитивања и истраживања тржишта као и начин обезбеђивања конкуренције.

Дајемо Вам следећи одговор:

Одговор бр. 1 :

Овде се ради о набавци и уградњи са пуштањем у рад, дизел електричног агрегата (кјуч у руке).

За такав приступ потребно је извести одговарајуће архитектонско - грађевинске радове (израда темеља за ДЕА, постављање арматуре у исти , бушење зидова , ископ земљишта, ...) а да би то урадили потребан Вам је одређен број радника грађевинске струке.

Из наведеног овај захтев се не брише.

Одговор бр. 2 :

Поред грађевинских радова потребно је извести и електро радове да би ДЕА прорадио.

* треба довести ДЕА на лице места

* потребно је каблове великих пресека развући и положити без оштећења

* проверити постојеће разводно постројење на које се прикључује ДЕА.

* квалитет радова и безбедност у току извођења радова регулишу се одговарајућим

ИСО стандардима

Из наведеног овај захтев се не брише.

Одговор бр. 3 :

Пошто се овај ДЕА набавља за ЗДРАВСТВЕНУ установу морамо бити максимално опрезни при избору ДЕА са аспекта квалитета , поузданости у раду и одржавања.

Квалитет, поузданост у раду и резервне делове нам могу понудити реномирани произвођачи (има их неколико), а такав произвођач ДЕА има и сопствену акредитовану лабораторију.

Поред свега ПОНУЂАЧ може приложити сертификат ИСО 17025 испитне лабораторије са обимом

акредитације по стандарду ИСО 8258 која је независно треће лице, али онда мора приложити сва испитивања везана за понуђени тип ДЕА према серији стандарда ИСО 8528.

Уколико произвођач ДЕА поседује испитну лабораторију ИСО 17025 са обимом акредитације према стандарду ИСО 8528 довољно је да приложи само технички лист понуђеног ДЕА.

Из наведеног овај захтев се не брише.

С поштовањем,

09.11.2016. године.

Комисија за јавне набавке