



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Санација и адаптација операционих сала за неурохирургију и микрохирургију у Ургентном центру

Број набавке 142Т/2017

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на захтев за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

Питање 1: У предмеру радова хидротехничких инсталација за јавну набавку Санација и адаптација операционих сала за неурохирургију и микрохирургију у Ургентном центру број Јавне набавке 142Т/2017 у колони нису уписане количина за неке позиције. Да ли то значи да се те позиције неће изводити?

2. Опис позиције 07.03. Молерско фарбарских радова

Набавка материјала и бојење плафона

полудисперзивном антибактерицидном

бојом, у тону по избору пројектанта.

Зидови са припремају тако што се

изравнавајућа маса наноси два пута и три

пута глача. На такву подлогу се наноси

одговарајућа маса која се глача а затим

боји у тону по избору пројектанта

Обрачун по м²

бојење плафона м² 32,60

Опис дат за припрему зидова а количина за плафоне.

Да ли се боје зидови или плафони?

3. Позицијом 03.05. Браварских радова предвиђено:

ПП врата електро ормана

врата отпорна на ватру 60 минута

зидарска мара 60/80 цм

У електро радовима нису дате димензије електро ормана.

Које су димензије електро ормана?

1. Наручилац је већ извршио измену конкурсне документације дана 20.03.2017. године која је објављена на интернет страници наручиоца и порталу ЈН.

2. Наручилац остаје при својим захтевима у конкурсној документацији. Боје се плафони.

3. Димензије електро ормана су 600x2000x300мм

22.03.2017. године

Комисија