



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Извођење радова на адаптацији и санацији дистрибутивне кухиње на Гинеколошко - акушерској клиници Број јавне набавке 173Т/2015

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на захтев за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

Питање 1: Пројектант је предвидео следеће светилјке:

Тип 1: Ситецо ФР100 5ЛС32912ЕУ,

Тип 2: Ситецо ФР100 5ЛС32911ЕУ

Тип 7: Ситецо 5ЛА86071Х

Ове светилјке имају посебну појачану отпорност на вибрације (тип 1 и 2), односно антивандал кућиште (тип 7) и зато су јако скупе.

Могу да се понуде знатно јефтиније по изгледу и карактеристикама исте светилјке, али без тих додатних заштита.

Питање је да ли се инсистира на овим појачаним карактеристикама наведених светилјки или могу да се понуде стандардне варијанте?

На постављено питање дајемо следећи одговор:

1. Наручилац остаје при свом захтеву у конкурсној документацији за тип светилјки а у према пројекту или сличне.

Светилјке су примарно предвиђене за постављање на плафон у просторима где постоји доста испаравања, влаге, велике употреба воде, где постоји могућност прскања са одређеним нивоом осветљај. Нису примарне и потребне карактеристике везане за вибрације. Наведене светилјке у предмеру добијеном од овашћеног пројектанта предметне струке типа Siteco FR100 5LS32912EY i FR100 5LS32911EY могу бити и сличне, конкретно у овом случају битна је заштита од влаге и воде, док појачани степен сигурности на вибрације није неопходан. Из горе наведеног прихватају се и светилјке са истим или сличним карактеристикама без вибрационог степена сигурности.

10.06.2015. године

Комисија