



KLINIČKI CENTAR SRBIJE

11000 BEOGRAD, PASTEROVA 2
REPUBLIKA SRBIJA

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА

**Услуге годишњег одржавања котловских постројења Клиничког центра Србије
број 515Т /2016**

Питање:

Поштована,

У Вашем тендеру стоји захтев за испитивање на хладан водени притисак котла и издавање извештаја о извршеном испитивању од стране Акредитоване лабораторије за испитивање котлова групе ИВ.

Увидом у обим акредитације постојећих Акредитованих кућа, овакав захтев не испуњава ниједна.

Према тренутно важећим правилницима и стандардима за опрему под притиском (котлови), испитивање хладним воденим притиском је регулисано стандардима СРПС ЕН 12952-6 и ЕН 12953-5 и као такво се налази у обиму акредитације Акредитованих лабораторија.

Да ли се Ваш захтев односи на претходно наведену акредитацију.

Дајемо Вам следећи одговор:

Наручилац ће изменити конкурсну документацију.

С поштовањем,

13.12.2016. године.

Комисија