



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Климатизација простора у Центру за радиологију и магнетну резонанцу

Број набавке 573Т/2016

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на захтев за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

Питање 1: У вези Јавне набавке 573Т/2016, молим за појашњење позиције II 1.1 РАСХЛАДНИ АГРЕГАТ Специфициран је Расхладни агрегат YORK, али није наведен тип. Молим Вас за информацију о ком моделу YORK чилера је реч, како би наш испоручилац могао да понуди другог произвођача истих карактеристика.

На постављено питање дајемо следећи одговор:

1. Расхладни агрегат, производ фирме YORK или еквивалентно, са два компресора (0-50-100) и једним фреонским кругом. **тип YMRA0075LE, R410A**

Q_{hl} = 68 kW, (t_{kond} = 50°C, t_w = 7/12°C)

t_w = 7/12°C; G = 11,6m³/h ; D_p = 16,3 kPa

N = 20,1 kW, 3 ~ , 380-415 V, 50 Hz

I_{nom} = 33 A ; I_{max} = 173 A

dim. 1.960× 850 × 1.500 mm (D x Š x V),

G = 490 kg, L = 44 dB(A)

У комплекту са одговарајућим хидромодулом (хидрокит А) у коме се налази радна циркулациона пумпа G = 11,6m³/h, H_{ext} = 115 kPa.

Са припадајућим командним електро орманом и могућношћу прикључење на централни систем надзора и свом потребном фуном и грубом, флоу свицхем, вентилом сигурности, арматуром који обезбеђује аутономан и несметан рад. Како је Наручилац већ навео у конкурсној документацији.

02.12.2016. године

Комисија