



KLINIČKI CENTAR SRBIJE
11000 BEOGRAD, PASTEROVA 2
REPUBLIKA SRBIJA

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА

Опрема за потребе дата центра Клиничког центра Србије број 597Т /2016

Питање:

На основу анализе Конкурсне документације за јавну набавку добара – Опрема за потребе Дата центра Клиничког центра Србије, под описом техничких спецификација за Јавну набавку 597Т/2016, конкретно: Прилог 7, Техничке карактеристике за партију 1 – Набавка сервера и уредјаја за складиштење података увидели смо да једино модел произвођача ДЕЛЛ може да одговорих захтеву.

На основу Закона о Јавним набавкама, Члан 72, указује да техничке спецификације не треба да фаворизују једног произвођача као и начело којим би се спречила, ограничила или нарушила конкуренција и једнакост понуђача.

Стога вас молимо да промените техничку спецификацију.

Конкретно:

1. Молимо вас за потврду да ћете прихватити понуду сервер уређаја са једним интерним USB flash меморијом за инсталирање VMware software-a?
2. Молимо вас за потврду да ћете прихватити понуду за сервер уређај који нема LCD дисплеј на предњем панелу?
3. Молимо вас да прихватите понуду за сервер уређај са напајањем од 800W уместо 750W максимално колико сте тражили?

Дајемо Вам следећи одговор:

Поштовани,

Дајемо Вам одговор на сва три питања:

Наручилац је одредио захтеве у спецификацији према потребама као и према пројекцији развоја потреба а у складу са развојем неопходне инфраструктуре, те наручилац остаје у свему при захтевима из конкурсне документације.

С поштовањем,

11.01.2017. године.

Комисија