



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Квалификациони поступак, друга фаза „ Општи завршни грађевински радови“

Број јавне набавке 334Т/2014

Поштовани,

Обраћамо Вам се поводом дописа (e-maila) од 15.09.2014. године, који смо добили од потенцијалног понуђача, чија је садржина везана за јавну набавку број: 334Т/2014 Општи завршни грађевински радови – квалификациони поступак, друга фаза:

ПАРТИЈА 1:

I МОЛЕРСКИ РАДОВИ:

1. Питање за позицију бр. I/5:

- Да лисе „ механичко скидање – стругање ... односи на 100% површине зидова, плафона и слично или се врши само делимично „скидање – стругање постојеће боје“?

III ЗИДАРСКИ РАДОВИ:

1. Питање за позицију бр. III/11:

- Да ли се арматурна мрежа обрачунава у цену м2 готове кошуљице?
- Ако се обрачунава, коју арматурну мрежу је предвидео Наручилац?

IV СТОЛАРСКИ РАДОВИ:

1. Питање за позицију бр. IV /4

- Да ли наручилац поседује шему прозора дим. 1,4 x 2,80цм?
- Да ли је позицијом предвиђено застакљивање прозора , ако је предвиђено, које стакло је предвидео Наручилац?

ПАРТИЈА 2:

I ПОДОПОЛАГАЧКИ:

1. Питање за позицију I /1

- Коју класу ламинатног пода је предвидео наручилац и коју дебљину?

2. Питање за позицију I /4 и I /5:

- Да ли Наручилац захтева за уграђене електропроводљиве подове атесте за отпорност уземљења?

II ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ:

1. Питање за позицију II /3:

- Обзиром да је „DOMOFLEX“ заптивна маса, да ли је Наручилац погрешно предвидео да се обрачун врши по м2 уместо м1?

Дајемо Вам следећи одговор:

ПАРТИЈА 1:
I МОЛЕРСКИ РАДОВИ:

1. Да

III ЗИДАРСКИ РАДОВИ:

1. Питање за позицију бр. III/11:

- Да
- Q 84 (Мрежа која одговара кошуљици)

IV СТОЛАРСКИ РАДОВИ:

1. Питање за позицију бр. IV /4

-Не

-Ако су дрвени прозори стакло треба да буде исто као што је и било, а ако су PVC онда ТЕРМОПАН

ПАРТИЈА 2:
I ПОДОПОЛАГАЧКИ:

1. Питање за позицију I /1

- Класа 32, дебљина 8 мм

2. Питање за позицију I /4 и I /5:

- Да

III ЗИДАРСКИ РАДОВИ:

1. Питање за позицију II /3:

- „DOMOFLEX“ изолација се израчунава по м2

16.09.2014. године

Комисија