



## КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2  
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

### СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

#### Извођење радова на санацији кровног покривача и санацији фасаде на Клиници за урологију

Број јавне набавке 388Т/2014

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на захтев за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

1. Као критеријум за одабир најповољније понуде дефинисали сте критеријум економски најповољнија понуда са подкритеријумима понуђена цена, која носи 80 пондера, и рок за извођење радова, који носи 20 пондера. За подкритеријум *рок за извођење радова* нисте дефинисали који је најкраћи реалан рок за извођење радова који би носио највећи број пондера. Чињеница је да би се већина понуђача одлучила да понуди рок за извођење радова који носи највећи број пондера и да би у том случају само цена била одлучујући критеријум, али посматрајући објективно, Ви постојеће дефинисаним критеријумом кршите Начело ефикасности и економичности јер одредјивањем овако НЕдефинисаног критеријума реално обезбедјујете да скупља понуда, сумњивог квалитета (имајући у виду да постоје стандарди у извођењу овакве врсте радове у погледу технике и технологије које су повезане са роковима извођења радова) и нереално кратког рока за извођење радова у укупном збиру пондера буде повољнија. Имајући у виду све претходно изнето под овом тачком, молим Вас да дефинишете рок за извођење радова који ће бити вреднован са максималним бројем пондера.

2. тачком 23.5 на страни 12 конкурсне документације захтевали сте да понуђач у року од 7 дана од дана потписивања уговора достави наручиоцу меницу за отклањање грешака у гарантном року са роком трајања 5 дана дуже од дана истека гарантног рока предвидјеног уговором од момента квалитативног пријема. Питање гласи: како је могуће да понуђач достави адекватну меницу, односно меницу која задовољава тражени рок важности обзиром да понуђач у моменту потписивања уговора не може да зна ког дана ће бити извршен квалитативни пријем?

3. да ли понуда мора бити увезана јемствеником и печатирана печатом од воска или јемственик може бити причвршћен налепницом?

4. као доказ испуњености додатних услова тачка 7. обарасца за оцену испуњености услова захтевали сте изјаву понуђача о ангажовању свих техничких лица са важећом лиценцом "одговорни извођач радова" према врсти радова. Молим Вас да прецизно дефинишете коју квалификациону структуру инжењера захтевате? Такође, захтевате да одговорни извођач радова има минимално 5 година радног искуства као одговорни извођач радова - да ли исти услов важи и за остале инжењере који треба да буду наведени у изјави о ангажовању техничких лица са важећом лиценцом и шта овде сматрате адекватним доказом њиховог радног искуства?

5. као додатни услов за учествовање у конкретном поступку јавне набавке захтевано је да понуђач мора да поседује 2 комплета приручног алата и као доказ тога захтева се достава пописне листе. Молим Вас да прецизирасте који конкретно приручни алат понуђач мора поседовати? Такође, имајући у виду природу радова и то да је предмером радова захтевано ангажовање скеле, молим Вас за информацију да ли сте грешком или свесно пропустили да захтевате да понуђач у погледу техничког капацитета мора поседовати конкретну квадратуру скеле?

#### Дајемо Вам следеће одговоре:

1. Наручилац је предвидео да рок за извођење радова носи макс. 20 пондера и с тим у вези дао је формулу као метод помоћу којег израчунава број пондера посматраног понуђача. Не постоји обавеза наручиоца да наведе рок који ће бити вреднован са максималним бројем пондера. Такође, у моделу уговора наручилац је предвидео казнене одредбе у случају прекорачења рока.

2. Рок важења наведене менице у директној је вези са понуђеним временским роком за извођење радова, који је дефинисан уговором од стране понуђача, на основу чега се одређује рок трајања.

3. Може бити причвршћена налепницом.

4. Приручни алат се односи на врсту радова из понуде, фасадаески и кровополагачки. Понуђач није у обавези да поседује скелу.

5. Минимални услови наручиоца који су одређени као кадровски капацитет, предвиђени су у тачки 8. Прилога број 4. Конкурсне документације. Услов од минимално 5 година радног искуства, није везан за тачку 7. Прилога број 4. Као адекватан доказ за радно искуство, наручилац предвиђа фотокопију радне књижице и образац М1.

21.11.2014. године

Комисија