



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Извођење радова на адаптацији и санацији дистрибутивне кухиње на Гинеколошко - акушерској клиници

Број јавне набавке 173Т/2015

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на захтев за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

Питање 1: У техничком опису светилъки стоји следеће:

Тип 1 је предвиђен за постављање на плафон у просторима где постоји доста испаравања, велика је употреба воде, постоји могућност прскања а потребан је изузетан осветљај. Основне карактеристике: 2xT26 флуо лампе, укупна снага 116W, IP 65, 10400lm. Слично типу Siteco FR100 5LS32912EY.

Тип 2 је предвиђен за постављање на плафон у просторима где постој и употреба воде, могућност прскања. Основне карактеристике: 1xT26 флуо лампа, снаге 58W, IP 65, 5200lm. Слично типу Siteco FR100 5LS32911EY.

У техничком опису није нигде назначено да светилъке тип 1 и тип 2 треба да буду појачано отпорне на вибрације, док наведени тип светилъки између осталог има и појачану отпорност на вибрације и земљотресе.

Ако наручилац остаје при свом захтеву да се понуди овај тип светилъки, молим за следећа појашњења:

1. Који је очекивани ниво вибрација плафона у простору у ком се монтирају светилъке?
2. Која је отпорност плафона на појачање вибрације, а на који се монтирају ове светилъке?
3. За коју јачину земљотреса је пројектован предметни објекат?
- 4 Која је отпорност плафона предметног објекта на земљотресе?

На постављено питање дајемо следећи одговор:

1. Светилъке су примарно предвиђене за постављање на плафон у просторима где постоји доста испаравања, влаге, велике употреба воде, где постоји могућност прскања са одређеним нивоом осветљаја. Нису примарне и потребне карактеристике везане за вибрације. Наведене светилъке у предмеру добијеном од овашњеног пројектанта предметне струке типа Siteco FR100 5LS32912EY i FR100 5LS32911EY могу бити и сличне, конкретно у овом случају битна је заштита од влаге и воде, док појачани степен сигурности на вибрације није неопходан. Из горе наведеног прихватају се и светилъке са истим или сличним карактеристикама без вибрационог степена сигурности.