



**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР
СРБИЈЕ**

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Набавка две рампе са уградњом за Ургентни центар

Број јавне набавке ТМ 04/2020

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на захтев за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

Питање број 1. Везано за испоруку и уградњу електричних рампи. Која рука 4 или 6 метара, то је велика разлика у рампи, не иде иста и тако има разлике у цени.

Питање број 2. У опису опреме дато је да је алу летва дужине 4 метра или 6 метара. Наиме уколико је летва до 4 метра у питању је један модел рампе, а уколико је летва са дужином преко 4 метра, у питању је сасвим други осетно скупљи модел рампе. Без тачног податка о дужини летве не можемо прецизирати цену.

Питање број 3. Да ли можемо да обиђемо терен и коме да се јавимо.

Питање број 4. Следећи навод из описа: команда тастером или даљинским управљачем, такође непрецизан захтев, да ли је и једно и друго или само једно, и које командовање ?

Питање број 5. Такође уколико су даљински управљачи, колико даљинских потражујете ?

Питање број 6. Шта је са сигурносним фотоћелијама, да ли летева треба да има заштитну гуму и сигналне сијалице ?

Питање број 7. Да ли у цену рампе улази израда аб темеља и потребне електро инсталације. За прецизно одређивање цене ових радова недостају нам подаци о врсти подлоге на позицијама предвиђеним за уградњу рампи.

Питање број 8. Треба прецизнија информација за електро инсталације о извору из кога би се извлачила електро инсталација, његовој удаљености од места предвиђеног за монтажу, такође недостаје податак о томе како би се спроводила каблажа, да ли надземно, подземно, кроз буџир црева или на други начин ?

На постављена питања дајемо следеће одговоре:

Одговор на питање број 1. и број 2. : Једна рампа са Алу летвом дужине 4м
Једна рампа са Алу летвом дужине 6м

Одговор на питање број 3.: Можете. Особа за контакт Јовановић Бобана 066/8302163.

Одговор на питање број 4.: Команда за обе рампе даљинским управљањем

Одговор на питање број 5.: Уз рампу доставити један даљински по рампи

Одговор на питање број 6.: Сигурносне фото ћелије, сигурносне сијалице, заштитна гума летве и блинк лампа (све комплет по рампи)

Одговор на питање број 7.: Подлога за уградњу лампи је постојећа бетонска плоча (штемовање, израда АБ темеља за анкер плочу рампе) по рампи

Одговор на питање број 8.: Напојни кабал просећне дужине 50м (3x1,5)мм² и бужир црево фи 18 – по рампи (дужина око 40м кроз бетон и 35м кроз земљу и 5м сапа црева – укупно за обе рампе). Извор напајања постојећи електро-ормар

27.02.2020. године

Комисија