




На основу члана 109. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр.124/12, 14/15 и 68/15) и члана 24. Статута Клиничког центра Србије доносим :

**ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
КЛИМА УРЕЂАЈИ
број јавне набавке 45KM/2017**

ОБУСТАВЉА СЕ поступак јавне набавке добара – Клима уређаји, по позиву за подношење понуда објављеном 29.06.2017. год. на Порталу јавних набавки и интернет страници Клиничког центра Србије.

У складу са чланом 88. став 2. ЗЈН, трошкове припреме и подношења понуде сноси понуђач.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Наручилац је дана 28.06.2017. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности за набавку добара – Клима уређаји, бр. 8896, ознака из општег речника набавке: 39717200.

Процењена вредност јавне набавке износи 200.000,00 динара без ПДВ-а.

Поступак јавног отварања понуда спроведен је дана 10.07.2017. године, са почетком у 10,15 часова, у Управној згради Клиничког центра Србије, ул. Пастерова бр. 2, о чему је сачињен Записник бр. 952.

Основни подаци о понуђачима:

У предметном поступку јавне набавке понуду су поднела 3 (три) понуђача, и то:

1. „WINWIN“ д.о.о., ул. Кнеза Васе Поповића бр. 18, 32000 Чачак;
2. „USPON“ д.о.о., ул. Булевар Ослобођења бр. 17, 32000 Чачак;
3. „STEELSOFT“ д.о.о., ул. Аутопут за Нови Сад бр. 71, 11080 Земун;

Понуде које су предмет обуставе, а које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:

- Понуда понуђача „WINWIN“ д.о.о. Чачак, одбија се, сходно члану 3. став 1. тачка 33. ЗЈН као неприхватљива, из разлога што је иста неодговарајућа, будући да је понуђач понудио добро чије карактеристике нису у складу са карактеристикама захтеваним конкурсном документацијом наручиоца.

Конкурсном документацијом, на страни 27/35, у Прилогу бр. 7, између осталог, захтевано је да ниво буке унутрашње јединице буде 39 dBA а да ниво буке спољашње јединице буде 45 dBA.

Увидом у понуду овог понуђача утврђено је да је понуђен клима уређај произвођача „LG“, из Турске, модел D 12 AK/ S 12 AK.

Увидом у доказе достављене у понуди, наручилац је утврдио да је ниво буке унутрашње јединице понуђеног клима уређаја 57 dBA а да је ниво буке спољашње јединице - 65 dBA.

Имајући у виду неспорно утврђену чињеницу да је ниво буке и унутрашње и спољашње јединице понуђеног клима уређаја изнад нивоа предвиђеног конкурсном документацијом, стручна Комисија наручиоца ову понуду, сходно члану 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, будући да је неодговарајућа одбија се као неприхватљиву.

Редни број	Назив добра	Јединица мере	Количина	ПОНУЂАЧ / БРОЈ ПОНУДЕ / ПОНУЂЕНА ЦЕНА	
				„WINWIN“ д.о.о. Чачак ПО1453 од 04.07.2017.	
1	2	3	4	Јединична цена дин/јед. мере	
1	Клима уређај	ком	2	85.000,00	170.000,00

- Понуда понуђача „STEELSOFT“ д.о.о. Београд, одбија се, сходно члану 3. став 1. тачка 33. ЗЈН као неприхватљива, из разлога што је иста неодговарајућа, будући да је понуђач понудио добро чије карактеристике нису у складу са карактеристикама захтеваним конкурсном документацијом наручиоца.

Конкурсном документацијом, на страни 27/35, у Прилогу бр. 7, између осталог, захтевано је да ниво буке унутрашње јединице буде 39 dBA а да ниво буке спољашње јединице буде 45 dBA.

Увидом у понуду овог понуђача утврђено је да је понуђен клима уређај произвођача „LG“, из Кореје, модел D 12 AK.

Увидом у доказе достављене у понуди овог понуђача, прецизније, у каталог произвођача „LG Electronics“ наручилац је утврдио да је да ниво буке унутрашње јединице понуђеног клима уређаја 57 dBA а да је ниво буке спољашње јединице 65 dBA.

Имајући у виду неспорно утврђену чињеницу да је ниво буке и унутрашње и спољашње јединице понуђеног клима уређаја изнад нивоа предвиђеног конкурсном документацијом, стручна Комисија наручиоца ову понуду, сходно члану 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, будући да је неодговарајућа одбија се као неприхватљиву.

Редни број	Назив добра	Јединица мере	Количина	ПОНУЂАЧ / БРОЈ ПОНУДЕ / ПОНУЂЕНА ЦЕНА	
				„STEEL SOFT“ д.о.о. Београд 1434/17 од 10.07.2017.	
				Јединична цена дин/јед. мере	
1	2	3	4	7	
1	Клима уређај	ком	2	82.500,00	165.000,00

- Понуда понуђача „USPON“ д.о.о. Чачак, одбија се, сходно члану 3. став 1. тачка 33. ЗЈН као неприхватљива из разлога што је иста неодговарајућа, будући да је понуђач понудио добро чије карактеристике нису у складу са карактеристикама захтеваним конкурсном документацијом наручиоца.

Конкурсном документацијом, на страни 27/35, у Прилогу бр. 7, између осталог, захтевано је да ЦОП коефицијент (грејање) буде 4.17.

Увидом у понуду овог понуђача утврђено је да је понуђен клима уређај произвођача „Midea“, из Кине, модел Midea MSMBBU-12HRFN1-QRD0GW Inverter.

Увидом у доказе достављене у понуди овог понуђача (попуњен Прилог бр. 7 и карактеристике понуђеног добра штампане на меморандуму понуђача) наручилац је утврдио да понуђено добро поседује ЦОП коефицијент (грејање) чија је вредност 4.00.

Имајући у виду неспорно утврђену чињеницу да понуђено добро поседује ЦОП коефицијент (грејање) чија је вредност - 4.00 док је конкурсном документацијом захтевано да вредност истог буде 4.17, стручна Комисија наручиоца ову понуду, сходно члану 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, будући да је неодговарајућа одбија се као неприхватљиву.

Редни број	Назив добра	Јединица мере	Количина	ПОНУЂАЧ / БРОЈ ПОНУДЕ / ПОНУЂЕНА ЦЕНА	
				„USPON“ д.о.о. Чачак 00193/17 од 06.07.2017.	
				Јединична цена дин/јед. мере	
1	2	3	4	6	
1	Клима уређај	ком	2	42.000,00	84.000,00

Ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно образложење - начин на који је утврђена та цена: НЕМА

Начин примене методологије доделе пондера: критеријум за оцену понуда у предметном поступку јавне набавке је „најнижа понуђена цена“.

Наручилац је извршио оцену пристиглих понуда према унапред предвиђеним критеријумима за оцену понуда и условима утврђеним у конкурсној документацији и утврдио, да није пристигла ниједна прихватљива понуда.

Имајући у виду све напред наведено, стекли су се услови да се, сходно члану 109. став 1. ЗЈН, донесе одлука о обустави, како је и наведено у диспозитиву.

Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца у року од 3 дана од дана доношења.

Наручилац је у обавези да у року од 5 дана од дана коначности одлуке о обустави поступка јавне набавке, објави обавештење о обустави поступка јавне набавке на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. Уколико је процењена вредност јавне набавке већа од 5.000.000,00 динара, исто обавештење наручилац је у обавези да објави и на порталу Службених гласила Републике Србије и база прописа.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може поднети наручиоцу захтев за заштиту права, у року од пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. Копија захтева за заштиту права истовремено се доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.

В.Д. ДИРЕКТОРА
КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ

Доц. др Милика Ашанин