



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 03.02.2014.

БРОЈ:

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ СИГУРНОСНИ ОРМАРИ

Број јавне набавке 298К/2013

По јавном позиву објављеном на порталу Управе за јавне набавке и на сајту Клиничког центра Србије
У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊА:

1. „Да ли је неопходно да сигурносни ормари од 100л и 50л буду са двоја врата?“
2. „Да ли је дозвољено одступање од тражене запремине 200л, 100л и 50л, на пример за 5%?“
3. „Корисна запремина изражена у паковањима од 1л, 5л, 10л и 20л није довољно прецизна зато што та паковања нису стандардних димензија, тј. разликују се од произвођача до произвођача.
Ако је наведено да су паковања 1л, 5л, 10л и 20л, поставља се питање да ли сигурносни ормари мора да буду корисне запремине такве да у њега мора да стане тражена запремина у сваком паковању или се мисли на неку комбинацију паковања и какву?“
4. „На страни 26/33 конкурсне документације под тачком 1.1. захтевано је да се прецизно наведе место испоруке. Да ли ће се сматрати исправним ако се приликом попуњавања у колони упише „Централни магацин КЦС-а“ или је потребно навести Клинике? Уколико је потребно уписати Клинике молимо Вас да нам доставите списак истих?“

ОДГОВОРИ:

1. Није неопходно да сигурносни ормари од 100л и 50л буду са двоја врата.
2. Није дозвољено одступање од тражене запремине ускладиштене запаљиве течности 200л, 100л и 50л
3. У ормане се одлажу запаљиве течности у комбинацији паковања од 1л, 5л, 10л и 20 л и то за орман од 200 л, у комбинацији: 100л – паковања од 20л, 30л - у паковањима од 10л, 40л - у паковањима од 5л и 30л - у паковањима од 1л; за орман од 100л у комбинацији, 40л - у паковањима од 20л, 20л - у паковањима од 10л, 20л - у паковањима од 5л 20л - у паковањима од 1л, за орман од 50л, у комбинацији, 25л - у паковањима од 5л и 25л - у паковањима од 1л, орман мора бити корисне запремине која ће то дозволити.
4. Место испоруке је централни магацин КЦС, а место уградње су објекти Клинике. Списак Клиника биће достављен при испоруци ормана.

С поштовањем,

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Дарко Цветковић