



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ:19.11.2018.

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

**" Радови на адаптацији просторија интензивне неге IX одељења на Клиници за
дигестивну хирургију"
Број јавне набавке 441Т/2018**

По позиву за подношење понуда објављеном на порталу Управе за јавне набавке и на
сајту Клиничког центра Србије

**У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим
путем даје одговор на Захтев за додатно појашњење у вези са припремањем
понуде:**

ПИТАЊЕ:

Poštovani,

Обраћам Вам се званично ради објашњења зашто се тражи сертификат 13485 за Јавне
набавке 450Т/2018 и 441Т/2018 кад су питању грађевински радови?

Molim brz odgovor da bi nastavili sa pripremom potrebne dokumentacije.

ОДГОВОР:

Iz priloga 3 i Priloga 7 Konkursne dokumentacije za JN 441T/2018, jasno se vidi da
su predmet javne nabavke, pored arhitektonsko građevinskih i radovi na
hidrotehničkim, elektro-energetskim, termotehničkim instalacijama, kao i na
instalacijama za medicinske gasove. Svi instalaterski radovi, pored arhitektonsko
građevinskih su jasno precizirani predmerom radova datim kroz Prilog 7 Konkursne
dokumentacije.

ISO 13485 je zahtevan iz razloga što deo opreme u predmeru radova koji se odnosi
na medicinske gasove predstavlja medicinsko sredstvo. Standard ISO 13485 uređuje
oblast upravljanja kvalitetom firmi koje se bave proizvodnjom, prodajom i
održavanjem medicinske opreme.

Odgovor za JN 450T/2018:

ISO 13485 nije zahtevan za JN 450T/2018, a shodno izmeni Konkursne
dokumentacije od 07.11.2018. koja je objavljena na Portalu javnih nabavki.

КОМИСИЈА