



**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР
СРБИЈЕ**

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Радови на поправци и замени инсталација водовода и канализације на текућем
одржавању објекта КЦС
Број јавне набавке 93ТМ/2013**

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије

Свим потенцијалним понуђачима у поступку јавне набавке - Радови на поправци и замени инсталација водовода и канализације на текућем одржавању објекта КЦС бр. 93ТМ/2013, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 30.12.2013. године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на захтев за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊЕ:

1. II Водовод ЛГ цеви и фазонски комади ставке 4 и 5 се израчунавају по м2 што није могуће, ставка 6 фланша Ф 80/6/4`` није могуће технички извезсти
2. III Канализације ставке 4 и 6, молимо да дефинишете да ли се односи на две позиције или се ставља просечна цена за обе позиције.
3. IV Канализација, пластичне ПВЦ цеви позиција 4 дефинисати да ли се цена односи на збир две позиције или се уписује просечна цена.

ОДГОВОР:

1. У прилогу број 3. позиција II) ВОДОВОД ЛИВЕНО-ГВОЗДЕНЕ ЦЕВИ, СПОЈНИ МАТЕРИЈАЛ И ФАЗОНСКИ КОМАДИ у редном броју 3,4 и 5 грешком је уписана јединица мере од м2, јединица мере коју је потребно унети је комад, што ће Наручилац урадити у измени конкурсне документације која ће бити објављена на сајту Наручиоца и порталу УЈН, а у складу ЗЈН и изменом конкурсне Наручилац ће и продужити рок за подношење понуда.

Фланшна са навојем Ф 80/6/4`` се не налази у продаји као готов део али ју је технички могуће извести по наруџбини.

2. Потребно ј дати цену за лук или од 90° или 45° (једна цена).
3. Потребно ј дати цену за лук или од 90° или 45° (једна цена).

У Београду, 08.01.2014. године

Комисија