



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
11000 Београд, Пастерова бр.2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Број:

Датум: 02.11.2015. године

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Хемијска средства за третман воде у систему грејања

Број јавне набавке: 183KM/2015

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије

Свим потенцијалним понуђачима у отвореном поступку јавне набавке добара – Хемијска средства за третман воде у систему грејања, број 183KM/2015, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 29.10.2015. године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговоре на захтеве за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

Питање број 1: С обзиром на оште познату чињеницу да фосфонати у систему грејања нису пожељни јер ће при повећању температуре изнад 60 степени Целзијуса створити чврсту наслагу налик каменцу да ли је погрешно наведено да и они могу бити употребљени као дисперзно средство?

Одговор број 1: Наручилац ће изменити конкурсну документацију.

Питање број 2: Да ли је отребно да понуђач достави копије неког од стандарда као што су ИСО 9000 или ИСО 14000?

Одговор број 2: Није потребно да понуђач достави копије неког од стандарда као што су ИСО 9000 или ИСО 14000.

Питање број 3: Да ли ће наручилац прецизно одредити доказе, за свако добро посебно, које је понуђач у обавези да достави у понуди како би онуђач доказао да добро испуњава тражене техничке захтеве и како би комисија наручиоца извршила стручну оцену понуда у складу са одредбама ЗЈН?

Одговор број 3: Наручилац ће изменити конкурсну документацију.

Питање број 4: Да ли ће наручилац у табели рилога 7. одредити колону „коментар“ јер иста није означена у конкурсној документацији?

Одговор број 4: Наручилац ће изменити конкурсну документацију.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
