



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ Радови на поправци и замени инсталација водовода и канализације на текућем одржавању објекта Клиничког центра Србије

Број јавне набавке 93ТМ/2013

Поштовани,

Обраћамо Вам се поводом дописа (маила) од 15.01.2014. године, који смо добили од потенцијалног понуђача, чија је садржина везана за јавну набавку број : 93ТМ /2013 Радови на поправци и замени инсталација водовода и канализације на текућем одржавању објекта Клиничког центра Србије.

Постављено питање гласи:

1. Група посла I) ВОДОВОД ПОЦИНКОВАНЕ ЦЕВИ И ПН ЦЕВИ И ФИТИНЗИ се односи истовремено на поцинковане и ПН (ППР) цеви.

Питање: Како су у питању два различита материјала, а самим тим су и производи од њих различите набавне цене сматрамо да ову групу посла треба раздвојити на две групе. Уколико у конкурсној документацији остане непромењено, за коју врсту цеви треба дати цену?

2. Група посла I) ВОДОВОД ПОЦИНКОВАНЕ ЦЕВИ И ПН ЦЕВИ И ФИТИНЗИ У ПОЗИЦИЈАМА 1,2,3,4,5,6,7 и 8 нису наведене јединице мере

Питање: Које су јединице мере за дате позиције?

Питање: Уколико је јединица мере за позицију 1. комад, молимо Вас да наведете дужину комада цеви зато што се цеви набављају у различитим дужинама.

3. Група посла I) ВОДОВОД ПОЦИНКОВАНЕ ЦЕВИ И ПН ЦЕВИ И ФИТИНЗИ у позицијама 9 и 10 јединице мере је комад.

Питање : Да ли комад означава:

- 1 ком хоризонталног развода водоводне инсталације и у којој дужини;
- или 1 ком вертикалног развода водоводне инсталације и у којој дужини,
- или дела развода водоводне инсталације у објектима и које дужине?

4. Група посла II) ВОДОВОД ЛИВЕНО-ГВОЗДЕНЕ ЦЕВИ СПОЈНИ МАТЕРИЈАЛ И ФАЗОНСКИ КОМАДИ у позицијама 1,2,6,7 и 8 нису наведене јединице мере.

Питање: Које су јединице мере за дате позиције?

Питање: Уколико је јединица мере за позицију 6.8 комада, молимо Вас да наведете дужину инсталације на коју се комад односи.

5. Група посла III) КАНАЛИЗАЦИЈА ЛИВЕНО-ГВОЗДЕНЕ ЦЕВИ И ФАЗОНСКИ КОМАДИ у позицијама 1,2,3,4,5 и 6 нису наведене јединице мере.

Питање: Да ли су јединице мере за дате позиције комад?

6. Група посла IV) КАНАЛИЗАЦИЈА ПЛАСТИЧНЕ ПВЦ ЦЕВИ И ФАЗОНСКИ КОМАДИ у позицијама 1,2,3,4,5,6 и 7 нису наведене јединице мере

Питање: Да ли су јединице мере за дате позиције комад?

7. Група посла IV) КАНАЛИЗАЦИЈА ПЛАСТИЧНЕ ПВЦ ЦЕВИ И ФАЗОНСКИ КОМАДИ

у позицијама 1.6, 1.7, 2.6, 2.7, 3.6, 3.7, 4.6, 4.7, 5.6, 5.7, 6.5, 6.6, које се односе на веће пречнике цеви $\varnothing$ 160 и $\varnothing$ 200 није наведено да ли се односе на спољашњи или унутрашњи развод инсталације канализације.

Питање: Уколико се ради о спољном разводу канализационе инсталације да ли се цеви полажу у ровове и која је дубина истих?

8. Група посла V) ОДГУШЕЊЕ ИНСТАЛАЦИЈА у позицији 3 наведена је јединица мере m^2

Питање: Како није наведена дубина воде у окно, а и доток воде у окно може да траје неко време до санације квара сматрамо да јединицу мере треба променити у m^3 испумпане воде или час рада пумпе.

9. Група посла VI) РУШЕЊЕ И ФИНАЛНИ РАДОВИ, ЗЕМЉАНИ РАДОВИ у позицији 33 и 34 ручни ископ земље III категорије дубине 0-2 м односно 2-4 м не наводи се да ли је у питању широки ископ или ископ за каналске ровове.

Питање: Уколико је у питању ископ земље за каналске ровове, која је ширина рова и да ли цена позиције обухвата разупирање и подграђивање рова?

10. Група посла VII) САНИТАРНА ОПРЕМА И VIII) РАЗНИ РАДОВИ није наведен тип и врста санитарне опреме и санитарне галантерије.

Дајемо Вам следећи одговор:

1. Дати цену и за једну и за другу врсту материјала како је наведено у измени конкурсне документације.

2. За позицију бр. 1 јединица мере је 1 (један) дужни метар. За позиције 2,3,4,5,6,7,8 јединица мере је 1(један) комад.

3. Мрежа за празни, пуни и испитује зависно од потреба посла и стања инсталација на којима је потребно извршити наведене радове због поправке. Обрачун се врши по једној од наведених врста радова независно од дужине и профила цеви, што је у конкурсној документацији означено као 1(један) комад.

4. Јединице мере за позиције 1,2,6,7 и 8 су 1(један) комад. Позиције 6и8 нису везане за дужну инсталацију.

5. Јединице мере за позиције 1,2,3,4,5 и 6 су 1 (један) комад.

6. Јединице мере за позиције 1,2,3,4,5,6 и 7 су 1 (један) комад.

7. Радови се односе и на унутрашње и спољне инсталације и канализације, а зависно од потреба и на радове у рову различитих дубина.

8. Грешком је за јединицу мере откуцан 1 m^2 . Цену је потребно дати за 1(један) m^3 .

9. Ручни ископ земље се односи на ископ за каналске ровове и ценом је потребно обухватити сва потребна обезбеђења, подграђивања и разупирања прописана законом за наведене дубине.

10. Цене за санитарну опрему и галантерију дати еквиваленту стандарда домаће робе у I класи.