



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 20.11.2013.

БРОЈ: 871

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
НАМЕШТАЈ ПРЕМА СПЕЦИФИКАЦИЈИ**

Број јавне набавке 73KM/2013

По јавном позиву објављеном на порталу Управе за јавне набавке и на сајту Клиничког центра Србије
**У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем дајем
одговор на додатно појашњење у вези са припремањем понуде:**

ПИТАЊА:

1. Молимо Вас да нам за позиције по опису доставите одговарајуће цртеже са описом материјала по структури : иверица, mdf, и kerrock, са јасном назнаком шта се ради од ког материјала.
2. Иверица – Да ли је сирова или оплеменењена са меламинаском фолијом (универ) или је иверица оплеменењена са неким другим материјалом?
3. MDF оплеменењен меламинаском фолијом – Да ли се овде ради о MDF оплеменењеном са „HPL“ ламинатом (ултрапас) или баш меламинаском фолијом?

ОДГОВОРИ :

1. Радна површина, пулт, са коритом и без корита KERROCK дебљине 30 mm.
2. Иверица оплеменењена фолијом дебљине 18 mm. То се односи на све корпусе (унутрашњи делови ормана).
3. Медијапан оплеменењен меламинам (сви видни елементи или фронтови) дебљине 18-20 mm.

С' поштовањем,

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Vms Снежана Матић